

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO CORTINA : INCLUYE MATERIALES A TODO COSTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS A TODO COSTO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE HUAROCONDO RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, DIRESA CUSCO DEL DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO

Ruc/código :	20610865608	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	VARGAS F & E CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	Hora de envío :	19:46:18

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SEÑORES DEL AREA USUARIA, EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITAN VIDRIO TEMPLADO AZUL REFLEJANTE DE 10MM LO CUAL NO EXISTE EN EL MERCADO PERUANO POR LO TANTO SOLICITAMOS EL CAMBIO CON UN COLOR COMERCIAL O EXISTENTE EN EL MERCADO PERUANO (INCOLORO, BRONCE, GRISS,)

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B    **Literal:** B    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Existe en el mercado las laminas de color azul reflejante que deben adherirse al vidrio templado, ofrece protección frente al brillo solar. Debe usarse el de mayor duración y de mayor garantía.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Siendo una variación de color necesario para una mejorar la sensación de luz en las escaleras, se deberá utilizar lamina para adherencia .