

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (02) RECONECTADORES (RECLOSER) TRIFASICOS 38 KV (SET CHUPACA)

Ruc/código :	20515573365	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	RING RING & ENERGY CORPORATION - SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:56:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el punto 2.03 se indica: "Tension de sostenimiento al impulso tipo rayo 1.2/50 us" cuyo valor requerido es 200 kV. Mientras que segun la norma IEC 62271-1, se indica que para un nivel de tension de sostenimiento a frecuencia industrial de 70 kVef, le corresponde una tension de sostenimiento al impulso tipo rayo 1.2/50 us de 170 kV. Favor confirmar que el valor correcto es 170 kV

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IEC 62271-1

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA lo solicitado, se aclara que la tensión de impulso tipo rayo solicitado de 200kV atiende a que será instalado en una red de 33kV instalado en altura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (02) RECONECTADORES (RECLOSER) TRIFASICOS 38 KV (SET CHUPACA)

Ruc/código :	20515573365	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	RING RING & ENERGY CORPORATION - SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:56:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se menciona que:"los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en elplazo de los 30 dias calendarios de suscrito el contrato y orden de compra". Favor confirmar la posibilidad que el plazo sea 75 dias.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA, lo requerido debido a urgencia y la necesidad del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (02) RECONECTADORES (RECLOSER) TRIFASICOS 38 KV (SET CHUPACA)

Ruc/código :	20509801623	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A.C.- RESEAD S.A.C.	Hora de envío :	19:27:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Transformador o Sensores de corriente - Relación de transformación (para TCs, Sensores o bobina rogowski) 2500/1 como valor requerido.

Por principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato, para promover las mismas oportunidades para formular sus ofertas SE SOLICITA, que los ofertantes propongan el ratio de los transformadores de corriente que garantizan los rangos de disparo del reconectador, la cual debe indicarse como valor requerido por la entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2.07 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225 LCE numeral A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA: lo solicitado, los postores podrán ofrecer el ratio de los TC de su equipo garantizando lo siguiente:

- * Sobreintensidad Instantánea entre fases y fase neutro (50/50N) <= 3A
- * Sobreintensidad temporizada entre fase y fase neutro (51/51N) <= 3A
- * Sobreintensidad temporizada de secuencia negativa (46) <= 3A
- * Control direccional para fases (67P)<= 3A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS; item 2.07, Dice: (Relación de transformación (para TCs, Sensores o bobina rogowski)

Debe decir: El postor podrá ingresar la relación de transformación de su equipo garantizando lo siguiente:

- * Sobreintensidad Instantánea entre fases y fase neutro (50/50N) <= 3A
- * Sobreintensidad temporizada entre fase y fase neutro (51/51N) <= 3A
- * Sobreintensidad temporizada de secuencia negativa (46) <= 3A
- * Control direccional para fases (67P)<= 3A

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (02) RECONECTADORES (RECLOSER) TRIFASICOS 38 KV (SET CHUPACA)

Ruc/código :	20509801623	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A.C.- RESEAD S.A.C.	Hora de envío :	19:27:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Características de operación - Gas de aislamiento SF6 como valor requerido.

Por principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato, para promover las mismas oportunidades para formular sus ofertas SE SOLICITA, que incluyan en la Tabla de Datos Tecnicos - Aislamiento SOLIDO como valor requerido ya que en el punto numero 5.1.2. CONDICIONES DE OPERACION hace mencion que deberan contar con aislamiento SF6 o SECO(SOLIDO).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** ITEM 2.05 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225 LCE numeral A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Lo solicitado, los postores podrán ofrecer: Medio aislante (Material dieléctrico Solido ó SF6)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS; item 2.05, Dice: Medio aislante (Material dieléctrico Solido)

Debe decir: Medio aislante (Material dieléctrico Solido ó SF6) Así mismo, se debe anular el gas de aislamiento (SF6.)

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (02) RECONECTADORES (RECLOSER) TRIFASICOS 38 KV (SET CHUPACA)

Ruc/código :	20509801623	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A.C.- RESEAD S.A.C.	Hora de envío :	19:27:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

aracterísticas de operación - Numero de operaciones Electricas
Por principio de transparencia y por no ser considerado en el punto 2.2.1.1 se solicita que la presentacion de dicho certificado sea a la firma del contrato o a la entrega del bien por parte de postor ganandor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2.05 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA, lo solicitado, ya que la presentación de los certificados forman parte de la calificación, adicionalmente los certificados no generan un costo adicional al postor, ya que los equipos propuestos deben cumplir con lo solicitado y el fabricante debe contar con los certificados respaldando dicho cumplimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (02) RECONECTADORES (RECLOSER) TRIFASICOS 38 KV (SET CHUPACA)

Ruc/código :	20509801623	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A.C.- RESEAD S.A.C.	Hora de envío :	19:27:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Características de operación - Numero de operaciones Electricas

Por principio de transparencia y por no ser considerado en el punto 2.2.1.1 se solicita que la presentacion de dicho certificado sea a la firma del contrato o a la entrega del bien por parte de postor ganandor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 3.08 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA, lo solicitado, ya que la presentación de los certificados forman parte de la calificación, adicionalmente los certificados no generan un costo adicional al postor, ya que los equipos propuestos deben cumplir con lo solicitado y el fabricante debe contar con los certificados respaldando dicho cumplimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (02) RECONECTADORES (RECLOSER) TRIFASICOS 38 KV (SET CHUPACA)

Ruc/código :	20509801623	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A.C.- RESEAD S.A.C.	Hora de envío :	19:27:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita extender el plazo de entrega para los bienes materia de la presente convocatoria a 60 días calendarios de suscrito el contrato u orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 5.3 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA, lo requerido debido a urgencia y la necesidad del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (02) RECONECTADORES (RECLOSER) TRIFASICOS 38 KV (SET CHUPACA)

Ruc/código :	20509801623	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A.C.- RESEAD S.A.C.	Hora de envío :	19:27:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que, para la presente convocatoria, únicamente se considerarán las pruebas de puesta en funcionamiento realizadas al momento de recibir los productos en el almacén ubicado en la Av. Ferrocarril N° 620 ¿ El Tambo ¿ Huancayo para la conformidad de los bienes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 5.10.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA que las pruebas se realizaran en almacenes de Electrocentro, donde se validará el cumplimiento total de lo solicitado en las presentes bases. asimismo, se deberá presentar las pruebas de rutina del fabricante, requerido en 5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null