

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE COBERTURA PARA LA ACTIVIDAD: (0375) "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL HOSPEDAJE COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO".

Ruc/código : 20610025685

Fecha de envío : 07/10/2023

Nombre o Razón social : CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora de envío : 11:44:10

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

sobre el plazo de entrega (10 días calendarios). considerando el lugar de entrega y las rutas respectivas y las cantidades solicitadas del material, consideramos que es muy poco el tiempo, por lo que pedimos que se amplíe a 15 días calendarios y así cumplir con lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9

Literal: -

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisada la observacion del participante el area usuaria decide NO ACOGER la observacion, debido a que el plazo de entrega solicitado para la entrega de los materiales es el adecuado, en vista que se tiene una programacion para el cumplimiento de los objetivos en el proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE COBERTURA PARA LA ACTIVIDAD: (0375) "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL HOSPEDAJE COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO".

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	07/10/2023
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	11:44:10

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

se indica que como como bienes similares para la experiencia del postor en la especialidad, es la venta de tejas andinas, calaminas, cobertura translucida, policarbonato, y de termo aislante. sin embargo la venta de drywall y sus accesorios también son materiales tanto en su comercialización como en su instalación, por lo que pedimos que se considere como experiencia la venta de los drywalls y sus accesorios.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la observacion del participante el area usuaria decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion por lo que se modificara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Se consideran bienes similares a los siguientes
- ¿ VENTA DE PANELES TERMOAISLANTES
 - ¿ VENTA DE COBERTURAS ALUZINC
 - ¿ VENTA DE COBERTURAS UPVC
 - ¿ VENTA DE POLICARBONATOS
 - ¿ VENTA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COBERTURAS
 - ¿ VENTA DE DRIWALL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE COBERTURA PARA LA ACTIVIDAD: (0375) "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL HOSPEDAJE COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO".

Ruc/código :	20550219370	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.A.C.	Hora de envío :	18:39:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la pagina 23 en las especificaciones técnicas, las bases solicitan planchas CON 30MM DE AISLAMIENTO pero en la pagina 24 en las especificaciones técnicas de cada material indica un núcleo de 40mm. Se solicita aclarar el espesor verdadero ya que esto influye en el valor de la propuesta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluada la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que el espesor del nucleo de la plancha termoaislante sera de 40 mm, por lo que se modificara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- PLANCHA TERMOAISLANTES DE ALUZINC TAT, ANCHO UTIL 1000 MM L= 6.65 M E= ALUZINC 0.5 MM. E= AISLAMIENTO 30 MM. PREPINTADO VERDE.

- PLANCHA TERMOAISLANTES DE ALUZINC TAT, ANCHO UTIL 1000 MM L= 5.00 M E= ALUZINC 0.5 MM. E= AISLAMIENTO 30 MM. PREPINTADO VERDE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE COBERTURA PARA LA ACTIVIDAD: (0375) "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL HOSPEDAJE COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO".

Ruc/código :	20550219370	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.A.C.	Hora de envío :	18:39:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases indican que las planchas termoacusticas deben tener plancha de Aluzinc AZ-200, se solicita el cambio a planchas de Aluzinc AZ-150 porque actualmente en el mercado el Aluzinc AZ-200 ya no es comerciable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El articulo 29 del reglamento precisa lo siguiente: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; según su necesidad para el cumplimiento de sus objetivos, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. El area usuaria ACLARA , respecto a la:

- Lamina de acero sup. e inf.: Aluzinc AZ-200 prevalece la especificacion en vista que es un bien que cumplira los objetivos del proyecto, por lo que se sugiere señirce a las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE COBERTURA PARA LA ACTIVIDAD: (0375) "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL HOSPEDAJE COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO".

Ruc/código :	20550219370	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.A.C.	Hora de envío :	18:39:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita

- El RAL específico del color verde para ser mas precisos con la tonalidad del material

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante SE ACLARA que el RAL 6002

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE COBERTURA PARA LA ACTIVIDAD: (0375) "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL HOSPEDAJE COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO".

Ruc/código :	20550219370	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.A.C.	Hora de envío :	18:39:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se solicita EXPANDIRLO a VENTA DE PANELES Y/O COBERTURAS Y/O ACCESORIOS DE ALUZINC para aumentar la cantidad de postes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante el area usuaria ACLARA que al solicitar la experiencia como similar a VENTA DE PANELES Y/O COBERTURAS Y/O ACCESORIOS DE ALUZINC ya no sería similar, en vista que el objeto de la contratación es compra de plancha termoaislante de aluzinc, por lo que venta de los materiales antes mencionado, sería una experiencia igual, por lo que se sugiere señirce a las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null