

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Nomenclatura :	AS-SM-41-2024-CS-MDQ/LC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE RETENIDAS Y ACCESORIOS PARA CONDUCTOR AUTOPORTANTE PARA LA SEC. FUNC. (0020) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO

Ruc/código :	10448921447	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	FRISANCHO DELGADO PAMELA	Hora de envío :	21:32:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

afericion vigente del ecometro, que el fabricante utiliza para para garantizar los valores minimos de las micras solicitadas en los materiales galvanizados, toda vez que el consecionario electro sur este.  
certificado de aferiacion vigente del ecometro, que el fabricante utiliza para garantizar los valores minimos de las micras solicitadas en los materiales galvanizados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

vigencia de tecnologia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, debido a que el proveedor debera de cumplir los valores minimos solicitados según TDR, asimismo la Empresa Electro Sur Este S.A.A. participara en la verificacion de los medir el espesor de galvanido de dichos materiales, con su propio equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

—

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE RETENIDAS Y ACCESORIOS PARA CONDUCTOR AUTOPORTANTE PARA LA SEC. FUNC. (0020) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO

Ruc/código :	10448921447	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	FRISANCHO DELGADO PAMELA	Hora de envío :	21:37:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

solicitamos se incorpore el certificado de afericion vigente del ecometro, que el fabricante utiliza para para garantizar los valores minimos de las micras solicitadas en los materiales galvanizados, toda vez que el consecionario electro sur este. certificado de aferiacion vigente del ecometro, que el fabricante utiliza para garantizar los valores minimos de las micras solicitadas en los materiales galvanizados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

vigencia de la tecnologia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, debido a que el proveedor debera de cumplir los valores minimos solicitados según TDR, asimismo la Empresa Electro Sur Este S.A.A. participara en la verificacion de los medir el espesor de galvanido de dichos materiales, con su propio equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null