

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : AS-SM-14-2022-SEDA AYACUCHO-5

Nro. de convocatoria : 5

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN H. D. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RENOVACION DE TUBERIA EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUSCO, AV ARENALES Y JR UNTIVEROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2529163

Ruc/código :	20600388551	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO INDUSTRIAL S.A.C. - TEINCO INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	08:54:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita ampliación a 40 días hábiles , debido a que los procesos de fabricación son mayores y no coinciden con los plazos de las bases

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto la entidad ha establecido el plazo de 25 días calendarios. Por que producto de la indagación de mercado existe proveedores que ofertan el plazo incluso menor a los 25 días calendarios. Así mismo se ha considerado como factor de evaluación plazo de entrega, por lo que no podría ampliarse dicho plazo, toda vez que se alteraría los rangos establecidos y puntajes establecidos.

Por lo que no es posible ampliar el plazo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modificará las Bases Administrativas Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : AS-SM-14-2022-SEDA AYACUCHO-5

Nro. de convocatoria : 5

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN H. D. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RENOVACION DE TUBERIA EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUSCO, AV ARENALES Y JR UNTIVEROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2529163

Ruc/código :	20604222428	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	VC PARTS AND SERVICES E.I.R.L. - VC PARTS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSULTA:

En las especificaciones de los accesorios hace mención de lo siguiente:

... deberán tener un revestimiento interior...

Solicitamos al área usuaria y/o comité de selección especificar a qué tipo de revestimiento se refiere con este requisito.

Se agradecerá brindar mas detalles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** I **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones y su Reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según la marca y oferta presentada, los accesorios deben tener un revestimiento interior según se considere en su proceso de fabricación, debiendo cumplir con las normas indicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modificará las Bases Administrativas Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : AS-SM-14-2022-SEDA AYACUCHO-5

Nro. de convocatoria : 5

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN H. D. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RENOVACION DE TUBERIA EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUSCO, AV ARENALES Y JR UNTIVEROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2529163

Ruc/código :	20604222428	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	VC PARTS AND SERVICES E.I.R.L. - VC PARTS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Acerca de las válvulas compuerta de Hº Dº tipo enchufe para PVC DN 63, 110 y 160mm, menciona lo siguiente:

- Las Válvulas deberán ser conforme a la NTP-ISO 7259 con acople exterior a tubería PVC.
- Las válvulas también podrán ser conforme a la norma EN 1074-1&2

Se solicita al área usuaria precisar si las válvulas pueden cumplir solo una de las 2 normas, ya sea la norma NTP-ISO 7259 o la norma EN 1074-1&2.

Estoy con el fin de promover la mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: I Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones y su Reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, las Bases claramente menciona, también podrán ser, dando a entender que no es obligatorio que se cumplan con ambas normas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modificará las Bases Administrativas Integradas