

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610447059 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:34:28 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En relación al sistema de contratación del presente procedimiento, se ha señalado que correspondería a precios unitarios; sin embargo, se hace notar a la entidad que, realmente esta determinación no es correcta; siendo que, de acuerdo a lo regulado por el Art. 35 del RLCE, este sistema de contratación es aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas, lo que, definitivamente no calza con la naturaleza del requerimiento del área usuaria; por lo que, se solicita corregir, a efectos de no generar un vicio de nulidad por vulneración de la norma invocada, debiendo optar por SUMA ALZADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 1.5 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 35 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE: Debido a que se tiene la cantidad necesaria de Gaviones se optara en cambiar el Sistema de Contratación de PRECIOS UNITARIOS al Sistema de Contratación a SUMA ALZADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse:

Se modifica el punto XI.

XI. Sistema de Contratación:

SUMA ALZADA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610447059 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:34:28 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se sugiere que a las Fichas técnicas incorporadas como requisito de admisión en el literal e), se adjunte una Carta de autorización del fabricante de los bienes ofertados, dirigida a la Entidad y en referencia al presente procedimiento de selección con la que acrediten su originalidad, y se ratifiquen el cumplimiento de todas las características técnicas; esto, con la finalidad de evitar la presentación de documentos adulterados que posteriormente generen declaraciones de nulidad que afectarán el cumplimiento oportuno de la contratación. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: E Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE que los Documentos para la admisión de la oferta se han establecido en concordancia con el área usaría, en función a las especificaciones técnicas, y conforme la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, por tanto, se reformula de la siguiente manera:

e) Presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica emitidas por el Fabricante, en el cual deberán acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien, referentes a características técnicas mínimas previstas en las especificaciones técnicas, e indicar la marca y procedencia de los bienes a ofertar, adjunto carta del fabricante dirigida a la Entidad y con referencia al presente procedimiento de selección, en la que autorice la utilización de los documentos y ratifiquen el cumplimiento de todas las características técnicas de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) Presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica emitidas por el Fabricante, en el cual deberán acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien, referentes a características técnicas mínimas previstas en las especificaciones técnicas, e indicar la marca y procedencia de los bienes a ofertar, adjunto carta del fabricante dirigida a la Entidad y con referencia al presente procedimiento de selección, en la que autorice la utilización de los documentos y ratifiquen el cumplimiento de todas las características técnicas de los bienes.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610447059 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:34:28 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se ha establecido como requisito de admisión en el literal f) Certificado de análisis del alambre para la fabricación de la malla y del recubrimiento en cumplimiento de la ficha técnica del fabricante, detalladas en las especificaciones técnicas acreditadas por el fabricante con referencia al procedimiento de selección. Al respecto, se observa muchos extremos de este requisito por no tener condiciones claras; por ejemplo, en relación a su emisor, conteniendo además una redacción poco entendible; sin embargo, se podría entender que su finalidad estaría relacionada con la verificación del recubrimiento del alambre con que se fabricarán los gaviones; en ese sentido, se propone modificar ese requisito de acuerdo a lo siguiente:

Presentación de Ensayo de Niebla Salina: Resistencia al ensayo de niebla salina, menos del 5% de oxidación del acero después de 2500 horas de ensayo, acreditado por un laboratorio de ingeniería una Universidad; lo que se acreditará con la presentación del Ensayo de Niebla Salina: Resistencia al ensayo de niebla salina, menos del 5% de oxidación del acero después de 2500 horas de ensayo, acreditado por un laboratorio de ingeniería una Universidad, y Carta de autorización del productor para el uso del mismo en el presente proceso de selección.

Presentación de Ensayo de Kesternich (también conocido como Resistencia a la corrosión o envejecimiento): Resistencia a la corrosión menos del 5% de oxidación del acero después de 56 ciclos, acreditado por un laboratorio de ingeniería una Universidad; lo que se acreditará con la presentación de Ensayo de Kesternich (también conocido como Resistencia a la corrosión o envejecimiento): Resistencia a la corrosión menos del 5% de oxidación del acero después de 56 ciclos, acreditado por un laboratorio de ingeniería una Universidad, y Carta de autorización del productor para el uso del mismo en el presente proceso de selección.

Ya que, los ensayos propuestos acreditarán realmente que el recubrimiento del alambre con que se conformarán los gaviones cumple con condiciones de calidad más óptima, haciéndolo más duradero ante condiciones externas evitando la corrosión, lo que se relaciona directamente con su tiempo de vida útil.

Se agradece confirmar, eliminando el requisito de admisión del literal f) y reemplazándolo por lo propuesto. De no acceder a lo observado se integrará una condición anti competitiva, de imposible cumplimiento por su falta de claridad, lo que, de hecho, constituirá una transgresión del principio de Transparencia. Se les recuerda que el presente procedimiento, al ser una licitación pública, cuenta con la etapa de elevación del Pliego absoluto, lo que generaría dilaciones innecesarias en el curso del procedimiento de selección. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: F Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE, del análisis de la observación el area usuaria y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, SE ACOGE la observación, respecto al literal f) de los documentos para la admision de la oferta. Por consiguiente, se suprimirá de todos los extremos de las bases ¿F) Certificado de análisis del alambre para la fabricación de la malla y del recubrimiento en cumplimiento de la ficha técnica del fabricante, detalladas en las especificaciones técnicas acreditadas por el fabricante con referencia al procedimiento de selección. Para una mayor pluralidad de postes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610447059 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:34:28 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Lugar de entrega: Se solicita información en relación a la ubicación exacta del lugar de entrega, debiendo precisarse coordenadas, tipo de vías y accesos, tipo de vehículos y sus tonelajes adecuados para esas vías; por ser información fundamental para la formulación de la oferta económica. Se agradece aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: X Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA: El almacén de la Obra queda Ubicado en la Asociación El Paraíso, Junta Vecinal Los Pioneros del Distrito de San Antonio Departamento de Moquegua, con coordenadas UTM N: 8097180.532, E: 292469.2081. El acceso a la obra se Puede realizar mediante camiones de 12 toneladas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Lugar de entrega: Asociación el Paraíso, Junta vecinal Los pioneros, Distrito de San Antonio, Departamento de Moquegua Con coordenadas UTM N: 8097180.532, E: 292469.208, El acceso a la obra se Puede realizar mediante camiones de 12 toneladas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610447059 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:34:28 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solución de controversia: Se debe eliminar la frase ¿ACCIÓN JUDICIAL¿; ya que, de acuerdo a lo normado por el TUO de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, los medios de solución de controversias son únicamente la conciliación y el arbitraje; por lo que, hacer una indicación diferente vulnera directamente lo regulado en el Art. 45 del TUO. Se les recuerda que el presente procedimiento, al ser una licitación pública, cuenta con la etapa de elevación del Pliego absolutorio, lo que generaría dilaciones innecesarias en el curso del procedimiento de selección. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** X **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 45 del TUO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE del análisis de la observación el area usuaria, realiza la modificación de las especificaciones técnicas en el punto X. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, SUPRIMIENDO el termino ACCIÓN JUDICIAL, por consiguiente se reemplaza por el termino: arbitraje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica las especificaciones tecnicas en el punto:

X. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretación de la presente contratación con resueltos mediante trato directo, conciliación y/O arbitraje.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610447059 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:34:28 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Plazo de entrega: Se solicita a la Entidad que el plazo de entrega sea ampliado; por lo menos a TREINTA (30) días calendario; ya que, actualmente existe una alta demanda de estos bienes en el mercado nacional; por lo que, fábrica no podrá producir el volumen requerido y despacharlo en el plazo establecido, sin considerar el tiempo de transporte hasta el lugar de entrega. Se agradece acoger la presente observación, de lo contrario se integrará una condición anticompetitiva que, asimismo, desincentivará la pluralidad de postores. Se les recuerda que el presente procedimiento, al ser una licitación pública, cuenta con la etapa de elevación del Pliego absolutorio, lo que generaría dilaciones innecesarias en el curso del procedimiento de selección. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.9.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE COMPETENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE Del análisis de la observación el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, aclarando que la absolución de las observaciones formuladas no se puede orientar a un interés en particular; sin embargo, a fin dar mayor participación de potenciales postores se amplía del plazo a 25 días calendarios, así también se debe señalar que el comite de seleccion consigna el factor de evaluación: Plazo de Entrega, puntaje para los postores que entreguen en menor tiempo, con la finalidad de acortar plazos para la ejecución física y financiera del proyecto.

III. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN:

Plazo: El plazo de entrega sera de hasta VEINTICINCO (25) dias calendarios, contabilizados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica las especificaciones tecnicas en el punto:

III. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN:

Lugar: El lugar de entrega será en el almacén de la obra: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIO PÚBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ ¿Y¿ DE LA ASOCIACIÓN EL PARAÍSO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

Plazo: El plazo de entrega sera de hasta VEINTICINCO (25) dias calendarios, contabilizados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610447059 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:34:28 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

B. Experiencia del Postor. En relación a los bienes similares, se han establecido: ventas, suministro, adquisición de mallas tipo gavión (gavión) y/o malla ganadera en general, de las que se solicita suprimir los siguientes: ADQUISICIÓN; ya que, dicha actividad NO acredita la experiencia del postor que debe ser demostrada por las ventas que ya realizado el postor de bienes similares; por lo que, con este término se permitiría acreditar experiencia, con la COMPRA de esos bienes efectuada por el postor; lo que, DESNATURALIZA totalmente este requisito de calificación, con el que, el postor debe demostrar su expertiz en el rubro materia de contratación; lo que, de ninguna manera se demuestra comprando los bienes similares; en ese sentido, se exige eliminar; ya que, se estaría afectando el Principio de competencia regulado en el literal e) del Art. 2 de la LCE por el que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público. Además, no se debe olvidar que con este requisito de calificación la entidad garantizará la contratación con un proveedor que tenga real expertiz en la actividad económica materia de contratación, situación que NO se lograría estableciendo ese tipo requerimientos poco razonables; por lo tanto, solicitamos que los bienes similares se establezcan conforme lo siguiente: VENTAS, SUMINISTRO, DE MALLAS TIPO GAVIÓN (GAVIÓN) Y/O MALLA GANADERA EN GENERAL. Se les recuerda que el presente procedimiento, al ser una licitación pública, cuenta con la etapa de elevación del Pliego absolutorio, lo que generaría dilaciones innecesarias en el curso del procedimiento de selección. Se agradece confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE Del análisis de la observación el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, aclarando que: la palabra ¿ADQUISICIÓN¿, se refieren a que el postor ha realizado la venta a un determinado entidad o cliente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610447059 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:34:28 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

De acuerdo al art. 2 literal h) de la LCE, las entidades deben considerar en el diseño y desarrollo de los procedimientos de selección criterios y prácticas que permiten contribuir tanto a la protección medioambiental como social y por ende al desarrollo humano, en ese sentido las entidades deben considerar que las empresas que promuevan el bienestar social puedan diferenciarse de sus competidores ya que ello coadyuvaría a la generación del valor social, teniendo en cuenta que la finalidad de la LCE establecida en el art. 1 de la misma es que la contratación pública tenga repercusión positiva en la vida de los ciudadanos. Así mismo, el literal b) del art. 51.2 del RLCE establece también que los factores de evaluación que deben preverse en las bases sean los relacionados a la sostenibilidad ambiental o social, por ello solicitamos al Comité de Selección incluya como factor de evaluación con 02 (dos) puntos a los postores que cuenten con una de las prácticas del factor de evaluación: PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO (Certificación como ¿Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer¿, o inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo). Y así mismo, solicitamos se redistribuyan los puntajes a los factores de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE, del análisis de la consulta, El comité de selección ha determinado los factores de evaluación en concordancia con Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, directiva que establece las bases estándar, por lo que se busca valorar a potenciales postores que cuenten con tales requisitos en ese contexto se aclara que no se modifica los factores de evaluacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610447059 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:34:28 |

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Factor de evaluación Plazo de entrega: En relación al factor de evaluación de plazo de entrega; es evidente que éste no es razonable ni coherente con los plazos establecidos en el requerimiento; ya que, incluso el plazo máximo de entrega propuesto en el requerimiento ya es muy exacto; por lo que, hemos observado, y se está vulnerando la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD al adoptar este factor de evaluación, ya que el requisito principal para su inclusión, es que éste no suponga un riesgo de incumplimiento contractual; lo que evidentemente se daría en el presente caso al bonificar plazos menores al de las EETT, como el increíble plazo de cinco (05) días calendario, considerando el lejano lugar de entrega, situación que además se puede considerar como un claro indicio de favorecimiento a un proveedor en particular que cuenta con los bienes en el lugar de entrega. Así mismo, solicitamos se redistribuya el puntaje a los factores de evaluación. De no acoger esta observación se generará una grave vulneración a la Directiva mencionada y al Principio de competencia. Se les recuerda que, al ser el presente procedimiento de selección una licitación pública, ésta contempla la etapa de elevación del Pliego absoluto al OSCE; por lo tanto, para evitar dilaciones innecesarias se exige acoger. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE, del análisis de la observación el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, SE ACOGIÓ PARCIALMENTE la observación N° 06, del mismo observante (OMACA INVERSIONES EIRL), en el que a fin dar mayor participación de potenciales postores se amplió el plazo de entrega a 25 días calendarios, consecuentemente se reformula el factor plazo de entrega de la siguiente manera:

FACTORES DE EVALUACIÓN:

De [19] hasta [24] días calendario: [05] puntos

De [13] hasta [18] días calendario: [12] puntos

De [09] hasta [12] días calendario: [15] puntos

Aclarando que se debe mejorar el plazo establecido en el capítulo III del presente procedimiento de selección, En ese sentido se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN:

De [19] hasta [24] días calendario:

[05] puntos

De [13] hasta [18] días calendario:

[12] puntos

De [09] hasta [12] días calendario:

[15] puntos

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610447059 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:34:28 |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Factor de evaluación SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL: Se observa el establecimiento de este factor de evaluación; ya que, no cumple con las condiciones dispuesta por el Art. 51 del RLCE, que establece que éstos deben ser objetivos, razonables y congruentes con el objeto de contratación; lo que, de ninguna manera se verifica en el presente caso, dando la apariencia de intentar favorecer con puntaje adicional a algún proveedor particular que cuente con el certificado que acredite que ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014; o con el Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del ¿Programa Huella Hídrica¿; ya que, en ningún caso son coherentes con la adquisición de gaviones; se exige eliminar bajo apercibimiento de sanción de nulidad por vulneración del Principio de igual de trato y el Art. 51 del RLCE, invocado. Se les recuerda que, al ser el presente procedimiento de selección una licitación pública, ésta contempla la etapa de elevación del Pliego absolutorio al OSCE; por lo tanto, para evitar dilaciones innecesarias se exige acoger. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: C Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 51 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE, Del análisis de la observación el comité en concordancia con el área usuaria, ha determinado los factores de evaluación de conformidad con el Artículo 51 del RLCE, la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, directiva que establece las bases estándar, por tanto, no se pueden orientar a un interés en particular, debemos aclarar además que los factores de evaluación califican con puntaje más no descalifican ninguna oferta; así mismo al solicitar el factor SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, se busca incentivar a que los postores practiquen la sostenibilidad ambiental (Responsabilidad hídrica), que tiene como objetivo proteger el equilibrio natural del planeta, limitando al mismo tiempo el impacto de las actividades humanas en el planeta; La sostenibilidad social, que garantiza el acceso a los recursos y servicios básicos para todos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610447059 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:34:28 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD: Se exige eliminar este factor de evaluación; ya que, con éste evidentemente se intenta favorece a algún proveedor en particular; en el entendido de que, prácticamente han descrito el CV del profesional con que cuenta dicho postor para efectuar una capacitación, que, ni siquiera es necesaria para efectos de esta contratación, con lo que, únicamente la entidad encarecerá las ofertas económicas de manera innecesaria, vulnerando además los Principios de libertad de concurrencia, e igualdad de trato. Se exige eliminar. Se les recuerda que, al ser el presente procedimiento de selección una licitación pública, ésta contempla la etapa de elevación del Pliego absolutorio al OSCE; por lo tanto, para evitar dilaciones innecesarias se exige acoger. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: D Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de libertad de concurrencia, e igualdad de trato. ART. 51 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN PARCIALMENTE DEL PARTICIPANTE del análisis de la observación el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, se tiene sobre el FACTOR DE EVALUACIÓN: CAPACITACIÓN se considera: capacitación a 08 personas técnicas de obra, en temas relacionados a la instalación y/o uso adecuado, mantenimiento post instalación y su impacto en el medio ambiente, el mismo que se desarrollará en el local o lugar que la Entidad designe. La capacitación será realizada por un Ingeniero Civil o Geólogo, con experiencia de dieciocho (18) meses como especialista en desarrollo de soluciones geotécnicas y/o hidráulicas y/o muros de contención con mallas de doble torción (gaviones), el que se acreditará con copias de documentación sustentatoria y carta de compromiso del personal. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EVALUACIÓN: Se evaluará en función a la oferta de capacitación a 08 personas técnicas de obra, en temas relacionados a la instalación y/o uso adecuado, mantenimiento post instalación y su impacto en el medio ambiente, el mismo que se desarrollará en el local o lugar que la Entidad designe. La capacitación será realizada por un Ingeniero Civil o Geólogo, con experiencia de dieciocho (18) meses como especialista en desarrollo de soluciones geotécnicas y/o hidráulicas y/o muros de contención con mallas de doble torción (gaviones), el que se acreditará con copias de documentación sustentatoria y carta de compromiso del personal. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la Entidad.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 21:43:18 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita que en el numeral e) se adjunte Carta de autorización del fabricante del Gaviones dirigida a la Entidad y con referencia al presente procedimiento de selección en la que se ratifique la originalidad de la ficha técnica y el cumplimiento de las características técnicas solicitadas por la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la consulta, SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIIPANTE que los Documentos para la admisión de la oferta se han establecido en concordancia con el área usaría, en función a las especificaciones técnicas, y conforme la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, por tanto, se reformula de la siguiente manera:

e) Presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica emitidas por el Fabricante, en el cual deberán acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien, referentes a características técnicas mínimas previstas en las especificaciones técnicas, e indicar la marca y procedencia de los bienes a ofertar, adjunto carta del fabricante dirigida a la Entidad y con referencia al presente procedimiento de selección, en la que autorice la utilización de los documentos y ratifiquen el cumplimiento de todas las características técnicas de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) Presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica emitidas por el Fabricante, en el cual deberán acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien, referentes a características técnicas mínimas previstas en las especificaciones técnicas, e indicar la marca y procedencia de los bienes a ofertar, adjunto carta del fabricante dirigida a la Entidad y con referencia al presente procedimiento de selección, en la que autorice la utilización de los documentos y ratifiquen el cumplimiento de todas las características técnicas de los bienes.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 21:43:18 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el numeral f) Se identifica un probable direccionamiento, debido a que un certificado de análisis del alambre, lo proporcionaría una empresa que fabrica alambres, detalle que no es relevante en un proceso de gaviones donde la atención debe estar puesta en el Elemento Gavion, del mismo modo no se se entiende el criterio de lo solicitado, ya que al analizar un gavion estas analizando el alambre que lo compone.
Por consiguiente, se solicita eliminar el punto F) de las bases y así evitar direccionamientos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la consulta el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, SE ACOGE LA OBSERVACION que, se suprimirá de todos los extremos de las bases ¿F) CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL ALAMBRE PARA LA FABRICACIÓN DE LA MALLA Y DEL RECUBRIMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE, DETALLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACREDITADAS POR EL FABRICANTE CON REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 21:43:18 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Se observa que el presente gavión tiene como dimensiones de cocada 8x10, del mismo modo un diámetro de alambre de 2.4 mm que junto al polímero serian de 3.4 mm

En función a esas dimensiones, SE OBSERVA QUE LA PROPIEDAD MECANICA DE LA FUERZA MAXIMA DE PUNZONAMIENTO ES DE 23.6 KN, sin embargo acorde a la misma normativa en mención ASTM 975 la FUERZA MAXIMA DE PUNCION PARA UNA MALLA DE 8X10 CON UN DIAMETRO DE 3.4MM EL VALOR CORRECTO ES DE 22.75 KN, dándose por entendido un error al especificar este importante valor dado que la Fuerza máxima de punzonamiento para una malla 8x10 de 3.7MM es de 23.6 KN (valor solicitado en las presentes Bases) Se solicita corregir dicho valor a 22.75kN.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE del análisis de la observación el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, siendo la correcta nomenclatura 22.75 Kn para el objeto a contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas en el punto:

1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

FUERZA MAXIMA DE PUNCION DE LA MALLA: KN 22.75

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 21:43:18 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Se observa dentro las características técnicas el alto rendimiento, el cual esta relacionado a la abrasión, para poder diferenciar el polímero en mención del PVC tradicional, se solicita poder incluir en las Bases integradas LA SOLICITUD DEL ENSAYO DE ABRASION ACORDE A LA NORMATIVA EN MENSION, el cual deberá ser entregado junto con la propuestas por cada postor, puesto que todas las fábricas de gaviones tienen su respectivo ensayo para poder diferencial el polímero con el que están trabajando corroborando su alto rendimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE del análisis de la observación el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, por lo tanto, El postor debe presentar el ensayo de abrasión acorde a la normativa en la ejecucion del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor debe presentar el ensayo de abrasión acorde a la normativa en la ejecucion del contrato

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 21:43:18 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Se observa que el polímero en mención requiere una RESISTENCIA A LA CORROSION Y ENVEJECIMIENTO a través del ensayo de NIEBLA SALINA en función a las normas EN ISO 2227, EN 10223-3 y ASTM A975-2

A lo cual se observa que el ensayo obedece a la resistencia contra niebla salina, mas no a parámetros mecánicos del alambre los cuales se dan en la Norma ASTM A975-2, por lo tanto, esta norma ASTM A975-2 no está en relación con el presente ensayo, entendiéndose que solicitar esta norma es un error de concepto que puede originar una MANIPULACION DE FICHAS TECNICAS y DIRECCIONAMIENTO POR ERROR EN LA EVALUACION por parte de los postores

Se Solicita retirar la misma por ser un error de concepto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE DEL PARTICIPANTE del análisis de la observación el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, por lo tanto la norma ISO 9227 Y EN 10223-3, por tanto, SUPRIME el ensayo de NIEBLA SALINA y las normas ISO 9227 Y EN 10223-3 - ASTM A975-2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 21:43:18 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Se observa que los resultados Solicitados por el Ensayo de Niebla Salina REFIEREN A UNA RESISTENCIA QUIMICA EN AMBIENTES CON DIOXIDO DE AZUFRE POR TIEMPO INDEFINIDO, mencionando las normas ISO 2227, EN 10223-3, normas que no mencionan al dióxido de azufre dentro del ensayo Y mucho menos que sea por tiempo indefinido (se entendería que el ensayo aun no ha culminado) por lo que se solicita retirar o modificar el resultado solicitado, el cual acorde a las normas en mención ISO 2227, EN 10223-3 INDICA QUE la CORROSIÓN Y EL ENVEJECIMIENTO DEBEN SER MENORES AL 5% DE OXIDACION DESPUES DE MAS DE 6000 HORAS DE ENSAYO.

De no hacer el cambio se entendería se está manipulando una especificación técnica sin criterio y referenciando normativas que refieren lo que las Bases solicitan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE del análisis de la observación el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, se suprime este punto (Ensayo de Niebla Salina). Se debe considerar la observacion N° 16 del participante CCALLPA S.A.C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 21:43:18 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Se observa que la temperatura de fragilidad es de -40° C, lo cual es un valor muy conservador en función al entorno en el que se encontraran los Gaviones

Para efectos de mejorar la pluralidad de postores y evitar direccionamientos se solicita colocar un rango de valores el cual puede estar entre los -30 y -45° C del mismo modo aperturas las normativas de ensayo por temperatura de fragilidad como la NBR 8964 / EN 10223-3

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE del análisis de la observación el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, manteniendo lo requerido en las bases primigenias, se debe señalar que durante la indagacion se obtiene pluralidad de proveedores, segun resumen ejecutivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 21:43:18 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Sobre los requerimientos por Resistencia U.V. las fabricas consideran valores conservadores en sus fichas técnicas, los cuales podrían no coincidir con el Requerimiento técnico presentado, ya que solo una fabricante presenta estos valores de forma suelta, para evitar direccionamientos y entendiéndose que estos ensayos son relativos y sus resultados están en función al lugar donde se realizaron. Se Solicita Retirar la RESISTENCIA U.V. de LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS solicitadas en la presentación de propuestas E INCLUIRLOS COMO OBLIGATORIEDAD EN LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD los cuales deberán ser originales del Fabricante y presentados en la entrega de los materiales, en los cuales se deberán mostrar los valores solicitados como mínimos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE del análisis de la observación el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, manteniendo lo requerido en las bases primigenias, se debe señalar que durante la indagacion se obtiene pluralidad de proveedores, segun resumen ejecutivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 21:43:18 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Ante el ingreso de Gaviones de dudosa procedencia que por lo general son del mercado asiático, los cuales indican un cumplimiento en papel sin embargo estos no tienen forma de corroborar su autenticidad, estando el requerimiento con una alta sensibilidad de falsificación, se solicita que los gaviones tengan una Marca de Fábrica, la cual deberá ser a través de uno de sus alambres, el cual deberá tener impreso la procedencia y tipo de gavión entregado, diferenciándose con un color distinto en el alambre de identificación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE del análisis de la observación el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, manteniendo lo requerido en las bases primigenias, se debe señalar que durante la indagacion se obtiene pluralidad de proveedores, segun resumen ejecutivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 21:43:18 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita precisar los accesos adecuados al lugar, así como señalar el tipo de unidades de transporte que pueden ingresar al lugar de entrega del bien

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: El almacén de la Obra queda Ubicado en la Asociación El Paraiso, Junta Vecinal Los Pioneros del Distrito de San Antonio Departamento de Moquegua, con coordenadas UTM N: 8097180.532, E: 292469.2081. El acceso a la obra se Puede realizar mediante camiones de 12 TN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica las especificaciones técnicas en el punto:

III. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN:

Asociación el Paraiso, Junta vecinal Los pioneros, Distrito de San Antonio, Departamento de Moquegua Con coordenadas UTM N: 8097180.532, E: 292469.208, El acceso a la obra se Puede realizar mediante camiones de 12 TN.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 21:43:18 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita que como bienes similares se consideren a GAVIONES EN GENERAL, ya que estos si estan relacionados al objeto de convocatoria del presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE que el objeto de la contratacion es GAVIONES y como bienes similares se solicito:

Se consideran bienes similares a los siguientes: ventas, suministro, adquisición de mallas tipo gavión (gavión) y/o malla ganadera en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 22:25:24 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Por medio del presente formulamos observación a las Bases del Procedimiento de Selección, respecto al punto C y E de los Factores de Evaluación:

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA,

Ello toda vez que dichos requerimientos no otorgan ningún valor agregado al producto materia de contratación, es decir: no lo hace más efectivo, no lo mejora, empero, se estaría favoreciendo solo a algunas empresas que cuentan con dichas certificaciones, y como consecuencia de ello no estaría garantizando la libre concurrencia de postores dedicados a este rubro.

Según la experiencia que tiene el Estado contratando este producto, se puede afirmar que no se requiere de los parámetros solicitados (numeral C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, numeral y numeral E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA) para elaborar, fabricar y vender un mejor producto.

Así pues, de mantenerse dichos requisitos de evaluación, se estaría originando un perjuicio a la Entidad otorgándole el mismo producto a un mayor precio, ya que al contar con dichas certificaciones, el precio de la oferta puede ser mayor.

En ese sentido, se solicita suprimir el numeral C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, y numeral E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, como elementos de mejora, los cuales, si bien es cierto no son restrictivos para poder presentarse al procedimiento de selección, otorgan un puntaje en la evaluación, el cual resulta determinante para efectos del otorgamiento de la Buena Pro.

Por lo expuesto, notamos que dichos requerimientos atentarían contra los siguientes principios debidamente establecidos en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado:

1. El Principio de Libertad de concurrencia, el cual señala que, las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.
2. Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.
3. Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

En se sentido solicitamos se sirvan acoger nuestra observación por encontrarse conforme a Ley, debiendo suprimir el numeral C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, y numeral E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, consignando en su lugar quizá mejoras que estén directamente relacionadas con el objeto de proceso y que le

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO |
| Nomenclatura : | LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA |

otorguen un verdadero valor agregado al producto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: C Página: 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE, se debe señalar que los documentos que se solicitan NO SON MEJORAS, siendo esto del análisis de la observación el comité en concordancia con el área usuaria, ha determinado los factores de evaluación de conformidad con el Artículo 51 del RLCE, la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, directiva que establece las bases estándar, por tanto, no se pueden orientar a un interés en particular, debemos aclarar además que los factores de evaluación califican con puntaje más no descalifican ninguna oferta; así mismo al solicitar el factor SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, se busca incentivar a que los postores practiquen la sostenibilidad ambiental (Responsabilidad hídrica), que tiene como objetivo proteger el equilibrio natural del planeta, limitando al mismo tiempo el impacto de las actividades humanas en el planeta; La sostenibilidad social, que garantiza el acceso a los recursos y servicios básicos para todos. Y sobre el factor de evaluación INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA resulta valido debido que el el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 22:25:24 |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

Se solicita que para la capacitación se considere un INGENIERO CIVIL, ya que dicho profesional también esta involucrado en este tipo de proyectos, siendo apto para poder brindar dichas capacitaciones la cual se demuestra con la experiencia solicitada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: H Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN PARCIALMENTE DEL PARTICIPANTE del análisis de la observación el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, se tiene sobre el FACTOR DE EVALUACIÓN: CAPACITACIÓN se considera:

capacitación a 08 personas técnicas de obra, en temas relacionados a la instalación y/o uso adecuado, mantenimiento post instalación y su impacto en el medio ambiente, el mismo que se desarrollará en el local o lugar que la Entidad designe. La capacitación será realizada por un Ingeniero Civil o Geólogo, con experiencia de dieciocho (18) meses como especialista en desarrollo de soluciones geotécnicas y/o hidráulicas y/o muros de contención con mallas de doble torción (gaviones), el que se acreditará con copias de documentación sustentatoria y carta de compromiso del personal. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EVALUACIÓN: Se evaluará en función a la oferta de capacitación a 08 personas técnicas de obra, en temas relacionados a la instalación y/o uso adecuado, mantenimiento post instalación y su impacto en el medio ambiente, el mismo que se desarrollará en el local o lugar que la Entidad designe. La capacitación será realizada por un Ingeniero Civil o Geólogo, con experiencia de dieciocho (18) meses como especialista en desarrollo de soluciones geotécnicas y/o hidráulicas y/o muros de contención con mallas de doble torción (gaviones), el que se acreditará con copias de documentación sustentatoria y carta de compromiso del personal. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la Entidad.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GAVIONES ELECTROSOLDADOS DE 3" X 3" PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA MZ "Y" DE LA ASOCIACION EL PARAISO, JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DISTRITO DE SAN ANTONIO- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20454029918 | Fecha de envío : | 29/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CCALLPA S.A.C. | Hora de envío : | 22:25:24 |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:
OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN

Mejora 4: Certificado ISO 9001 2015, del postor aplicable a la comercialización, distribución, servicio post venta de gaviones tipo caja y colchón.

Mejora 5: Certificado ISO 45001 2018, del postor aplicable a la comercialización, distribución, servicio post venta de gaviones tipo caja y colchón.

Dentro de estos factores no se estaría considerando las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado de manera que se permita la concurrencia de la pluralidad de proveedores, evitando incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento solo favorezca a un determinado postor, evidenciando una orientación del proceso de selección y una concertación con los intereses del Estado, transgrediendo lo establecido por el artículo 9° de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y su modificación mediante Decreto Legislativo N° 1341.

Conforme lo indicado, según lo solicitado, se evidencia el direccionamiento del procedimiento de selección; puesto que no todas las empresas del rubro contamos con el documento solicitado, por considerar la abierta vulneración del comité al solicitarlo, y evitar la participación de potenciales postores, que pueden ofertar propuestas con materiales de mejor calidad y a menor costo y en cumplimiento del objeto del proceso.

Es por ello que solicitamos al Comité el libre acceso y participación de proveedores en el proceso de contratación, suprimiendo dicho parámetro de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: I Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE del análisis de la observación el comité, en concordancia con el área usuaria, y en el marco al numeral 29.1, 29.8. del artículo 29 del Reglamento, manteniendo lo requerido en las bases primigenias, se debe señalar que durante la indagacion se obtiene pluralidad de proveedores, segun resumen ejecutivo. Los documentos permiten que el producto sea fabricado bajo estandares de ISOs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null