

**PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N° SEL-0027-2024-OTL/PETROPERÚ. PRIMERA CONVOCATORIA**

““SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO PRECISIÓN Y UPS DATA CENTER””.

N°	CONSULTA	PARTICIPANTE	RESPUESTA A CONSULTA	CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS
1	<p>Consulta 01</p> <p>“... El POSTOR deberá presentar para el mantenimiento de los aires acondicionados la certificación por parte del fabricante Vertiv del personal responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los Aires Acondicionados ...” (Página 03 del Doc. 3. Condiciones Técnicas - Data Center AACC y UPS Abril.2024).</p> <p>- ¿Cuál es el nombre del certificado al que se hace mención en ese extracto?, ¿Todos los trabajadores involucrados en el mantenimiento deben presentar ese certificado?</p>	SAT INDUSTRIALES	Se requiere que el personal (como mínimo 01 técnico y/o ingeniero), este certificado por el fabricante <u>Vertiv Electric en AACC y/o soluciones de climatización de precisión del fabricante.</u>	Se genera cambio en el numeral:  2.1.2 Certificación
2	<p>“... El POSTOR deberá presentar para el mantenimiento del UPS la certificación por parte del fabricante (Schneider Electric) del personal responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los UPS ...” (Página 02 del Doc. 3. Condiciones Técnicas - Data Center AACC y UPS Abril.2024)</p> <p>-¿Cuál es el nombre del certificado al que se hace mención en ese extracto?, ¿Todos los trabajadores involucrados en el mantenimiento deben presentar ese certificado?</p>	SAT INDUSTRIALES	Se requiere que el personal (como mínimo 01 técnico y/o ingeniero), este certificado por el fabricante Schneider Electric en: Galaxy 5500 y/o equipos UPS del fabricante.	Se genera cambio en el numeral:  2.1.2 Certificación