

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO ¿ PLAN DE CONTINGENCIA

Ruc/código :	20517670392	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	ORTEGA WELDING S.A.C.	Hora de envío :	15:24:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Buenas tardes Señor del OEC.

El ítem 5, SOLDADURA E6011 no precisa medidas, favor de consignar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organismo Encargado de las Contrataciones luego de realizar la consulta al área usuaria, aclara la medida de la soldadura E6011 que será de 1/8" X 14" de diámetro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el diámetro 1/8" X 14", lo cual se incluirá en las bases integradas

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-11-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO ¿ PLAN DE CONTINGENCIA

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	17:43:02

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

La entidad indica en las bases que ¿¿Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 (cinco) Días Calendarios, computados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación¿¿, para no infringir los principios de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato de la Ley de Contrataciones con el Estado, solicitamos a la entidad ampliar el plazo de entrega hasta diez (10) días calendarios, quedando de la siguiente manera ¿¿Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 10 (días) Días Calendarios, computados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación¿¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organo Encargado de las Contrataciones luego de realizar la consulta al area usuaria, No se acoge la observacion Se mantiene el plazo de entrega, por que los bienes requeridos son comerciales en el mercado nacional ademas que el metrado requerido no es de mayor cuantia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO ¿ PLAN DE CONTINGENCIA

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	17:43:02

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

La entidad indica en las bases que ¿¿Adquisición de alambre de soldar 0.8 mm SIN GAS¿¿, para no infringir los principios de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato de la Ley de Contrataciones con el Estado, dado que según la norma AWS la descripción MIG significa ¿Metal Inerte Gas¿ por lo que este alambre necesita protección de un gas, solicitamos a la entidad especificar la clasificación AWS del alambre de soldar 0.8 mm (ejemplo: ER70S-6).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap.III    **Literal:** 3.1: 3    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Organo Encargado de las Contrataciones luego de realizar la consulta al area usuaria: aclara que el alambre de soldar es de tipo E71T-11 Sin Gas-Flux

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se aclarara en las bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO ¿ PLAN DE CONTINGENCIA

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	17:43:02

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad indica en las bases con respecto al Disco de Corte de Metal de 14¿ que ¿¿Profundidad: 4 mm¿¿, para no infringir los principios de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato de la Ley de Contrataciones con el Estado, solicitamos a la entidad modificar la unidad de presentación a unidades, indica dice Kg.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: 3.1: 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organo Encargado de las Contrataciones luego de realizar la consulta al area usuaria: acoge la observacion para el ítem 2 dice kg debe decir und

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara las EETT y se incluirea en las bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO ¿ PLAN DE CONTINGENCIA

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	17:43:02

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

La entidad indica en las bases con respecto al Disco de Corte de Metal de 14¿ que ¿¿Profundidad: 4 mm¿¿, para no infringir los principios de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato de la Ley de Contrataciones con el Estado, solicitamos a la entidad aclarar a qué se refiere con Profundidad: 4 mm.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: 3.1: 3 Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Organo Encargado de las Contrataciones luego de realizar la consulta al area usuaria: aclara que la profundidad de 4mm, hace referencia al espesor del anillo de acomplete entre el disco y el equipo de poder.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se modificara las EETT y se incluirea en las bases integradas

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-11-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO ¿ PLAN DE CONTINGENCIA

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	17:43:02

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

La entidad indica en las bases con respecto a la soldadura 6013 que ¿¿C: 0.2; Mn: 1.2; Si: 1.00; Cr: 0.2; Ni: 0.30; Mo: 0.3¿¿, para no infringir los principios de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato de la Ley de Contrataciones con el Estado, solicitamos a la entidad acepte la soldadura 6013 con las siguientes características: ¿¿C: 0.11; Mn: 0.4; Si: 0.22; P: 0.015; S: 0.010; Cr: 0.022; Ni: 0.025; Mo: 0.02¿¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: 3.1: 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organo Encargado de las Contrataciones luego de realizar la consulta al area usuaria: acepta el cambio de la observacion y debe especificar C: 0.11; Mn: 0.4; Si: 0.22; P: 0.015; S: 0.010; Cr: 0.022; Ni: 0.025; Mo: 0.02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara las EETT y se incluirea en las bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO ¿ PLAN DE CONTINGENCIA

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	17:43:02

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

La entidad indica en las bases con respecto a la soldadura 6013 que ¿¿Frecuencia: 330 MPa o 60,915 Psi¿¿, de acuerdo a la norma AWS las propiedades mecánicas son Limite de fluencia expresado en MPA o PSI, para no infringir los principios de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato de la Ley de Contrataciones con el Estado, solicitamos a la entidad modificar en las bases integradas el término Frecuencia por Fluencia.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap.III    **Literal:** 3.1: 3    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Organismo Encargado de las Contrataciones luego de realizar la consulta al área usuaria: No acoge la observación formulada: Frecuencia y Fluencia son parámetros diferentes, se mantiene según los EETT,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO ¿ PLAN DE CONTINGENCIA

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	17:43:02

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

La entidad indica en las bases con respecto a la soldadura 6013 que ¿¿CVN (J/°C): 90J / 20 °C¿¿, para no infringir los principios de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato de la Ley de Contrataciones con el Estado, solicitamos a la entidad confirmar si lo correcto con respecto a la temperatura debe ser -20°C.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: 3.1: 3 Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Organo Encargado de las Contrataciones luego de realizar la consulta al area usuaria: Acoge la observacion de la temperatura debe estar en el rango de -20°C hasta -30°C

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se modificara las EETT y se incluirea en las bases integradas:

Rango de -20°C hasta -30°C



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO ¿ PLAN DE CONTINGENCIA

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	17:43:02

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

La entidad indica en las bases con respecto a la soldadura 7018 que ¿¿Diámetro: 1/8¿ x 18¿ ¿¿, para no incumplir los Principios de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato de la Ley de Contrataciones con el Estado solicitamos a la entidad, ampliar el rango de altura de 14¿ (350 mm) hasta 18¿ (450 mm).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: 3.1: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organo Encargado de las Contrataciones luego de realizar la consulta al area usuaria: acoge la observacion y acepta ampliar el rango de altura de 14" hasta 18"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara las EETT y se incluirea en las bases integradas:  
rango de altura de 14" hasta 18"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-11-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO ¿ PLAN DE CONTINGENCIA

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	17:43:02

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

La entidad indica en las bases con respecto a la soldadura 7018 que ¿¿C: 0.09; Mn: 1.05; Si: 0.55; Cr: 0.20¿¿, para no infringir los principios de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato de la Ley de Contrataciones con el Estado, solicitamos a la entidad acepte la soldadura 7018 con las siguientes características: ¿¿C: 0.06; Mn: 1.05; Si: 0.49; P: 0.015; S: 0.010; Cr: 0.03; Ni: 0.03; Mo: 0.01¿¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: 3.1: 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organo Encargado de las Contrataciones luego de realizar la consulta al area usuaria: se acepta el cambio de la observacion y debe especificar C: 0.06; Mn: 1.05; Si: 0.49; P: 0.015; S: 0.010; Cr: 0.03; Ni: 0.03; Mo: 0.01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara las EETT y se incluirea en las bases integradas:

C: 0.06; Mn: 1.05; Si: 0.49; P: 0.015; S: 0.010; Cr: 0.03; Ni: 0.03; Mo: 0.01