

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRA-PRIDER/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA LA META 05: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA DE ESMERALDA ALTA, DEL DISTRITO DE LURICOCHA Y DISTRITO DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ruc/código : 20605077413

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : CASA DEL TUBO PERU E.I.R.L.

Hora de envío : 17:36:04

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Respecto al producto: CODO PVC UF DE 140MM X 22.50, las conexiones inyectadas son importadas y en esa medida no viene en inyectado, dado que en nuestro país no se maneja mucho en esa medida(140MM) y no es comercial, en ninguna marca ni fabricante nacional elabora dicho producto, lo que se puede atender sería en producto TERMOFORMADO (HECHIZO).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAPITULO 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

-

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LOS ACCESORIOS SERÁN INYECTADOS DE PVC-U CON SISTEMA DE UNIÓN FLEXIBLE PARA FLUIDOS A

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA LA META 05: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA DE ESMERALDA ALTA, DEL DISTRITO DE LURICOCHA Y DISTRITO DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ruc/código : 20449448716  
Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023  
Hora de envío : 19:50:31

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se indica para los ítem 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13 que deben ser CODOS TIPO UF norma NTP ISO 1452 - incluye anillos, a su vez indican también que deben ser CODOS PARA SOLDAR O PEGAR, por lo expuesto solicitamos al comité suprimir el extremo PARA SOLDAR O PEGAR a fin de evitar ambigüedad en la presentación de ofertas

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LOS ACCESORIOS SERÁN INYECTADOS DE PVC-U CON SISTEMA DE UNIÓN FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESIÓN

SE SUPRIMIRÁ PARA SOLDAR O PEGAR PARA LOS ÍTEMS 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13.

Y PREVALECERÁ:

NTP ISO 1452

CLASE 10

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA LA META 05: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA DE ESMERALDA ALTA, DEL DISTRITO DE LURICOCHA Y DISTRITO DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ruc/código : 20449448716  
Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023  
Hora de envío : 19:50:31

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se indica para el ítem 3 CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP, a su vez indican que la norma debe ser NTP ISO 1452 y debe incluir anillos y ser TIPO UF, por lo expuesto solicitamos a la Entidad confirmar que tipo de accesorio y la norma técnica es la solicitada por el área usuaria a fin de evitar ambigüedad en la presentación de ofertas.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LOS ACCESORIOS SERÁN INYECTADOS DE PVC-U CON SISTEMA DE UNIÓN FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESIÓN

SE SUPRIMIRÁ PARA SOLDAR O PEGAR PARA LOS ÍTEMS 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13.

Y PREVALECE:

NTP ISO 1452

CLASE 10

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA LA META 05: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA DE ESMERALDA ALTA, DEL DISTRITO DE LURICOCHA Y DISTRITO DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ruc/código : 20449448716  
Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023  
Hora de envío : 19:50:31

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se solicita para el ítem 10 CODO DE PVC UF DE 140MM X 22.5°, Ante esto debemos indicar que el Diámetro Nominal de 140mm para un codo INYECTADO no es un producto comercial ya que carece de circulación en el mercado nacional, por tanto solicitamos para este ítem se considere la opción de termoformado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LOS ACCESORIOS SERÁN INYECTADOS DE PVC-U CON SISTEMA DE UNIÓN FLEXIBLE PARA FLUIDOS A

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA LA META 05: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA DE ESMERALDA ALTA, DEL DISTRITO DE LURICOCHA Y DISTRITO DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ruc/código : 20449448716  
Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023  
Hora de envío : 19:50:31

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se indica en el punto 6 CONDICIONES DEL BIEN. "que el plazo de reposición de los bienes por defectos es de 1 día calendario a partir de la entrega del bien", ante esto debemos indicar que la normativa vigente que rigen las contrataciones establece que el plazo de reposición no debe ser menos a 2 días ni mayor a 10 días esto desde la notificación del acta de observaciones por parte de la Entidad, por lo expuesto solicitamos que dicho extremo sea modificado como lo establece la normativa vigente.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 6    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de Contrataciones y su Reglamento.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En caso de faltar alguna cantidad y/o que el insumo tenga defectos, el proveedor tiene un plazo de dos (02) días calendario para subsanar a partir de la entrega del bien.