

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602009123	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	IRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:58:36

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se considera bienes similares a los siguientes venta de luminarias en general y/o venta de tableros eléctricos

Por lo q solicito debe considerarse en bienes similares también venta de ACCESORIOS ELECTRICOS y/ o VENTA DE CLABES ELECTRICOS

Para mayor pluralidad para la libre participación del proceso

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, se considerará adicionalmente como bienes similares Accesorios Eléctricos y/o Venta de Cables Eléctricos en la experiencia del postor en la especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se agregará los bienes similares en los requisitos de calificación, lo siguiente:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(...)

Se considera bienes similares a los siguientes: Venta de luminarias en general y/o Venta de tableros Eléctricos y/o Accesorios Eléctricos y/o Venta de Cables Eléctricos.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20527354839	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INSTAELEC SRL	Hora de envío :	15:38:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

el plazo de entrega se indica de 30 dias,solicitamos la ampliacion del plazo de entrega,puesto que las luminarias led no estan en stock en el mercado peruano,requiriendose su fabricacion especifica en el exterior la cual conlleva a aproximadamente 35 dias de fabricacion,el transporte via maritima toma otros 45 dias,para el desaduanaje y transporte son 20 dias por tanto solicitamos que el plazo de entrega sea de 100 dias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, se ampliará el plazo de entrega hasta 60 días calendario, debido a que las luminarias led ameritan su fabricación y por el tiempo de transporte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se modificará el plazo, en los siguientes:

CAPITULO I

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

CAPITULO III

VII. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega de los bienes será hasta de 60 días calendarios, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20527354839	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INSTAELEC SRL	Hora de envío :	15:38:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

4.-luminaria para interior tipo panel empotrado...

para esta luminaria se solicita que tenga una proteccion contra impacto minima IK04,pero al solicitar que el difusor sea vidrio templado esta puede soportar un grado de proteccion IK08 por tanto solicitamos que el difusor sea de poliesterino/PMMA/vidrio templado,acorde al grado de proteccion contra impacto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, la característica del difusor se ampliará a poliesterino/PMMA/vidrio templado opalizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se ampliará en los datos técnicos mínimos, lo siguiente:

4. LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL EMPOTRABLE 4000K 220-440V / VAC 50/60 HZ 40W (...)

DIFUSOR: Poliestireno/PMMA/vidrio templado opalizado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20527354839	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INSTAELEC SRL	Hora de envío :	15:38:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

5.-Luminaria con luz led para empotrar de 22w...

solicitamos indicar el flujo luminoso que se requiere

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, se agregará la característica del flujo luminoso de 1800 a 2000 lúmenes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se agregará en los datos técnicos mínimos, lo siguiente:

5. LUMINARIA CON LUZ LED 22W PARA EMPOTRAR

(...)

FLUJO LUMINOSO: 1800 A 2000 LM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20527354839	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INSTAELEC SRL	Hora de envío :	15:38:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

6.-luminaria para interior led tipo panel empotrado....

para esta luminaria se solicita que tenga una proteccion contra impacto minima IK04,pero al solicitar que el difusor sea vidrio templado esta puede soportar un grado de proteccion IK08 por tanto solicitamos que el difusor sea de poliesterino/PMMA/vidrio templado,acorde al grado de proteccion contra impacto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, la característica del difusor se ampliará a poliesterino/PMMA/vidrio templado opalizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se ampliará en los datos técnicos mínimos, lo siguiente:
6. LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL EMPOTRABLE 4000K 220-440V / VAC 50/60 HZ 32W
(...)
DIFUSOR: Poliestireno/PMMA/vidrio templado opalizado.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20527354839	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INSTAELEC SRL	Hora de envío :	15:38:46

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

8.-Luminaria con luz de 55W para empotrar...

para esta luminaria se solicita que tenga una proteccion contra impacto minima IK04,pero al solicitar que el difusor sea vidrio templado esta puede soportar un grado de proteccion IK08 por tanto solicitamos que el difusor sea de poliesterino/PMMA/vidrio templado,acorde al grado de proteccion contra impacto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, la característica del difusor se ampliará a poliesterino/PMMA/vidrio templado opalizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se ampliará en los datos técnicos mínimos, lo siguiente:

8.LUMINARIA CON LUZ LED 55W PARA EMPOTRAR

(...)

DIFUSOR: Poliestireno/PMMA/vidrio templado opalizado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20527354839	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INSTAELEC SRL	Hora de envío :	15:38:46

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

14.-Luminaria tipo braquet 1x70W....

El soket que solicita para esta luminaria es del tipo G24q-2 que corresponde a lamparas ahorradoras,cuya maxima potencia para este tipo de lampara es de 26W,al llevar dos lamparas por luminaria la potencia seria de 52W solicitamos la rectificacion o en todo caso solicitamos su equivalencia con la tecnologia led.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, se modificará el socket a tipo E27 para lampara de sodio de alta presión de 70 W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se modificará en los datos técnicos mínimos, lo siguiente:

14. LUMINARIA TIPO BRAQUET 1x70W

TIPO DE LUMINARIA: Lampara de sodio de 1X70 W

SOCKET: E27

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

LUMINARIA LED DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR DE 18 W
TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL CONSIDERAR EN ESE RANGO 25,000 A 30,000 HORAS
PARA MAYOR PARTICIPANTES
FLUJO LUMINOSO CONSIDERAR EN ESE RANGO 1500 A 1600 COMO PIDEN DE 4000 K SIEMPRE ES MAS BAJO
LOS LÚMENES QUE 6500

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PARA LIBRE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la observación, con la finalidad que exista concurrencia de participantes y/o postores, el área usuaria acoge parcialmente la observación, por lo que, se modificará la vida útil del equipo, que será mayor o igual a 25,000 hras. Y, con respecto al flujo luminoso se mantiene los cálculos lumínicos para esos lúmenes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se modificará en los datos técnicos mínimos, lo siguiente:

1. LUMINARIA CON LUZ LED 18W PARA EMPOTRAR
(...)
TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA ÚTIL: mayor o igual a 25,000 HRS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

LUMINARIA LED TIPO PANEL EMPOTRABLE DE 36 W

CONSIDERAR ESTE TIPO DEL

CUERPO: Perfil de aluminio extruido 0.6 mm de espesor

LAS DIMENSIONES DE LOS PANELES CONSIDERAR EN ESTOS RANGOS 595 X 595 X 30 O 605 X 605 X 65

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PARA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la observación, el área usuaria no acoge la observación, debido a que el cuerpo de la luminaria es de perfil de aluminio extruido, plancha laf de 0.8 mm de espesor. Sobre las dimensiones de la luminaria se indica que las baldosas del cielo raso instaladas en obra, son de 24"x24", por lo que se mantienen las dimensiones en 605mm x 605mm x 65mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
LUMINARIA LED TIPO PANEL EMPOTRABLE DE 40 W
RESPECTO AL CUERPO QUE ESTAN SOLICITANDO CON SUS CARACTERÍSTICAS YA NO SE FABRICA EN ESE MATERIAL LO QUE EXISTE EN EL MARCADO ES LO SIGUIENTE Y SE BEBE CONSIDERAR
CUERPO : PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO PINTURA ANTIBACTERIAL
DIFUSOR : ACRILICO O POLICARBONATO OPALIZADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, se agregará en la característica del cuerpo: perfil de aluminio extruido pintura antimaterial/fabricado chapa de acero, pintura antibacterial. En cuanto al difusor será de: poliesterino/PMMA/vidrio templado opalizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con ocasión a las bases integradas, se agregará en los datos técnicos mínimos, lo siguiente:
4. LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL EMPOTRABLE 4000K 220-440V / VAC 50/60 HZ 40W
(...)
CUERPO: Perfil de aluminio extruido pintura antibacterial / fabricado chapa de acero pintura antibacterial.
DIFUSOR: Poliesterino/PMMA/Vidrio templado opalizado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

LUMINARIA TIPO PLAFÓN DE 22 W
CONSIDERAR EN UN RANGO DE 22 W A 24 W YA QUE DE 24 W ES MAS COMERCIAL
CONSIDERAR IP 40
TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL 30,000 A 40,000 HRS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se aclara que, el cálculo lumínico es realizado de acuerdo a la potencia y flujo luminoso. El tiempo garantizado de vida útil es con la finalidad de garantizar el bien, por lo que, se mantiene la cantidad de mayor o igual a 40,000 hrs. Sobre el IP requerido se acoge a bajar el IP a 40 por ser una luminaria a instalarse en areas no críticas del establecimiento de salud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se modificará en los datos técnicos mínimos, lo siguiente:

5. LUMINARIA CON LUZ LED 22W PARA EMPOTRAR
(...)
IP:40

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

LUMINARIA LED TIPO PANEL EMPOTRABLE DE 32 W

CONSIDERAR UN RANGO DE 32 W A 36 W YA QUE 36 W ES MAS COMERCIAL

CONSIDERAR IP 40

CONSIDERAR CUERPO:PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO.PINTURA ANTIBACTERIAL

CONSIDERAR DIFUSOR :ACRILICO O POLICARBONATO OPALIZADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, se modificará los siguientes datos técnicos mínimos del bien con la finalidad ampliar la participación de los postores, en los siguientes:

- Cuerpo: Perfil de aluminio extruido pintura antibacterial/fabricado chapa de acero pintura antibacterial.
- Difusor: Poliesterino/PMMA/vidrio templado opalizado.

El IP54 es considerado por ser equipos a instalarse en un establecimiento de salud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se modificará en los datos técnicos mínimos, lo siguiente:

6. LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL EMPOTRABLE 4000K 220-440V / VAC 50/60 HZ 32W

- Cuerpo: Perfil de aluminio extruido pintura antibacterial/fabricado chapa de acero pintura antibacterial.
- Difusor: Poliesterino/PMMA/vidrio templado opalizado.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

LUMINARIA LED TIPO LINEAL HERMÉTICA 40 W

SOLICITAN POTENCIA MÁXIMA W: 2X20

CONSIDERAR POTENCIA MÁXIMA : 40 W

TIPO DE LAMPARA: LED

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 29

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, el tipo de luminaria y su mantenimiento e intercambiabilidad de 2 luminarias son luminarias tipo led, por ende, no se puede considerar lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

LUMINARIA LED TIPO PANEL EMPOTRABLE DE 55 W

CONSIDERAR UN RANGO DE 48 W A 55 W

CUERPO:FABRICADO CHAPA DE ACERO PINTURA ANTIBACTERIAL

CONSIDERAR CUERPO : PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, PINTURA ANTIBACTERIAL

DIFUSOR: VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO

CONSIDERAR DIFUSOR ACRÍLICO O POLICARBONATO OPALIZADO

CONSIDERAR dimensiones 595X565X30 O 605X605X65

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, el cálculo lumínico es realizado de acuerdo a la potencia y flujo lumínico. El IP54 de las bases es considerado por ser equipos para instalarse en establecimiento de salud, por ende, no es posible considerar su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 3.5 W DE 650 LM INTERIOR
SOLICITAN EL FLUJO LUMINOSO: >650
POR LA POTENCIA SOLICITAMOS CONSIDERAR
FLUJO LUMINOSO 204 LM
ESPECIFICAR SI ES INTERIOR O EXTERIOR
Temperatura de calor A 4000-5000

LA LUZ DE EMERGENCIA EN ESA TEMPERATURA NO EXISTE EN EL MARCADO
SOLICITAMOS CONSIDERAR 6000 K A 7500 K QUE ES COMERCIAL
CONSIDERAR 3WA 4 W
Carta original de garantía de la fabricante dirigida al proceso por 3 AÑOS ESTA CARTA DE GARANTÍA SE PRESENTA
AL MOMENTO DE LA ENTREGA NO SE DEBE CONSIDERAR EN LA FICHA TÉCNICA
CONSIDERAR IP 20

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria precisa que, el ítem 10 luminaria de emergencia es de uso interior y el ítem 11 luminaria de emergencia es de uso exterior, la temperatura de color indicada en las bases si existe en el mercado. Los estudios lumínicos fueron realizados de acuerdo a la potencia y flujo luminoso indicados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 3.5 W DE 650 LM INTERIOR
SOLICITAN EL FLUJO LUMINOSO: >650
POR LA POTENCIA SOLICITAMOS CONSIDERAR
FLUJO LUMINOSO 204 LM
ESPECIFICAR SI ES INTERIOR O EXTERIOR
Temperatura de calor A 4000-5000
LA LUZ DE EMERGENCIA EN ESA TEMPERATURA NO EXISTE EN EL MARCADO
SOLICITAMOS CONSIDERAR 6000 K A 7500 K QUE ES COMERCIAL
CONSIDERAR 3WA 4 W
Carta original de garantía de la fabricante dirigida al proceso por 3 AÑOS ESTA CARTA DE GARANTÍA SE PRESENTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA NO SE DEBE CONSIDERAR EN LA FICHA TÉCNICA
CONSIDERAR IP 20

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 11 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria precisa que, el bien del numeral 10 es de uso interior y el numeral 11 de uso exterior, puesto que, estos bienes existen en el mercado con la temperatura de color requerida, y se requieren para establecimientos de salud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

LUMINARIA TIPO BRAQUET 1X70 W

SOLICITAN BALASTO ELECTRÓNICO SI

SOLICITO CONSIDERAR: DREIVER ELECTRÓNICO

SOLICITAN Scket :G24q-2

SOLICITO CONSIDERAR LAMPARA : MODULO LED

SOLICITAMOS ESPECIFICAR: Temperatura de calor 300 K 4000 K 6500 K

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 14 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, se modificará el tipo de lampara a sodio de alta presión de 70W, y el socket de tipo E27. La temperatura de calor será libre de ofertar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se modificará en los datos técnicos mínimos, lo siguiente:

14. LUMINARIA TIPO BRAQUET 1x70W

TIPO DE LUMINARIA: Lampara de sodio de 1X70 W,

SOCKET: E27

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

LUMINARIA GUIA LED 2 W IP 65
CONSIDERAR FLUJO LUMINOSO 3000 K
CONSIDERAR TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL
30,000 HRS
MATERIAL: Cuerpo de acero inoxidable
No permite radiación infrarroja /UV
Libre de elementos tóxicos como el mercurio y plomo
SOLICITO:MATERIAL ALUMINIO
DIFUSOR :POLICARBONATO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 15 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, los participantes y/o postores deberán ofertar conforme a las características técnicas requeridas, por ende, no se considera su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

LUMINARIA TIPO SPOT LED PARA EMPOTRAR EN PISO 3W IP 67

CONSIDERAR Temperatura de calor : 3000K

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 16 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, se agregará la temperatura de color: mayor o igual 3000°K

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se agregará en los datos técnicos mínimos, lo siguiente:

16. LUMINARIA CON LUZ LED 3W

(...)

TEMPERATURA DE COLOR: mayor o igual 3000°K

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Luminaria 1X30 w LUZ ULTRAVIOLETA ANTIGERMEN

CONSIDERAR EN LA POTENCIA : 2X36

CONSIDERAR IP 20 Ik03

CONSIDERAR máx. Área de Descontaminación 15 m2

se debe considerar las siguientes certificaciones para garantizar la calidad de la luminaria

declaración de conformidad UE

Certificado PZH

Declaración de Eficiencia técnica

Estas certificaciones son para garantizar la desinfección y esterilización del área con presencia de las personas en el ambiente sin problemas no causa ningún daño

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 38 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, al considerar las certificaciones mencionadas limitarían la participación de los postores, por lo que, se solicitará en la entrega de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20477872892	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

LUMINARIA LED IP 65 4X8 W

CUERPO:Fabricado chapo de acero 0.8mm de espesor con acabado de pintura en polvo en color blanco RAL9003 atornillado al cuerpo mediante tornillos de acero inoxidable

SOLISITO CONSIDERAR CUERPO: PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO.PINTURA ANTIBACTERIAL YA QUE ESTE CUERPO DE LA LUMINARIA ESTAN HOMOLOGADAS

DIFUSOR:VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO

SOLICITO CONSIDERAR: DIFUSOR :ACRÍLICO O POLICARBONATO OPALIZADO

GRADO DE HERMETICIDAD: IP54

CONSIDERAR : IP 40

SOLICITAN FLUJO LUMINOSO : 6000

SOLICITAMOS CONSIDERAR FLUJO LUMINOSO 4000 LM

YA QUE DE 6000 NO EXISTE E

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 18 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el area usuaria aclara que, este tipo de luminaria es para la instalación en áreas de sala de cirugía y sala de partos del establecimiento de salud, que requieren especificaciones más estrictas para las áreas indicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20491398702	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	VALE INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC.	Hora de envío :	22:54:41

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Piden textualmente que la experiencia del postor sea en: Venta de luminarias en general y/o Venta de Tableros Eléctricos

Ante ello observamos y sugerimos que este punto se reestructure y se considere también como experiencia del postor: la venta de materiales eléctricos en general , en aras de promover mayor participación de postores para el proceso en referencia.

Por ello sugerimos que diga:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de luminarias en general y/o Venta de Tableros Eléctricos y/o venta de materiales eléctricos en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la observación, con la finalidad que existan concurrencia de postores, el área usuaria acoge parcialmente la observación, por ende, se considerará adicionalmente como bienes similares Venta de Cables Eléctricos en la experiencia del postor en la especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se agregará los bienes similares en los requisitos de calificación, lo siguiente:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(...)

Se considera bienes similares a los siguientes: Venta de luminarias en general y/o Venta de tableros Eléctricos y/o Accesorios Eléctricos y/o Venta de Cables Eléctricos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	23:52:42

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

SOLICITAN 605X605X65MM DE 36W

AL ÓRGANO ENCARGADO SE LE INDICA AMPLIAR EL TAMAÑO DEL EQUIPOS YA QUE LAS MEDIDAS SOLICITADAS NO SON COMUNES EN EL MERCADO NACIONAL, QUIZÁS POR ERROR TIPOGRÁFICO PUSIERON ESAS MEDIDAS, LAS MEDIDAS REALES SON 595X595X30MM ADICIONAL A ESO COMO ESTOS SON PANELES PARA EMPOTRAR SE LE SUMARIA EL MARCO PARA EMPOTRAR QUE HARÍA LA MEDIDA SOLICITADA Y AUMENTAR A 48W LUZ CÁLIDA DE 4000LM, SE SOLICITA AL ÓRGANO AMPLIAR LAS MEDIDAS PARA MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la observación, el área usuaria no acoge la observación, debido a que, las baldosas instaladas en obra tienen dimensiones de 24"x24", por lo que se requiere las dimensiones de 605x605mm. Los cálculos lumínicos son realizados bajo la norma técnica EM.010 para establecimientos de salud, con la potencia y flujo luminoso requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	23:52:42

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

SOLICITAN 605X605X65MM DE 40W
AL ÓRGANO ENCARGADO SE LE INDICA AMPLIAR EL TAMAÑO DEL EQUIPOS YA QUE LAS MEDIDAS SOLICITADAS NO SON COMUNES EN EL MERCADO NACIONAL, QUIZÁS POR ERROR TIPOGRÁFICO PUSIERON ESAS MEDIDAS, LAS MEDIDAS REALES SON 595X595X30MM ADICIONAL A ESO COMO ESTOS SON PANELES PARA EMPOTRAR SE LE SUMARIA EL MARCO PARA EMPOTRAR QUE HARÍA LA MEDIDA SOLICITADA Y AUMENTAR A 48W LUZ CÁLIDA DE 4000LM, SE SOLICITA AL ÓRGANO AMPLIAR LAS MEDIDAS PARA MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la observación, el área usuaria no acoge la observación, debido a que, las baldosas instaladas en obra tienen dimensiones de 24"x24", por lo que, se requiere las dimensiones de 605x605mm. Los cálculos lumínicos son realizados bajo la norma técnica EM.010 para establecimientos de salud, con la potencia y flujo luminoso requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	23:52:42

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

SOLICITAN LUMINARIA TIPO PLAFÓN DE 22W

AL ÓRGANO INDICARLES QUE LO SOLICITADO ES PRÁCTICAMENTE INEXISTENTE POR QUE LOS WATTS SE MIDEN EN NÚMEROS PARES, ES DECIR EL COMITÉ DEBE AMPLIAR LO SOLICITADO A 24W QUE ES LO USUAL Y COMERCIAL EN EL MERCADO NACIONAL Y NO UNO QUE NO TIENE REFERENCIA ALGUNA EN EL MERCADO Y QUE SEGURAMENTE ES UNA FICHA TÉCNICA CREADA PARA PODER BENEFICIARSE CON PRODUCTOS QUE NO LLEGAN A DEMOSTRAR Y PERJUDICAR A LA ENTIDAD HACIENDO PERDER TIEMPO.

SE SOLICITA AL COMITÉ AMPLIAR DE 18W A 24W

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE TRANSPARENCIA Y CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la observación, el área usuaria no acoge la observación, debido a que, el equipo tipo plafón de 22w existe en el mercado en diversas marcas. Los cálculos lumínicos son realizados con la potencia y flujo lumínico requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	23:52:42

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

SOLICITAN 605X605X65MM DE 32W

AL ÓRGANO ENCARGADO SE LE INDICA AMPLIAR EL TAMAÑO DEL EQUIPOS YA QUE LAS MEDIDAS SOLICITADAS NO SON COMUNES EN EL MERCADO NACIONAL, QUIZÁS POR ERROR TIPOGRÁFICO PUSIERON ESAS MEDIDAS, LAS MEDIDAS REALES SON 595X595X30MM ADICIONAL A ESO COMO ESTOS SON PANELES PARA EMPOTRAR SE LE SUMARIA EL MARCO PARA EMPOTRAR QUE HARÍA LA MEDIDA SOLICITADA Y AUMENTAR A 48W LUZ CÁLIDA DE 4000LM, SE SOLICITA AL ÓRGANO AMPLIAR LAS MEDIDAS PARA MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la observación, el área usuaria no acoge la observación, debido a que, las baldosas instaladas en obra tienen dimensiones de 24"x24", por lo que se requiere las dimensiones de 605x605mm. Así mismo los cálculos lumínicos son realizados bajo la norma técnica EM.010 para establecimientos de salud, con la potencia y flujo luminoso requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	23:52:42

Observación: Nro. 27
Consulta/Observación:
SOLICITAN HERMÉTICOS DE MEDIDAS 1260MM X 108MM X 64MM.

AL ÓRGANO SOLICITARLES QUE SE AMPLIÉ ESTE PUNTO O SE TOME COMO MÍNIMO LAS MEDIAS DESDE 1260 MM A MAS, 108MM A MAS Y 56MM A MAS, ASÍ MISMO ACEPTAR TAMBIÉN 2X18W.

SOLICITAN DIMENSIONES DE 1260MM X 108MM X 64MM
SE ACEPTE DIMENSIONES DE 1275MM X 114MM X 56MM

SOLICITAN 2X40W
SE ACEPTE 2X36W COMO MÍNIMO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAR DE TRANSPARENCIA Y CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la observación, el área usuaria no acoge la observación, debido a que, las medidas solicitadas son aproximadas de 1260mmx108mmx64mm, por ende, lo solicitado por el participante si cumpliría las medidas. Asimismo, no se acepta bajar la potencia, porque los cálculos se encuentran bajo la norma técnica EM.010. para establecimientos de salud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	23:52:42

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

SOLICITAN 605X605X65MM DE 55W
AL ÓRGANO ENCARGADO SE LE INDICA AMPLIAR EL TAMAÑO DEL EQUIPOS YA QUE LAS MEDIDAS SOLICITADAS NO SON COMUNES EN EL MERCADO NACIONAL, QUIZÁS POR ERROR TIPOGRÁFICO PUSIERON ESAS MEDIDAS, LAS MEDIDAS REALES SON 595X595X30MM ADICIONAL A ESO COMO ESTOS SON PANELES PARA EMPOTRAR SE LE SUMARIA EL MARCO PARA EMPOTRAR QUE HARÍA LA MEDIDA SOLICITADA Y AUMENTAR A 48W LUZ CÁLIDA DE 4000LM, SE SOLICITA AL ÓRGANO AMPLIAR LAS MEDIDAS PARA MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la observación, el área usuaria no acoge la observación, debido a que, las baldosas instaladas en obra tienen dimensiones de 24"x24", por lo que, se requiere las dimensiones de 605x605mm. Los cálculos lumínicos son realizados bajo la norma técnica EM.010 para establecimientos de salud, con la potencia y flujo luminoso requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	23:52:42

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

SOLICITAN LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 3.5W DE 650LM.

AL ÓRGANO INDICARLES QUE LAS LAMPARAS COMERCIALES SON LAS DE 2X1X2W DE 6500K DE 18LM, EL ÓRGANO DEBE TENER CUIDADO LO QUE SOLICITAN EN SUS BASES, YA QUE ESTAS SON ESPECIFICACIONES NO EXISTENTES, EN LOS ESTUDIOS DE MERCADO EXISTEN EMPRESAS QUE ENVÍAN FICHAS TÉCNICAS EDITADAS Y OFRECEN EQUIPOS QUE NO CUMPLEN NINGUNA NORMA, POR ESO SE SOLICITA SE MODIFIQUE O SE AMPLÍE A LUMINARIAS DE EMERGENCIA DE 2X1X2W DE 6500K DE 18LM CON FACTOR DE POTENCIA 0.9

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la observación, el área usuaria no acoge la observación, debido a que, las luminarias requeridas según las bases deben estar bajo las normas de fabricación IEC62031, IEC62384, como indica la ficha técnica respectiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	23:52:42

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

SOLICITAN LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 3.5W DE 650LM. EXTERIOR

AL ÓRGANO INDICARLES QUE LAS LAMPARAS COMERCIALES SON LAS DE 2X1X2W DE 6500K DE 18LM, EL ÓRGANO DEBE TENER CUIDADO LO QUE SOLICITAN EN SUS BASES, YA QUE ESTAS SON ESPECIFICACIONES NO EXISTENTES, EN LOS ESTUDIOS DE MERCADO EXISTEN EMPRESAS QUE ENVÍAN FICHAS TÉCNICAS EDITADAS Y OFRECEN EQUIPOS QUE NO CUMPLEN NINGUNA NORMA, POR ESO SE SOLICITA SE MODIFIQUE O SE AMPLÍE A LUMINARIAS DE EMERGENCIA DE 2X1X2W DE 6500K DE 18LM CON FACTOR DE POTENCIA 0.9

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la observación, el área usuaria no acoge la observación, debido a que, las luminarias requeridas según las bases deben estar bajo las normas de fabricación IEC62031, IEC62384, como indica la ficha técnica respectiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	23:52:42

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

SOLICITAN LUZ GUÍA DE 120MM X 53MM X610MM

AL ÓRGANO SE PIDE ACEPTAR LAS DIMENSIONES DE 123MM X 61 X 53MM

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 15 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE TRANSPARENCIA Y CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la observación, el área usuaria no acoge la observación, debido a que, las dimensiones requeridas son aproximadas 120mmx53mmx610mm, por lo que, se aceptaría las dimensiones solicitadas por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null