

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6MM

Ruc/código :	10461355477	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	SOTO QUILCA PEDRO	Hora de envío :	10:12:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SEÑORES DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES SOLICITAMOS INCREMENTAR COMO BIENES SIMILARES A : ADQUISICION E INSTALACION DE MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptara como bienes similares a: venta e instalación de ventanas con vidrio templado en general, venta e instalación de mamparas con vidrio templado en general y/o venta e instalación de muro cortina con vidrio templado en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptara como bienes similares a: venta e instalación de ventanas con vidrio templado en general, venta e instalación de mamparas con vidrio templado en general y/o venta e instalación de muro cortina con vidrio templado en general.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6MM

Ruc/código :	20509841846	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	TABQUERIA VIDRIERIA TECHOS SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	17:24:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La descripción dice aluminio color negro, pero en los planos indican aluminio color natural.  
¿Cual es el color requerido para todos los perfiles de aluminio?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ET Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se precisa que el aluminio debe ser color negro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6MM

Ruc/código :	20509841846	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	TABQUERIA VIDRIERIA TECHOS SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	17:24:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En los planos A27 y A26 indican que los vidrios son templados e incoloros.  
Sin embargo en la pagina 26 de las bases se menciona que el vidrio es de color gris  
¿Cual sera en definitiva el color de los vidrios requeridos?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: et Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los vidrios seran de 6mm templado color gris (sin lámina) de acuerdo a las características indicadas en el punto de VIDRIO de la pagina 26 de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6MM

Ruc/código :	20509841846	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	TABQUERIA VIDRIERIA TECHOS SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	17:24:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En los planos para la ventana V-1 señalan Platinas y Tees de espesor 3/32", sin embargo en el mercado comercial se encuentran desde un espesor mayor que es 1/8" ¿Es aceptable este usar este espesor?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ET Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se precisa que las medidas consideradas son mínimas, se aceptaran espesores mayores ya adecuados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6MM

Ruc/código :	20509841846	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	TABQUERIA VIDRIERIA TECHOS SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	17:24:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se menciona que los marcos de aluminio tendran un espesor minimo de 1.8mm, sin embargo en los planos se señalan series de aluminio cuyos espesores (si revisamos catalogos) son inferiores a 1.8mm ya que es ese es el estandar para dichas series. ¿Se acepta usar espesores menores para marcos de ventana, siguiendo la serie especificada en los planos?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ET Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en caso de la serie indicada en el plano se respeta su espesor, los demás marcos deben ser de espesor 1.8 mm como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6MM

Ruc/código :	20509841846	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	TABQUERIA VIDRIERIA TECHOS SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	17:24:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿Podria indicar el area usuaria cual es el color de la malla mosquitera requerida?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ET Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el color de la malla deberá ser gris, tonalidad a elegir es por el área técnica de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6MM

Ruc/código :	20509841846	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	TABQUERIA VIDRIERIA TECHOS SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	17:24:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿En que piso de la obra se encuentran los vanos donde se instalaran las ventanas?  
Ademas ¿cuentan con una escalera o acceso libre para subir e instalar los vidrios a pisos superiores o se requiere habilitar algun andamio colgante? ¿La instalacion sera por el interior de los ambientes?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ET Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se precisa que el proveedor debe incluir en sus costos todos los gastos de instalacion de las ventanas y vidrios, asimismo se indica que la construccion cuenta con 02 pisos, la cual se encuentra en la fase de acabados, la instalacion debe ser por la parte inferior; para la instalacion en el segundo piso se debe considerar andamios convencionales, no siendo necesario que sea andamios colgantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6MM

Ruc/código :	20509841846	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	TABQUERIA VIDRIERIA TECHOS SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	17:24:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el centro del detalle 11 se observa lo que parece un perfil H en medio de dos vidrios, pero esto no coincide con la elevacion de la ventana V19 ya que esta ventana es de 01 unico vidrio.

Confirmar que no va este perfil H del corte ya que en la ventana V19 es paño unico horizontalmente.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A27 Literal: Det 11 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se precisa que la ventana 19 es pivotante de un solo paño, considerar el sistema pivot para 1 paño.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6MM

Ruc/código :	20509841846	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	TABQUERIA VIDRIERIA TECHOS SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	17:24:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el detalle 12 para la ventana pivotante no especifica que codigo o dimensiones tendra el perfil U de aluminio.  
¿Cual es la medida del perfil U de alumino para la ventana pivotante?

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: A27 Literal: Det 12 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe considerar el adecuado para el correcto funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6MM

Ruc/código :	20509841846	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	TABQUERIA VIDRIERIA TECHOS SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	17:24:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿Dentro de la experiencia se podría considerar tanto ventanas como mamparas en cuanto al suministro e instalación de las mismas? Así como fachas de muro cortina, ya que todas estas definiciones hacen referencia a trabajos con vidrios en general y permite mayor oportunidad para participar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptara como bienes similares a: venta e instalación de ventanas con vidrio templado en general, venta e instalación de mamparas con vidrio templado en general y/o venta e instalación de muro cortina con vidrio templado en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptara como bienes similares a: venta e instalación de ventanas con vidrio templado en general, venta e instalación de mamparas con vidrio templado en general y/o venta e instalación de muro cortina con vidrio templado en general.