

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - GERENCIA SUBREGIONAL BAGUA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-3-2023-GRA/GSRB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TOLOPAMPA, DISTRITO DE EL PARCO - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CUI N°2504522

Ruc/código :	20601698502	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	G & T CONSTRUCTORES INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:44:59

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

SE CONSULTA EN LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO , EN EL PRESUPUESTO INSTALACIONES ELECTRICAS , EN LA PARTIDA 01.05.05.02 LAMPARA CIRCULAR DE 1X24W, SEGÚN PLANO IE-02 EN EL CUADRO DE DETALLE DE EQUIPOS DICE LAMPARA CIRCULAR LED DE 1X24 W , SE HACE LA CONSULTA PARA QUE SE DETALLE QUE EQUIPO SE VA A CONSIDERAR Y SE CORRIGA EN LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** I      **Literal:** 1.4      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ABSUELVE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE ACLARANDO QUE LAS CORRECCIONES SE REALIZARÁ EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - GERENCIA SUBREGIONAL BAGUA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-3-2023-GRA/GSRB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TOLOPAMPA, DISTRITO DE EL PARCO - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CUI N°2504522

Ruc/código :	20601698502	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	G & T CONSTRUCTORES INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:44:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE CONSULTA EN LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO , EN EL PRESUPUESTO INSTALACIONES ELECTRICAS , EN LA PARTIDA 01.05.06.01 POZO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN PLANO IE-02 SE VERIFICA QUE HACE MENCION A VARILLA DE COBRE DE 5/8" , EN EL DETALLE DEL POZO A TIERRA TAMBIEN SE VERIFICA TUBERIA DE COBRE DE 3/4" , SE CONSULTA SE DEFINA EL DIAMETRO DE VARILLA A UTILIZAR EN LA EJECUCION Y SE ESPECIFIQUE EN LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: I      Literal: 1.4      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE ACLARANDO QUE LAS CORRECCIONES SE REALIZARÁ EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - GERENCIA SUBREGIONAL BAGUA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-3-2023-GRA/GSRB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TOLOPAMPA, DISTRITO DE EL PARCO - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CUI N°2504522

Ruc/código :	20601698502	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	G & T CONSTRUCTORES INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:44:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE CONSULTA EN LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO , EN EL PRESUPUESTO INSTALACIONES ELECTRICAS , EN LA PARTIDA 01.05.06.02 EXCAVACION DE HOYOS PARA PUESTA A TIERRA ( 0.80X0.80X3.0), SEGÚN PLANO IE-02 SE VERIFICA QUE LA EXCAVACION DE 0.80X0.80 X2.80 , SE CONSULTA SE DEFINA EL LA PROFUNDIDAD DEL HOYO A REALIZAR EN LA EJECUCION Y SE CORRIGA EN LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE ACLARANDO QUE LAS CORRECCIONES SE REALIZARÁ EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - GERENCIA SUBREGIONAL BAGUA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-3-2023-GRA/GSRB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TOLOPAMPA, DISTRITO DE EL PARCO - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CUI N°2504522

Ruc/código :	20601698502	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	G & T CONSTRUCTORES INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:44:59

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN LOS REQUISITOS SEGÚN LOS TDR DE LA EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA EL RESDENTE DE OBRA SOLICITAMOS AMPLIAR LA EXPERIENCIA DE OBRAS SIMILIARES A TODO EL TIPO DE OBRAS EN EDIFICACION ( COLEGIOS , PUESTOS DE SALUD ETC) , AFIN DE QUE PERMITA EL MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES YA QUE TAL EXIGENCIA RESULTA SER SUBJETIVO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Consultando con el area usuaria como la obra es una edificacion , para tener una mayor numero de participantes el se va a solicitar la experiencia del Ingeniero Residente en Obras de Edificaciones ( colegios, Institutos, Universidades , Puestos de Salud ) Se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Residente en Obras de Edificaciones ( colegios, Institutos, Universidades , Puestos de Salud )

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - GERENCIA SUBREGIONAL BAGUA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-3-2023-GRA/GSRB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TOLOPAMPA, DISTRITO DE EL PARCO - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CUI N°2504522

Ruc/código :	20601698502	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	G & T CONSTRUCTORES INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:44:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN LOS REQUISITOS SEGÚN LOS TDR DE LA EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA EL ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA SOLICITAMOS AMPLIAR LA EXPERIENCIA DE OBRAS SIMILIARES A TODO EL TIPO DE OBRAS EN EDIFICACION ( COLEGIOS , PUESTOS DE SALUD ETC) , AFIN DE QUE PERMITA EL MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES YA QUE TAL EXIGENCIA RESULTA SER SUBJETIVO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Consultando con el area usuaria como la obra es una edificacion , para tener una mayor numero de participantes el se va a solicitar la experiencia del para el Especialista en Arquitectura en Obras de Edificaciones ( colegios, Instituciones Educativas, Institutos, Universidades , Puestos de Salud ) Se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especialista en Arquitectura en Obras de Edificaciones ( colegios, Instituciones Educativas, Institutos, Universidades , Puestos de Salud ) Se acoge la consulta

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - GERENCIA SUBREGIONAL BAGUA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-3-2023-GRA/GSRB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TOLOPAMPA, DISTRITO DE EL PARCO - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CUI N°2504522

Ruc/código :	20601698502	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	G & T CONSTRUCTORES INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:44:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN LOS FACTORES DE EVALUACION FIGURA COMO EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES , CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO DE CONCRETO , SE CONSULTA PARA QUE SE CORRIGA A LOS REQUISITOS DE OBRAS SIMILARES DE ACUERDO A LOS TDR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se trata de un error, por lo tanto se retirará dicho requerimiento. Se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - GERENCIA SUBREGIONAL BAGUA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-3-2023-GRA/GSRB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TOLOPAMPA, DISTRITO DE EL PARCO - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CUI N°2504522

Ruc/código :	20601698502	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	G & T CONSTRUCTORES INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	Hora de envío :	20:44:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN EL ITEM 1.7 MODALIDAD DE EJECUCION , ESPECIFICA LLAVE EN MANO , CONSULTAMOS SI ESTA PUESTA EN SERVICIO ES CON OPERACIÓN ASISTIDA O SIN OPERACIÓN ASISTIDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.7 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Consultando con el area usuaria al no haber una partida considerando la operación asistida , solo se va a considerar la puesta en servicio sin operación asistida .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se va a considerar la puesta en servicio sin operación asistida .