



DIAGRAMA UNIFILAR TG  
(TIPO AUTO SOPORTADO 240 V,60 c/s)

INSTALACIONES ELECTRICAS  
ESCALA 1/150

2(3-1 x 240mm2 N2XH - 2 SAP 80mm2Ø)	<div>TABLERO DE 60 POLOS</div> <div>3x400A REG.</div> <div>ANALIZADOR DE REDES</div>	C - 1	2X20 A	ALUMBRADO
		C - 2	2X20 A	LSOH 2.- 1x4mm2-20mmØ PVC-P
		C - 3	3x125A REG	ALUMBRADO
		C - 4	3x125A REG	LSOH 2.- 1x4mm2-20mmØ PVC-P
		C - 5	3x150A REG	STG-1.1
		C - 6	3x150A REG	NH-80 3-1x70mm2+(T) 1x16mm2-80mmØ PVC-P
		C - 7	3x150A REG	STG-1
		C - 8	3x125A REG	NH-80 3-1x70mm2+(T) 1x16mm2-80mmØ PVC-P
		C - 9	3x150A REG	STG-1.2
		C - 10	3x150A REG	NH-80 3-1x95mm2+(T) 1x16mm2-80mmØ PVC-P
		C - 11	3x125A REG	ST - AUD.
		C - 12	3X50 A	NH-80 3-1x95mm2+(T) 1x16mm2-80mmØ PVC-P
		C - 13	3X50 A	TB ( TABLERO DE BOMBA)
		C - 14	3X50 A	NH-80 3-1x50mm2+(T) 1x16mm2-80mmØ PVC-P
		C - 15	3X50 A	ACSENSOR No 1 10HP
		C - 16	3X50 A	40mmØ PVC-P
		C - 17	3X30 A	ACSENSOR No 2 10HP
		C - 18	3X30 A	50mmØ PVC-P
		C - 19	3X30 A	ALUMBRADO EXTERIOR
		C - 20	3X30 A	N2XH 3-1x10mm2
		C - 21	3X30 A	ESTABILIZADOR DE 70 KVA
		C - 22	3X30 A	ESTABILIZADOR DE 70 KVA
		C - 23	3X30 A	ESTABILIZADOR DE 30 KVA
		C - 24	3X30 A	RESERVA
		C - 25	3X30 A	RESERVA
		C - 26	3X30 A	RESERVA
		C - 27	3X30 A	RESERVA
		C - 28	3X30 A	RESERVA
		C - 29	3X30 A	RESERVA
		C - 30	3X30 A	RESERVA

DIAGRAMA UNIFILAR  
TABLERO TG





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE  
**SAN MARCOS**  
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

ADQUISICIÓN DE UN (1) ASCENSOR PARA EL PI N° 2233778 "AMPLIACION REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, CIUDAD UNIVERSITARIA, LIMA"

UBICACIÓN: AV.OSCAR R. BENAVIDES (ex colonial) CIUDAD UNIVERSITARIA		PLANO:
DIBUJO: JTS	ESCALA: VARIADA	FECHA: ABRIL- 2023
		D-01