

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-MDU-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LA FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y JUEGOS RECREATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL "CERRO VERDE" DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, REGION Y PROVINCIA DE AREQUIPA".

Ruc/código : 20607319732

Nombre o Razón social : S & G LUKEYMAX E.I.R.L.

Fecha de envío : 04/01/2024

Hora de envío : 21:13:45

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

PARA QUE SE REALICE EL MANTENIMIENTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INICIAL "CERRO VERDE " VIENDO LAS BASES EMITIDAS POR LA ENTIDAD EL EQUIPO GRUPO ELECTROGENO DE 250 KW ES SUMAMENTE EXCESIVO DEBIDO A QUE VIENDO EL METRADO QUE DESCRIBE EN LAS BASES NO REQUERIRA DE MUCHOS EQUIPOS ELÉCTRICOS POR LO QUE SE PROPONE SE REALICE LA OBRA CON UN GRUPO ELECTROGENO DE 80 KW DEBIDO A QUE ESTE EQUIPO LOGRARA ABASTECER SIN INCONVENIENTES LAS CARGAS ELECTRICAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA OBRA DE I.E.I. "CERRO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: a) Página: 27

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

### Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección conforme lo indicado por el área usuaria ACOGE PARCIALMENTE, la observación realizada por el postor, así mismo se suprimirá a la integración el equipamiento solicitado GRUPO ELECTROGENO DE 250 KW, quedando de la siguiente manera: Equipamiento Estratégico: CAMION BARANDA (4 TN), con el fin de tener mayor pluralidad de postores.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Equipamiento Estratégico: CAMION BARANDA (4 TN)