

ACTA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 208-2024-MDP/OEC.1
(PRIMERA CONVOCATORIA)

1 NÚMERO DE ACTA 090-2025-MDP/OEC

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
En el Distrito de Pichari, a los 09 días del mes de mayo del año 2025, en la oficina de la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad, a las 08:30 horas, se constituye el Órgano Encargado de las Contrataciones, encargados de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 208-2024-MDP/OEC-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CON CUI N° 2513655, a fin de EFECTUAR LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO del presente procedimiento de selección.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN
La normativa de contratación pública, no exige el quórum mínimo necesario de representantes en caso de Órgano Encargado de las Contrataciones, por lo que participa el siguiente miembro:
Responsable del OEC: CPC. CELESTINO CURO CASTILLO. DNI: 42241125. Dependencia: Oficina de Abastecimiento

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES			
De acuerdo con el cronograma establecido en las Bases, se registraron como participantes los siguientes proveedores:			
N°	RUC	Nombre o razón social del participante	Estado
1	10108197710	OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO	Válido
2	10405648992	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Válido
3	10601498109	MISAICO AQUINO DEIBY	Válido
4	10740748446	BRUNO CARDENAS GILMER JUNIOR	Válido
5	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Válido
6	20490368761	GRUPO UNIMASS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-UNIMASS S.A.C.	Válido
7	20547030312	A & D MANUFACTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
8	20600111150	MILNER INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MILINSER E.I.R.L.	Válido
9	20601107105	YONE Y NORMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - YONYNOR E.I.R.L.	Válido
10	20601483085	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	Válido
11	20601673003	POWER KABEL S.A.C.	Válido
12	20601899681	R Y H FESER E.I.R.L.	Válido
13	20602477984	MANUFACTURAS ELECTRICAS & FERRETERIA - MELECFER E.I.R.L.	Válido
14	20602493572	CONTUSOL S.A.C.	Válido
15	20602738320	ANDINOS DEL SUR ILUMINACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
16	20608170252	CORPORACION MEGACONS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
17	20608518186	CONTRATISTAS Y SERVICIOS COMEX DM S.A.C.	Válido
18	20608549952	AYSAC INGENIEROS S.A.C.	Válido
19	20611806223	INSERCOM LINK S.A.C.	Válido
20	20613921002	C.I.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido

5 DETALLE DE LOS POSTORES				
En el día y horario señalado en las Bases, los siguientes postores presentaron sus propuestas a través del SEACE:				
N°	RUC	Nombre o razón social del postor	Nombre del representante legal o común del consorcio	Integrantes del Consorcio
1	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	BRUNO RODOLFO MENDOZA MARSANO DNI: 08261115	*****
2	20602493572	CONTUSOL S.A.C.	GERMAN SABAS PARRA SAEZ DNI: 09821351	*****
3	20601673003	POWER KABEL S.A.C.	JORGE HUGO MALLMA ANCHIRAIKO DNI: 20082902	*****
4	20602477984	MANUFACTURAS ELECTRICAS & FERRETERIA - MELECFER E.I.R.L.	HERMINIO CHOQUE RAMIREZ DNI: 41691464	*****
5	10108197710	OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO	OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO DNI: 10819771	*****
6	20602738320	ANDINOS DEL SUR ILUMINACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	JUANA OLIMPE PARI DNI: 41046662	*****

6 Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas.





ACTA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 208-2024-MDP/OEC.1
(PRIMERA CONVOCATORIA)

7 DETALLE DE LAS PROPUESTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	RUC	Nombre o razón social del postor	Nombre del representante legal o común del consorcio	Consignar las razones para su no admisión
1	20602493572	CONTUSOL S.A.C.	GERMAN SABAS PARRA SAEZ DNI: 09821351	NO SE ADMITE , por el siguiente motivo: Las Fichas Técnicas presentados por el postor, solicitados como documentos para la admisión de la oferta, según el literal e) <u>Presentar Ficha Técnica y/o catálogo del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar marca y para su verificación del cumplimiento de las características técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas</u> ; contenidas en el numeral 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de la presente sección, de la sección específica de las Bases Integradas; NO CUMPLEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS , sustentado en el Informe del Especialista en Instalaciones Eléctricas, profesional integrante del Área Usuaria.
2	20601673003	POWER KABEL S.A.C.	JORGE HUGO MALLMA ANCHIRAIKO DNI: 20082902	NO SE ADMITE , por el siguiente motivo: Las Fichas Técnicas presentados por el postor, solicitados como documentos para la admisión de la oferta, según el literal e) <u>Presentar Ficha Técnica y/o catálogo del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar marca y para su verificación del cumplimiento de las características técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas</u> ; contenidas en el numeral 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de la presente sección, de la sección específica de las Bases Integradas; NO CUMPLEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS , sustentado en el Informe del Especialista en Instalaciones Eléctricas, profesional integrante del Área Usuaria.
3	20602477984	MANUFACTURAS ELECTRICAS & FERRETERIA - MELECFER E.I.R.L.	HERMINIO CHOQUE RAMIREZ DNI: 41691464	NO SE ADMITE , por el siguiente motivo: Las Fichas Técnicas presentados por el postor, solicitados como documentos para la admisión de la oferta, según el literal e) <u>Presentar Ficha Técnica y/o catálogo del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar marca y para su verificación del cumplimiento de las características técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas</u> ; contenidas en el numeral 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de la presente sección, de la sección específica de las Bases Integradas; NO CUMPLEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS , sustentado en el Informe del Especialista en Instalaciones Eléctricas, profesional integrante del Área Usuaria.
4	10108197710	OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO	OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO DNI: 10819771	NO SE ADMITE , por el siguiente motivo: Las Fichas Técnicas presentados por el postor, solicitados como documentos para la admisión de la oferta, según el literal e) <u>Presentar Ficha Técnica y/o catálogo del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar marca y para su verificación del cumplimiento de las características técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas</u> ; contenidas en el numeral 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de la presente sección, de la sección específica de las Bases Integradas; NO CUMPLEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS , sustentado en el Informe del Especialista en Instalaciones Eléctricas, profesional integrante del Área Usuaria.
5	20602738320	ANDINOS DEL SUR ILUMINACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	JUANA QUISPE PARI DNI: 41026662	NO SE ADMITE , por el siguiente motivo: 1) No presenta VIGENCIA DE PODER emitida por SUNARP, documento para la admisión de la oferta, según el literal b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la Oferta. 2) Las Fichas Técnicas presentados por el postor, solicitados como documentos para la admisión de la oferta, según el literal e) <u>Presentar Ficha Técnica y/o catálogo del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar marca y para su verificación del cumplimiento de las características técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas</u> ; contenidas en el numeral 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de la presente sección, de la sección específica de las Bases Integradas; NO CUMPLEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS , sustentado en el Informe del Especialista en Instalaciones Eléctricas, profesional integrante del Área Usuaria.

8 DETALLE DE LAS PROPUESTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas se admiten, en vista de que contiene los documentos de carácter obligatorio establecidos en las Bases y cumplen con los términos de referencia, por lo que se procederá con su evaluación (FACTOR DE EVALUACIÓN PRECIO)

N°	RUC	Nombre o razón social del postor	Nombre del representante legal o común del consorcio	MONTO DE LA OFERTA
1	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	BRUNO RODOLFO MENDOZA MARSANO DNI: 08261115	187,128.52





ACTA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 208-2024-MDP/OEC.1
(PRIMERA CONVOCATORIA)

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: (ITEM 1).

9.1 FACTOR DE EVALUACIÓN:	A. PRECIO	Puntaje Máximo 80 Puntos
La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$		
Donde: i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio		
9.2 FACTOR DE EVALUACIÓN:	D. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	Puntaje Máximo 20 Puntos
Evaluación: Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las Especificaciones Técnicas. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor.		
Más de 18 hasta 24 meses: 20 puntos Más de 12 hasta 18 meses: 10 puntos		

10 CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:
El Órgano Encargado de las Contrataciones que elabora el presente cuadro, declara que la información consignada mediante el cual se determinaron los puntajes de los postores, según los factores de evaluación previstos en las bases.

ITEM	1	ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CON CUI N° 2513655		VALOR ESTIMADO				S/ 316,200.00			
FACTORES DE EVALUACIÓN		POSTOR 01		POSTOR 02		POSTOR 03		POSTOR 04		POSTOR 05	
		ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C									
A. PRECIO		Monto y Fórmula	Puntaje								
		S/ 187,128.52	80.00								
		$Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$									
D. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR		Tiempo	Puntaje								
		24 meses	20.00								
TOTAL PUNTAJE			100.00								
ORDEN DE PRELACION		1° ORDEN									

11	PUNTAJE TOTAL Y ORDEN DE PRELACIÓN (ITEM 1).					
	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE	BONIFICACIÓN:		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	100.00			100.00	1

12	REQUISITOS DE CALIFICACION (ITEM:1)	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	VERIFICACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION
	B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	
	* Facturación		
	RESULTADOS	CALIFICADO	

13 ACUERDO ADOPTADO
Es preciso describir, que el OEC mediante Informe N° 115-2025-MDP/OEC-CCC con fecha 29/04/2025 solicitó al Área Usuaría la verificación de las Características Técnicas de los bienes presentados por los postores; teniendo una respuesta mediante un INFORME N° 0267-2025-MDP-GDTI-SGEO/DMZ-RO, y tramitado mediante Informe N° 2078-2025-MDP-GDTI-SGEO/MNM-SG de fecha 06 de mayo.

La carta N° 10-2025-GHV/ELE firmado por el Especialista en Instalaciones Eléctricas, determina que el Postor N° 1 (ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C) Cumple con todas las características establecidas sin observaciones.

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mérito a los resultados de la evaluación y calificación de las oferta del postor, otorga la BUENA PRO conforme se detalla a continuación:

ITEM	SINTESIS DEL ITEM	POSTOR ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO
1	ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CON CUI N° 2513655	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	S/ 187,128.52

Siendo las 11:00 horas de la misma fecha y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión, firmandose el presente acta en señal de aceptación y conformidad.

14 NOMBRES Y FIRMAS DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

CPC. Celestino Cuero Castillo
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Órgano Encargado de las Contrataciones



Municipalidad Distrital de
PICHARI
Gestión 2023 - 2026



160

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N° 0267-2025-MDP-GDTI-SGEO/DMZ-RO

A : Ing. MAURO ÑAUPA MOREYRA
Subgerente de Ejecución de Obras

Atención : CPC. SANTIAGO CHACON EGOABIL
Jefe de la Oficina General de Administración

DE : Ing. DARWIN MALDONADO ZORRILLA
Residente de Obra

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI. N° 2513655.

ASUNTO : Remito Informe Técnico respecto la VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS de Adquisición de Cables Eléctricos (ALIMENTADORES SECUNDARIOS) - Procedimiento de Selección AS-SM-208-2024-MDP/OEC-1.

REF. : a) Carta N° 10-2025-GHV/ELE.
b) Informe N° 0115-2025-MDP/OEC-CCC.
c) AS-SM-208-2024-MDP/OEC-1.
d) Exp. Adm. + (158) folios.

FECHA : Pichari, 30 de abril de 2025.



Por medio de la presente, me dirijo a su Despacho para saludarlo cordialmente, en mérito a los documentos del rubro de la referencia, para informales en los términos siguientes:


- 1.1. Que, conforme se tiene el Procedimiento de Selección de AS-SM-208-2024-MDP/OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objetivo de la convocatoria es la ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Código Único de Inversiones N° 2513655.
- 1.2. Que, mediante Informe N° 0115-2025-MDP/OEC-CCC, de fecha 29 de abril del 2025, el Órgano Encargado de las Contrataciones, solicita informe de verificación de las características técnicas según Ficha Técnica del fabricante de los bienes ofertados en cumplimiento de las características técnicas solicitadas, establecidas en el numeral 4.2. de las especificaciones técnicas requeridos por el área usuaria, derivado del Procedimiento de Selección de AS-SM-208-2024-MDP/OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objetivo de la convocatoria es la ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO", para lo cual se adjunta 06 ofertas.





Municipalidad Distrital de
PICHARI
Gestión 2023 - 2026

- 1.3. Que, mediante Carta N° 10-2025-GHV/ELE, de fecha 30 de abril del 2025, el Especialista en Instalaciones Eléctricas; Ing. EMIR GEANCARLO HURTADO VILCA, remite ante el Residente de Obra, la verificación de las características técnicas según Ficha Técnica del fabricante de los bienes ofertados en cumplimiento de las características técnicas solicitadas, conforme a lo establecido en el numeral 4.2. de las especificaciones técnicas requeridos por el área usuaria, derivado del Procedimiento de Selección de AS-SM-208-2024-MDP/OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objetivo de la convocatoria es la ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO.
- 1.4. Por las consideraciones expuestas *in fine* de la presente, desde la Área Usuaria¹ **VALIDAMOS Y HACEMOS NUESTRO**, la Carta N° 10-2025-GHV/ELE, de fecha 30 de abril del 2025, y el ANEXO N°01, CUADRO COMPARATIVO DE VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE Y LAS SOLICITAS POR LA ENTIDAD - de cuatro (06) ofertas adjuntadas, consulta vinculante al Procedimiento de Selección de AS-SM-208-2024-MDP/OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objetivo de la convocatoria es la ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Código Único de Inversiones N° 2513655.
- 1.5. Precisar, que los informes u opiniones emitidos no son vinculantes, por lo que su Despacho, y/o el Órgano Encargado de las Contrataciones, o el Comité de Selección de considerarlo pertinente, puede apartarse de los análisis, conclusiones y recomendaciones del presente informe y el ANEXO N°01, CUADRO COMPARATIVO DE VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE Y LAS SOLICITAS POR LA ENTIDAD - de cuatro (06) ofertas adjuntadas, en cuyo caso deberá motivar las razones de su decisión.



Es cuanto informo para su conocimiento y trámites correspondiente conforme a ley.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Daphin Maldonado Zorrilla
RESIDENTE DE OBRA
CIF N° 59917

C.c.
Arch.
DMZ/th

¹ Con el visto bueno del Supervisor de Obra.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

"MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO"



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CARTA N°10 – 2025–GHV/ELE

SEÑOR : ING. DARWIN MALDONADO ZORRILLA
RESIDENTE DE OBRA

DEL : ING. E. GEANCARLO HURTADO VILCA
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS



ASUNTO : REMITIR EL INFORME DE VERIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SEGÚN FICHA TECNICA DE LA ADQUISICIÓN DE CABLES ELECTRICOS (ALIMENTADORES SECUNDARIOS) DE ACUERDO AL TDR

REF. : a) INFORME N° 115-2025-MDP/OEC-CCC
: b) AS-SM-208-2024-MDP/OEC-1

FECHA : Pichari, 30 de abril de 2025.

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la pronunciarme acerca del Postor que cumple con todas las características técnicas solicitadas en las fichas técnicas de los Ítems 01,02,03,04,05,06 y 07 del proceso "ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS (ALIMENTADORES SECUNDARIOS)" con el Procedimiento de Selección AS-SM-208-2024-MDP/OEC-1, después de la revisión y comparativo en base a lo establecido en las Normas nacional NTP 370.252 e Internacional IEC 60754-2 se encuentra que el Postor N° 01 cumple con todas las características establecidas sin observación (Anexo N° 01). Además, se constata que presenta el menor Costo de suministro de los cables secundarios.

Los postes presentes deben cumplir con las Normas nacional NTP 370.252 e Internacional IEC 60754-2 y el Código Nacional Eléctrico 020-126, que deben ser libres de halógenos y baja emisión de humos de uso obligatorio en su descripción y reglas escritas.

020-126 Requerimientos para la restricción de la propagación del fuego en el alambrado eléctrico, conductores y cables eléctricos.

1. Las instalaciones de alambrado, de conductores y cables eléctricos deben cumplir con los mínimos requerimientos de restricción de propagación de fuego o de los productos de la combustión e incendio de los materiales de la edificación, y debe

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Emir Geancarlo Hurtado Vilca
CIP: 231085
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION – CUSCO



157

“MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO”

cumplir con lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y normatividad correspondiente.


2. Los conductores y cables eléctricos en general deben ser no propagadores de la llama.
3. Adicionalmente a la subregla (2) los cables eléctricos instalados en locales con afluencia de público deben ser instalados de tal manera que no estén expuestos a posibles daños mecánicos y deben ser del tipo de no propagador del incendio, con baja emisión de humos y libre de halógenos y ácidos corrosivos.
4. Este alambrado eléctrico debe estar cubierto con material incombustible.

De acuerdo al Anexo N°01, el postor N° 01 cumple con el suministro de cables con chaqueta de colores Negro, Rojo, Azul, Blanco, Verde con amarillo, Verde de acuerdo al Código de colores y a las Especificaciones técnicas aprobadas de la obra “MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO” bajo las Normativas NTP 370.252 (Nacional) e IEC 60754-2 (Internacional), en mi calidad de Especialista electricista continúen con el procedimiento, se proceda la adquisición de cables eléctricos (Alimentadores secundarios) en los plazos establecidos.

Es cuanto comunico a Ud. Para su conocimiento y fines convenientes.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION – CUSCO
Ing. Emir Geancarlo Hurtado Vilca
CIP: 231085
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

	<p>ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS (ALIMENTADORES SECUNDARIOS) PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AS-SM-208-2024-MDP/OEC-1,</p> <p>OBRA MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN-DEPARTAMENTO DE CUSCO</p>	<p>ANEXO 01</p>
---	---	-----------------

Origen de Empresa		LIMA	CALLAO	LIMA	APURIMAC	LIMA	TACNA
Costo (Item 1,2,3,4,5,6 y 7)		S/ 187,128.52	S/ 212,597.00	S/ 195,586.00	S/ 238,200.00	S/ 195,945.14	S/ 268,600.00
		Postor 01	Postor 02	Postor 03	Postor 04	Postor 05	Postor 06
		ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS SAC	CONTUSOL SAC	POWER KABEL SAC	MANUFACTURAS ELECTRICAS & FERRETERIA-MELECFER EIRL	OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO	ANDINOS DEL SUR ILUMINACIONES EIRL
		RUC 20117330347	RUC 20602493572	RUC 20601673003	RUC 20602477984	RUC 10108197710	RUC 20602738320
Marca		ELCOPE	CENTElsa	CELSA	CELSA	ELCOPE	INDECO
Licitada por el postor							
Item 01, 02 y 03		Cumple	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Cumple	Cumple	NO CUMPLE
Cable NHX-90 (LSOHX-90) de cobre 4mm2							
Cantidad		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
93 rollos (100 mt por rollo) Color Rojo 90 rollos (100 mt por rollo) Color Azul 86 rollos (100 mt por rollo) Color Negro							
Categoria		Cumple	Cumple	No cumple, no esta especificado en su ficha tecnica	Cumple	Cumple	Cumple
Clase 2							
Material		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cobre							
Temperatura ambiente		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
30°C							
Temperatura maxima del conductor		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
90°C							
Tensión de servicio Uo/U		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
450/750 V							
Color		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Según Cantidad (Rojo, Azul, Negro)							
Numero de Alambres		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7							
Aislamiento		Cumple	No especifica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Compuesto termoestable libre de halogenos							
Cubierta exterior		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Debe estar marcada con rotulada							
Norma Técnica de Producto		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
NTP 370.252, IEC 60754-2							
Garantía Comercial		Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años
01 año							
Cumplimiento Normas ISO		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
adjuntar ISO 9001, ISO 14001 (acreditar calidad proceso fab.)							
Certificado de Calidad		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Si (Una vez entregado a obra los cables)							
Otras consideraciones		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cables suministrados deberan tener fecha de fabricacion posterior a fecha de certificaciones ISO 9001, ISO 14001							

ITEM 04		Postor 01	Postor 02	Postor 03	Postor 04	Postor 05	Postor 06
		ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS SAC	CONTUSOL SAC	POWER KABEL SAC	MANUFACTURAS ELECTRICAS & FERRETERIA-MELECFER	OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO	ANDINOS DEL SUR ILUMINACIONES EIRL
		RUC 20117330347	RUC 20602493572	RUC 20601673003	RUC 20602477984	RUC 10108197710	RUC 20602738320
Marca		ELCOPE	CENTElsa	ELCOPE	ELCOPE	ELCOPE	INDECO
Licitada por el postor							
Item 04		Cumple	OK (SUPERIOR LLEGA A 90°C)	Cumple	Cumple	Cumple	NO CUMPLE
Cable NH-80 (LSOH-80) de cobre 4mm2							
Cantidad		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
225 rollos (100 mt por rollo) Color Amarillo/Verde 34 rollos (100 mt por rollo) Color Verde							
Categoria		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Clase 2							
Material		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cobre							
Temperatura ambiente		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
30°C							
Temperatura maxima del conductor		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
80°C							
Tensión de servicio Uo/U		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
450/750 V							
Color		Cumple	Cumple	Cumple	No cumple con el color Verde/Amarillo ficha tecnica	No cumple con el color Verde/Amarillo ficha tecnica	Cumple
Según Cantidad (Amarillo con verde, Verde)							



Numero de Alambres	7	Cumple	No cumple, no esta especificado en su ficha tecnica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Aislamiento	Compuesto termoestable libre de halogenos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cubierta exterior	Debe estar marcada con rotulada	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Norma Técnica de Producto	NTP 370.252, IEC 60754-2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía Comercial	01 año	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años
Cumplimiento Normas ISO	adjuntar ISO 9001, ISO 14001 (acreditar calidad proceso fab.)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificado de Calidad	Si (Una vez entregado a obra los cables)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Otras consideraciones	Cables suministrados deberan tener fecha de fabricacion posterior a fecha de certificaciones ISO 9001, ISO 14001	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

ITEM 05		Postor 01 ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS SAC RUC 20117330347	Postor 02 CONTUSOL SAC RUC 20602493572	Postor 03 POWER KABEL SAC RUC 20601673003	Postor 04 MANUFACTURAS ELECTRICAS & FERRETERIA-MELECFER RUC 20602477984	Postor 05 OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO RUC 10108197710	Postor 06 ANDINOS DEL SUR ILUMINACIONES EIRL RUC 20602738320
Marca	Licitada por el postor	ELCOPE	CENTELSA	CELSA	ELCOPE	ELCOPE	INDECO
Item 05	CABLE NHX-90 (LSOHX-90) de cobre 4mm2	Cumple	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Cumple	Cumple	NO CUMPLE
Cantidad	258 rollos (100 mt por rollo)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Categoría	Clase 2	Cumple	Cumple	No cumple, no esta especificado en su ficha tecnica	Cumple	Cumple	Cumple
Material	Cobre	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Temperatura ambiente	30°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Temperatura maxima del conductor	90°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tensión de servicio Uo/U	450/750 V	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Color	Blanco	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Numero de Alambres	7	Cumple	No especifica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Aislamiento	Compuesto termoestable libre de halogenos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cubierta exterior	Debe estar marcada con rotulada	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Norma Técnica de Producto	NTP 370.252, IEC 60754-2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía Comercial	01 año	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años
Cumplimiento Normas ISO	adjuntar ISO 9001, ISO 14001 (acreditar calidad proceso fab.)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificado de Calidad	Si (Una vez entregado a obra los cables)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Otras consideraciones	Cables suministrados deberan tener fecha de fabricacion posterior a fecha de certificaciones ISO 9001, ISO 14001	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

ITEM 06		Postor 01 ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS SAC RUC 20117330347	Postor 02 CONTUSOL SAC RUC 20602493572	Postor 03 POWER KABEL SAC RUC 20601673003	Postor 04 MANUFACTURAS ELECTRICAS & FERRETERIA-MELECFER RUC 20602477984	Postor 05 OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO RUC 10108197710	Postor 06 ANDINOS DEL SUR ILUMINACIONES EIRL RUC 20602738320
Marca	Licitada por el postor	ELCOPE	CENTELSA	CELSA	ELCOPE	ELCOPE	INDECO
Item 06	CABLE NHX-90 (LSOHX-90) de cobre 6mm2	Cumple	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Cumple	Cumple	NO CUMPLE
Cantidad	02 rollo (100 mt por rollo)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Categoría	Clase 2	Cumple	Cumple	No cumple, no esta especificado en su ficha tecnica	Cumple	Cumple	Cumple
Material	Cobre	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Temperatura ambiente	30°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Temperatura maxima del conductor	90°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tensión de servicio Uo/U	450/750 V	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Ing. Emir Geancarlo Huamani Vilca
CIP: 231085
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Color	Rojo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Numero de Alambres	7	Cumple	No cumple, no esta especificado en su ficha tecnica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Aislamiento	Compuesto termoestable libre de halogen	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cubierta exterior	Debe estar marcada con rotulada	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Norma Técnica de Producto	NTP 370.252, IEC 60754-2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía Comercial	01 año	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años
Cumplimiento Normas ISO	adjuntar ISO 9001, ISO 14001 (acreditar calidad proceso fab.)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificado de Calidad	Si (Una vez entregado a obra los cables)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Otras consideraciones	Cables suministrados deberan tener fecha de fabricacion posterior a fecha de certificaciones ISO 9001, ISO 14001	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

ITEM 07		Postor 01 ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS SAC RUC 20117330347	Postor 02 CONTUSOL SAC RUC 20602493572	Postor 03 POWER KABEL SAC RUC 20601673003	Postor 04 MANUFACTURAS ELECTRICAS & FERRETERIA-MELECFER RUC 20602477984	Postor 05 OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO RUC 10108197710	Postor 06 ANDINOS DEL SUR ILUMINACIONES EIRL RUC 20602738320
Marca	Licitada por el postor	ELCOPE	CENTELSA	CELSA	ELCOPE	ELCOPE	INDECO
Item 07	CABLE NHX-90 (LSOHX-90) de cobre 6mm2	Cumple	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Cumple	Cumple	NO CUMPLE
Cantidad	02 rollo (100 mt por rollo)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Categoría	Clase 2	Cumple	Cumple	No cumple, no esta especificado en su ficha tecnica	Cumple	Cumple	Cumple
Material	Cobre	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Temperatura ambiente	30°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Temperatura maxima del conductor	90°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tensión de servicio Uo/U	450/750 V	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Color	Blanco	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Numero de Alambres	7	Cumple	No cumple, no esta especificado en su ficha tecnica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Aislamiento	Compuesto termoestable libre de halogen	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cubierta exterior	Debe estar marcada con rotulada	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Norma Técnica de Producto	NTP 370.252, IEC 60754-2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía Comercial	01 año	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años	Cumple. 02 años
Cumplimiento Normas ISO	adjuntar ISO 9001, ISO 14001 (acreditar calidad proceso fab.)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificado de Calidad	Si (Una vez entregado a obra los cables)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Otras consideraciones	Cables suministrados deberan tener fecha de fabricacion posterior a fecha de certificaciones ISO 9001, ISO 14001	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Ing. Enr. Geancarlo Hurtado Vilca
CIP: 231085
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS