

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20604633223	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTA SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C.	Hora de envío :	12:44:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimado jurado solicitamos ampliar las consideraciones del perfil del especialista ya que los postores contamos con la experiencia de 5 años en el campo de Ingeniería Eléctrica, media tensión y baja tensión, y haber culminado sus estudios de ingeniero mecánico electricista. Podrían considerar modificarlo en las bases para cumplir con el principio de transparencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.9.3 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el área usuaria de acuerdo con las competencias establecidas en la norma de contratación pública no acepta el pedido de ampliar la formación académica y experiencia del personal clave, puesto que se busca que dicho profesional tenga dotes profesionales desarrollados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:38:43

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

se observa que como documento obligatorio soliciten la constancia de acta de visita técnica, esto es restrictivo a los postores vulnerando el art. 2 de la ley de contrataciones literal a) Libertad de concurrencia.

Adicionalmente es responsabilidad del postor el monto propuesto, y de ser adjudicado no podrá variar los costos siendo totalmente su responsabilidad del analisis de los costos, por lo tanto se solicita suprimir este requerimiento como documento obligatorio, siendo opcional la visita técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO N.º 549-2023/OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU OBSERVACION, se suprime dicho requerimiento a merito de obtener mayor competencia en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:38:43

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SOLICITAN 01 ASISTENTE TECNICO DEL SERVICIO COMO PERSONAL CLAVE, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL CLAVE ES TODO PERSONAL clave es un personal profesional cuya intervención resulta decisiva para ejecutar la prestación (JEFES, SUPERVISORES, ESPECIALISTAS, COORDINADORES). No son personal clave aquellos que brinden labores de asistencia, labores operativas o laboren como obreros. EN ESE SENTIDO SE SOLICITA SUPRIMIR ESTE REQUERIMIENTO DEL PERSONAL CLAVE Y PONERLO COMO PERSONAL CLAVE, POR LO QUE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SE DEBERÁ

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO N° 159-2020/OSCE-DGR y bases estándar.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION, puesto que de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD resulta viable y permitido establecer el plantel profesional necesario para ejecutar el servicio, por tratarse de un objeto de contratación SERVICIOS, sin embargo, dicha precisión referenciada por el participante resulta ser de aplicación para el objeto de contratación OBRAS, por lo tanto, el área usuaria mantiene el requerimiento solicitado de acuerdo a lo establecido en el art. 8 del RLCE y art. 16 de la LCE, así mismo, se mantiene el requerimiento de la acreditación de la formación académica y experiencia profesional puesto que esto resulta ser de materia obligatoria a mérito de dar cumplimiento a la directiva en mención. Así mismo, mencionar, que los pronunciamientos no resultan ser vinculantes a los procedimientos de selección ya que están basados en un caso en concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:38:43

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SOLICITAN PARA EL RESPONSABLE DEL SERVICIO UNA CAPACITACIÓN DE 350 HORAS LECTIVAS EN DISEÑO DE SISTEMA PUESTA A TIERRA, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL OSCE SE HA PRONUNCIADO RESPECTO A LAS CAPACITACIONES DEL PERSONAL ES SOLO DE 120 HORAS LECTIVAS, POR LO QUE SE SOLICITA REDUCIR LAS HORAS LECTIVAS DE ESTA SOLICITUD DE CAPACITACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B.3.2      Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO N° 215-2023/OSCE-DGR/ BASES ESTANDAR

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION, puesto que de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD resulta viable y permitido establecer el plantel profesional necesario para ejecutar el servicio, por tratarse de un objeto de contratacion SERVICIOS, por lo tanto, el area usuaria mantiene el requerimiento solicitado de acuerdo a lo establecido en el art. 8 del RLCE y art. 16 de la LCE, debiendose precisar que el area usuaria requiere profesionales que cumplan los conocimientos necesarios para ejecutar el servicio por ende, se efectua el reajuste de la capacitación requerida para el responsable del servicio por 120 horas lectivas. Así mismo, mencionar, que los pronunciamientos no resultan ser vinculantes a los procedimientos de seleccion ya que estan basados en un caso en concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:38:43

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SOLICITAN PARA EL ASISTENTE TECNICO DEL SERVICIO UNA CAPACITACIÓN DE 250 HORAS LECTIVAS EN MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y PROTOCOLO DE POZO A TIERRA. EN PRIMER LUGAR ESTE PERSONAL ES UN PERSONAL NO CLAVE AL SER UN ASISTENTE TÉCNICO, EN SEGUNDO LUGAR LA CAPACITACIÓN MINIMA ES DE 120 HORAS LECTIVAS DE ACUERDO A LAS BASES ESTANDAR POR LO QUE SE SOLICITA SUPRIMIR ESTE REQUERIMIENTO Y MODIFICAR TAMBIÉN EL REQUERIMIENTO EN EL NUMERAL 5.9.3 Y SOLICITAR LA CAPACITACION CON 120 HORAS LECTIVAS COMO MAXIMO, ADICIONALMENTE DE SER EXCESIVO Y NO EQUITATIVO ENTRE AMBAS PARTES CONTRAVINIENDO LA LEY DE CONTRATACIONES ART. 2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO N° 215-2023/OSCE-DGR/ BASES ESTANDAR.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION, puesto que de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD resulta viable y permitido establecer el plantel profesional necesario para ejecutar el servicio, por tratarse de un objeto de contratación SERVICIOS, por lo tanto, el área usuaria mantiene el requerimiento solicitado de acuerdo a lo establecido en el art. 8 del RLCE y art. 16 de la LCE, debiéndose precisar que el área usuaria requiere profesionales que cumplan los conocimientos necesarios para ejecutar el servicio por ende, se efectúa el reajuste de la capacitación requerida para el asistente técnico del servicio por 120 horas lectivas. Así mismo, mencionar, que los pronunciamientos no resultan ser vinculantes a los procedimientos de selección ya que están basados en un caso en concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:50:05

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE SOLICITAN COMO EXPERIENCIA MYPE S/ 150,000.00 EL CUAL ES UN VALOR MAXIMO DEL 25% DEL VALOR REFENCIAL POR LO QUE ESTE DEBE OSCILAR EN SU VALOR EL MONTO DE S/ 600,000.00 Y DE ACUERDO A LOS TOPEs 2024 ESTE MONTO NO PERTENECE A UNA ADJUDICACION SIMPLIFICADA CUYO MONTO MAXIMO ES DE S/480,000.00, AGRADECERÍA INDICAR EN ESE SENTIDO ES UN PROCESO DERIVADA DE UN CONCURSO PUBLICO, O EN CASO CONTRARIO CORREGIR EL MONTO MYPE

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** C    **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

DS 309-2023-EF

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE SU OBSERVACION, efectuándose el reajuste de experiencia para proveedores que acrediten su experiencia con remype por el monto de S/120,000.00 y la experiencia del postor solicitada por el monto S/ 480,000.00, bajo las mismas condiciones establecidas primigeniamente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Reajuste de experiencia para proveedores que acrediten su experiencia con remype por el monto de S/120,000.00 y la experiencia del postor solicitada por el monto S/ 480,000.00, bajo las mismas condiciones establecidas primigeniamente. Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO		
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA		

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:50:05

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN INFRAESTRUCTURA EN GENERAL PARA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS SISTEMAS ELECTRICOS PUEDEN INCLUIR POZOS A

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** C    **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LITERAL A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALEMTE SU OBSERVACION,el area usuaria se amplia el requerimiento en las terminologías detalladas a continuacion> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O EJECUCION Y/O INSTALACION Y/O PUESTA Y/O SUMINISTRO Y/O ANALISIS Y/O PRUEBA DE AISLAMIENTO Y/O POZO A TIERRA Y/O REDES EN MEDIA TENSION Y/O ACONDICIONADO O LA COMBINACIONACION DE ALGUNO DE LOS TERMINOS ANTERIORES DE: TABLEROS DE DISTRIBUCION TIPO AUTOSPORTADO PARA ESTACION ELECTRICO Y/O ELECTRICAS Y/O CELDAS Y/O SISTEMA DE DISTRIBUCION RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO Y/O SISTEMA DE DISTRIBUCION RED PRIMARIA Y/O TABLEROS Y/O TRANSFORMADORES Y/O REGULADORES DE VOLTAJE EN PLANTAS HOSPITALARIAS Y/O PLANTAS DE PRODUCCION TEXTIL Y/O PLANTAS AGRICOLAS Y/O DROGUERIAS Y/O HABILITACION URBANAY/O MERCADOS MUNICIPALES, de acuerdo a lo establecido en el art. 8 del RLCE y art. 16 de la LCE, debiendose precisar que el area usuaria requiere profesionales que cumplan con la experiencia necesaria en el objeto de la contratacion o similar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:50:05

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Emitir planos de ubicación de pozos a tierra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 0 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el area usuaria de acuerdo a las competencias establecidas en la norma de contratacion publica, efectuara la entrega de planos al postor adjudicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:50:05

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar si la caja de registro será de concreto o pvc

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor adjudicado en la etapa de ejecución deberá efectuar la presentación de la ficha técnica de los productos a ofertar, a mérito de identificar las características y dimensiones de las cajas que serán previamente aprobadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:50:05

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar si en cada pozo a tierra se colocará cerca a él una señalética fotoluminiscente

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1 Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que si se efectuara la colocacion de senaleticas fotoluminiscentes, a merito, de coberturar la seguridad de las personas que frecuentan dichos ambientes y se cumplan con los protocolos de seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:50:05

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Confirmar que para los trabajos no se solicitará un personal de seguridad (Prevencionista)

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.9.3    **Literal:** 0    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, puesto que en el presente procedimiento no se requiere personal de seguridad prevencionista, sin embargo, a merito de obtener un mejor orden de ejecucion el contratista adjudicado podrá contratar otros profesionales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1e efectuara la presentacion del ingeniero prevencionista como documento obligaorio para la suscripción del contrato.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:50:05

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Indicar el horario de trabajo

Acápíte de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 5.10Literal: 0Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que al momento del inicio de ejecucion de servicio el ganador de la buena pro tendra 02 dias calendarios para presentar el plan de trabajo lo cual debera ser consensuada con la Unidad de Mantenimiento Hospitalario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:50:05

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indicar si se trabajarán los días sábados y domingos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.10 Literal: 0 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que al momento del inicio de ejecución de servicio el ganador de la buena pro tendrá 02 días calendario para presentar el plan de trabajo lo cual deberá ser consensuada con la Unidad de Mantenimiento Hospitalario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20534608871	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	SIME ASESORES & CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	23:45:11

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:  
En las acciones de mantenimiento correctivo (¿), favor de indicar las cantidades de pozos a tierra que cuentan con varillas tipo copperweld para el cambio respectivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara que, los pozos a tierra de la entidad cuentan con ¿Varilla de cobre solido de 19mm por 2.40 metros de longitud).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20534608871	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	SIME ASESORES & CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	23:45:11

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:  
PLAN DE TRABAJO, se solicita indicar los días y horas de atención al paciente o trabajo de personal asistencial para poder realizar el plan de trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara que al momento del inicio de ejecucion de servicio el ganador de la buena pro tendra 02 dias calendarios para presentar el plan de trabajo lo cual debera ser consensuada con la Unidad de Mantenimiento Hospitalario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20534608871	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	SIME ASESORES & CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	23:45:11

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:  
Se solicita indicar los correos y número telefónico para poder coordinar y realizar la visita Técnica en la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.9.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara, que se suprimió la visita tecnica a merito de obtener mayor concurrencia de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20534608871	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	SIME ASESORES & CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	23:45:11

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:  
ASISTENTE TECNICO DE SERVICIO, INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA (¿). Señores del comité de selección, teniendo en cuenta que adicional a ello se está solicitando un ingeniero Responsable del servicio, solicitamos que el asistente técnico sea reemplazado por un TECNICO ELECTRICISTA INDUSTRIAL Y/O TECNICO EN ELECTROTECNIA INDUSTRIAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara que el area usuaria de acuerdo a las competencias establecidas en la norma de contratacion publica, no acepta el pedido de ampliar la formación académica , puesto que se busca que dicho profesional tenga dotes profesionales desarrollados.Por cuanto, se mantiene el perfil requerido inicialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20534608871	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	SIME ASESORES & CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	23:45:11

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:  
Se consulta, si el monto de experiencia en la especialidad del postor puede disminuir a fin de promover la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara que se efectuara el reajuste de experiencia para proveedores que acrediten su experiencia con remype por el monto de S/120,000.00 y la experiencia del postor solicitada por el monto S/ 480,000.00, bajo las mismas condiciones establecidas primigeniamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20534608871	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	SIME ASESORES & CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	23:45:11

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta que los sistemas de Pozos a Tierra no solo se encuentran instalados en Plantas hospitalarias y/o plantas de producción textil y/o plantas agrícolas y/o droguerías y/o mercados municipales SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIEN LLEVADOS A CABO EN EDIFICIOS MULTIFAMILIARES Y/O LOCALES ESCOLARES O EDUCATIVOS Y/U HOSPITALES; Y/O CENTROS COMERCIALES Y/O UNIVERSIDADES Y/O ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que solo se amplia experiencia en el ambito de: LOCALES ESCOLARES O EDUCATIVOS Y/U HOSPITALES; Y/O HABILITACION URBANA Y/O CENTROS COMERCIALES Y/O UNIVERSIDADES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20613235966	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	M & M TESLA S.A.C.	Hora de envío :	23:55:16

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:  
Solicitamos se pueda considerar experiencia del postor en INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara que se amplia y por ende, se considerara experiencia en INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se considerara experiencia en INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS. Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPOSICION DE POZOS A TIERRA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20613235966	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	M & M TESLA S.A.C.	Hora de envío :	23:55:16

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

De las bases observamos que en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD MENCIONA servicios llevados en: Plantas hospitalarias y/o plantas de producción textil y/o plantas agrícolas y/o droguerías y/o mercados municipales. Según lo antes mencionado se estaría vulnerando el literal a) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones, aprobada mediante el D.S. 082-2019-EF, según el cual: "Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores"; de esta manera, se estaría limitando la pluralidad de aquellos postores que, cuentan con la experiencia, pero no necesariamente en los servicios descritos. Más aún se estaría limitando la oportunidad de participación y postulación.

ANTE ELLO SOLICITAMOS SE CONSIDERE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA LLEVADOS EN ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.2Literal: CPágina: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal a) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones, aprobada mediante el D.S. 082-2019-EF

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU OBSERVACION PARCIALMENTE, solo se amplia experiencia en el ámbito de: LOCALES ESCOLARES O EDUCATIVOS Y/U HOSPITALES; Y/O HABILITACION URBANA Y/O CENTROS COMERCIALES Y/O

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en el pliego de consultas y observaciones. Se precisa en la adjudicación simplificada N 009 ¿ 2024 ¿ CS/HSMSI-1