

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Plazo de entrega del equipo 30 días calendario, se solicita si puede ser ampliado a 45 días calendario la entrega del bien, esto debido a importaciones en tránsito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la consulta, el plazo de entrega del equipo sera de 30 dias calendarios, según consideraciones en cumplimiento de las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Detallan Potencia StandBy 150Kva y Potencia Prime 100Kva hasta 135Kva, con un amperaje de 228; por lo cual se requiere se defina si la potencia que necesita es 100kva o 150Kva, lo cual hace que el amperaje sea 152 amperios (100kva) y 228 amperios (150kva), es importante se valide cual será la potencia requerida.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE A LA CONSULTA: la potencia requerida del Grupo Electrogeno en Stand By es 150 KVA, según el postor esta potencia corresponderia en Potencia Prime 135 KVA y 250 Amperios, en consecuencia se modificara la potencia en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Pag. 21

Potencia en Stand By ¿ 150 KVA Potencia en Prime: ¿ 135KVA

Amperaje de Stand BY: ¿250 A

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

En las características de motor, se detalla potencia StandBy / Prime 135/125Kw, ¿Validar potencia necesario ya que esto implicaría un motor de 170kva, lo cual es mayor a la potencia solicitada del GE?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE A LA CONSULTA: La Potencia requerida en las características del motor Generador en Stand By / Prime 135/125 KW, por recomendación la potencia que requieren es 150 KVA y corresponde a Prime 135 KVA y no a un motor de 170 Kva y debe tener eficiencia en sitio a 3400 m. Se modificara la en consecuencia se modificara la potencia requerida en las características del motor en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Pag.21

Potencia de motor

Potencia Stand By: 150 KVA

Potencia Prime: 135 KVA con eficiencia a sitio de 3400 m

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En las características de motor, se detalla N° Cilindro 12 en V. Esta información es incorrecta, ya que dicha potencia posee cilindros lineales y hasta un máximo de 06 cilindros, es por ello que se solicita se considere N° de cilindros: Según diseño de motor y/o N° Cilindros: 6 Lineales.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE A LA CONSULTA: Según fabrica 12 cilindros en V es incorrecto ya que dicha potencia, según estándares de fabricación son hasta 6 cilindros en línea en consecuencia se modificara las características del motor en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Pag. 21

NUMERO DE CILINDROS : Hasta 6 en L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Se detalla Voltaje 380/220, pero voltaje nominal 400v ¿Se requiere validar el voltaje de operación del grupo electrógeno?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE A LA CONSULTA:se detalla el voltaje 380v/220V, pero voltaje nominal 400V, según datos requeridos el voltaje nominal sería ¿ 380V en consecuencia se modificara el voltaje nominal en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Pag. 22

Voltaje nominal : ¿380V

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Se detalla protección sobre corriente, en la cual se solicita un interruptor tetrapolar 250A. Se solicita se pueda considerar la opción de interruptor trifásico.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 7    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge a consulta, en cumplimiento de las especificaciones técnicas revisadas y validadas por el profesional especialista, los cuales cumplen con la finalidad pública. El interruptor trifasico no garantiza un funcionamiento adecuado y de calidad, por lo que se solicita considerar un interruptor tetrapolar de 250 A como minimo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Detallan capacidad de tanque de combustible 380 Litros, este según diseño usualmente oscilan entre 250 a 300 litros, es por ello que se solicita considera que taque de combustible pueda ser de 250 hasta 300 litros.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 7    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente a la consulta, Detalla tanque de combustible de 380 litros, por recomendación del proveedor los tanques de combustibe oscilan entre 250 a 300 litros en consecuencia se modificara el sistema de almacenamiento de combustible en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Pag. 23

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE: CAPACIDAD 250-300 L A MAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

Se detalla tablero de transferencia tipo auto soportado, se requiere validar si se tiene alguna medida en específico, o esta puede tener el ancho y profundidad de estándares de proveedores (1800x700x700mm).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el tablero de transferencia tipo auto soportado, este puede tener el ancho y profundidad según los estandares del fabricante

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se detalla que para las instalaciones, debe estar presente Ingeniero eléctrico, Ingeniero mecánico eléctrico o ingeniero electromecánico; se solicita se pueda considerar dentro de rama de ingenieros, un Ingeniero Industrial, con experiencia comprobada en temas afines en grupos electrógenos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la consulta, los trabajos de montaje, instalacion, regulacion prueba y puesta en servicio debera ser realizado por un Ing. Mecanico , Electricista, Mecanico Electrico o Ing. Electromecanico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se requiere validar si tablero de transferencia automática será alimentado desde un solo suministro eléctrico (Transformador ), o si este tendrá 02 suministros eléctricos (Independiente para cada TTA).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el tablero de transferencia sera alimentado desde un solo suministro electrico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se requiere validar distancias de cable desde grupo electrógeno hacia tablero de transferencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la distancia desde el grupo electrogeno hasta el tablero de transferencia es de 8 m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**  
Se requiere validar distancia de cable desde tablero de transferencia 1 y 2 hasta tablero de red principal.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7.3      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se precisa que la distancia desde el el tablero de transferencia1 y 2 hasta el tablero de la red principal es de 13 m.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se requiere validar distancia de recorrido de tubería de escape (Monóxido), desde grupo electrógeno hasta exterior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la distancia de tubería de escape (monóxido) desde grupo electrogeno hasta el exterior es de 20 m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**  
Se requiere validar distancia de recorrido de ducto galvanizado (Salida aire caliente radiador) desde grupo electrógeno hasta exterior.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 7.3    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se precisa que la distancia del ducto galvanizado (salida de aire caliente de radiador) desde el grupo electrogeno hasta el exterior es de 20 m.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA Y DE TABLERO AUTOMATICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N 2322192

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20565761006         | Fecha de envío : | 21/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | INDGELEC PERU S.A.C | Hora de envío :  | 22:07:30   |

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**  
Se requiere enviar planos en CAD de corte, arquitectura y unifilares.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7.3      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se remite la informacion solicitada. Se publicaran en la bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null