

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-89-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDENSADORES Y CONTACTORES Y RELE

Ruc/código : 20602171290

Nombre o Razón social : WIKA ENERGY S.A.C.

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 20:08:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para el literal B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, En aras de fomentar el cumplimiento del Reglamento de Adquisiciones y contrataciones del Estado peruano en el Título I (Principios Generales), Artículo 4.- Principios que rigen a las contrataciones. Punto c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia, donde dice: en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

Por tal motivo solicitamos poder aceptar tambien como experiencia del postor lo siguiente:

-Servicio de Mantenimiento Correctivo y Puesta en marcha de banco de Condensadores, incluye suministro del Tablero de banco de condensadores.

- Suministro de Tableros de Tableros de Fuerza y Control o tableros de arranque en general incluida la instalación, Mantenimiento correctivos de tableros en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2

Literal: B

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N 1004-2023-EGEB-AR

A fin de promover mayor participacion de postores, se acoge parcialmente lo solicitado, se incluire de la consulta planteada, lo referente a suministro de tableros.

-Suministro del Tablero de banco de condensadores.

- Suministro de Tableros de Tableros de Fuerza y Control o tableros de arranque en general.

Finalmente señalar que para el caso de Bienes, las Bases Estandar solo permite acreditar bienes similares en la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Banco de condensadores o condensadores en general o Contactores en general o Relé térmico o Relés en general o interruptores termomagnéticos o tableros de control en general o tableros de fuerza y control en general o tableros de arranque en general o tableros eléctricos en general. o

-Suministro del Tablero de banco de condensadores. o

- Suministro de Tableros de Tableros de Fuerza y Control o tableros de arranque en general.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-89-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDENSADORES Y CONTACTORES Y RELE

Ruc/código :	20111740438	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	SONEPAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:41:58

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En Resistencia 60 Hz: 1 min 2 kv o 10 seg 2kv (para prueba de tensión entre terminales y contenedor) por la libre competencia de mercado; solicitamos incluir como alternativa o 10 seg 3kv o Mejor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N 1004-2023-EGEB-AR

A fin de promover mayor participacion de postores se acoge lo solicitado y se incluirea en la ficha tecnica N°41682

-RESISTENCIA 60HZ: 1 MIN 2KV Ó 10SEG 2KV o 10 seg 3kv o Mejor (para prueba de tensión entre terminales y contenedor)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha Tecnica N°41682

-RESISTENCIA 60HZ: 1 MIN 2KV Ó 10SEG 2KV o 10 seg 3kv o Mejor (para prueba de tensión entre terminales y contenedor)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-89-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDENSADORES Y CONTACTORES Y RELE

Ruc/código :	20111740438	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	SONEPAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:41:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En condensador trifásico de 15kvar - 460v (+/-5%); por la libre competencia de mercado; aceptar 460V (-5%) o superior

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N 1004-2023-EGEB-AR

No se acoge lo solicitado, ya que la variacion de (-5%) del voltaje nominal ya se encuentra especificado en la ficha tecnica. Por otro lado la nota de "o superior" no se puede aceptar ya que no es posible dejar la especificacion de voltaje sin un limite minimo y maximo claramente definido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-89-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDENSADORES Y CONTACTORES Y RELE

Ruc/código :	20111740438	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	SONEPAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:41:58

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En grado de protección (frontal): IP20; favor de confirmar que se aceptara el IP2X

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N 1004-2023-EGEB-AR

A fin de promover mayor participacion de postores se acoge lo solicitado y se incluirea en la ficha tecnica N°41762

- GRADO DE PROTECCION (FRONTAL) : IP20 o IP2X

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha Tecnica N°41762

- GRADO DE PROTECCION (FRONTAL) : IP20 o IP2X

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-89-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDENSADORES Y CONTACTORES Y RELE

Ruc/código :	20111740438	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	SONEPAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:41:58

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En corriente de empleo en AC3 185A; aceptar que se indique 185A o superior

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N 1004-2023-EGEB-AR

A fin de promover mayor participacion de postores se acoge lo solicitado y se incluire en la ficha tecnica N°41764

- CORRIENTE DE EMPLEO EN AC3: 185 A o superior (SEGÚN IEC60947-4-1)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha Tecnica N°41764

- CORRIENTE DE EMPLEO EN AC3: 185 A o superior (SEGÚN IEC60947-4-1)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-89-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDENSADORES Y CONTACTORES Y RELE

Ruc/código :	20111740438	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	SONEPAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:41:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En vida eléctrica; 900mil operaciones por la libre competencia de mercado, aceptar VIDA ELECTRICA: 800 mil operaciones

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N 1004-2023-EGEB-AR

A fin de promover mayor participacion de postores se acoge lo solicitado y se incluirea en la ficha tecnica N°41764

- VIDA ELÉCTRICA: 800MIL OPERACIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha Tecnica N°41764

- VIDA ELÉCTRICA: 800MIL OPERACIONES.