

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-201-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS APURIMAC"

Ruc/código :	20606383496	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FIRME INNOVACION INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:28:33

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

- Respecto a la definición técnica de los elementos que componen el sistema de cierre de cada tapa (llave hexagonal hechiza, cerradura con perno hexagonal y Tuerca P/perno hexagonal); no se adjuntan planos de detalle del sistema de cierre, si este es roscado o tipo "pin"; al respecto se recomienda al área usuaria efectuar la modificación de los elementos de cerradura a un tipo más sencillo de utilizar tanto para los usuarios como para optimizar los tiempos de producción requeridos; por lo que se sugiere que el tipo de cerradura sea "cerradura para candado simple", considerando que dicha modificación no alteraría la funcionalidad de las tapas mas por el contrario garantizaría la eficiencia en cuanto a la contratación y la facilidad en la operación de dichos elementos por parte de los usuarios.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Numeral 29.8 del Art. 29 del Reglamento de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, INDICANDO QUE SE MODIFICA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL NUMERAL 5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS, DE LOS ITEM 1 AL 7 : "CERRADURA CON PERNO HEXAGONAL ROSCADO 1/2" x 2". CON TUERCA PARA PERNO HEXAGONAL ROSCADO DE 1/2"., MODIFICANDOSE TAMBIEN EN LOS PLANOS ADJUNTO. RESPECTO A LA CERRADURA PARA CANDADO SIMPLE, NO CORRESPONDE; A FIN DE EVITAR QUE EL SEGURO SE OXIDE O SUFRA DETERIORO PROGRESIVO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL NUMERAL 5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ITEM 1 AL 7: "CERRADURA CON PERNO HEXAGONAL ROSCADO 1/2" x 2". CON TUERCA PARA PERNO HEXAGONAL ROSCADO DE 1/2" Y ELLO TAMBIEN SE MODIFICA EN LOS PLANOS ADJUNTO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-201-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS APURIMAC"

Ruc/código :	20606383496	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FIRME INNOVACION INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:28:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

- Respecto al elemento de detalle "9" que describe: "Plancha Lisa Soldada de 1/8", se sugiere al área usuaria reemplazar dicho elemento por uno con mayor funcionabilidad como es el "Tirador o Jalador de fierro liso de 3/8" o 1/2" puesto que dicho elemento garantizaría una adecuada operación de la apertura de la tapa, considerando el peso de la misma.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal 29.3 del Art. 29 del Reglamento de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE INDICA QUE SE MODIFICA- AÑADE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: 5.1: CARACTERISTICAS TECNICAS, DE LOS ITEM AL 7: "TIRADOR/ MANIJA DE FIERRO LISO DE 1/2".ASIMISMO, SE EXCLUYE LA CARACTERISTICA "PLANCHA LISA O ESTRIADA SOLDADA DE 1/8 PARA PROTECCION DE CANDADO Y MANIJA DE PLATINA DE 1" e- 1/8". CON LA FINALIDAD DE DAR UNA MEJOR MANIOBRABILIDAD Y OPERACIÓN, A FIN DE ASEGURAR LA APERTURA DE LA TAPA.; ESTA MODIFICACION TAMBIEN SE CORRIGE EN LOS PLANOS ADJUNTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL NUMERAL 5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ITEM 1 AL 7: "TIRADOR/ MANIJA DE FIERRO LISO DE 1/2", ELLO TAMBIEN SE MODIFICARÁ EN LOS PLANOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-201-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS APURIMAC"

Ruc/código :	20606383496	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FIRME INNOVACION INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:28:33

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

dentro de los elementos de detalle no se especifican las medidas de los anclajes de 1"x1"x1/8"; por lo que se solicita que estos sean detallados para efectuar un mejor cálculo del costo unitario

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal 29.3 del Art. 29 del Reglamento de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE INDICA QUE SE MODIFICA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: 5.1: CARACTERISTICAS TECNICAS, DE LOS ITEM AL 7, PRECISANDOSE LAS MEDIDAS: "ANCLAJE ANGULAR 1" x 1"x1/8" H=10cm". ESTA MODIFICACION TAMBIEN SE CORRIGE EN LOS PLANOS. CABE SEÑALAR QUE ESTA MODIFICACION ES DEBIDO A QUE SU FABRICACION ES MAS COMERCIAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL NUMERAL 5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ITEM 1 AL 7: "ANCLAJE ANGULAR 1" x 1"x1/8" H=10cm". Y ELLO TAMBIEN SE MODIFICARÁ EN LOS PLANOS