

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MPC-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO C°A C° DE 12/300/160/330 Y POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO C°A C° DE 12/200/150/320 PARA LA META (0076) CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL, EN EL SECTOR DE ALLAHUA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA-PROVINCIA DE

Ruc/código : 20601941873

Nombre o Razón social : IMCOMER EIRL

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 15:37:55

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

las características de los postes requeridos como 12/300/160/330 y 12/200/150/320 ya no existe en el mercado por lo que sugerimos se cambien a 12/300/160/340 y 12/200/160/340 por Distancias Mínimas de Seguridad

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

por transparencia y pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto no se acoge la observación planteada por la empresa INCOMER E.I.R.L. en vista que al realizara el estudio de mercado se encontro postores que cuentan con carateristicas de dichos postes y asi mismo se adjunta las especificaciones tecnicas otorgadas por la oficina de normas y estandarizaciones de la empresa concesionaria electro sur este s.a.a. en el siguiente link <https://www.else.com.pe/normas/>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null