

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA TECHO Y MURO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN ESTADIO MONUMENTAL DE CONDEBAMBA DISTRITO DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	11:30:39

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

LADRILLO KK 18

OBSERVACIÓN: Se debe corregir las medidas ya que piden tipo IV y no hay en esas medidas, debería decir 23x12.5x9

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4.2    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observacion se indica lo siguiente: En las especificaciones tecnicas se solicita ladrillo TIPO IV no siendo esta una medida normada, sin embargo representa a una clase de unidad de albañileria para fines estructurales y presenta caractristicas especificas. Por lo expuesto, SE ACOGE PARCIALMENTE la observación planteada por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PRESENTACION:

9x13x24cm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA TECHO Y MURO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN ESTADIO MONUMENTAL DE CONDEBAMBA DISTRITO DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	11:30:39

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

LADRILLO KK 18

OBSERVACIÓN: La resistencia a la compresión se debe corregir de acuerdo a las medidas de ladrillo que piden , si piden tipo IV, debe ser 130 kg/cm2. Solicitamos corregir para que los postores realicen sus propuestas correctas.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 4.2    Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observación se indica lo siguiente: En las especificaciones técnicas se solicita ladrillo TIPO IV para el cual la característica de resistencia será de 130 kg/cm2. Por lo expuesto, SE ACOGE la observación planteada por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

RESISTENCIA A LA COMPRESION= 130 (kg/cm2)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA TECHO Y MURO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN ESTADIO MONUMENTAL DE CONDEBAMBA DISTRITO DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	11:30:39

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

¿ LUGAR DE ENTREGA: Solicitamos con la finalidad que todos los postores puedan estar en igualdad de condiciones para realizar las ofertas que se dé la dirección exacta y se adjunte la geo localización de esta dirección. Asimismo, se indique qué tipo de vehículos de carga pesada pueden entrar hasta ese punto y precisar el tipo de carretera si es trocha o asfaltada.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico          Numeral: III                          Literal: 5                          Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observación se indica lo siguiente: En las especificaciones técnicas se indica como dirección exacta el JR. LOS AMANCAES esquina con AV CONDEBAMBA de la ciudad de Abancay, los vehículos a transitar por esa vía son livianos y pesados, la vía es asfaltada, cabe precisar que cualquier proveedor tiene acceso a información digital de geolocalización mediante las direcciones presentadas en las especificaciones técnicas. Por lo expuesto, SE ACOGE la observación planteada por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

16.1 LUGAR ubicación: JR. AMACAES Y AV CONDEBAMBA se adjunta QR que contiene la dirección exacta