



LEYENDA DESAGÜE	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	CAJA DE REGISTRO DE 12"x24"
	TRAMPA PVC PESADO CON SUMIDERO DE BRONCE
	CODO DE 90° BAJA
	CODO DE 90° SUBE
	REGISTRO ROSCADO
	YEE PVC PESADO
	CODO DE 45° PVC PESADO
	TEE SANITARIA
	TUBERIA PVC SAL NTP 399.003
	TUBERIA DE VENTILACIÓN

CONEXIÓN DE  
DESAGÜE

1. LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE, VENTILACIÓN Y ACCESORIOS SERÁN DE PVC-PESADO FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA SEGÚN NORMA NTP 399.003 CON UNIONES DE ESPIGA CAMPANA. PARA EL SELLADO DE LAS UNIONES SE EMPLEARÁ PEGAMENTO ESPECIAL PARA PVC.
2. LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIÁMETRO MENOR A 4" TENDRÁN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1.5%.
3. LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 4", TENDRÁN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1%.
4. LAS TUBERÍAS DE VENTILACIÓN DEBERÁN TENER UNA PENDIENTE UNIFORME NO MENOR A 1% DE MANERA QUE EL AGUA QUE PUDIERA CONDENSARSE EN ELLAS, DISCURRA HACIA EL CONDUCTO DE DESAGÜE O MONTANTE VENTILADOS.
5. LOS SOMBREROS DE VENTILACIÓN SERÁN DE PVC DE DISEÑO ESPECIAL PARA FIJACIÓN CON PEGAMNETO ESPECIAL PARA TUBERÍAS DEL MISMO MATERIAL Y SE UBICARÁN A UN MÍNIMO DE 0.30M SOBRE EN NIVEL DE TECHO.
6. LAS CAJAS DE REGISTRO UBICADAS EN VEREDAS O LOSAS, TENDRÁN LA LOSA SUPERIOR Y TAPA AL RAS DEL N.P.T.
7. LOS SOPORTES, COLGADORES Y APOYOS SE INSTALARÁN A CADA 1M DE DISTANCIA ENTRE SI, SALVO OTRA INDICACIÓN.
8. LAS BOCAS DE LAS SALIDAS DE DESAGÜE (CODO DE PVC) DE LOS LAVATORIOS, OVALINES Y LAVADEROS SE COLOCARÁN AL NIVEL DEL ENCHAFE DE LA MAYÓLICA.
9. EFECTUAR PRUEBA HIDRÁULICA SEGÚN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE  
SANTIAGO

PROYECTO:  
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS  
OPERATIVOS O MISIONALES  
INSTITUCIONALES EN  
SANIDAD ANIMAL - HOSPITAL  
VETERINARIO EN EL PP.JJ.  
CCORIPATA DEL DISTRITO DE  
SANTIAGO DE LA PROVINCIA  
DE CUSCO DEL  
DEPARTAMENTO DE CUSCO

UBICACION:  
DISTRITO : SANTIAGO  
PROVINCIA: CUSCO  
DEPARTAMENTO : CUSCO

PLANO:  
II. SS. - DESAGUE

ESCALA:  
INDICADA

FECHA:  
DICIEMBRE 2023

DIGITALIZACIÓN:  
ING. ENRIQUE M. MOLINA ROCA

LAMINA:  
IS-02