



MODULO GENERAL

LEYENDA			
SIMBOLOS	DESCRIPCION	CAJAS (mm)	ALT. SNPT (m)
	TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR EN MURO.	Especial	A 1.80 m. PARTE SUPERIOR DE TABLERO
	LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED CIRCULAR DE 24 WATT, PARA EMPOTRAR EN FALSO CIELO. CODIGO DE PROTECCION IP 44. INDICE DE PROTECCION FRENTE A CHOQUE MECANICO IK02 [IK02].	Octogonal F° G° 4"x4"x2 1/2"	FALSO TECHO
	LUMINARIA PANEL LED DE 60 WATT, 30 x L120 cm, PARA ADOSAR EN CIELO RASO. CODIGO DE PROTECCION IP 44. INDICE DE PROTECCION FRENTE A CHOQUE MECANICO IK02 [IK02].	Octogonal F° G° 4"x4"x2 1/2"	TECHO
	LUMINARIA PANEL LED DE 60 WATT, 30 x L120 cm, PARA EMPOTRAR EN CIELO RASO. CODIGO DE PROTECCION IP 44. INDICE DE PROTECCION FRENTE A CHOQUE MECANICO IK02 [IK02].	Octogonal F° G° 4"x4"x2 1/2"	TECHO
	LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED CIRCULAR DE 24 WATT, PARA ADOSAR EN CIELO RASO. CODIGO DE PROTECCION IP 44. INDICE DE PROTECCION FRENTE A CHOQUE MECANICO IK02 [IK02].		TECHO
	NUMERO DE CONDUCTORES POR DUCTO		
	EQUIPO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSABLE (BATERIE-TOMACORRIENTE) TIPO RECARGABLE PARA 12V, CON 2 LAMPARAS REFLECTORAS TIPO LED DE 35W TIPO ADOSADO. AUTONOMIA T=3 hrs. ENCENDIDO AL CORTE DE ENERGIA. CODIGO DE PROTECCION IP 42 INDICE DE PROTECCION FRENTE A CHOQUE MECANICO IK07 [IK07].	Octogonal F° G° 4"x4"x2 1/2"	PARED
	CAJA DE PASO OCTOGONAL EN TECHO Y PARED.	Octogonal F° G° 4"x4"x2 1/2"	
	TUBERIA DE 20 mmØ PVC-P, CON 4mm2, NH-80, EMPOTRADO EN TECHO, PARED SALVO INDICACION, PARA SISTEMA ALUMBRADO.		
	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE.	Rectangular F° G° 4"x2"x2 1/2"	1.40 m
	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE.	Rectangular F° G° 4"x2"x2 1/2"	1.40 m
	INTERRUPTOR DOBLE DE TRES VÍAS CON PLACA DE ACERO (CONMUTACIÓN DOBLE).	Rectangular F° G° 4"x2"x2 1/2"	1.40 m
	INTERRUPTOR DE TRES VÍAS CON PLACA DE ACERO (CONMUTACIÓN).	Rectangular F° G° 4"x2"x2 1/2"	1.40 m

LEYENDA			
SIMBOLOS	DESCRIPCION	CAJAS (mm)	ALT. SNPT. (m)
	TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR EN MURO.	Especial	A 1.80 m. PARTE SUPERIOR DE TABLERO
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON ALVEOLOS OBTURADORES Y PLACA METÁLICA, CON LINEA A TIERRA (F-T), 16 A. 250 V. EMPOTRADO EN MURO.	Rectangular F° G° 4"x2"x2 1/2"	0.40 mt.
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON ALVEOLOS OBTURADORES Y PLACA METÁLICA, CON LINEA A TIERRA (F-T), 16 A. 250 V. EMPOTRADO EN MURO.	Rectangular F° G° 4"x2"x2 1/2"	1.10 mt.
	TUBERIA DE 20mmØ PVC-P, CON 4mm2, NH-80, EMPOTRADO EN TECHO, PARED SALVO INDICACION, PARA SISTEMA DE TOMACORRIENTE NORMAL.		
	PUESTA A TIERRA.		
	NUMERO DE CONDUCTORES POR DUCTO DOS CODIGO DE COLORES ROJO, NEGRO, VERDE TIERRA).		

OBRA

"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN SANIDAD ANIMAL - HOSPITAL VETERINARIO EN EL PP-JU COORPATA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"

UBICACION

DEPARTAMENTO : CUSCO

PROVINCIA : CUSCO

DISTRITO : SANTIAGO

LOCALIDAD : EL BOSQUE

ESPECIALIDAD : ELECTRICA

ING. _____

C.I.P. _____

PLANO

INSTALACIONES ELECTRICAS

DIBUJO _____

FECHA _____

ESCALA 1/15

Lamina

IE-01