

Anexo N° 03					
Formato para asignar los riesgos					
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2661774	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"Construcción de cobertura para protección de estructuras; en el(la) canal de distribución 1r de la comisión de usuarios sección "E" desde la progresiva 8+807 a la progresiva 9+407, distrito de Majes, provincia Caylloma, departamento Arequipa"
	Fecha	5/03/2025		Ubicación Geográfica	Comision de usuarios Seccion E - Majes - Caylloma - Arequipa

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
001	Existencia a lo largo del canal 1R y alrededores, de una falla geológica	Baja Prioridad	x				evaluación del canal y alrededor de la misma, para determinar acciones en la ejecución de la obra	x	
002	Paralización de la obra por falta de precisión del área autorizada para la ejecución de la obra.	Baja Prioridad	x				evaluación del canal y alrededor de la misma, para determinar acciones en la ejecución de la obra		x
003	Resistencia disminuida de la cobertura generando su posible desprendimiento o colapso, provocando un mayor metrado	Prioridad Moderada	x				El uso de aditivo plastificante, buen colocado del acero de refuerzo y un buen proceso de curado. Control de calidad en el proceso de fabricacion de losas de cobertura		x
004	Cabe la posibilidad que el área aledaña al canal se vea afectada por los trabajos manuales y con maquinaria, así como contaminación sonora, por un periodo aproximado de 30 días.	Baja Prioridad	x				Se le comunicará a la población sobre los trabajos a realizar y de la eliminación periódica de los materiales extraídos. En relación a la contaminación sonora, los trabajos se realizarán durante el día.		x
005	La existencia de restos arqueológico dentro de los límites de la obra.	Baja Prioridad		x			Solicitar al Ministerio de Cultura que certifique la inexistencia de restos arqueológicos CIRA antes del inicio de la ejecucion de obra	x	
006	Inundaciones en entorno inmediato y suspension del servicio de abastecimiento del recurso hídrico para regadio por rotura de canal 1R	Alta Prioridad		x			Evaluacion de la zona de trabajo, control de calidad en la instalacion de cobertura, delimitacion de la zona de trabajo de maquinaria pesada		x