

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO
Nomenclatura :	AS-SM-15-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-3
Nro. de convocatoria :	3
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20610198628	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	SEGYCO S.A.C.	Hora de envío :	16:33:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿Dónde serán presentados los entregables en USB y de forma física? Se solicita la dirección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que los entregables serán presentados en la Sede Central de la EPS. SEDAM HUANCAYO S.A., sito en el Jr. Junín N° 987. Cercado Huancayo. Distrito Huancayo. Provincia Huancayo. Región Junín

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisara en las bases integradas el lugar donde se realizara la presentación de los entregables

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20610198628	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	SEGYCO S.A.C.	Hora de envío :	16:33:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En caso de costos de tramite administrativo generados por el levantamiento de observaciones, ¿lo cubrirá la entidad?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que dicha consulta se encuentra plasmados en los términos de referencia, en el que señala , que Entidad asumirá el costo de tramitación documentaria ante DIGESA, según el TUPA vigente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20610198628	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	SEGYCO S.A.C.	Hora de envío :	16:33:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿La oficina que brindará la Entidad estará equipada (muebles, pc, internet, entre otros?)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10. a **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la Entidad facilitara una oficina para el registro y manejo de información que se utilizara cuando trabaje en campo y en las visitas. Esta oficina estará equipada con mobiliario (escritorio, mesa, sillas) e internet. El proveedor deberá contar con su PC o laptop

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisara con motivo de la integracion de bases

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20610198628	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	SEGYCO S.A.C.	Hora de envío :	16:33:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto a la caracterización de 7 muestras de agua natural y 22 muestras de agua potable, no mencionan los puntos de muestreo.
Se solicita como anexo, las ubicaciones en mapa o direcciones exactas de los puntos de muestreo necesarios para la cotización de servicios de laboratorio acreditado ante INACAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10. b Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la entidad con motivo de la consulta adjuntara la ubicación y coordenadas de acuerdo a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considerara lo solicitado en la integración de bases

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20610198628	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	SEGYCO S.A.C.	Hora de envío :	16:40:58

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el cuadro indicado para formas de pago, se establece que el pago correspondiente al segundo y tercer entregable se realizará de forma conjunta, condicionado a la aprobación del Plan de Control de Calidad (PCC). Al respecto, se solicita muy respetuosamente considerar la posibilidad de separar estos entregables en dos pagos distintos, de acuerdo con el cumplimiento y presentación de cada uno.

Esta solicitud tiene como objetivo evitar que eventuales demoras en la aprobación del PCC afecten el flujo de recursos necesarios para la ejecución del servicio, particularmente en lo concerniente al pago del personal clave y otros compromisos contractuales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 16 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acepta la consulta por lo que se considerara la forma de pago en tres (3) armadas que se modificaran siendo el pago al primer entregable el 40% , segundo entregable 30 % y tercer entregables 30%, el porcentaje es del monto del contrato vigente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara la forma de pago conforme a lo solicitado

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20610198628	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	SEGYCO S.A.C.	Hora de envío :	18:05:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
La experiencia del personal clave COORDINADOR DE SERVICIO , ¿de qué grado académico será contabilizada (egresado, bachiller, titulado)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
la experiencia del coordinador será contabilizara desde la obtención del titulo profesional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclarara en la integracion de bases

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20610198628	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	SEGYCO S.A.C.	Hora de envío :	18:18:17

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Se podría considerar al Ingeniero Ambiental como formación académica del personal clave, para mayor pluralidad de postores?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación, por lo que a fin de que se garantice mayor pluralidad de postores se considerara en formación académica, la carrera de ingeniería ambiental

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se implementara en las bases la ampliación de la formación académica