

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE JAYUBAMBA DEL DISTRITO DE COMBAPATA

Ruc/código : 20613240528

Fecha de envío : 21/04/2025

Nombre o Razón social : MERKABA HOLDING S.A.C.

Hora de envío : 19:42:26

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Requieren la siguiente característica: Primer Backing: Pp + Mesh Scrim Inlay, Segundo Backing Latex, Tercer Backing Malla Protectora.

Debemos Informar a su entidad, que lo que estan denominando como TERCER BACKING (MALLA PROTECTORA) no podria ser una tercer backing, es parte del PRIMER BACKIN (También denominado soporte primario) Ustedes mismos lo estan mencionando dentro del primer backing como MESH SCRIM INLAY, se debe tener en cuenta que YA QUE EL SEGUNDO BACKING ES EL LATEX VERDE, la malla no podria ir encima del laterx verda, EL LATEX VERDE CUBRE TODO EL PRIMER BACKING, Por ende el primer Backing esta compuesto por TRES CAPAS (que NO es lo mismo que triple backing): PP + Polyester Fiber Short + Mesh Scrim Inlay y el segundo backing es el LATEX VERDE, instamos a la Municipalidad a NO DEJARSE SORPRENDER por proveedores sin experiencia e importadores inescrupulosos que alteran e inventan características incongruentes e inexistentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5

Literal: EE.TT.

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

transparencia eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACGOGE, SE REALIZARA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO MENCIONADO EN TERMINOS DE REFERENCIA DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE JAYUBAMBA DEL DISTRITO DE COMBAPATA

Ruc/código :	20613240528	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	MERKABA HOLDING S.A.C.	Hora de envío :	19:42:26

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Requieren la siguiente característica: TRATAMIENTO UV garantizando su duracion por 10 años, sin embargo la forma de garantizar dicha características es: Requerir TEST UV de las fibras del cesp  d sint  tico, con ello se garantiza su protecci  n UV y por ende su durabilidad. Por lo cual requerimos se Solicite la presentaci  n de test uv de las fibras del cesp  d sint  tico

Ac  pite de las bases : Secci  n: Espec  fico Numeral: 5 Literal: EE.TT. P  gina: 22

Art  culo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TRANSPARENCIA EFICIENCIA Y EFICACIA

An  lisis respecto de la consulta u observaci  n:

NO SE ACOGE, SE REALIZARA PARA GARANTIZAR LA DURABILIDAD EN EL MOMENTO DE INSTALACION EL TRATAMIENTO UV.

Precisi  n de aquello que se incorporar   en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE JAYUBAMBA DEL DISTRITO DE COMBAPATA

Ruc/código :	20613240528	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	MERKABA HOLDING S.A.C.	Hora de envío :	19:42:26

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Requieren una granulometria del caucho de 2.00mm indicando tambien que dicha granulometria es Recomendada por FIFA, sin embargo la granulometria recomendada por fica es CAUCHO GRANULADO CON GRANULOMETROS DE 0.8MM-2.00 MM, mismo que debe ser respaldado con una prueba de laboratorio por un laboratorio acreditado por FIFA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** EE.TT. **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, SE CONSIDERA RECOMENDADO POR FIFA DE 0.8MM - 2 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

GRANULOMETRIA COMPRENDIDA: 0.8MM - 2.0 MM(RECOMENDADO POR LA FIFA)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE JAYUBAMBA DEL DISTRITO DE COMBAPATA

Ruc/código :	20613240528	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	MERKABA HOLDING S.A.C.	Hora de envío :	21:01:47

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dado que la Arena silice es de origen nacional, Se ha omitido requerir la prueba de granulometria por un laboratorio acreditado por INACAL a nombre dle postor y con antigüedad no mayor a 6 meses, dicha prueba debería presentarse a la presentacion de la oferta, para garantizar que el proveedor cuente con los materiales requeridos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: EE.TT. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, ACLARAR QUE SE PRESENTARA PRUEBA DE LABORATORIO AL MOMENTO DE LA FIRMA DE CONTRATO DE ACURDO A LAS INDICACIONES PRECISADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE JAYUBAMBA DEL DISTRITO DE COMBAPATA

Ruc/código :	20613240528	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	MERKABA HOLDING S.A.C.	Hora de envío :	21:01:47

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se requiere: ¿

Al firma de contrato copia simple de la prueba de laboratorio del producto ofertado, dicha prueba deberá de referirse a la fibra del producto ofertado, así mismo "la mayor cantidad de certificación FIFA", sin embargo NO ES POSIBLE PRESENTAR CERTIFICACION FIFA DEL PRODUCTO REQUERIDO, ya que requieren un producto FRANJEADO y debemos recordarles que LA FIFA NO PERMITE LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS FRANJEADOS, por lo cual no es posible que un producto franjeado tenga certificación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** instalac **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

transparencia eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION EL COLOR QUE SE CONSIDERA ES VERDE RECOMENDADO POR FIFA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PRESENTACION : COLOR VERDE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE JAYUBAMBA DEL DISTRITO DE COMBAPATA

Ruc/código :	20613240528	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	MERKABA HOLDING S.A.C.	Hora de envío :	21:01:47

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Requieren: ¿El postor deberá presentar ficha técnica del Grass sintético emitida por el fabricante, así como fichas técnicas de la arena con composición de sílice de 50%, el caucho granulado emitidas por el fabricante y también del QUALITYPRO, FIFA QUALITY del producto. SIN EMBARGO ES IMPOSIBLE LA PRESENTACION DE LA CERTIFICACION FIFA QUALITYPRO Y FIFA QUALITY logradas por el producto, ya que requieren un producto FRANJEADO y debemos recordarles que LA FIFA NO PERMITE LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS FRANJEADOS, por lo cual no es posible que un producto franjeado tenga certificación QUALITY PRO NI QUALITY, por ende se debe suprimir dicho requerimiento

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1.2 **Literal:** condicione **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TRANSPARENCIA EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION EL COLOR QUE SE CONSIDERA ES VERDE RECOMENDADO POR FIFA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

presentación: color verde

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE JAYUBAMBA DEL DISTRITO DE COMBAPATA

Ruc/código :	20613240528	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	MERKABA HOLDING S.A.C.	Hora de envío :	21:01:47

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Requieren: ¿El Postor deberá contar con una tienda y/o similar propia para esta venta a efectos de facilitarla garantía, Sin embargo NO TIENE COHERENCIA solicitar una tienda para facilitar la garantía, esta es una contratación respaldada por una garantía y mediante el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado, por lo que cualquier reclaro y/o requerimiento de cumplimiento de garantía se puede gestionar mediante sistemas electronicos, Sugerimos suprimir dicho requerimiento, ya que vulnera el principio de LIBERTAD DE CONCURRENCIA y el principio de IGUALDAD DE TRATO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: condicione Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA SE SUPRIMIRA DE CONTAR CON UNA TIENDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE JAYUBAMBA DEL DISTRITO DE COMBAPATA

Ruc/código :	20613240528	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	MERKABA HOLDING S.A.C.	Hora de envío :	21:07:24

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Requieren: "El Postor deberá contar con personal profesional o técnico con 01 años de experiencia como mínimo en la instalación de GRASS SINTETICO deportivo, para lo cual el proveedor deberá acreditar la experiencia mediante curriculum vitae de trabajos ejecutado y/o certificados de capacitación en la instalación de este tipo de adquisicion. El requerimiento es AMBIGUO, debe precisarse correctamente, En primer lugar el personal profesional NO REALIZA LA INSTALACION, el personal profesional Supervisa y dirige el proceso de instalacion de grass como un JEFE Y/O SUPERVISOR DE INSTALACION. En segundo Lugar se requiere la presentacion de CAPACITACION EN INSTALACION, sin embargo debe precisarse que dicha capacitación debe realizarse por ins Instituto acreditado por FIFA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: C Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE EL ITEMS C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE DEL TERMINO DE REFERENCIA SOLICITAMOS UN PROFESIONAL CAPACITADO EN INSTALACIONES DE GRASS SINTETICO PARA QUE SEA RESPONSABLE DE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE INSTALACION Y CUENTE CON CONSTANCIAS DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE JAYUBAMBA DEL DISTRITO DE COMBAPATA

Ruc/código :	20613240528	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	MERKABA HOLDING S.A.C.	Hora de envío :	21:07:24

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se requiere como requisito de Habilitación, la presentación de PROMESA DE CONSORCIO, sin embargo se debe aclarar que dicha documentación solo debería corresponder a los consorcios, ya q NO TODOS LOS PROVEEDORES van en consorcio

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 12 **Literal:** A **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SE CONSIDERARA TAL COMO SE PRECISA EN LOS TERMINOS DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE JAYUBAMBA DEL DISTRITO DE COMBAPATA

Ruc/código :	20613240528	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	MERKABA HOLDING S.A.C.	Hora de envío :	21:07:24

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para garantizar la veracidad de la información presentada en la oferta, se debe requerir la presentación de FICHAS TECNICAS DEL FABRICANTE, ya que algunos importadores suelen adulterar características del producto en sus fichas técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: EETT Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE JAYUBAMBA DEL DISTRITO DE COMBAPATA

Ruc/código :	20613240528	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	MERKABA HOLDING S.A.C.	Hora de envío :	21:11:33

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos amablemente, se pueda adjuntar planos nítidos, ya que los que se encuentran adjuntos no están nítidos y el código qr no se puede escanear correctamente, agradeceremos puedan corroborar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, PUEDE VISUALIZAR LOS PLANOS EN EL QR, EL CUAL ESTA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y BASES ADMINISTRATIVA, EL CUAL TAMBIEN ESTARA CONSIDERADO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE JAYUBAMBA DEL DISTRITO DE COMBAPATA

Ruc/código :	20613240528	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	MERKABA HOLDING S.A.C.	Hora de envío :	21:11:33

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos amablemente se nos pueda indicar si el presente servicio esta sujeto a algún tipo de retencion por parte de la entidad?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE DICHOS DOCUMENTOS SON NETAMENTE ADMINISTRATIVOS SE DEBEN DE CUMPLIR DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES ESTABLESIDAS POR EL ENTE RECTOR SUNAT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE JAYUBAMBA DEL DISTRITO DE COMBAPATA

Ruc/código :	20613240528	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	MERKABA HOLDING S.A.C.	Hora de envío :	21:11:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos amablemente se nos indique la distancia de la obra desde Combapata? Y la accesibilidad para el transporte de materiales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** . **Literal:** Lugar **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARAR LA CONSULTA, LA DISTANCIA DE COMBAPATA HASTA LA OBRA SE PRECISA EN EL ITEMS 6 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null