

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código : 20376113443

Nombre o Razón social : EUROTUBO S.A.C.

Fecha de envío : 01/07/2025

Hora de envío : 11:09:36

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con respecto al punto 2, ¿Características específicas del bien común¿, se identifican inconsistencias en las especificaciones técnicas de la ¿TUBERÍA DE PVC DE 2¿. En el documento se señala una longitud nominal de 5 mm, un espesor de 2,90 mm, una presión clase 7.5 y cumplimiento con la norma 1452-2:2011. Sin embargo, esta información NO ES CORRECTA.

La norma aplicable en este caso es la NTC 399.002, y la clase de presión correspondiente debe ser PN-10. Una vez corregidos estos dos aspectos ¿la norma técnica y la clase de presión¿, el resto de las características técnicas podría considerarse conforme, siempre que se verifique su coherencia con los parámetros establecidos por la norma correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 5 DE LA LEY

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de residente de obra a la observación formulada. Aclarando que en la normativa que se está haciendo el requerimiento es a la NTP 399.002.

La denominación de la contratación es TUBERIA DE PVC-U 2" x 5m SP CLASE 7.5 NTP-399.002 e=2.2mm se adjunta el siguiente cuadro donde indica las características.DIÁMETRO 2PLG

LONGITUD DEL TUBO 5 M

CLASE 7.5

ESPESOR (MM) 2.2 MM

NORMAS NTP 399.002

TIPO DE UNIÓN A PRESIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20376113443	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	EUROTUBO S.A.C.	Hora de envío :	11:09:36

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En relación con el punto 2, ¿Características específicas del bien común¿, se detectan inconsistencias en las especificaciones técnicas de la tubería de PVC de 3¿. El documento señala una longitud nominal de 5 mm, un espesor de 6,20 mm, una clase de presión 10 y cumplimiento con la norma 1452-2:2011. Sin embargo, esta información NO ES CORRECTA.

La norma que debe aplicarse en este caso es la NTC 399.002, y la clase de presión correspondiente es PN-15. Una vez corregidos estos dos aspectos ¿la norma técnica y la clase de presión¿, el resto de las características técnicas podría considerarse conforme, siempre que se verifique su coherencia con los parámetros establecidos por la norma correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 5 DE LA LEY

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de residente de obra la observación formulada. Aclarando que en la normativa que se está haciendo el requerimiento es a la NTP 399.002.

La denominación de la contratación es TUBERÍA DE PVC 3" x 5m SP CLASE 10 NTP-399.002 e=4.2mm se adjunta el siguiente cuadro donde indica las características.

DIÁMETRO 3PLG
LONGITUD DEL TUBO 5 M
CLASE 10
ESPESOR (MM) 4.2 MM
NORMAS NTC 399.002
TIPO DE UNIÓN A PRESIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20376113443	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	EUROTUBO S.A.C.	Hora de envío :	11:09:36

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto al punto 2, ¿Características específicas del bien común¿, se han identificado inconsistencias en las especificaciones técnicas de la tubería de PVC de 200 mm. El documento indica una longitud nominal de 6 mm, un espesor de pared de 4,0 mm, una clase de presión 7.5 y cumplimiento con la norma 1452-2:2011. No obstante, esta información NO ES CORRECTA.

El espesor nominal de pared correspondiente para este tipo de tubería debe ser de 7,30 mm. Corrigiendo este aspecto, el resto de las características técnicas podría considerarse conforme, siempre que se verifique su coherencia con los parámetros establecidos por la norma correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2 Página: 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 5 DE LA LEY

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de residente de obra la observación formulada. Aclarando que en la normativa que se está haciendo el requerimiento es a la NTC 1452-2

La denominación de la contratación es TUBERIA DE PVC 200mm x 6m UF C/ANILLO CLASE 7.5 NTP ISO-1452 e=7.3mm se adjunta el sgt cuadro donde indica las características.

DIÁMETRO 200 MM

LONGITUD DEL TUBO 6 M

CLASE 7.5

ESPESOR (MM) 7.30 MM

NORMAS NTC 1452-2

TIPO DE UNIÓN UF CON ANILLO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20376113443	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	EUROTUBO S.A.C.	Hora de envío :	11:09:36

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En relación con el punto 3, ¿Descripción general del requerimiento¿, donde se detallan los bienes requeridos en un cuadro adjunto, se recomienda realizar las correcciones pertinentes conforme a las observaciones técnicas señaladas en los puntos anteriores. Es necesario que dicho cuadro refleje adecuadamente las características corregidas para garantizar la coherencia y conformidad con la normativa aplicable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 5 DE LA LEY

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el punto 3 descripción del requerimiento se menciona en el siguiente cuadro.

TUBERIA DE PVC 200mm x 6m UF C/ANILLO CLASE 7.5 NTP ISO-1452 e=7.3mm 390 M

TUBERIA DE PVC-U 2" x 5m SP CLASE 7.5 NTP-399.002 e=2.2mm 24 M

TUBERÍA DE PVC 3" x 5m SP CLASE 10 NTP-399.002 e=4.2mm 5040

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20376113443	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	EUROTUBO S.A.C.	Hora de envío :	11:09:36

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad convocante reconsiderar la inclusión del requisito opcional que otorga 5 puntos por la presentación de la certificación ISO 37001:2016 (Sistema de Gestión Antisoborno).

Si bien se valora el fomento de buenas prácticas éticas y de integridad institucional, se considera que este criterio no guarda una relación directa con el objeto del contrato, que corresponde al suministro de tuberías, cuyo enfoque principal debe ser técnico y de calidad del producto.

Además, este tipo de certificación requiere inversiones significativas que muchas empresas del sector, especialmente MIPYMES, no han implementado aún, lo cual podría generar una limitación a la libre competencia.

En ese sentido, se propone que el puntaje actualmente asignado a la certificación ISO 37001:2016 sea reemplazado por la certificación ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad), ya que esta sí tiene una relación directa y verificable con la calidad del bien ofertado, los procesos de producción y la satisfacción del cliente.

Esta modificación contribuiría a garantizar la calidad del suministro y al mismo tiempo fomentaría una competencia más equitativa entre los participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: C Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 5 DE LA LEY

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la resolución Resolución Directoral N.º 0015-2025-EF/54.01

Aprueban la Directiva que establece las bases estándar para los procedimientos de selección en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, De conformidad con el artículo 73 del Reglamento, adicionalmente, las bases incluyen factores de evaluación facultativos, según corresponda al objeto del procedimiento de selección y su modalidad. La SOLICITUD de incorporar la (Sistema de Gestión de la Calidad) por parte de la empresa no se encuentra enmarcada en la directiva antes mencionada el cual aprueba las bases estándar, en las que se encuentra los factores de evaluación facultativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20606713852	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	EMPRESA CONSTRUCTORA FERROPLAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:17:57

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Cordial saludo. En atención a la ficha técnica correspondiente a los bienes ¿TUBO DE PVC-U PARA FLUIDOS A PRESIÓN CLASE 7.5 DN 2 plg¿ y ¿TUBO DE PVC-U PARA FLUIDOS A PRESIÓN CLASE 10 DN 3 plg¿, se formula la siguiente observación:

Se observa que el diámetro nominal (DN) de los tubos ha sido expresado en pulgadas (plg), lo cual no se encuentra alineado con la normativa técnica nacional vigente. De acuerdo con la Norma Técnica Peruana NTP ISO 1452-2:2011 ¿referida a ¿Sistemas de tuberías de pvc para el abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado, enterrado o aéreo con presión ¿ Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)¿¿, la forma correcta de especificar las dimensiones de los tubos es en milímetros (mm).

El uso de unidades de medida distintas a las establecidas en dicha norma técnica puede generar confusiones técnicas, afectar la correcta interpretación de los requerimientos y generar inconsistencias en las propuestas técnicas de los postores.

Por lo tanto, se solicita respetuosamente modificar la denominación del bien, tanto técnica como comercial, y reemplazar las pulgadas (plg) por milímetros (mm) conforme a la tabla de diámetros normalizados de la NTP ISO 1452-2:2011, garantizando así el cumplimiento normativo, la claridad técnica del requerimiento y la transparencia del proceso.

Agradecemos de antemano la atención a la presente observación.

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 5.0 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP ISO 1452-2:2011 ¿ Art. 4.2 (dimensiones nominales en mm)

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el caso de las tuberías de 2plg y 3 plg están sujetas a la NTP 399.002 donde el diámetro nominal (DN) si están contemplados la expresión en plg.

DIÁMETRO 2PLG
LONGITUD DEL TUBO 5 M
CLASE 7.5
ESPESOR (MM) 2.2 MM
NORMAS NTP 399.002
TIPO DE UNIÓN A PRESIÓN

DIÁMETRO 3PLG
LONGITUD DEL TUBO 5 M
CLASE 10
ESPESOR (MM) 4.2 MM
NORMAS NTC 399.002
TIPO DE UNIÓN A PRESIÓN

DIÁMETRO 3PLG
LONGITUD DEL TUBO 5 M
CLASE 10
ESPESOR (MM) 4.2 MM
NORMAS NTC 399.002
TIPO DE UNIÓN A PRESIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20563738023	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	EUROTUBO LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EUROTUBO LIMA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:14

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con respecto al punto 2, ¿Características específicas del bien común¿, se identifican inconsistencias en las especificaciones técnicas de la ¿TUBERÍA DE PVC DE 2¿. En el documento se señala una longitud nominal de 5 mm, un espesor de 2,90 mm, una presión clase 7.5 y cumplimiento con la norma 1452-2:2011. Sin embargo, esta información NO ES CORRECTA.

La denominación correcta seria: TUBERIA DE PVC-U 2" x 5m SP CLASE 7.5 NTP-399.002 e=2.2mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 5 de la ley

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de residente de obra a la observación formulada. Aclarando que en la normativa que se está haciendo el requerimiento es a la NTP 399.002.

La denominación de la contratación es TUBERIA DE PVC-U 2" x 5m SP CLASE 7.5 NTP-399.002 e=2.2mm se adjunta el siguiente cuadro donde indica las características.

DIÁMETRO 2PLG

LONGITUD DEL TUBO 5 M

CLASE 7.5

ESPESOR (MM) 2.2 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20563738023	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	EUROTUBO LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EUROTUBO LIMA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:14

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En relación con el punto 2, ¿Características específicas del bien común¿, se detectan inconsistencias en las especificaciones técnicas de la tubería de PVC de 3¿. El documento señala una longitud nominal de 5 mm, un espesor de 6,20 mm, una clase de presión 10 y cumplimiento con la norma 1452-2:2011. Sin embargo, esta información NO ES CORRECTA.

La denominación correcta seria: TUBERIA DE PVC-U 3" x 5m SP CLASE 10 NTP-399.002 e=4.2mm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 5 de la ley

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de residente de obra la observación formulada. Aclarando que en la normativa que se está haciendo el requerimiento es a la NTP 399.002.

La denominación de la contratación es TUBERÍA DE PVC 3" x 5m SP CLASE 10 NTP-399.002 e=4.2mm se adjunta el siguiente cuadro donde indica las características.

DIÁMETRO 3PLG
LONGITUD DEL TUBO 5 M
CLASE 10
ESPESOR (MM) 4.2 MM
NORMAS NTC 399.002
TIPO DE UNIÓN A PRESIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20563738023	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	EUROTUBO LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EUROTUBO LIMA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:14

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con respecto al punto 2, ¿Características específicas del bien común¿, se han identificado inconsistencias en las especificaciones técnicas de la tubería de PVC de 200 mm. El documento indica una longitud nominal de 6 mm, un espesor de pared de 4,0 mm, una clase de presión 7.5 y cumplimiento con la norma 1452-2:2011. No obstante, esta información NO ES CORRECTA.

La denominación correcta seria: TUBERIA DE PVC-U 200mm x 6m UF C/ANILLO CLASE 7.5 NTP ISO-1452 e=7.3mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 4 de la ley

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de residente de obra la observación formulada. Aclarando que en la normativa que se está haciendo el requerimiento es a la NTC 1452-2

La denominación de la contratación es TUBERIA DE PVC 200mm x 6m UF C/ANILLO CLASE 7.5 NTP ISO-1452 e=7.3mm se adjunta el sgt cuadro donde indica las características.

¿ DIÁMETRO 200 MM

¿ LONGITUD DEL TUBO 6 M

¿ CLASE 7.5

¿ ESPESOR (MM) 7.30 MM

¿ NORMAS NTC 1452-2

¿ TIPO DE UNIÓN UF CON ANILLO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20563738023	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	EUROTUBO LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EUROTUBO LIMA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:14

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con respecto al punto 2.4, ¿Rotulado¿, se han identificado inconsistencias en los requisitos solicitados. De acuerdo con la norma NTP 399.002, no se exige incluir el país de fabricación ni el uso previsto en el rotulado de la tubería. De manera similar, según la norma ISO 1452, tampoco corresponde que se indique el país de fabricación en el rotulado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

El rotulado de la tubería debe ser de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 399.002 en el punto 10 (rotulado) no se considera tener doble rotulado solo los datos que se menciona en la norma como son:

- ¿ Nombre del fabricante o marca de fabrica
- ¿ Diámetro exterior en mm
- ¿ Clase o presión nominal
- ¿ Numero de norma

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20563738023	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	EUROTUBO LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EUROTUBO LIMA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:14

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Si un tubo ya contiene rotulado, con todos los literales (nombre, país, RUC, advertencias, estado, contenido neto, urgencias, etc.), esa información satisface el alcance del ¿etiquetado¿ legal. Obligar doble etiquetado (etiqueta adicional + rotulado) sería redundante frente a una interpretación de buena fe, contraria al principio de economía normativa y seguridad jurídica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 5 de la ley

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿ No se requiere (etiqueta adicional + rotulado) solo lo que indica en la NTP 399.002 como menciona en el punto 10 (rotulado) no se considera tener doble rotulado solo los datos que se menciona en la norma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:49:02

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

La entidad solicita Tubería PVC para fluidos a presión Clase 7.5 DN 2", solicitan con el espesor de 2.90mm, ante ello es preciso indicar que el espesor varia de acuerdo a cada fabricante por ello solicitamos a la entidad considerar en el rango de 2.20 hasta 2.90mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de residente de obra a la observación formulada. Aclarando que en la normativa que se está haciendo el requerimiento es a la NTP 399.002.

La denominación de la contratación es TUBERIA DE PVC-U 2" x 5m SP CLASE 7.5 NTP-399.002 e=2.2mm se adjunta el siguiente cuadro donde indica las características.

- ¿ DIÁMETRO 2PLG
- ¿ LONGITUD DEL TUBO 5 M
- ¿ CLASE 7.5
- ¿ ESPESOR (MM) 2.2 MM
- ¿ NORMAS NTP 399.002
- ¿ TIPO DE UNIÓN A PRESIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:49:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

La entidad solicita Tubería PVC para fluidos a presión Clase 10 DN 3", solicitan con el espesor de 6.20mm, ante ello es preciso indicar que el espesor varia de acuerdo a cada fabricante por ello solicitamos a la entidad considerar en el rango de 4.20 hasta 6.20mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de residente de obra la observación formulada. Aclarando que en la normativa que se está haciendo el requerimiento es a la NTP 399.002.

La denominación de la contratación es TUBERÍA DE PVC 3" x 5m SP CLASE 10 NTP-399.002 e=4.2mm se adjunta el siguiente cuadro donde indica las características.

- ¿ DIÁMETRO 3PLG
- ¿ LONGITUD DEL TUBO 5 M
- ¿ CLASE 10
- ¿ ESPESOR (MM) 4.2 MM
- ¿ NORMAS NTC 399.002
- ¿ TIPO DE UNIÓN A PRESIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCACCATA Y JANTUCCATA DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:49:02

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

La entidad solicita Tubería PVC para fluidos a presión Clase 7.5 DN 200MM, solicitan con el espesor de 4.0mm, ante ello es preciso indicar que el espesor varia de acuerdo a cada fabricante por ello solicitamos a la entidad considerar en el rango de 4.0 hasta 7.30mm.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 2.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de residente de obra la observación formulada. Aclarando que en la normativa que se está haciendo el requerimiento es a la NTC 1452-2

La denominación de la contratación es TUBERIA DE PVC 200mm x 6m UF C/ANILLO CLASE 7.5 NTP ISO-1452 e=7.3mm se adjunta el sgt cuadro donde indica las características.

- ¿ DIÁMETRO 200 MM
- ¿ LONGITUD DEL TUBO 6 M
- ¿ CLASE 7.5
- ¿ ESPESOR (MM) 7.30 MM
- ¿ NORMAS NTC 1452-2
- ¿ TIPO DE UNIÓN UF CON ANILLO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null