

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos confirmar que tipo de cemento va a emplearse en la ejecución de obras civiles.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que el tipo de cemento a utilizar será del tipo V, tal como se indica en los APU de Obras civiles, especificaciones técnicas, y estudios geológicos y geotécnicos del estudio que forman parte del expediente técnico de obra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para mayor precisión se alcanza informe y resultados del Estudio Geotécnico, archivo "Estudio Geológico y Resultados.pdf".

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar que el proyecto tiene expediente técnico a nivel de construcción de obra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria confirma al participante que el proyecto tiene expediente técnico a nivel de construcción de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que las bases de los postes de la línea provisional quedaran sin demoler.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que la base de los postes de madera de la línea provisional seran directamente enterradas y deberán ser desmontadas completamente. El material de relleno (piedra grande) para la cimentación deberá ser retirado del terreno natural, quedando el terreno en su estado natural.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Referente a las especificaciones técnicas de montaje solicitamos confirmar que el plazo de operación experimental es de 30 días calendarios asimismo confirmar que este plazo se encuentra fuera del plazo de ejecución de obra de 420 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que el expediente técnico, no considera la actividad de operación experimental.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar que la integración al SCADA de los equipos en la S.E. Santiago de Cao solo comprende al nivel de 138kV.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria confirma al participante que la integración al SCADA de los equipos en la S.E. Santiago de Cao solo comprende al nivel de 138 kV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar que la Línea de fuga específica para los equipos de patio de llaves es de 31 mm/kV según se indica en las especificaciones técnicas de suministro.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria confirma que la Línea de fuga específica para los equipos de patio de llaves es de 31 mm/kV según se indica en las especificaciones técnicas de suministro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que para los equipos de patio la capacidad de corriente de cortocircuito es de 31.5 kA según se indica en la especificaciones técnicas de suministro.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria confirma que la capacidad de corriente de cortocircuito es de 31.5 kA de acuerdo a la tabla de datos tecnicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el archivo Metrado y Presupuesto; hoja 6 Sum-Mont Com; solicitamos confirmar que el alcance del proyecto en este apartado (hoja) tanto para la SE Trujillo Centro y la SE Santiago de Cao solo abarca las siguientes partidas:

1.01 Cableado y conexión de equipos de control al Tablero de Telecomunicaciones (existente)

1.02 Seteo y reconfiguración de Tablero de Telecomunicaciones (existente)

1.03 Seteo, configuración y programación del SCADA de Hidrandina para integrar nuevo tablero de control, protección y mando

1.04 Configuración del Sistema de Automatización y Telecomunicaciones, Incluye:

Configuración, diseño del Sistema SCADA a nivel de Subestación del nuevo equipamiento en 138 kV y equipamiento existente en la SE Santiago de Cao; integración de la Subestacion en general y sin ser limitativo: la definición de base de datos, definición de entradas y salidas, interfaces, pantallas, funciones automáticas, interbloqueos, funciones locales y globales, mapeos de registros y otros necesarios para el óptimo funcionamiento.

Configuración del Sistema de Teleprotección y Medición.

Configuración e integración del sistema SCADA hasta el nivel 3 en el Centro de Control de Hidrandina Trujillo, del nuevo equipamiento y equipos existentes de la Subestación Trujillo Norte, incluye pruebas, puesta en servicio, entre otros.

Capacitación al personal en el uso del nuevo equipamiento nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria confirma al participante que el alcance del proyecto en el presupuesto del ETO estan consideradas las cuatro partidas mencionadas en el apartado (hoja 6 Sum-Mont Com); asimismo, se precisa que son metrados independientes tanto para la SE Trujillo Norte y la SE Santiago de Cao.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:  
En el archivo Metrado y Presupuesto; hoja 6 Sum-Mont Com; solicitamos confirmar que no forma parte de alcance del proyecto el suministro en este apartado (hoja) tanto para la SE Trujillo Centro y la SE Santiago de Cao

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que en relación al suministro del sistema de comunicaciones, control, mando y SCADA, se precisa lo siguiente:

- La memoria descriptiva, las especificaciones técnicas y planos incluyen las actividades requeridas.

- La partida N° 2 Tableros de Protección, Medición, Control y Mando y Comunicaciones de la hoja 5 Sum-Mont-OC SEs, incluye el equipamiento principal requerido.

- La partida N° 3 Cables de Energía, Control y SSAA de la hoja 5 Sum-Mont-OC SEs, incluye el equipamiento del cableado principal requerido entre los tableros y el RTU principal, tanto de la SET Santiago de Cao como de la SET Trujillo Norte (REP).

- Las partidas de la hoja 6 Sum-Mont Com, considera las actividades de montaje, programación, etc.; así como el cableado y conexiones complementarias requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos el diagrama de cargas de las torres a suministrar en la LT 138KV:  
Torre de Celosía Tipo TS+0 32m  
Torre de Celosía Terminal-Angular TT+0 33m

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante, que el diagrama de carga de las torres se encuentra en en la Sección 2, Carpeta: 4. Planos/ 1. Planos de Lineas de Transmisión/ C. Láminas de Armados, archivo "Plano LA-19.dwg".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos el diagrama de cargas de los postes a suministrar en la LT 138KV:  
Poste de Acero Tipo Suspensión PS1 29m  
Poste de Acero Tipo Suspensión PS2 39m  
Poste de Acero Terminal-Angular PT1 39m  
Poste de Acero Tipo Terminal PT3 46m  
Poste de Acero Terminal-Angular Simple Terna PT2 34m  
Poste de Acero Terminal-Angular Simple Terna PT4 23m

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: -      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante , que el diagrama de carga de los postes de acero, se encuentra en la Sección 2, Carpeta: 4. Planos/ 1. Planos de Lineas de Transmisión/ C. Láminas de Armados, archivo "Plano LA-18.dwg"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:  
Solicitamos confirmar que Hidrandina brindará las facilidades de energía eléctrica, agua y desagüe dentro de la SE Santiago de Cao y la SE Trujillo Norte.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que el contratista dotará todo lo solicitado para la ejecución de la obra. Referente al suministro de energia electrica y agua éste se encuentra presupuestado en los ACU en el proyecto; así como también, el uso de Servicios Higiénicos portátiles. Hidrandina asignara un punto de suministro y el pago de consumo será asumido por la contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que Hidrandina será responsable de la gestión de licencias de construcción y permisos con los entes fiscalizadores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria confirma al participante que el presente proyecto no contempla construcción de edificaciones; por lo tanto, no es necesario dicha licencia de edificación. Hidrandina comunicará el inicio de los trabajos a los entes fiscalizadores correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Referente a la Franja de Servidumbre se menciona en las especificaciones técnicas de montaje:  
El proyecto cuenta con la servidumbre saneada, por lo que el Contratista deberá realizar las coordinaciones para el trabajo en las propiedades privadas y donde se requiera.  
Solicitamos confirmar que la franja de servidumbre de la línea de Transmisión de 138kV que va de la SE Santiago de Cao a la SE Trujillo Norte se encuentra totalmente saneada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que la Línea de Transmisión existente que va de la SE Santiago de Cao a la SE Trujillo Norte, cuenta con imposición de servidumbre mediante RM N°458-96--EM/VME 25.11.1996.  
Respecto a la Línea de Transmisión proyectada, se aclara que no cuenta con la servidumbre saneada; sin embargo, el Expediente Técnico cuenta con un expediente de servidumbre donde se tiene la bases de datos, estimación de costos y la documentación de los terrenos afectados. La negociación y los pagos a los propietarios por los terrenos será efectuados por Hidrandina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta archivo "Parte I - ET LT Montaje,Desmont y OC.xls" actualizado.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Referente a la partida 1.8 Gestión de Servidumbre -LT Trujillo Norte -Santiago de Cao (incluye expediente tecnico). Solicitamos aclarar en que consiste la ejecución y cumplimiento de esta partida ya que en las especificaciones técnicas de montaje se menciona que la servidumbre esta saneada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que la servidumbre de la Línea de Transmisión proyectada no esta saneada, respecto a la partida 1.8 Gestión de Servidumbre - LT Trujillo Norte - Santiago de Cao (incluye expediente técnico), consiste en que el Contratista será responsable de la gestión de la servidumbre, que incluirá todas las actividades necesarias, tales como; identificación de predios afectados, identificación de los titulares de cada predio, obtención de documentos de propiedad, elaboración de planos de servidumbre general y por cada propietario y coordinaciones con Hidrandina. La negociación y los pagos a los propietarios por los terrenos será efectuados por Hidrandina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta archivo "Parte I - ET LT Montaje,Desmont y OC.xls" actualizado.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Referente al desmontaje de las retenidas de la LT 138KV existente y de la línea provisional.  
Solicitamos confirmar que la varilla de anclaje se podrá cortar a nivel de suelo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante, que respecto a la LT 138 KV existente, se permitirá el corte de la varilla a 60 centímetros por debajo del nivel del suelo. Respecto a la LT 138 KV provisional, tanto la varilla de anclaje como el bloque de concreto se deberá desinstalar completamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que no forma parte del alcance el desmontaje de la puesta a tierra de las estructuras de la LT 138KV existente.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que el desmontaje de la puesta a tierra de las estructuras de la LT 138KV existente, si forma parte del alcance de la obra, la misma que está considera en la partida N° 6.4 del Apartado 6. Desmontaje de Línea Existente de la Sección 2 Sum-Mont LT, del Metrado y Presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:  
Solicitamos confirmar que no forma parte del alcance el desmontaje de la puesta a tierra de las estructuras de la LT 138KV provisional.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que el desmontaje de la puesta a tierra de las estructuras de la LT 138KV provisional, si forma parte del alcance de la obra, la misma que está considerado en la partida N° 6.4 del Apartado 6. Desmontaje de Línea Provisional de la Sección 2 Sum-Mont LT, del Metrado y Presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar la ubicación del almacén de Hidrandina donde se realizara la entrega del material desmontado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria precisa al participante que para el caso de conductores desmontados se entregará en el almacén de Hidrandina ubicado en la Carretera Panamericana km 560 S/N La Esperanza Trujillo; para el caso de postes y otros se entregarán en el almacén ubicado en la Carretera a Malca S/N, distrito de Santiago de Cao - SE Santiago de Cao.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Referente al equipamiento estratégico solicitan que la antigüedad de los equipos de acuerdo al expediente técnico deberá ser no mayor de Cinco (05) años a la fecha de la convocatoria. Se solicita suprimir dicha exigencia de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. El literal 49.3. indica que, Tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato. La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el presente artículo. Importante: No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado; El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria señala que se requiere conocer la fecha de antigüedad del equipamiento estrategico, a fin de identificar si se encuentran en condiciones para garantizar la calidad de la ejecución de obra.  
Sin embargo, se precisa que a fin de propiciar la mayor participación de postores se modifica la antigüedad de algunos equipamientos estrategicos:

La antigüedad del equipamiento (Camión Grúa de 10 tn, Freno hidraulico desde 3 tn y Winche desde 3 tn) deberá ser no mayor de Quince (15) años de antigüedad a la fecha de convocatoria, la antigüedad de la camioneta 4x4 Pick-Up, doble cabina deberá ser no mayor de Cinco (05) años de antigüedad a la fecha de la convocatoria.

La antigüedad del resto del equipamiento estratégico deberá ser no mayor de diez (10) años de antigüedad a la fecha de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Motivo de la integración de Bases, se modificará en el numeral 15.1.2 del Capítulo III pág. 23 y numeral 3.1. Literal A.1, pág. 70 (Requisitos de Calificación, Equipamiento Estratégico).

Se adjunta archivo "Equipamiento\_23.01.24.doc" actualizado. Sección 4, Carpeta: 14. Equipamiento, archivo "Equipamiento.doc"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES, SE CONSIDERE ESTABLECER QUE EL POSTOR ADJUDICADO TENGA LA FACULTAD DE OPTAR COMO MEDIO ALTERNATIVO A PRESENTAR LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE. DE ACUERDO AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1553 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 10/05/2023, ART. 9 FONDO DE GARANTÍA COMO MEDIO ALTERNATIVO PARA GARANTIZAR LOS CONTRATOS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria señala que en aplicación a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1553 publicado el 10 de mayo de 2023, artículo 9 numeral 9.1, el contratista podrá optar como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el numeral 9.3 del mismo decreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las Bases Integradas, en el numeral 2.3 del Capítulo II lo siguiente:  
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. "En virtud al DL. 1553, el postor adjudicado tiene la facultad de optar como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento por la retención del monto total de la garantía correspondiente"

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

De los adelantos (Adelanto Directo y Adelanto de Materiales). se solicita al Comité de Selección que, para la integración de bases, se considere que la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, sea constituida por un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del reglamento, sírvase acoger

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria señala que conforme a lo prescrito por el Art. 184 numeral 184.1 del RLCE, la incorporación del fideicomiso como forma de administrar los adelantos solicitados por el contratista son POTESTAD de la entidad y no una obligación. En el presente caso la entidad no ha optado por tal camino, lo cual es perfectamente válido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En la proforma de contrato CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS, solicitamos indicar cuantos miembros conformaran dicha junta, cuál será el plazo de vigencia de dicha junta y quien asumirá los costos de los miembros o en que partida del presupuesto está considerado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que en el numeral 18 del requerimiento establece La Junta de Resolución de Disputas estará integrada por uno o por tres miembros, según acuerden las partes. La JRD se manejará en el marco de los Artículos 244°, 245°, 246°, 247°, 248°, 249°, 250°, 251° y 252° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF en vigencia desde el 30.ene.2019. De acuerdo con la OPINIÓN N° 133-2020/DTN, los medios de solución de controversias, aunque impliquen desembolsos para las partes, no pueden formar parte del presupuesto de obra porque de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado no integran el valor económico de ésta. En ese sentido, la Entidad asumirá únicamente, en todos los casos, sólo el 50% de los honorarios y gastos de los miembros de la JRD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:01:02

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitan (01) ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES con un tiempo de experiencia mínima de tres (03) años desde su colegiatura, se calificará su experiencia como Ingeniero Residente de Obra y/o, Ingeniero Jefe de Supervisión y/o, Ingeniero Supervisor de Obra y/o, Ingeniero Residente Adjunto de Obra y/o, Ingeniero Asistente de Residente de obra y/o, Ingeniero Asistente de Supervisión y/o, Ingeniero Inspector en obras y/o Ingeniero especialista en obras y/o, Ingeniero especialista en proyectos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. Solicitamos reducir de 3 a 2 años , toda vez que en la actualidad hay una escasez de profesionales con la finalidad de fomentar una mayor participación de profesionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta realizada por el participante, El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria señala que con motivo de la Integración de Bases se incluirá lo solicitado. Aceptándose la experiencia mínima de dos (02) años desde su colegiatura del especialista en obras civiles en las experiencias indicadas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Motivo de la integración de bases se modificará la Pag 43 , Numeral 15.1.1, y pag 71 punto A.3 de la siguiente manera: "Contar con un tiempo de experiencia mínima de dos (02) años desde su colegiatura....."



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	18:30:49

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Con respecto al requisito de la experiencia del postor del punto B (experiencia del postor en la especialidad) del numeral 3.2 Requisitos de calificación de la sección específica.

Solicitamos se considere que el postor acredite un monto facturado acumulado mínimo equivalente a S/ 20,000,000.00; con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, sin vulnerar las bases estándar las cuales precisan que puede ser NO mayor a 1 vez el monto referencial.

Agradeceré se sirvan confirmar que para la evaluación se podrá acreditar un monto facturado acumulado mínimo equivalente a S/ 20,000,000.00 en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria señalan que el postor en la especialidad podrá acreditar un monto facturado acumulado mínimo equivalente a S/ 20,000,000.00 en la ejecución de obras similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Motivo de la integración de bases se modificará la Pag 47 Numeral 15.1.3 y pag 71, Punto B (experiencia del postor en la especialidad) del Numeral 3.1, se corrige y se añade:

"El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a VEINTE MILLONES CON 00/100 SOLES (S/ 20,000,000.00), en la ejecución de obras similares....."

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	18:30:49

Consulta: Nro. 26

**Consulta/Observación:**  
DE LOS ADELANTOS (ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES). SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION QUE, PARA LA INTEGRACION DE BASES, SE CONSIDERE QUE LA ADMINISTRACION DE LOS ADELANTOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA, SEA CONSTITUIDA POR UN FIDEICOMISO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 184 y 185 DEL REGLAMENTO, SIRVASE ACOGER

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** -                      **Literal:** -                      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
No se acepta lo solicitado, El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria señalan que conforme a lo prescrito por el Art. 184 numeral 184.1 del RLCE, la incorporación del fideicomiso como forma de administrar los adelantos solicitados por el contratista son POTESTAD de la entidad y no una obligación. En el presente caso la entidad no ha optado por tal camino, lo cual es perfectamente válido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	18:30:49

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES, SE CONSIDERE ESTABLECER QUE EL POSTOR ADJUDICADO TENGA LA FACULTAD DE OPTAR COMO MEDIO ALTERNATIVO A PRESENTAR LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE. DE ACUERDO AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1553 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 10/05/2023, ART. 9 FONDO DE GARANTÍA COMO MEDIO ALTERNATIVO PARA GARANTIZAR LOS CONTRATOS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria señala que en aplicación a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1553 publicado el 10 de mayo de 2023, artículo 9 numeral 9.1, el contratista podrá optar como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el numeral 9.3 del mismo decreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	22:05:38

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Para la cimentación de estructuras, por su profundidad, requieren desde la etapa de excavaciones hasta el relleno, entibados que protejan al personal, actividad indispensable que no está considerada en el presupuesto referencial. Solicitamos adicionar al metrado y presupuesto de la partida correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que según las especificaciones técnicas de obras civiles numeral 5.1 archivo "Parte III-ET SET Obras Civiles.docx" de la Sección 2 del ETO, para excavaciones mayores de 1.80 m de profundidad deberá obligatoriamente procederse a su entibado de tal manera de mantener las caras de la excavación estables y evitar desmoronamientos, dicho costo debiera ser considerado por el participante en las partidas de excavación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	22:05:38

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Para la construcción de las cimentaciones de las torres, se requieren transportar mas de 10,000 toneladas de material, para lo cual es necesaria la habilitación de accesos carrozables, desde los existentes hasta las nuevas ubicaciones. Por tratarse de una actividad indispensable solicitamos incluir la partida correspondiente ¿Construcción de accesos carrozables¿.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que los lugares donde se cimentaran las estructuras cuentan con acceso, para el cual se ha considerado la partida de Limpieza de accesos existentes, la misma que forma parte del presupuesto del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	22:05:38

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Para realizar los trabajos es necesario contar con accesos a cada una de las estructuras, por lo que solicitamos nos envíen el plan de caminos donde se pueda apreciar los caminos existentes y los caminos proyectados a cada una de las estructuras según la ingeniería desarrollada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que la ruta de la línea se desarrolla en zonas transitables, con accesos transitables utilizados por Hidrandina en la operación y mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	22:05:38

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Para la cimentación de postes se ha considerado en el metrado una Eliminación de material excedente equivalente al volumen de excavación con un factor de esponjamiento del 30%; y en el caso de la eliminación de material de la cimentación de las torres se ha considerado un factor de esponjamiento del 15%. Solicitamos revisar y corregir el factor de esponjamiento a un 30% para la eliminación del material de la cimentación de las torres.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: -      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que el método de medición y pago para la eliminación de material excedente será determinado a través del volumen eliminado según el tipo de suelo excavado, volumen de material de estructuras demolidas, cuyos valores tendran la conformidad del supervisor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	22:05:38

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

De acuerdo a los diámetros de las varillas de acero que indican los planos, calculamos un metrado de 127,772 kg (80,847 kg en cimentación de torres y 46,925 kg en cimentación de postes), superior en más del 50% con el metrado referencial de 82,133 kg que impacta manera negativa en el valor de referencial. Solicitamos su revisión y corrección de esta variación importante.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acepta lo solicitado por el participante y se modifica el metrado de acero de refuerzo de los cimientos de las torres y los postes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Motivo de la integración de Bases, se corrige el metrado y se actualiza el Valor Referencial en las Bases.  
Se adjunta archivo "Metrado y Presupuesto\_23.01.24.xls" actualizado.



Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	22:05:38

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de Obras Civiles, ítem 6.3.1 se señala que los materiales de préstamo para relleno serán provenientes de las áreas establecidas por el Supervisor, y en el ítem 7.1 precisa que los botaderos serán especificados por la Supervisión. Agradeceremos nos precisen la ubicación de dichas áreas a fin de establecer los tiempos y costos del transporte.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante, que según lo indicado en las Especificaciones Técnicas de Obras Civiles: Respecto al material de préstamo, éstas serán obtenidas en canteras de la zona que deberán cumplir las EE.TT. de dicho material y con la aprobación de la Supervisión de Obra. Referente a los botaderos, el Contratista deberá identificar y utilizar, botaderos municipales autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. Durante la etapa operativa, los residuos peligrosos y no peligrosos serán retirados y dispuestos a través de una EO-RS para luego ser dispuestos en un Relleno de Seguridad debidamente autorizado; y en el caso de los residuos no peligrosos serán retirados y trasladados para finalmente ser entregados al camión recolector de residuos municipal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	22:05:38

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En las estructuras de las torres, finalizada la excavación y antes de iniciar la cimentación se debe realizar la Instalación y Nivelación de los Stub, que involucra materiales, mano de obra y equipos como maderas, soportes de stub, pernos, bloques de concreto, equipos de topografía y personal, por lo que representa un costo significativo. Solicitamos adicionar al metrado y presupuesto la partida correspondiente ¿Instalación y Nivelación de los Stub¿.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que el Contratista determinará los métodos de trabajo para cumplir con las obras civiles y montaje electromecánico requerido para la línea de transmisión y ofertará de acuerdo a las partidas definidas en el metrado y valor referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	22:05:38

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

En el análisis de precios unitarios se observa que el precio del cemento tipo V utilizado es de 23.05 soles por bolsa; consideramos que este precio está muy por debajo del mercado, por lo que solicitamos se actualice este precio o se envíe las cotizaciones utilizadas para el presupuesto referencial.

**Acápíte de las bases :** Sección: General      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acepta lo solicitado por el participante y se actualiza el precio del cemento tipo V en el Análisis de Precios Unitarios y en el Presupuesto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Motivo de la integración de Bases, se actualiza el precio del cemento tipo V y el Valor Referencial en las Bases. Se adjunta archivos "Análisis Costos Unitarios\_17.01.24.xls" y "Metrado y Presupuesto\_23.01.24.xls" actualizados. Asimismo, se adjunta cotizaciones del cemento tipo V.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	22:05:38

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Observamos que no ha sido considerado en valor referencial el costo de hospedajes, alimentación y movilidad del personal operativo especializado (capataces, topógrafos, operadores de equipos, técnicos, operarios, etc.). Solicitamos incluir estos en el valor referencial.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que dichos costos estan considerados dentro de la estructura de gastos generales (numeral 1.3); asimismo, se aclara al participante que para formular su oferta puede proponer los costos de gastos generales. Además es libre de proponer su oferta hasta el limite superior señalado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	23:17:12

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En las EETT del suministro de la Línea, "2. TORRES DE ACERO GALVANIZADO" en el punto "2.3.10 Galvanización y Pintura Epoxica" se solicita un extragalvanizado de 120µm para las montantes y de 100µm para las diagonales; y de la revisión de la cotización "Estructuras Metálicas\_Torres de Acero.pdf" de Mega Estructuras utilizada para determinar el valor referencial se observa que el precio considerado no incluye el extragalvanizado indicado; por lo que solicitamos se actualice el precio del valor referencial de las torres considerando el extragalvanizado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que el extragalvanizado para las montantes y para las diagonales será de 100µm; en ese sentido, deberá ofertar el costo de las torres de acero, según lo indicado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta archivos "TDT\_s LT (Digital)\_23.01.24.xls" y "Parte I - ET LT Suministros\_23.01.24.docx" Corregidos.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	23:17:12

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En las EETT del suministro de la Línea, "2. TORRES DE ACERO GALVANIZADO" en el punto "2.3.10 Galvanización y Pintura Epoxica" se indica que debido a la alta corrosión del medio ambiente se protegerá las estructuras metálicas con una capa de ¿barrera¿ de sistema epoxico. Solicitamos pueda brindarnos mayor detalle del alcance de este requerimiento.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara al participante que de los perfiles y ferretería para las torres además del galvanizado deberá contar con una protección anticorrosiva, donde se aplicará una capa de pintura base de 30 ¿m de espesor del tipo epoxi o poliuretano y tres capas de pintura adicionales (acabado) de 80 ¿m cada capa de la misma pintura. La preparación química y mecánica de la pintura será de acuerdo a la norma ISO 12944. El sistema de protección epóxica deberá ser aplicado en la fábrica del proveedor y el costo se encuentra incluido en la partida de montaje de torres. Dicho detalle se está incluyendo en las EE.TT. de suministro de L.T.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta archivo "Parte I - EE.TT. LT de suministro\_23.01.24.xls" actualizado de la Línea de Transmisión.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	23:17:12

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En las EETT del suministro de la Línea, "2. TORRES DE ACERO GALVANIZADO" en el punto "2.3.10 Galvanización y Pintura Epoxica" se indica que debido a la alta corrosión del medio ambiente se protegerá las estructuras metálicas con una capa de "barrera" de sistema epoxico; y de la revisión de la cotización "Estructuras Metálicas\_Torres de Acero.pdf" de Mega Estructuras utilizada para determinar el valor referencial se observa que el precio cotizado no incluye la "barrera" de sistema epoxico; por lo que solicitamos se actualice el precio del valor referencial de las torres considerando el la "barrera" de sistema epoxico.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acepta lo solicitado por el participante y se actualiza el Análisis de Precios Unitarios, donde se considera el tratamiento epóxico de las torres metálicas; por lo que; se procedió a actualizar el Presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Motivo de la integración de Bases, se actualiza el Analisis de Precios Unitarios, donde se considera el tratamiento epóxico de las torres metálicas y el Valor Referencial en las Bases.  
Se adjunta archivos "Análisis Costos Unitarios\_17.01.24.xls" y "Metrado y Presupuesto\_23.01.24.xls" actualizados.  
Asimismo, se adjunta cotización del sistema de protección epóxica.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	23:17:12

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En las EETT del suministro de la Línea, "2. TORRES DE ACERO GALVANIZADO" en el punto "2.7.1 Pruebas de Tipo" - "p. Torres de Muestras", se indica que se llevara a cabo una prueba de carga sobre la torre prototipo "S"; y de la revisión de la cotización "Estructuras Metálicas\_Torres de Acero.pdf" de Mega Estructuras utilizada para determinar el valor referencial se observa que el precio cotizado no incluye la prueba de carga a la torre tipo "S" y considerando que estas pruebas tienen un costo alto, solicitamos se incluya en el presupuesto la partida "Prueba de carga a la Torre tipo "S"" con precio acorde al mercado o caso contrario se actualice el precio del valor referencial de las torres considerando esta prueba de carga.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que el participante deberá considerar en su oferta las pruebas de acuerdo a lo indicado en la especificaciones técnicas del Expediente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-28-2022-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN L-1118, LT 138KV SET TRUJILLO NORTE SET SANTIAGO DE CAO, PROVINCIAS DE TRUJILLO Y ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20519124204	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	MYCSA SOCIEDAD ANONIMA - MYCSA	Hora de envío :	23:17:12

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En las EETT del suministro de la Línea, "3. POSTES DE ACERO GALVANIZADO" en el punto "3.8 Pruebas", se indica que: "La Concesionaria se reserva el derecho a realizar el ensayo de cargas no destructivo de cada uno de los tipos de estructuras", por lo que solicitamos que se precise si se realizara las pruebas indicadas; y en caso sea afirmativo se incluya en presupuesto las partidas correspondientes de "Pruebas de carga" para cada tipo de poste metálico o se actualice el precio del suministro de postes metálicos; ya que en la cotizaciones, para determinar el valor referencial, de los proveedores "Valmont" y "Lucien Servicios Generales E.I.R:L. / Petit Jean", no están incluidas estas pruebas.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: -      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que el participante deberá considerar en su oferta las pruebas de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.8 Pruebas de la Especificaciones Técnicas de Suministro del Expediente Técnico; por lo que se retira el párrafo "La Concesionaria se reserva el derecho a realizar el ensayo de cargas no destructivo de cada uno de los tipos de estructuras"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta archivo "Parte I - ET LT Suministros\_23.01.24.docx" Corregido.