

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20544418786	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:22:30

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comite considerar como personal clave a un supervisor con titulo profesional en Ingenieria electrica, ya que es una carrera a fin de convocatoria. A fin de incluir la pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.2.1 Literal: A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 32 inciso 3.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN: La entidad solicitó personal clave de las carreras de ingeniería electrónica o telecomunicaciones de acuerdo a lo indicado en el RNE Norma EM020 Instalaciones de Comunicaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20544418786	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:22:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comite considerar capacitaciones o certificaciones emitidas por distribuidores de marcas y/o representantes regionales de marcas exclusivas para los sistemas de alarma contra incendio. Tanto para la norma NFPA 72, como el manejo de la marca Notifire.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.2.1 Literal: A **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es consulta, es una observación, **NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN:** Ya que para la capacitación de la NFPA 72 la pueden emitir la entidades capacitadoras indicadas en el numeral 6.1.2., así mismo, en el caso de la marca si se considera que sea del fabricante o representante o distribuidor de la marca del sistema a instalar (Notifier)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20544418786	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:22:30

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comite incluir a 2 tecnicos con titulo tecnico o bachiller en electronica industrial, ya que es una carrera a fin de convocatoria.

A fin de cumplir con la pluralidad de postores, y no haya una empresa en particular que pueda participar en este procedimiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.2.2 Literal: a **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 32 inciso 3.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU OBSERVACIÓN ya que la carrera de electrónica industrial es afin a la carrera de electronica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Título técnico o grado de bachiller en electrónica, electrónica industrial, electricidad, electricidad industrial o electromecánico.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20544418786	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:22:30

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comite considerar como experiencia minima de 2 años en soporte tecnico de mantenimiento de sistemas de alarmas contra incendio, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas de alarma contra incendio, venta y suministros de dispositivos de detecccion y alarma contra incendio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.2.2. Literal: a **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es consulta, es una observación, NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN: Debido a que el proceso se basa a un servicio de instalación y no de adquisición de sistema de detección y alarma contra incendios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20544418786	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:22:30

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comite confirmar si los bienes suministrados por SUNAT se encuentran en optimas condiciones. En caso en que los equipos no se encuentren en optimas condiciones o presenten falla, indicar si SUNAT los reemplazará o tendran que ser suministrados por el contratista con un costo adicional.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, los bienes suministrados se encuentran en optimas condiciones, de tener que reemplazar algun dispositivo SUNAT los entregara.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20544418786	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:22:30

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comite indicar si el horario de trabajo para el servicio brindado seran de 24 horas, es decir horario diurno y nocturno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.11.3 **Literal:** 5.11.3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se estableció el horario en el numeral 5.11.3 Horario

El Contratista debe coordinar previamente con la OSA para realizar los trabajos en los siguientes horarios:

¿ Almacén Huasao, lunes a viernes desde las 9:30 hasta las 17:00 horas

¿ Almacén Las Américas, lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 17:30 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20544418786	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:22:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita al comite ampliar el plazo de servicio de instalacion a 90 dias calendarios ya que las sedes se encuentran lejos de la ciudad y dificulta el traslado de los equipos, herramientas y materiales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.11.2 **Literal:** 5.11.2.2. **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es consulta, es una observación, NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN: En el tiempo de plazo de entrega esta considerado el cumplimiento de todo el requerimiento. "El plazo de instalación, configuración y puesta en marcha de la solución propuesta no excederá de sesenta (60) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la aprobación del plan de trabajo".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:49:33

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases precisa:

¿ Documento que certifique cuenta con el software original de los sistemas, de corresponder, que debe ser acreditado mediante constancia de fabricante, representante, distribuidor de la marca regional o nacional, facturas de compra al fabricante, representante, distribuidor de la marca regional o nacional.

¿ Documento emitido por el fabricante, representante, distribuidor de la marca regional o nacional donde certifique al contratista realizar el mantenimiento preventivo y soporte técnico, estos documentos deben contener el logo del fabricante, representante, distribuidor de la marca regional o nacional y debe ser por cada marca de sistema propuesto. En caso se acredite el software original de los sistemas y certificado al contratista de realizar mantenimiento a través de un distribuidor y/o representante, confirmar que se deberá adjuntar el documento que el fabricante lo acredite en calidad de distribuidor y/o representante por el fabricante.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: c3 Literal: 7.1.2 Página: p30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De presentar documentación de un representante o distribuidor de la Marca deberá adjuntar documento del fabricante donde se evidencie lo indicado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:49:33

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SUPERVISOR

Confirmar si podrían aceptar que el perfil sea un Bachiller.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: c3 Literal: 6.1.2 **Página:** p28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El supervisor tiene que ser titulado, colegiado y habilitado ya que tiene que firmar la documentación solicitada en los entregables

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:49:33

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Las bases solicitan:

Denominación de la contratación

Servicio de instalación del sistema de detección y alarma contra incendio para los locales de SUNAT ubicados en el departamento de Cusco.

Con la finalidad de obtener información del alcance de la implementación y/o especificaciones técnicas, es necesario realizar una inspección técnica a las instalaciones, favor confirmar el nombre, apellido del contacto, area usuaria, teléfono y correo para gestionar las coordinaciones respectivas de acceso a sus instalaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** c3 **Literal:** 1 **Página:** p21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se consideró en el numeral 5.10 de las bases: Visita

Para la comprensión del alcance o preparación de su propuesta, el futuro participante, podrá solicitar una visita a las instalaciones para ello debe coordinar con la Oficina de Soporte Administrativo Cusco, en adelante OSA, con el señor Alzamora Flores Julio Cesar a través del correo jalzamora@sunat.gob.pe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:49:33

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Las bases solicitan:

Descripción y cantidad del servicio a contratar

La modalidad del presente proceso es por Suma Alzada, que es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva respectiva. Por principio de transparencia y de Igualdad de trato, es indispensable contar con pleno conocimiento, por lo que se solicita adjuntar los planos en AUTOCAD o gráficos de ubicación de dispositivos legibles con sus respectivas ubicaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C3 Literal: 5.1 **Página:** p21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los paneles y dispositivos de los sistemas se tienen que instalar de acuerdo con lo indicado en la NFPA72, además se consideró en el numeral 5.10 la visita a las instalaciones para la preparación propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:49:33

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se detallan los equipos que serán suministrados por SUNAT:

Con la finalidad de validar la compatibilidad de equipos detallados con el panel de incendios, se necesita precisar los modelos: Anunciador remoto, detector de humo fotoeléctrico, detector de temperatura, estación Manual y sirena con luz.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: C3 Literal: 5.1 Página: p21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Todos los dispositivos son compatibles con el panel principal a instalar siendo este de la marca Notifier.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:49:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se detallan los equipos que serán suministrados por el CONTRATISTA y adicionalmente indican ¿La omisión en la oferta de algún bien o producto que, durante la ejecución y a juicio de la SUNAT, resulte necesario para el correcto funcionamiento de la solución ofertada o cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, obligará al Contratista a proveerlo de inmediato y sin costo alguno para la SUNAT¿.

En ese sentido, es necesario que los PHOTOBREAM se alimente de una fuente de alimentación externa al panel de incendios.

Confirmar que el contratista deberá considerar FUENTE DE ALIEMNTACION PARA PHOTOBREAM y confirmar si tambien deberá monitorearse la fuente por el panel.

Confirmar cual es la distancia de cobertura de detección en cinco unidades de Photobeam

Confirmar cual va ser la altura de posición de los Photobeam

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C3 Literal: 5.1 **Página: P21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el Photobeam debe de contar con su fuente de alimentación, modulos de monitoreo (falla y alarma), los Photobeam seran instados en los almacenes y archivos, la altura a instalar la deben de verificar en el lugar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:49:33

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CANALIZADO:

Confirmar si el canalizado será todo adosable.
Confirmar si será con ductería EMT o por PVC.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: C3 Literal: 5.3.4 **Página: P24**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el canalizado es adosado y de materia EMT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SUNAT/7J0600-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	29/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:49:33

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

Favor definir cuales va a ser el personal clave en la propuesta técnica

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: C3 Literal: A1 **Página: P36**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases se especifica en el numeral 6.1.2. Personal, 6.1.2.1. Personal Clave

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null