





<div><div>PODER JUDICIAL DEL PERÚ</div></div> <div>ACTA DE APROBACION DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES</div>																													
1	NÚMERO DE ACTA		004-2024																										
2	<div>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</div> <div>En la Oficina de la Coordinación de Logística de la Sede Central de la Corte superior de Justicia de Santa, a los 03 días del mes de octubre del año 2024, a las 11: 30 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados con RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000504-2024-P-CSJTA-PJ, encargado de la preparación, conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-CSJSA-PJ-1, cuyo objeto de la convocatoria es para la contratacion de SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TECNOLOGIA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD FLAGRANCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA, a fin de ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR el PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRAR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.</div>																												
3	<div>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESION</div> <div>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:</div> <table><tr><td rowspan="2">Presidente</td><td rowspan="2">ALEM MANUEL LECCA TAPIA</td><td>Titular</td><td></td><td rowspan="2">Dependencia:</td><td rowspan="2">Oficina de Informatica</td></tr><tr><td>Suplente</td><td>X</td></tr><tr><td rowspan="2">Primer Miembro</td><td rowspan="2">JORGE VICTOR LI JIMENEZ</td><td>Titular</td><td>X</td><td rowspan="2">Dependencia:</td><td rowspan="2">Modulo Penal Central</td></tr><tr><td>Suplente</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Segundo Miembro</td><td rowspan="2">PEDRO MIGUEL GARCIA ROMAN</td><td>Titular</td><td>X</td><td rowspan="2">Dependencia:</td><td rowspan="2">Oficina de Logistica - UAF</td></tr><tr><td>Suplente</td><td></td></tr></table>					Presidente	ALEM MANUEL LECCA TAPIA	Titular		Dependencia:	Oficina de Informatica	Suplente	X	Primer Miembro	JORGE VICTOR LI JIMENEZ	Titular	X	Dependencia:	Modulo Penal Central	Suplente		Segundo Miembro	PEDRO MIGUEL GARCIA ROMAN	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Logistica - UAF	Suplente	
Presidente	ALEM MANUEL LECCA TAPIA	Titular		Dependencia:	Oficina de Informatica																								
		Suplente	X																										
Primer Miembro	JORGE VICTOR LI JIMENEZ	Titular	X	Dependencia:	Modulo Penal Central																								
		Suplente																											
Segundo Miembro	PEDRO MIGUEL GARCIA ROMAN	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Logistica - UAF																								
		Suplente																											
4	<div>SOBRE LA CONSULTAS Y OBSERVACIONES FORMUALDAS POR LOS PARTICIPANTES</div> <div>Los miembros del comité de selección declaran que presentaron 29 consultas y 0 observaciones a las presente bases, los participantes que formularon consultas y observaciones fueron los siguientes:</div> <table><tr><th>N°</th><th>Nombres o razon social del participantes</th><th>N° de Consultas</th><th>N° de Observaciones</th></tr><tr><td>1</td><td>COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>MEACOM DATA S.A.C.</td><td>7</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL</td><td>13</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.</td><td>4</td><td>0</td></tr></table>					N°	Nombres o razon social del participantes	N° de Consultas	N° de Observaciones	1	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	5	0	2	MEACOM DATA S.A.C.	7	0	3	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	13	0	4	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	4	0				
N°	Nombres o razon social del participantes	N° de Consultas	N° de Observaciones																										
1	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	5	0																										
2	MEACOM DATA S.A.C.	7	0																										
3	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	13	0																										
4	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	4	0																										
5	<div>SOBRE LA ABSOLUCION DE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)</div> <div>La consulta y Observaciones relacionadas al requerimiento se remitieron al area usuaria y area tecnica mediante correo electronico en fecha 03 de cotubre del 2024, para su pronunciamiento.</div>																												
6	<div>ACUERDOS DEL COMITÉ</div> <div>En fecha 04 de octubre del presente año 2024 con HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P el area usuaria y area de informatica remiten las absolucion de consultas y observaciones de la parte Tecnica a los miembros del comité de selección, luego de ello pasan a evaluar, discutir y debatir las consultas y observaciones a las bases, y acuerdan por unanimidad APROBAR el PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRAR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION. que se anexa al presente documento como parte integrante.</div>																												
7	<div><div><div><div>Firma Digital</div></div><div>Firmado digitalmente por LECCA TAPIA Alem Manuel FAU 20541763849 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 04.10.2024 16:48:25 -05:00</div></div><div><div><div>Firma Digital</div></div><div>Firmado digitalmente por LI JIMENEZ Jorge Victor FAU 20541763849 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 04.10.2024 18:03:41 -05:00</div></div><div><div><div>Firma Digital</div></div><div>Firmado digitalmente por GARCIA ROMAN Pedro Miguel FAU 20541763849 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 04.10.2024 19:08:55 -05:00</div></div></div>																												

**ANEXO 01**

**CUADRO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES :**

Nro. Orden	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Sección	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observación	ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES	Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder
1	2049913	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	Consulta	General	II	B	38	Solicitamos confirmar el monto facturado requerido como experiencia pues no se muestra en el documento	Al respecto, se acepta la consulta el cual se incorporara en las bases integradas el monto facturado.	PRECISION: el postor acreditará un monto facturado equivalente a S/. 645,550.00 ( Seiscientos Cuarenta Y cinco Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 52 000,00, por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.
2	2049913	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	Consulta	General	II	B	38	Solicitamos se acepten como servicios similares, a la adecuación o implementación o reestructuración de centros de datos o data center.	Se acepta consulta, se incorporara en las bases integradas	PRECISION: Se considera servicios similares a los siguientes: cableados de datos en cobre y fibra optica, enlaces backbone de datos y/o fibra optica e implementación de centros de datos o data center.
3	2049913	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	Consulta	General	II	B	38	Solicitamos se acepten como servicios similares la experiencia en suministro e instalación de equipos UPS	No se acepta consulta, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatica, se debera ceñirse conforme a a los Terminos de Referencia definidas por area usuaria que son parte integrante de las Bases.	
4	2049913	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	Consulta	Específico	5	2.2	27	Favor confirmar que el NVR existente cuenta con la capacidad de soportar 24TB de almacenamiento, asimismo indicar la marca y modelo de las camaras de video vigilancia y NVR existentes.	Al respecto, se aclara según documento HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatica, señala: que el NVR Soporta 8 HHDD, y el modelo y marca de los equipos existentes son de (Marca HIKVISION DS 9600 )	



Firmado digitalmente por LECCA  
TAPIA Alem Manuel FAU  
20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 16:27:53 -05:00



Firmado digitalmente por LI JIMENEZ  
Jorge Victor FAU 20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 18:03:01 -05:00



Firmado digitalmente por GARCIA  
ROMAN Pedro Miguel FAU  
20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 19:04:55 -05:00

5	2044038	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	Consulta	Específico	III	5.2.1.10	26	Respecto a las características técnicas del UPS, se solicita: Nivel de ruido ¿ 20 dB Consulta: Siendo que esta indicación no resulta de todo clara, se solicita al presente comité en aras de promover los principios de eficiencia y eficacia, así como el principio de transparencia aclarar que el nivel del ruido no deberá superar los 20 dB o deberá ser menor a 20 dB.	al respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatica, señala que no debera superar los 20 dB	
6	2044038	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	Consulta	Específico	III	5.2.1.10	26	Respecto a las características técnicas del UPS, se solicita: Entradas dobles: UPS Y BY PASS Consulta: En aras de promover el principio de pluralidad de marcas y postores se solicita al presente comité aceptar como alternativa que el UPS cuente con una sola entrada siendo esta la del UPS o en su defecto que la entrada doble sea opcional.	Sobre la consulta se ACLARA, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatica, deben ajustarse a los Terminos de Referencia establecidos por area usuaria que son parte integrante de las bases.	
7	2044038	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	Consulta	Específico	III	5.1.2.10	26	Respecto a las características técnicas del UPS, se solicita: Supresor de transistores bajo norma ANSI/IEEE C62.41 Consulta: En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas se solicita al presente comité confirmar que aceptarán equipamientos que tengan inmunidad a sobretensiones transitorias, según la norma IEC/EN 61000-4-5.	Al respecto, según según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatica, señala ajustarse al requerimiento tecnico minimo establecidos por area usuaria, considerando la solución con un UPS, Tablero By Pass y Transformador de aislamiento	
8	2044038	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	Consulta	Específico	III	5.2.1.10	27	Respecto a las características técnicas del sistema de PDU se solicita: Tipo de conector: SP-301. Consulta: En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas se solicita al presente comité confirmar que aceptarán UPS con enchufe Nema 5-15p.	se aclara, según según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatica, señala: que el sistema PDU debe ser compatible con el UPS ofertado	
9	2044038	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	Consulta	Específico	III	5.2.1.10	27	Respecto a las características técnicas del sistema de PDU se solicita: Calibre: 3C X 14 AWG Consulta: En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas se solicita al presente comité confirmar que aceptarán calibre del cable 3x14 AWG	No se acepta consulta, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatica, señala: que se debera ajustarse a los Terminos de Referencia definidas por area usuaria que son parte integrante de las Bases.	
10	2035482	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Consulta	Específico	5.1.2	D	23	La entidad hace el requerimiento de: ".02 enlaces backbone 1 de fibra optica monomodo y 1 de cat 6a que conectaran el gabinete del primer piso con el Centro de Datos que se ubica en el piso 02." Confirmar si para este servicio se contemplara a todo costo (incluye patch cord de F.O, bandeja de F.O, acopladores , pigtail etc.) o solo mano de obra y la entidad brindara los accesorios y cables para la solucion.	se aclara, según según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatica, señala: el contratista debera suministrar todo el equipamiento conforme los Terminos de Referencia definidas por area usuaria que son parte integrante de las Bases..	
11	2035482	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Consulta	Específico	5.2.1.3	-	23	Se pide a la entidad confirmar si dentro de Obras Civiles, se debera contemplar la construccion del data center (Muros, techos, terrajeo, pintado, etc)	Al respecto, según según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatica, señala que se debera ceñirse con lo establecido en las bases en el numeral 5.2.1.3 obras civiles, en donde esta determinando y contemplado los trabajos a realizarse.	



Firmado digitalmente por LECCA  
TAPIA Alem Manuel FAU  
20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 16:28:06 -05:00



Firmado digitalmente por LI JIMENEZ  
Jorge Victor FAU 20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 18:06:40 -05:00



Firmado digitalmente por GARCIA  
ROMAN Pedro Miguel FAU  
20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 19:05:13 -05:00

12	20354826	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Consulta	Específico	5.2.1.4	C	24	Se pide a la entidad confirmar si en el tablero general cuentan con un espacio en la barra a tierra para el tablero de distribución del centro de datos, o se debe suministrar un pozo a tierra exclusivo para el data center.	Se aclara, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala que se pide un pozo a tierra exclusivo para el data center, conforme los requerimientos técnicos mínimos definidos por área usuaria que son parte integrante de las Bases..	
13	20354826	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Consulta	Específico	5.2.1.4	I - B	24	Se pide a la entidad confirmar si cuentan con canalización y/o tuberías existentes que comunicara desde Tablero principal hasta el tablero de distribución del data center	al respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: Que se confirma que no se cuenta con canalización y/o tuberías existentes que comunican desde tablero principal hasta el tablero de distribución del data center.	
14	20354826	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Consulta	Específico	5.2.1.4	II	24	Se pide a la entidad confirmar las cantidades de alumbrados, interruptores, salidas de luces de emergencia, tomacorrientes comerciales y para PCs, y los planos en CAD con dicha distribución.	Al respecto según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, se ACLARA que se deberá considerar el óptimo alumbrado según las medidas del Datacenter: 2,5 m x 4 m, ceñirse conforme lo establecido en las bases en el numeral (IV) ARTEFACTOS DE ALUMBRADO de la BASES.	
15	20354826	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Consulta	Específico	5.2.1.7	N.A.	26	Se pide entidad confirmar que de los 3 GABINETES para el data center, el contratista solo incluya 1 en su propuesta.	AL respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, se ACLARA y se confirma que el contratista incluya 01 UNIDAD de gabinete para el data center.	
16	20354826	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Consulta	Específico	5.2.1.7	N.A.	26	Respecto a: "...El equipamiento de storage y servidores, deberá ser instalado por un personal que cuente con certificados a nivel implementador por la marca Dell, a fin de no perder la garantía de los equipos...". Se pide a la entidad aceptar personal que cuente con certificaciones a nivel de implementador en otras marcas, como CISCO, HUAWEI, FORTINET, TPLINK. Ya que estas demuestran un nivel de competencia técnica y experiencia en redes y servidores que pueden ser aplicables a la instalación de equipamiento Dell.	al respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: no se acepta consulta, se deberá ajustarse a los Términos de Referencia establecidos por área usuaria que son parte integrante de las bases.	
17	20354826	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Consulta	Específico	5.2.1.8	N.A.	27	Se pide a la entidad eliminar la certificación sísmica para zona 4, ya que esta especificación puede limitar la competencia al favorecer a ciertas marcas, lo que va en contra del principio de pluralidad.	Al respecto, según lo señalado en HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P por el área usuaria y área de informática, se ACLARA que deberá ceñirse conforme al requerimiento técnico mínimo establecido por área usuaria que son parte integrante de las bases.	
18	20354826	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Consulta	Específico	5.2.1.10	N.A.	28	Se pide a la entidad aceptar voltaje de salida 220VAC / 230VAC / 240VAC y/o 208VAC	Al respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: ceñirse conforme a los Términos de Referencia establecidos por área usuaria que son parte integrante de las bases.	
19	20354826	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Consulta	Específico	5.2.1.10	N.A.	28	Se pide a la entidad, para una mayor pluralidad de marcas, aceptar factor de potencia mínimo 97%	Se aclara, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: ceñirse conforme a los Términos de Referencia establecidos por área usuaria que son parte integrante de las bases.	
20	20354826	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Consulta	Específico	5.2.1.10	N.A.	28	Se pide a la entidad, para una mayor pluralidad de marcas, aceptar rango de voltaje 160-275 VAC a full carga y/o el rango de 110-275 VAC a media carga	al respecto de la consulta, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P, señala: ceñirse con lo establecido en el numeral 5.2.1.10, del capítulo III DE LAS BASES.	



**Firma Digital**

Firmado digitalmente por LECCA  
TAPIA Alem Manuel FAU  
20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 16:28:14 -05:00



**Firma Digital**

Firmado digitalmente por LI JIMENEZ  
Jorge Victor FAU 20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 18:06:49 -05:00



**Firma Digital**

Firmado digitalmente por GARCIA  
ROMAN Pedro Miguel FAU  
20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 19:05:25 -05:00

21	20354826	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Consulta	Específico	5.2.1.10	N.A.	28	Se solicita la reducción de la altura de funcionamiento del UPS, dado que el equipo operará en la región costera a una altitud no mayor a 1000 msnm. De no realizarse este ajuste, se generará un gasto innecesario que afectaría al presupuesto de la entidad.	Al respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatica, señala: no se acepta su consulta y se aclara que el equipo puede ser rotado y tenemos dependencias en nuestro Distrito Judicial a esa altitud	
22	20354826	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Consulta	Específico	5.2.2.1	N.A.	29	Se hace el requerimiento de 24 Tb de almacenamiento, confirmar si la entidad suministrara el nvr, camaras y switch para el sistema de videovigilancia.	al respecto se aclara, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatica, señala: que Si se suministrará el nvr, camaras y switch para el sistema de videovigilancia., faltando el almacenamiento a esa capacidad	
23	20506943	MEACOM DATA S.A.C.	Consulta	Específico	II	A	37	Sírvase incluir como formación académica para el personal clave a carrera de Ingeniería de Redes y Comunicaciones.	se acepta la consulta, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatic, se incorporara en las bases integradas	<b>Precisión:</b> Requisitos: Profesional en Ingeniería Electronica, Electrica, sistemas o Informatica e Ingeniería de Redes y Comunicaciones
24	20506943	MEACOM DATA S.A.C.	Consulta	Específico	II	B	38	Sírvase confirmar cuál es el monto acumulado facturado que se debe acreditar como experiencia del postor en la especialidad. En las bases no lo indican.	Al respecto, se acepta la consulta el cual se incorporara en las bases integradas el monto facturado.	PRECISION: el postor acreditara un monto facturado equivalente a S/. 645,550.00 ( Seiscientos Cuarenta Y cinco Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 52 000,00, por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.
25	20506943	MEACOM DATA S.A.C.	Consulta	Anexo	01	01	35	En las bases se incluyen dos planos con la distribución de puntos de datos los cuales no son legibles. Sírvase compartir los planos en formato CAD o PDF para su revisión.	Se aclara, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatica, señala: se adjuntará los planos en resolucion legibles con las ubicaciones correspondientes	
26	20506943	MEACOM DATA S.A.C.	Consulta	Específico	I	5	21	Sírvase confirmar si los 2 enlaces de backbone que interconectarán el piso 1 y 2 (fibra Monomodo y UTP categoría 6A) irán por ducterías separadas o se podrá considerar la misma ductería.	al respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del area usuaria y area de informatica, se ACLARA que se podra considerar La misma ductería	



Firmado digitalmente por LECCA  
TAPIA Alem Manuel FAU  
20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 16:28:23 -05:00




Firmado digitalmente por LI JIMENEZ  
Jorge Victor FAU 20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 18:07:00 -05:00




Firmado digitalmente por GARCIA  
ROMAN Pedro Miguel FAU  
20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 19:05:46 -05:00

27	20506949	MEACOM DATA S.A.C.	Consulta	Específico		5	22	Sírvase confirmar de acuerdo al texto indicado donde mencionan que el Tablero Eléctrico en el Data Center será alimentado desde el Tablero general, que van a proporcionar el diagrama unifilar del Tablero existente en la sede.	al respecto, según HOJA DE ENVÍO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, se Confirma que el Tablero Eléctrico en el Data Center será alimentado desde el Tablero general, que van a proporcionar el diagrama unifilar del Tablero existente en la sede.	
28	20506949	MEACOM DATA S.A.C.	Consulta	General	.	.	.	Sírvase confirmar si en la sede actual se cuenta con un espacio para almacenamiento de materiales y herramientas.	SE CONFIRMA QUE SE CUENTA CON AMBIENTES Y ESPACIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	
29	20506949	MEACOM DATA S.A.C.	Consulta	General	.	..	.	Sírvase confirmar cuáles serán los horarios de trabajo para la ejecución.	Se aclara que el horario de trabajo lo definirá el contratista para la ejecución de servicios, previa coordinación con el área usuaria, área técnica y la oficina de logística para la ejecución de servicio, sin embargo cabe precisar que el horario de trabajo de la entidad es de 08:00 a 13:30 y de 14:30 hasta las 17:00 horas (lunes a viernes) y para los trabajos que se requiera realizar los sábados, domingos y feriados, se solicitará a la entidad permiso con la anticipación para la ejecución de servicio.	

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por LECCA  
TAPIA Alem Manuel FAU  
20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 16:28:33 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por LJ JIMENEZ  
Jorge Victor FAU 20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 18:07:10 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por GARCIA  
ROMAN Pedro Miguel FAU  
20541763849 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2024 19:06:04 -05:00