

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-122-2023-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO (META: 005)

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	17:28:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA se indica que los bienes materia de la convocatoria se entregaran en un plazo de veinte (20) días; sin embargo el plazo no esta acorde a un plazo de fabricación del mercado por lo que solicitamos ampliar el plazo de entrega a cuarenta y cinco (45) días.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** 1 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reconsidera el plazo de entrega, teniendo como nuevo plazo de entrega 30 (treinta) días calendarios, tiempo suficiente para la fabricación de transformadores. SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega 30 (treinta) días calendarios

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-122-2023-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO (META: 005)

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	17:28:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar si los transformadores llevaran pararrayos. De ser afirmativo, indicar las características.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TDR's se indican que los transformadores llevarán pararrayos, por lo cual lo que se pide es que los transformadores tengan incluido una platina de soporte de pararrayos, esta platina deberá ser de acero galvanizado con agujeros donde se puedan instalar estos pararrayos. SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los transformadores tengan incluido una platina de soporte de pararrayos, esta platina deberá ser de acero galvanizado con agujeros donde se puedan instalar estos pararrayos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-122-2023-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO (META: 005)

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	17:28:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En Item 11 de la TDT¿s, indican que el año de fabricación debe ser del año 2022, consideramos que los equipos deberían cumplir con año de fabricación del 2023.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral: 3** **Literal: 3.2** **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reconsidera el año de fabricación para el año 2023, con la finalidad de garantizar la garantía comercial de los transformadores. SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Año de fabricación 2023

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-122-2023-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO (META: 005)

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	17:28:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar si la entrega de los equipos es sus instalaciones. De ser así, indicar la dirección exacta y requisitos de ingreso del personal que realizara la entrega.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 12 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La entrega se realizara en almacén de obra, ubicado en el terminal terrestre del Distrito de Mollepata, como referencia a 3 cuadras de la Plaza de Mollepata.

Los requisitos del personal que realizara la entrega es con EPP's completos, con los equipos necesarios para el des carguío de los transformadores(el des carguío es por cuenta de la empresa ganadora), a la entrega se adjuntara protocolos de pruebas, guía de remisión y factura. SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Como referencia a 3 cuadras de la Plaza de Mollepata.

Los requisitos del personal que realizara la entrega es con EPP's completos, con los equipos necesarios para el des carguío de los transformadores(el des carguío es por cuenta de la empresa ganadora), a la entrega se adjuntara protocolos de pruebas, guía de remisión y factura.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-122-2023-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO (META: 005)

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	17:28:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indican que para las pruebas de rutina asistirán tres supervisores, confirmar si los gastos de viatico serán asumidos por cada supervisor ó será a cargo de la empresa que suministra los equipos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 13 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A las pruebas asistirán 03 personas quienes son: el ingeniero residente de obra, inspector de obra y un ing. Representante de la empresa Electro Sur Este S.A.A., los gastos que se generen por los traslados y viáticos de estos serán asumidos por la empresa que suministrara los equipos. SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Asistirán 03 personas quienes son: el ingeniero residente de obra, inspector de obra y un ing. Representante de la empresa Electro Sur Este S.A.A., los gastos que se generen por los traslados y viáticos de estos serán asumidos por la empresa que suministrara los equipos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-122-2023-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO (META: 005)

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	17:28:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar que se realizara a un solo equipo pruebas especiales: ¿Ensayo de tensión de impulso y Ensayo de calentamiento¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral: 3** **Literal: 13** **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que las pruebas especiales se realizara a un solo equipo, los demás equipos pasaran pruebas de rutina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-122-2023-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO (META: 005)

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	17:28:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Podrían proporcionar la tabla de las especificaciones técnicas de los transformadores en archivo editable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta la tabla de especificaciones técnicas de los transformadores en archivo editable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null