

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁSTILES METÁLICOS

Ruc/código :	20550113547	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUCIÓN INGENIERÍA Y FABRICACIONES LLAMOCA S.A.C. - DIFA LLAMOCA S.A.C.	Hora de envío :	17:12:06

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el detalle de la tabla de datos técnicos, en el SUB ITEM 1.1 ¿ Mástil de Fierro Galvanizado de 2¿ x 3.5 m. y el SUB ITEM 1.2 ¿ Mástil de Fierro Galvanizado de 2¿ x 6 m., se señala que el material debe ser ACERO SAE 1010 y su Norma de Fabricación ISO 065 (LAC), al considerar eso estamos hablando de tubos Standard y Livianos, mas no de un tubo LAC, añadir también que a partir de 1 ½¿ de diámetro hacia adelante aquellos tubos tienen un roscado en un extremo, por lo cual no cumplen con los requerimiento solicitados, ya que el tubo debe ser liso en su totalidad. Por lo tanto, se considera que para la fabricación de los Mástiles metálicos el tubo adecuado es el Tubo Redondo LAC, que es de material ACERO SAE 1020 y con Norma de Fabricación ASTM A500, el cual puede ser constatado en los catálogos de Aceros Arequipa.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 16 Literal: 16.1.3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En coordinación con el área usuaria se acoge parcialmente y con ocasión a la integración de las bases se modifica la tabla de datos técnicos del mástil de fierro galvanizado de 2"" x 3.5 m. y de 2"" x 6 m. como sigue:  
Material: Acero SAE 1010 o superior  
Norma de fabricación: ASTM A500, conformación LAC o GALV  
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modifica el numeral 16.1.3: Tabla de Datos Técnicos

Mástil de Fierro Galvanizado de 2"" x 3.5 m.  
Nº 2.01 Material : ""Acero SAE 1010 o superior""  
Nº 2.05 Norma de fabricación : ""ASTM A500, conformación LAC o GALV""

Mástil de Fierro Galvanizado de 2"" x 6 m.  
Nº 2.01 Material : ""Acero SAE 1010 o superior""  
Nº 2.05 Norma de fabricación : ""ASTM A500, conformación LAC o GALV""  
"

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁSTILES METÁLICOS

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	20:20:56

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

solicitamos aclarar a que se refiere con una tabla de datos del mástil, ya que para poder acreditar las características se debería adjuntar fichas técnicas de los materiales a emplear

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** e    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

según el art 2 de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En coordinación con el área usuaria no se acoge, y se aclara que el postor deberá presentar de manera obligatoria los valores ofertados según la tabla de datos técnicos para la admisión de su oferta, pudiendo mejorarla en su propuesta técnica; sin perjuicio de lo antes mencionado el postor podrá presentar la documentación referida a fichas técnicas de los materiales con que realizara su oferta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna