

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOMEMBRANA Y ACCESORIOS, INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA OBRA:¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRICOS UNION SALVACION DEL DISTRITO DE ECHARATE ¿ LA CONVENCION ¿ CUSCO¿

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	20:55:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el punto 3.4 de las especificaciones técnicas, se solicita equipos para la instalación. Sin embargo, pudimos verificar que solo requieren equipos generales, sin considerar la calibración de estos y menos los equipos del control de calidad, ya que el objeto de la convocatoria son geotanques y servirán para acopiar agua, y, se requiere que sean fabricados bajo estrictos controles de calidad, como el chispa metro y la prueba de aire, equipos que deben estar debidamente calibrados y acreditados por INACAL con una antigüedad no mayor a 6 meses, de tal manera se asegura la calidad y el objetivo del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA CONSIDERANDO QUE EL POSTOR QUE SE ADJUDIQUE A LA ATENCION DE LA PESENTE CONVOCATORIA DEBE CONTAR CON LOS EQUIPOS GARANTIZADOS Y DEBIDAMENTE CALIBRADOS EN VIST QUE LOS POTORES DEBERAN PRESENTAREXPERIENCIA ENTRABAJOS RELACIONADOS EN INSTALACION DE RESERVORIOS Y GEOTANQUES.ASI MISMO DEBERAN CONTAR CON LO EQUIPOS SOLICITADOS EN EL REQUERIMEINTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA CONSIDERANDO QUE EL POSTOR QUE SE ADJUDIQUE A LA ATENCION DE LA PESENTE CONVOCATORIA DEBE CONTAR CON LOS EQUIPOS GARANTIZADOS Y DEBIDAMENTE CALIBRADOS EN VIST QUE LOS POTORES DEBERAN PRESENTAREXPERIENCIA ENTRABAJOS RELACIONADOS EN INSTALACION DE RESERVORIOS Y GEOTANQUES.ASI MISMO DEBERAN CONTAR CON LO EQUIPOS SOLICITADOS EN EL REQUERIMEINTO