

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Nomenclatura :	AS-SM-24-2024-MDW/C-3
Nro. de convocatoria :	3
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	17:50:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita saber si la presente convocatoria es solamente por el suministro de los equipamientos, ya que el sistema de contratación es a SUMA ALZADA, sin embargo, en las caracterisitcas tecnicas de los ítem 1,2,3,4 y 5 solicitan un montaje electromecanicoa todo costo. Significa que se realizara el montaje electromecanico de estos equipamientos? y si fuera así, se solicita que puedan detallar específicamente el alcance de este montaje electromecanico e indicar si ustedes suministrarán los materiales como cables terminales, etc para realizar este montaje y la contratista se encargara solamente del montaje - mano de obra y prueba de funcionamiento.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion según el informe tecnico del area usuaria aclara que el sistema de contratacion, contempla la adquisicion de estos equipos ( celdas), su montaje y prueba de funcionamiento, para lo cual el contratista debe considerar los materiales como terminales y otros, que fuesen necesarios para la instalacion de estos equipos, pero tambien es importante considerar que el tendido de conductores en media tension desde la sub estacion proyectada, hasta la sub estacion existente ya se cuenta (cable N2XSY 18/30KV de 3x1x50mm2), faltando solamente los terminales en ambos extremos una fotografía del ambiente y este detalle se adjunta a la presente, también se tiene conductor para el conexcionado del transformador hacia el tablero general en BT (N2XOH 120mm2). por lo que ya no es necesario considerar en el presupuesto estos conductores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	17:50:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el caso, que se aplicaria el montaje electromecanico, solicitamos nos puedan adjuntar los planos electricos, mecanicos y arquitectonicos donde seran montados los equipos, asi como imagenes fotograficas de los ambientes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria adjunta el diagrama unifilar, plano de distribución de equipos y fotografía del ambiente donde se instalaran los equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

adjunta el diagrama unifilar, plano de distribución de equipos y fotografía del ambiente donde se instalaran los equipos

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	17:50:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita que se pueda pueda aceptar las certificaciones E2,C2,F1 en la resina, reemplazando estas clases climaticas, ya que garantizan de igual manera la calidad del equipo en su totalidad. Asimismo, esto optimizaria los tiempos de entrega del producto.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara que lo solicitado por el participante ya se encuentra establecido en las bases por lo que se ratifica lo indicado en el numeral a) y b) del ítem 4 Normado por IEC60076-11 de 2004 donde se define las pruebas para transformadores secos encapsulados en resina, incluyendo las pruebas C2 de "Resistencia de aislamiento", la prueba E2 "tensión inducida", F1 "cortocircuito".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	17:50:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita las tablas de datos tecnicos de los ITEM 1,2,3,4 y 5 en formato editable.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria adjunta la tabla de datos técnicos en formato editable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

adjunta la tabla de datos tecnicos en formato editable.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	17:50:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para poder confirmar la configuracion de los equipamientos de los item 1,2,3,4,5. Se solicita el diagrama unifilar de la subestación electrica y tablero electrico.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria adjunta el diagrama unifilar, plano de distribución de equipos y fotografía del ambiente donde se instalaran los equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	17:50:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

B. PLAZO DE ENTREGA: Con la finalidad de poder garantizar la entrega del equipamiento así como la ejecución del servicio, se solicita puedan ampliar el plazo de entrega teniendo en cuenta el siguiente factor de evaluación:

- De 46 a 60 días : 15 puntos
- De 60 a mas: 5 puntos

Con ello, aumentaría la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: IV Literal: -- Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria no acoge la consulta por cuanto el tiempo obedece a la planificación de la ejecución de la obra y el plazo solicitado es razonable, donde se ha considerado como un factor de evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	17:50:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita que puedan actualizar el presente cuadro de convocatoria, ya que en las descripciones de los equipos existen incongruencias con las descripciones del cuadro tecnico de la pagina 23. Esto ocasiona que no haya claridad en lo que se solicita en el presente concurso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara y corrige la descripción del objeto de contratación según lo establecido en las especificaciones técnicas, ya que hubo un error de digitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	17:50:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita nos puedan confirmar si el bobinado del transformador puede ser en cobre o en aluminio ya que ambos garantizan la calidad del producto.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara que lo solicitado por el participante ya se encuentra establecido en las bases donde se aceptan ambos materiales para el bobinado, ITEM 4, tabla de datos técnicos, seccion 2.15

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	17:50:15

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para las pruebas e inspeccion de los equipamientos de los Item 1,2,3,4 y 5 se realizara en presencia de la entidad supervisora. Confirmar que son 3 personas y esto se realizara en una sola fecha en coordinacion con la entidad para todos los equipos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara que las pruebas serán realizados en una misma fecha y con la presencia de las tres personas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	17:57:40

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con la finalidad de cumplir con lo solicitado en la admision de ofertas del item e), se solicita que nos puedan detallar que información tecnica se requiere por cada equipo de los item 1,2,3,4 y 5 respectivamente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion según el informe tecnico del area usuaria aclara que las fichas tecnicas de los ITEMS 1,2,3,4,5, debe contener los datos que se describen en los diferentes ITEMS de las especificaciones técnicas, referidos a lo siguiente: condiciones ambientales para el servicio, características eléctricas, normas con las que cumple y equipamiento. y también se deberá completar todo los parámetros que contienen las tablas de datos con valores propuestos por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) Adjuntar la ficha técnicas descritos en cada uno de los bienes referidos a lo siguiente: condiciones ambientales para el servicio, características electricas, normas con las que cumple y equipamiento. y tambien se debera completar todo los parámetros que contienen las tablas de datos con valores propuestos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20449343027	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	DETALLE CORPORATIVO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:46

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En relación con las especificaciones técnicas y las normas IEC e ISO mencionadas (IEC 62271-200, IEC 60255, IEC 61869, ISO 9001, entre otras), agradeceríamos se nos indique el procedimiento establecido para acreditar el cumplimiento de dichas normativas.

En ese sentido, solicitamos se precise lo siguiente:

- ¿Qué tipo de documentación técnica será requerida para validar el cumplimiento de cada norma (certificados, informes de ensayo, declaraciones del fabricante, etc.)?
- ¿Es requisito que dichas pruebas sean realizadas por un laboratorio acreditado o se aceptarán informes emitidos por el fabricante?
- En el caso de pruebas especiales, como la de arco interno (IEC 62271-200), ¿se solicitará ensayo tipo, de rutina?

Esta información nos permitirá preparar correctamente la oferta y garantizar el cumplimiento normativo exigido.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion según el informe tecnico del area usuaria aclara que para demostrar el cumplimiento de las normas ISO es a traves de certificaciones, y para las NORMAS IEC es atraves de certificaciones, pruebas o evaluaciones de ensayo, tambien las declaraciones del fabricante pueden ser aeptados en tanto puedan demostrar la rigurosidad de las pruebas, en caso de las pruebas especiales como la de arco interno pueden ser emitidos por el fabricante de la marca ofertada, además se precisa que las fichas técnicas y la tabla de datos técnicos solicitados en el literal e) son de presentación obligatoria para su admisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null