

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código : 20574787301

Fecha de envío : 25/02/2025

Nombre o Razón social : SAFER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Hora de envío : 11:27:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

No se esta mencionando la formación académica que debe de tener el personal clave. Se pide que se especifique

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.2

Literal: C

Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el area usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, puesto que de acuerdo a las bases estándar aprobado por el OSCE no se exige la formación académica del personal clave en los requisitos de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20574787301	Fecha de envío :	25/02/2025
Nombre o Razón social :	SAFER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	11:27:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se recomienda que, en el marco del proceso de selección, se considere la experiencia no solo en trabajos relacionados con grupos electrógenos, sino también en otros ámbitos de la electricidad. Esto incluye, pero no se limita a, trabajos en media tensión, baja tensión, subestaciones y otros trabajos generales dentro del sector eléctrico para que de esta manera se tenga una mayor cantidad de postores

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria, manifiesta que, a experiencia requerida no están relacionados al objeto de la convocatoria. Por lo tanto, NO ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	10420349772	Fecha de envío :	25/02/2025
Nombre o Razón social :	ESPINOZA OTAZU JAMES MENE	Hora de envío :	22:50:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

se solicita un tiempo de entrega de 45 dias calendario solicito se amplíe el tiempo de entrega a 90 dias calendario debido a la potencia del grupo electrógeno solicitado siendo este equipo para importación y cuyo periodo dura 90 dias calendario

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria aclara que se acoge parcialmente, con la finalidad de fomentar la participación de postores y la libre competencia, se ampliará el plazo de entrega de los bienes, instalaciones y puesta en funcionamiento hasta los 60 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se modificara en las especificaciones tecnicas y las bases del procedimiento, bajo el siguiente detalle: VII. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega de los bienes, instalación y puesta en funcionamiento será hasta los 60 días calendario a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o suscripción de contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indica que la autonomía al 100% de carga con 12 horas continuas de funcionamiento del GGEE, pero hace mención del tanque diario INCORPORADO.
¿Dicho tanque incorporado se refiere al tanque chasis o al tanque diario externo o se requiere un tanque externo y un tanque propio del GGEE?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que, en las especificaciones técnicas se hara mención a que tanques se refiere

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se hará mención en los Alcances y descripción de los bienes a contratar , lo siguiente:
4.1.1 GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO DE 250 KVA ¿Autonomía a 100 % de carga por 12 horas continuas, como mínimo con tanque diario incorporado. Se refiere para el tanque propio de GGEE, mas el tanque diario de combustible externo de 120 galones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indica que el proveedor deberá suministrar los cables de alimentación de fuerza y control desde el GGEE y el TTA y hacia los tableros principales.

¿A que hace referencia con los tableros principales, se refiere al tablero de distribución (carga) y al tablero general (red) para la conexión hacia el TTA respectivamente? Teniendo en cuenta que en las obligaciones del contratista en la pagina 37 indica SOLO CONEXIONADO MAS NO SUMINISTRO de conductores.

Indicar los metrajes de cables que corresponden a cada circuito desde el TTA y GGEE/ TTA y Tablero general de distribución/ TTA y Tablero general de estabilizado. CONFIRMAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que, en las especificaciones técnicas en la pagina 29 suministro e instalación de cables de alimentación y control para conexión eléctrica entre TTA y Tablero Autosoportado de Baja Tensión. Se tiene que suministrar e instalar para realizar las pruebas respectivas de funcionamiento; para el cual el metraje es: cables de 4x70mm2 longitud de 15 metros, cables de 4x90mm2 longitud de 10 metros y cables de 4x120mm2 longitud de 15metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SISTEMA ESCAPE: Indica que dicha tubería deberá ser de acero Schedule 40 de 3¿ de diámetro.

¿Se podrá utilizar tuberías rolada de acero ASTM A36 2,5mm sabiendo que la tubería solicitada en las bases es para aplicación de tuberías de alta presión y el diámetro mínimo deberá ser de 5¿ teniendo en conocimiento la potencia del GGEE y el tamaño del motor? CONFIRMAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** J **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria, ACLARA que, en las especificaciones técnicas están descritos con claridad y conforme al expediente técnico de la obra los materiales; asimismo, manifestar que no se puede cambiar clase de materiales y se respetará a las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SISTEMA ELECTRICO: Indica que se debe usar tuberías Conduit o bandeja metálica.
¿Se considera la instalación de dichos materiales como canalizado para cables de fuerza y control del GGEE tendrán como recorrido desde el GGEE hasta el TTA o será mediante tubería empotrada al piso instalado por el cliente? Ya que en la pagina 34, 4.2 TRANSPORTE Y MANIPULEO DE GGEE indica que las tuberías serán de PVC contradiciendo el tipo de material a utilizar para conexiones eléctricas. CONFIRMA QUE MATERIAL SE DEBE UTILIZAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.2 Literal: S. ELECTRI Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el área usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, debido a que la instalación de dichos materiles sera canalizado en bandeja metalica; en la pagina 34, 4.2 transporte y manipuleo de GGEE hace referencia a los pases entre el cuarto de GGEE hacia el cuarto de tableros (TG, TTA), el cual dichas comunicaciones entre cuarto de: GGEE- TRANSFORMADOR- TABLEROS, existen.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se hará mención en los Alcances y descripción de los bienes a contratar , lo siguiente: 4.2. TRANSPORTE, MANIPULEO Y ANCLAJE DEL GRUPO ELECTROGENO ¿dichos materiales será canalizado en bandeja metálica

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

PRUEBAS DE NIVEL DE RUIDO: Indica que se realizara medición de niveles de ruido con un decibelímetro. indicar los niveles de ruido permisibles y a que distancias se tomaran las mediciones en referencia al GGEE en funcionamiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que, la medición niveles de ruido se realizará con un decibelímetro haciendo cumplimiento a la NTS 110

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

TQ COMBUSTIBLE: Indica que el tanque será fabricado con acero SAE1020/ASTM A36 de 3/32¿ de espesor; pero en el plano PDF de detalle del GEEE y tanque de combustible, indica que la estructura sea fabricada de acero inoxidable y el mismo tanque rectangular con fierro galvanizado.

CONFIRMAR: Es posible la fabricación de estructura y tanque, sea fabricada con acero al SAE1020/ASTM A36

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 3 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que, la fabricación de la estructura y tanque es con acero SAE1020/ASTM A36; por lo tanto, en la especificaciones técnicas no se hará ninguna modificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

TQ COMBUSTIBLE: Indica que el visor de combustible será tipo manguera. Pero en el plano PDF de detalle del GGEE y tanque de combustible, indica que el visor será tipo tubo de vidrio y un visor analógico aparentemente instalado en el drenaje de combustible del tanque.

CONFIRMAR: ¿Qué tipo de material se utilizará como visar del tanque de combustible y que tipo y modelo será el visor del retorno de combustible, siempre y cuando aplique?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 3 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA. Que se hará la modificación en plano el visor de combustible a tipo manguera

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se realizara la modificación en plano , bajo el siguiente detalle; que el visor de manguera será tipo manguera

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indica que en el tanque diario metálico de 120 galones se deberá incluir en la estructura una escalera tipo gato a un lado, pero en otra vista de planta indica que la escalera será con peldaños como máximo 1.5 metros de altura.
CONFIRMAR: ¿Qué modelo o tipo se considera para escalera para el trasiego o suministro de combustible, si será de peldaños planos, de tipo gato o no aplica?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: PLANO Literal: PLANO Página: PLAN

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que el tipo de escalera será de peldaños planos por lo tanto en el plano se modificara

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se realizara la modificación en plano, bajo el siguiente detalle; que la escalera será de peldaños planos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

TIEMPO DE ENTREGA: Detalla 45 días, debido a temas de importación ¿Es factible la ampliación a 60días?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: PLAZO Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTERES

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria SE ACOGE con la finalidad de fomentar la participación de postores y la libre competencia, se ampliará el plazo de entrega de los bienes, instalaciones y puesta en funcionamiento hasta los 60 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se modificara en las especificaciones tecnicas y las bases del procedimiento, bajo el siguiente detalle: VII. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega de los bienes, instalación y puesta en funcionamiento será hasta los 60 días calendario a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o suscripción de contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

ALCANCE: solicitan diagrama de instalación de grupo y componentes.

CONFIRMAR: Hace referencia a un diagrama de Gantt o un plano de instalación

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4.1 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que, en las especificaciones técnicas se hará mención la instalación del grupo electrógeno en (plano instalación)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se hara mencion en las especificaciones tecnicas y las bases del procedimiento, bajo el siguiente detalle: 4.1.1 GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO DE 250 KVA Alcance y Descripción de los Bienes Contratar. ¿Se debe adjuntar a la oferta el diagrama de instalación de grupo electrógeno y componentes. En (plano instalación)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ALCANCE: detallan que se debe considerar la fabricación de ventana tipo persiana para ingreso de aire fresco.
CONFIRMAR ¿Las obras civiles que contemplan la apertura de pared será por parte del cliente o estará a cargo del proveedor adjudicado de suministros?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que, ya existe el ducto de la ventana de 1.20m x 1.60 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En anexo de plano, se verifica que existe un silenciador instalado en la parte exterior del grupo electrógeno.
CONFIRMAR ¿Se debe considerar un silenciador adicional al existente (G.E encapsulado cuenta con silenciador instalado en parte interior de cabina insonorizada)

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: PLANO Literal: PLANO Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que, en plano demuestra el silenciador tipo residencial será en la parte exterior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

TTA: Indica que este compuesto por 02 interruptores motorizados de 400 amperios.
CONFIRMAR ¿Se podría considerar el uso de interruptor Conmutador Motorizado en lugar de interruptores motorizados (o cualquiera de los dos), el cual es un equipo de accionamiento con mayor garantía para uso en transferencias automáticas y manual?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que, con ocasión de la integración de las bases, en las especificaciones técnicas se considerará el uso de interruptor Conmutador Motorizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se añadirá, lo siguiente: 4.1.2
TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA El Tablero de Transferencia Automática Trifásico de 380/220VAC-60HZ, contara con 02 interruptores motorizados y un (01) interruptor Conmutador Motorizado con el mismo Módulo Electrónico de Grupo Electrógeno. De construcción resistente y componentes de gran calidad.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

TRANSPORTE Y MANIPULACION: Detallan que sistema de combustible estará unido por tuberías SCH40 de 1¿ y ¾¿

CONFIRMAR: ¿El suministro y instalación de tubería será por cuenta de cliente o por el proveedor adjudicado?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que, en las especificaciones técnicas se hará mención a sobre la instalación de tubería

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se hará mención en los Alcances y descripción de los bienes a contratar , lo siguiente:

4.2 TRANSPORTE, MANIPULEO Y ANCLAJE DEL GRUPO ELECTROGENO

El sistema de combustible está unido con 2 tuberías Schedule 40, de 1¿ y ¾¿ de diámetro entre el tanque del Grupo Electrónico y el tanque diario en la parte exterior del Bloque 16 será a cuenta del proveedor adjudicado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Indica que en el tanque diario metálico de 120 galones se deberá anclar directamente al piso con pernos de expansión de 3", pero en las bases indica que se debe incluir la tina antiderrame debajo del tanque de combustible de 120 galones; por ende esta tina antiderrame deberá ser unida las patas de la estructura del tanque.
CONFIRMAR: Es posible que la tina antiderrame sea el que tenga el anclaje directamente al piso y no el del mismo tanque?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: PLANO Literal: PLANO Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria, ACLARA que, el tanque de combustible estará anclado en la estructura metálica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	21:23:28

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

GARANTIA: En el inicio indica que certificado dbe ser de 01 año, pero en la lista siguiente indica que CARTA DE GARANTIA DE G.E Y TTA, debe por 02 años.

CONFIRMAR: Cual es el periodo exacto de garantía, 01 ó 02 años?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** XI **Literal:** - **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, debido a que en las especificaciones técnicas indica con señalar que el certificado de garantía del fabricante será por un año y el periodo de carta de garantía será por dos años de parte del postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código : 20287506334

Nombre o Razón social : EMSEICO E.I.R.LTDA

Fecha de envío : 26/02/2025

Hora de envío : 22:32:29

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Dentro de los requisitos de calificación literal B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD dice que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 146,000.00 por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria durante un periodo de 08 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión de comprobantes de pago según corresponda. Párrafo siguiente dice: Se considerarán bienes similares a los siguientes. VENTA Y/O INSTALACION Y/O PUESTA EN MARCHA, FUNCIONAMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO EN GENERAL. Como se podrá apreciar en este párrafo están solicitando como bien similar solo algo muy cercano igual a lo solicitado. el cual vendría a ser un bien igual en cuanto a ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO. considerando que el bien solicitado es un GENERADOR O GRUPO ELECTROGENO O CENTRAL TERMICA. el mismo que ya quedo despejado con el PRONUNCIAMIENTO 309-2022/OSCE-DGR, solicitar solo este tipo de experiencia resulta muy restrictivo y a la vez se estaría restringiendo mayor pluralidad de postores ocasionando que el proceso quede desierto por la cantidad limitante de potenciales postores. puesto que un bien similar también comprende otras opciones que también tienen el mismo principio de fabricación y función. y semejanza, quizás el comité responderá que existe pluralidad de postores por el estudio de mercado realizado, pero hay que tener en cuenta que el estudio de mercado se realiza mayormente solo con 03 empresas no mirando que hay diversidad de postores que por semejanza realizan el mismo trabajo a lo solicitado, que es la venta y servicio de mantenimiento de maquinarias de generación eléctrica, centrales térmicas y grupo electrógenos considerando lo antes mencionado creemos que un postor que provee GRUPO ELCTROGENO comercializa todo tipo de equipos para generación de electricidad y mantenimiento de los mismos , que quizás no es un bien pero es un servicio que se rige a lo requerido, En múltiples pronunciamientos del tribunal de las contrataciones ha manifestado que un bien similar es aquel que se trate de la misma familia. Por su naturaleza o principio tecnológico Además en este orden de ideas, conforme a reiterados y uniformes pronunciamientos del tribunal , ha manifestado que la experiencia es la práctica reiterada de una conducta en el tiempo, lo que otorga pericia, destreza o habilidad al postor en la ejecución de cierta actividad, por lo tanto con la evaluación de la experiencia, se busca calificar la habitualidad comercial del postor tanto en la venta de bienes como en la prestación de servicios en general , lo cual constituye una garantía para la entidad , quien se verá abastecida por empresas que demuestren un correcto y eficiente desempeño en el mercado lo cual constituye, desde un punto de vista teleológico la finalidad de evaluar dicha experiencia.

Por lo antes expresado observamos al comité especial para no trasgredir el reglamento de la ley de contrataciones del estado y al mismo tiempo incentivar la mayor participación de potenciales postores el cual sería muy beneficioso para la entidad lograr una mejor oferta económica, se solicite también en el criterio factor de experiencia, como bienes y servicios similares además de lo solicitado VENTA Y/O SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ELECTRICIDAD Y/O GRUPOS ELECTROGENOS Y/O CENTRALES TERMICAS Y/O CENTRALES HIDROELECTRICAS. Ya que se demostraría la práctica reiterada de una conducta en el tiempo otorgándonos una pericia destreza y habilidad en la ejecución de la actividad, como se dejará notar estos bienes y servicios se encuentran dentro de la misma familia de lo requerido por su naturaleza poseen el mismo principio de trabajo y principio tecnológico de fabricación.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.2

Literal: B

Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observacion del participante, el area usuaria, NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, debido a que la experiencia solicitada no están relacionadas al objeto de la convocatoria. Asimismo, de conformidad al numeral 29.8. del articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

1.-
NUMERAL I
LITERAL 1.6
PAGINA 15
Señores del comité SOLICITAN QUE LA MODALIDAD DE EJECUCION SEA LLAVE EN MANO, PERO EN LA PAGINA 39, EN EL NUMERAL XII. SISTEMA DE CONTRATACION: INDICAN QUE SE RIGE POR EL SISTEMA DE SUMA ALZADA
OBSERVAMOS QUE ESTOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS SE CONTRADICEN Y LLEVAN A CONFUSION AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA.
SOLICITAMOS SE SIRVAN AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y PRECISAR DE FORMA CLARA Y CONCISA SI LA MODALIDAD DE EJECUCION ES LLAVE EN MANO O A SUMA ALZADA.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** I **Literal:** 1.6 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el área usuaria SE ACLARA LA OBSERVACIÓN, puesto que el sistema de contratación es a suma alzada, y la modalidad de ejecución llave en mano. Es decir, el postor se encargará de entrega de los bienes, instalaciones y puesta en funcionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

2.-
NUMERAL III
LITERAL IV
PAGINA 21 ¿ 22
Señores del comité SOLICITAN QUE EL GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO SEA DE 250 KVA.
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO LLEVA A CONFUSION POR EL TEMA DE DERRATEO FACTOR ALTURA ¿ PARA TRABAJO A 3400 m.s.n.m.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y QUE EL GRUPO ELECTROGENO A OFERTAR POR LAS EMPRESAS POSTORAS TENGAN LA CAPACIDAD MINIMA DE TRABAJO A 3400 m.s.n.m. DE 270 KW / 337.5 KVA POTENCIA STAND BY EN PLACA, ES DECIR, QUE ESTA CAPACIDAD YA INCLUYE EL DERRATEO POR FACTOR ALTURA.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: IV Página: 2122

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, a razón que la capacidad solicitada en las especificaciones técnicas incluye el derrateo por factor de altura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

3.-
NUMERAL III
LITERAL 4
PAGINA 22

Señores del comité SOLICITAN QUE EL CONTRATISTA GANADOR DEBERA REALIAR LA VISITA TECNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA¿¿¿¿¿¿..
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO LLEVA A CONFUSION A LAS EMPRESAS POSTORAS DEBIDO A QUE SE DEBE ENTENDER QUE SOLO EL GANADOR REALIZARA LA VISITA TECNICA A OBRA Y TENER ACCESO A TODA LA INFORMACION TECNICA, ES DECIR, QUE NO ESTAMOS OBLIGADOS A REALIZAR DICHA VISITA TECNICA LAS DEMAS EMPRESAS POSTORAS.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y PRECISAR SI ES OBLIGATORIO LA VISITA TECNICA A OBRA DE TODAS LAS EMPRESAS POSTORAS AL PRESENTE PROCESO.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, debido a que el contratista ganador deberá realizar la visita técnica correspondiente a la obra, verificar los planos incluyendo los de otras especialidades para verificar las condiciones de la obra y determinar las posibles interferencias o necesidades de modificaciones, como la ubicación del Grupo Electrógeno, el mismo que se instalara en el Bloque 16 (CASA DE FUERZA) del Hospital de Contingencia. No se aceptará ningún reclamo posterior por mal entendido de tipos de materiales o trabajos a ser realizados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

4.-
NUMERAL III
LITERAL 4.1.1
PAGINA 23

Señores del comité SOLICITAN QUE EL GRUPO ELECTROGENO DEBERA CONTAR CON UN TANQUE DIARIO INCORPORADO DE COMBUSTIBLE PARA UNA AUTONOMIA DE 12 HORAS DE FUNCIONAMIENTO A PLENA CARGA ¿¿¿¿¿¿¿¿
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO PRECISA LA CAPACIDAD DEL TANQUE DIARIO, DEBIDO A QUE PIDEN 12 HORAS DE FUNCIONAMIENTO A PLENA CARGA, NO CONSIDERANDO SI LA AUTONOMIA DE TRABAJO SERA DE POTENCIA STAND BY O POTENCIA PRIME, COMO TAMPOCO LA POTENCIA DE TRABAJO SI SERA AL 100%, 75%, 50% Y 25%, PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD CORRESPONDIENTE DEL TANQUE AUXILIAR DE COMBUSTIBLE (MINIMO 250 GALONES).
SOLICITAMOS DAR RESPUESTA SEGÚN LO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observacion del participante, el area usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN. En las especificaciones tecnicas se hara mencion a sobre EL GRUPO ELECTROGENO DEBERA CONTAR CON UN TANQUE DIARIO INCORPORADO DE COMBUSTIBLE PARA UNA AUTONOMIA DE 12 HORAS DE FUNCIONAMIENTO A PLENA CARGA con una capacidad de 120 galones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se hará mencion en los Alcances y descripcion de los bienes a contratar , lo siguiente: 4.1.1 GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO DE 250 KVA ¿El Grupo Electrónico deberá contar con un Tanque Diario incorporado de combustible para una autonomía de 12 horas de funcionamiento a plena carga. Con una capacidad de 120 galones ;por lo tanto ambos tanques deberán estar abastecidos de combustible al 100%

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

5.-

NUMERAL III

LITERAL 4.1.1

PAGINA 23

Señores del comité SOLICITAN SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA VENTANA TIPO PERSIANA EN AMBIENTE DEL GRUPO ELECTROGENO ¿¿¿¿

OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO INDICA LAS DIMENSIONES Y EL MATERIAL A EMPLEAR EN LA ISNTALACION DE LA VENTANA ANTES INDICADA.

SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO E INDICAR DATOS TECNICOS COMO: ALTURA, ANCHO Y LONGITUD. DE QUE MATERIAL DEBERA SER CONSTRUIDA LA VENTANA, DATOS TECNICOS QUE SON MUY IMPORTANTES PARA DETERMINAR EL COSTO TOTAL DEL BIEN A OFERTAR, TRATANDOSE DE EL SUMINISTRO DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA, DUCTOS DE ELIMINACION DE GASES, DUSCTOS DE AIRE CALIENTE Y DE MAS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION GENERAL.

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 4.1.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el area usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas se hara la mencion de las medidas correspondientes, bajo el siguiente detalle:

Las medidas será de 1.20 m x 1.60 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se modificara en las especificaciones técnicas y se hará mención en los Alcances y descripción de los bienes a contratar la medidas correspondientes, lo siguiente:

4.1.1 GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO DE 250 KVA ¿Suministro e instalación de una ventana tipo persiana en ambiente de grupo electrógeno para introducción de aire fresco para motor de combustión. Las medidas será de 1.20 m x 1.60 m

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

6.-
NUMERAL III
LITERAL 1.6
PAGINA 24
Señores del comité SOLICITAN QUE LA POTENCIA EN REGIMEN STAND BY DEL GRUPO ELECTROGENO SEA DE 195.0 ¿ 205.0 KW EFECTIVO A 3400 m.s.n.m.
OBSERVAMOS QUE ESTE RQUERIMIENTO TECNICO MINIMO LLEVA A CONFUSION POR EL FACTOR DE DERRATEO, DEBIDO A QUE EL GRUPO ELECTROGENO DEBERA TRABAJAR A 3400 m.s.n.m., LO QUE LLEVA A CONFUSION A LAS EMPRESAS POSTORAS.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y QUE EL GRUPO ELECTROGENO A OFERTAR POR LAS EMPRESAS POSTORAS TENGAN LA CAPACIDAD MINIMA DE TRABAJO A 3400 m.s.n.m. DE 270 KW / 337.5 KVA POTENCIA STAND BY EN PLACA, ES DECIR, QUE ESTA CAPACIDAD YA INCLUYE EL DERRATEO POR FACTOR ALTURA EN PLACA.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, debido a que la capacidad solicitada en las especificaciones técnicas incluye el derrateo por factor de altura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

7.-
NUMERAL III
LITERAL 4.1.1
PAGINA 26
Señores del comité SOLICITAN EN LA LETRA B) OBLIGACIONES SOBRE EL EQUIPO.
SOLICITAN QUE EL SISTEMA DE ESCAPE INCLUIRA SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFLES Y SILENCIADOR DE GASES DE ESCAPE.
OBSERVAMOS QUE ESTE RQUERIMIENTO TECNICO MINIMO LLEVA A CONFUSION A LAS EMPRESAS POSTORAS, DEBIDO A QUE NO PRECISAN LA DIMENSION Y LONGITUD DEL DUCTO DE ELIMINACION DE GASES, TAMPOCO INDICAN EL DUCTO DE ELIMINACION DE AIRE CALIENTE.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO E INDICAR CUALES SON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTE AL DUCTO DE ELIMINACION DE AIRE CALIENTE Y AL DUCTO DE ELIMINACION DE GASES, DEBIDO A QUE SI NO SE CUENTA CON LAS DIMENSIONES RESPECTIVAS NO SE PODRIA REALIZAR UNA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA CORRECTA.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el area usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas se hara la mencion de las medidas correspondientes, bajo el siguiente detalle:

Las dimensiones del ducto de eliminación de aire caliente, es de acuerdo a las dimensiones exactas de la salida de aire caliente del grupo electrógeno de una longitud de 5 metros; y las dimensiones del tubo de escape es de longitud de 6 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se hará mencion de las medidas correspondientes, lo siguiente:
4.1.1. ACCESORIOS ADICIONALES DEL GRUPO ELECTROGENO b)
OBLIGACIONES SOBRE EL EQUIPO ¿ El sistema de escape incluirá suministro e instalación de mufles y silenciador de gases de escape para montar en el Grupo, el cual dispondrá de una atenuación de - 10 dB(A). Las dimensiones del ducto de eliminación de aire caliente, es de acuerdo a las dimensiones exactas de la salida de aire caliente del grupo electrógeno de una longitud de 5 metros; y las dimensiones del tubo de escape es de longitud de 6 metros.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

8.-
NUMERAL III
LITERAL 4.1.2
PAGINA 30
Señores del comité SOLICITAN SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES DE ALIMENTACION ¿¿
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO PRECISAN LA CANTIDAD O LONGITUD DE CABLES QUE SE VA A USAR EN LA INSTALACION DEL GRUPO ELECTROGENO.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO E INDICAR QUE CANTIDAD DE CABLES SE DEBERA CONSIDERAR PARA LA INSTALACION.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 4.1.2 Página: 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el area usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas se hara la mencion de las medidas y cantidades correspondientes, bajo el siguiente detalle:

El proveedor deberá utilizar cables de 4x70mm2 longitud de 15 metros, cables de 4x90mm2 longitud de 10 metros y cables de 4x120mm2 longitud de 15metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se hará mencion de las medidas y cantidades correspondientes, lo siguiente:
4.1.2 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA El proveedor
deberá suministrar e instalar los cables de alimentación de fuerza, para los equipos de control del Tablero de Transferencia Automática y Grupo Electrónico, hacia tableros principales, El proveedor deberá utilizar cables de 4x70mm2 longitud de 15 metros, cables de 4x90mm2 longitud de 10 metros y cables de 4x120mm2 longitud de 15metros así como cables de control necesarios para el funcionamiento de los equipos de control y protección de todo el sistema.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

9.-
NUMERAL III
LITERAL 4.1.2
PAGINA 30
Señores del comité SOLICITAN QUE EL CONTRATISTA DEBERA USAR TUBERIAS METALICAS TIPO CON DUIT O BANDEJA CERRADAS DE METAL ¿¿¿¿¿¿¿¿.
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO CONSIDERAN LA CANTIDAD O LONGITUD, COMO TAMPOCO EL DIAMETRO DE LAS INDICADAS TUBERIAS ANTES MENCIONADAS.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO E INDICAR QUE CANTIDAD DE TUBERIAS SE DEBERA CONSIDERAR PARA LA INSTALACION.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 4.1.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el area usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas se modificara. bajo el siguiente detalle:

¿La contratista debe usar bandejas de metal para el cableado eléctrico y de control que irán adosadas a muros y con soportes y rieles tipo unistrut y señalizadas exteriormente, (cada 2 m) en todo su recorrido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se realizara la modificación bajo el siguiente detalle :
4.1.2 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA j) EL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO DEL GRUPO ELECTROGENO Y EL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEBEN POSEER INTEROPERABILIDAD EN COMUNICACIÓN. SISTEMA ELECTRICO ¿La contratista debe usar bandejas de metal para el cableado eléctrico y de control que irán adosadas a muros y con soportes y rieles tipo unistrut y señalizadas exteriormente, (cada 2 m) en todo su recorrido.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

10.-
NUMERAL III
LITERAL 4.1.3
PAGINA 30
Señores del comité SOLICITAN QUE EL TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE TENGA EL PARAMETRO DE TANQUE DIARIO DE 120 GALONES, RECTANGULAR O CUADRADO.
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO SE CONTRADICE CON NUESTRA OBSERVACION N°4, YA QUE SOLICITAN QUE TENGA UNA AUTONOMIA DE TRABAJO DE 12 HORAS DE FUNCIONAMIENTO A PLENA CARGA.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO E INDICAR CUAL SERA LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE AUXILIAR.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1.3 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, debido a que, en las especificaciones técnicas están descritos con claridad que la Capacidad mínimo es 120 galones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

11.-
NUMERAL III
LITERAL 4.5
PAGINA 34
Señores del comité SOLICITAN PRUEBAS PRELIMINARES. EN OBRA ANTES DEL INICIO ¿¿¿.. 3 MINUTOS EN VACIO, AL 25%, 50%, 75% Y AL 100% DE CARGA.
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO PRECISAN DE FORMA CLARA SI LAS EMPRESAS POSTORAS DEBERAN ADJUNTAR Y DEMOSTRAR FEACIENTAMENTE CON QUE MODELO, MARCA DE BANCO DE PRUEBA CONTARA. ASI MISMO, SI DEBERA ESTAR CERTIFICADO.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO E INDICAR SI LAS EMPRESAS POSTORAS DEBERAN ADJUNTAR DOCUMENTOS SUSTENTANDO QUE CUENTAN CON UN BANCO DE PRUEBAS DEBIDAMENTE CERTIFICADO PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CAMPO ANTES INDICADAS. SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.5 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observacion del participante, el area usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, debido a que las pruebas preliminares se realizaran de acuerdo en las especificaciones técnicas que están descritos de acuerdo al expediente técnico de la obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

12.-
NUMERAL III
LITERAL 4.10
PAGINA 37
Señores del comité EN EL NUMERAL INDICADO SOLICITAN QUE EL ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION, EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR UNA VISITA TECNICA PREVIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LO SOLICITADO EN EL TDR.
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO LLEVA A CONFUSION A LAS EMPRESAS POSTORAS DEBIDO A QUE EN NUESTRA OBSERVACION N° 3 SOLICITAN QUE SOLO EL POSTOR GANADOR REALIZARA LA VISITA TECNICA A OBRA Y TENER ACCESO A TODA LA INFORMACION TECNICA, ES DECIR, QUE NO ESTAMOS OBLIGADOS A REALIZAR DICHA VISITA TECNICA LAS DEMAS EMPRESAS POSTORAS.

SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y DETERMINAR SI LA EMPRESA GANADORA DEBERA REALIZAR LA VISITA SOLICITADA EN LOS TDR O TODAS LAS EMPRESAS POSTORAS.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.10 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el área usuaria NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, debido a que el contratista deberá realizar la visita técnica para la instalación del equipo en la obra, verificar los planos incluyendo los de otras especialidades para verificar las condiciones de la obra y determinar las posibles interferencias o necesidades de modificaciones, como la ubicación del Grupo Electrónico, el mismo que se instalara en el Bloque 16 (CASA DE FUERZA) del Hospital de Contingencia, a fin de no tener alguna inconveniencia posterior. Es facultad de los postores realizar una visita técnica a la obra para verificar las condiciones para la instalación del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

13.-

NUMERAL III

LITERAL 4.11

PAGINA 36

Señores del comité SOLICITAN QUE LA PRESENTE CONTRATACION SE REGIRA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION LLAVE EN MANO.

OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO LLEVA A CONFUSION A LAS EMPRESAS POSTORAS PORQUE EN LA PAGINA 39, NUMERAL XII. SISTEMA DE CONTRATACION: SOLICITAN QUE EL SISTEMA DE CONTRATACION ES SUMA ALZADA.

SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y ACLARAR SI LA CONTRATACION SERA SISTEMA SUMA ALZADA O LLAVE EN MANO.

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 4.11

Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el área usuaria ACLARA, puesto que el sistema de contratación es a sumaalzada, y la modalidad de ejecución es llave en mano. Es decir, entrega de bien, instalación del equipo grupo electrógeno, y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En merito a la observación del participante, el área usuaria ACLARA, puesto que el sistema de contratación es a sumaalzada, y la modalidad de ejecución es llave en mano. Es decir, entrega de bien, instalación del equipo grupo electrógeno, y puesta en funcionamiento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

14.-
NUMERAL III
LITERAL 4.15
PAGINA 37
Señores del comité SOLICITAN EN EL NUMERAL 7 PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SERA HASTA LOS 45 DIAS CALENDARIOS¿¿¿..
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO CONTRADICE LOS TDR DEL PRESENTE PROCESO, ES DECIR, NO SE A DETERMINADO SI LA MODALIDAD CONTRACTUAL SERA LLAVE EN MANO O A SUMA ALZADA.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO E INDICAR CUAL SERA LA MODALIDAD CONTRACTUAL Y DE SER EL CASO INDICAR CUANTOS DIAS SERA LA ENTREGA DE LOS BIENES, CUANTOS DIAS SERA LA INSTALACION Y CUANTOS DIAS SERA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 4.15 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el área usuaria ACLARA LA OBSERVACIÓN, puesto que el sistema de contratación es a suma alzada, y la modalidad de ejecución llave en mano. Es decir, el postor se encargará de entrega de los bienes, instalaciones y puesta en funcionamiento, con un plazo de hasta los 60 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se modificara en las especificaciones tecnicas y las bases del procedimiento, bajo el siguiente detalle:
VII. PLAZO DE ENTREGA:
El plazo de entrega de los bienes, instalación y puesta en funcionamiento será hasta los 60 días calendario a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o suscripción de contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:26

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

15.-

NUMERAL III

LITERAL C

PAGINA 42

Señores del comité SOLICITAN QUE LA CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL EN EL NUMERAL C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

REQUISITOS:

RESPONSABLE DEL SERVICIO.

SOLICITAN EXPERIENCIA MINIMO DE 2 AÑOS COMO RESIDENTE ¿¿¿¿.

OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO SOLICITAN LA CANTIDAD DE PROFESIONALES, ES DECIR, CON CUANTOS INGENIEROS ESPECIALISTAS EN INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS SE DEBERA CONTAR Y ADJUNTAR SU CV, Y CUANTOS TECNICOS SE DEBERA CONTAR EN EL PRESENTE PROCESO.

SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO ANTERIORMENTE, INDICANDO LA CANTIDAD DE INGENIEROS Y CANTIDAD DE TECNICOS.

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el área usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, debido a que se requiere 1 personal clave como responsable del servicio para la respectiva instalación y puesta en funcionamiento del equipo. Asimismo, aclarar que el postor ganador puede considerar otros personales en la ejecución de la prestación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se modificara en las especificaciones tecnicas y las bases del procedimiento, bajo el siguiente detalle: C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

- Responsable

- Un (01) responsable del servicio

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:23:29

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 PLAZO DE ENTREGA se solicita un plazo de 45 días calendarios para la entrega del bienes, Dada la coyuntura e inestabilidad política por la cual venimos atravesando, donde nos encontramos con paros programados, desabastecimiento y sumado a ello una crisis internacional, y considerando que el bien solicitado es de fabricación extranjera y de capacidad de kva 250 grupo electrógeno lo suficientemente grande la fabricación tendría que ser reciente insumos importados fabricados a pedido y tiempo de travesía de viaje, el mismo que demandaría en tiempo los siguientes días 30 días de fabricación 30 días de travesía marítima y 10 días para tramites de despacho y desaduanaje. motivo que no es posible tenerlo en stock en el mercado local, visto esto, es imposible cumplir en los pocos días solicitados , a menos que dicho proceso está arreglado bajo un acto ilegal estando ya direccionada y que el proveedor elegido ya cuente con el bien requerido , de otro modo, no se llegaría a los plazos establecidos y menos si ellos son reducidos, ante lo mencionado, se SOLICITA que el plazo de entrega se amplié a 70 días calendarios para la entrega cantidad de días que si serian plazos reales y no vulnerar la transparencia del proceso. Además, poder lograr la mayor participación de postores lo cual sería muy beneficioso para la economía de la entidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: A Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el área usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, con la finalidad de fomentar la participación de postores y la libre competencia, se ampliará el plazo de entrega de los bienes, instalaciones y puesta en funcionamiento hasta los 60 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se modificara en las especificaciones tecnicas y las bases del procedimiento, bajo el siguiente detalle: VII. PLAZO DE ENTREGA:
El plazo de entrega de los bienes, instalación y puesta en funcionamiento será hasta los 60 días calendario a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o suscripción de contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código : 20607186571

Fecha de envío : 26/02/2025

Nombre o Razón social : WUHO ENERGY SAC

Hora de envío : 23:46:08

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, con el objetivo de ampliar el número de postores, ya que los distintos fabricantes de grupos electrógenos garantizan una autonomía mínima de 8hrs al 75% de carga en el tanque de combustible incorporado y además considerando que se instalará un tanque externo diario de combustible de 120gln el cual incrementará el tiempo de autonomía, es que se solicita ampliar el rango de la autonomía de 100% de carga de 12 horas continuas a "75% de carga a 8 horas de autonomía continua" en el tanque diario incorporado.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 4

Literal: 1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que, en las especificaciones tecnicas se hara mencion a sobre EL GRUPO ELECTROGENO DEBERA CONTAR CON UN TANQUE DIARIO INCORPORADO DE COMBUSTIBLE PARA UNA AUTONOMIA A 100% DE 12 HORAS DE FUNCIONAMIENTO A PLENA CARGA con una capacidad de 120 galones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se hará mención en los Alcances y descripción de los bienes a contratar , lo siguiente:

4.1.1 GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO DE 250 KVA

¿El Grupo Electrónico deberá contar con un Tanque Diario incorporado de combustible para una autonomía a 100% de 12 horas de funcionamiento a plena carga. Con una capacidad de 120 galones ;por lo tanto ambos tanques deberán estar abastecidos de combustible al 100%

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	23:46:08

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Respecto de la losa de concreto, favor aclarar a que se refiere con el aislamiento de doble masa y cual es su función, ya que todo grupo electrógeno de distintos fabricantes cuentan con aisladores / amortiguadores entre el motor-generator y base o chasis para reducir la vibración propia que genera el propio funcionamiento del grupo electrógeno.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que, en las especificaciones tecnicas Se refiere a la Plancha de espuma de poliuretano de poros abiertos con características elástica y amortiguamiento 60/40 (Densidad = 60 kg/m3, Espesor= 40 mm), donde va la losa flotante de concreto; ahora el grupo electrógeno cuenta con sus propias aisladores /amortiguadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	23:46:08

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:
Respecto de la instalación, confirmar si se está solicitando la instalación de resilentes antivibratorios entre la base del grupo electrógeno y losa de concreto, distintos a los que ya cuenta el propio grupo electrógeno (entre motor-generator y base) ya que estos amortiguadores incorporados reducen la propia vibración del grupo electrógeno, de ser afirmativa, indicar el número de resilentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas se hara la mencion, bajo el siguiente detalle: la instalación será de resilentes antivibratorios entre la base del grupo electrógeno y losa de concreto y llevará 03 tacos por cada lado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con ocasión a las bases integradas se hará mencion lo siguiente: 4.1.1 GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO DE 250 KVA Alcances y descripcion de los bienes contratar la instalación será de resilentes antivibratorios entre la base del grupo electrógeno y losa de concreto y llevará 03 tacos por cada lado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	23:46:08

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Respecto de la instalación aclarar a que se refieren con tacos antivibratorios, confirmar si se refiere a los resilentes antivibratorios, 03 por lado como mínimo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que, en las especificaciones técnicas se hará mención a sobre resilentes antivibratorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se hará mención lo siguiente: 4.1.1
ACCESORIOS ADICIONALES DEL GRUPO ELECTROGENO b) OBLIGACIONES
SOBRE EL EQUIPO ¿Todos los elementos montados sobre dado de concreto instalado con juego de tacos
resilentes anti vibratorios., minimo 3 tacos por lado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	23:46:08

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Respecto de la instalación del sistema de escape, los distintos grupos electrógenos de la potencia solicitada tienen un diámetro de escape superior a 3" por lo que se solicita modificar el diámetro solicitado a 4" o 5" ya que instalar un tubo de 3" estrangularía la salida del monóxido.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACOGE PARCIALMENTE que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas se hara la mencion, bajo el siguiente detalle: ¿El sistema de escape incluirá suministro e instalación de tubería de acero Schedule 40 de un rango de 3¿ a 5¿ Ø, incluido soporte y aislamiento. Por lo tanto, será a criterio del postor considerar el diámetro dentro del rango mencionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se hará mención bajo el siguiente detalle : 4.1.2 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA j) EL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO DEL GRUPO ELECTROGENO Y EL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEBEN POSEER INTEROPERABILIDAD EN COMUNICACIÓN. SISTEMA DE ESCAPE ¿El sistema de escape incluirá suministro e instalación de tubería de acero Schedule 40 de un rango de 3¿ a 5¿ Ø, incluido soporte y aislamiento, junta de dilatación metálica con acople o brida fija de 3¿Ø, silenciador de gases de escape para montar en el grupo, el cual dispondrá de una atenuación mínima de 10 dB.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	23:46:08

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Respecto de la tubería de escape, en las bases indican que el material propuesto es SCH-40, sin embargo, se solicita considerar y aceptar el material del tubo en LAF con espesor a 2mm como mínimo ya que la función de la tubería es canalizar el monóxido libremente no manteniendo alta presión.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria, ACLARA que, en las especificaciones técnicas están descritos con claridad y conforme al expediente técnico , manifestar que no se modificara el tipo de material ya que esta relacionado con los demás conexiones y se respetará de acuerdo lo mencionado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	23:46:08

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Respecto de las pruebas preliminares, confirmar si las pruebas del grupo electrógeno con el banco de carga resistivo se realizará en la obra o será realizada en las instalaciones del proveedor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 5 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria, ACLARA que, en las especificaciones técnicas están descritos con claridad en: 4.5 PRUEBAS Pruebas Preliminares

En obra antes del inicio de la instalación el proveedor debe realizar las pruebas del Grupo Electrógeno con carga, suministrada con banco de resistencias con certificación y se verificará el modelo, número de serie de motor y alternador y los parámetros de potencia, voltaje, amperaje que muestra el display del módulo de control en forma ininterrumpida por espacio indicado, estas pruebas serán en presencia de 02 personas designadas por la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	23:46:08

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Respecto de la instalación eléctrica, confirmar cuales serán los tramos de cableado eléctrico de fuerza que el proveedor deberá suministrar e instalar, es decir, tramo del GRUPO ELECTRÓGENO hacia el TTA, tramo del TTA hacia la RED COMERCIAL, tramo del TTA hacia la CARGA, indicar cual será solo responsabilidad del proveedor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que, los tramos de cableado serán de E-TGN;TtTA-TGE Y SED - TG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	23:51:00

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Indicar el número de cilindros de 55gln que el proveedor deberá suministrar e instalar.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que, con ocasión de la integración de las bases, en las especificaciones técnicas se hará la mención de las cantidades del cilindro, bajo el siguiente detalle

4.1.3 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE El tanque de combustible contendrá una tina antiderrame, con las siguientes característica:

¿Instalación y suministro de cilindros de almacenamiento de combustible Diésel de 55gl, incluido soportes en pared 2 cilindros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se aumentara en las especificaciones tecnicas y las bases del procedimiento, bajo el siguiente detalle:

4.1.3 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE El tanque de combustible contendrá una tina antiderrame, con las siguientes característica:

¿Instalación y suministro de cilindros de almacenamiento de combustible Diésel de 55gl, incluido soportes en pared 2 cilindros

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELÉCTROGENO PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO ¿FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA¿, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código : 20607186571

Fecha de envío : 26/02/2025

Nombre o Razón social : WUHO ENERGY SAC

Hora de envío : 23:55:17

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Respecto del tanque de combustible, confirmar que el tanque de combustible diario se refiere al tanque externo de combustible de 120gln, ya que debe garantizar 12 horas de autonomía continua plena carga.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 4

Literal: 1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que, en las especificaciones técnicas Se refiere al tanque diario de combustible externo de 120 galones mas el propio tanque del grupo, que garantizara las 12 horas de autonomía continua a plena carga

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null