

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-128-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS DE COBERTURAS DE LA LOSA DEPORTIVA A TODO COSTOPARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 38873 DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DI

|                         |                                 |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20557404962                     | Fecha de envío : | 16/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | SERVICIOS GENERALES GUTI S.A.C. | Hora de envío :  | 18:03:45   |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimado buenas tardes Solicito los planos en AutoCAD de la estructura para mayor detallado de las conexiones metálicas y distribución

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: METRADO Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa: con adjuntar el plano digital para mayor detalle

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-128-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS DE COBERTURAS DE LA LOSA DEPORTIVA A TODO COSTOPARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 38873 DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DI

|                         |                                 |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20557404962                     | Fecha de envío : | 16/08/2024 |
| Nombre o Razón social : | SERVICIOS GENERALES GUTI S.A.C. | Hora de envío :  | 18:03:45   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sobre el tema de las columnas, si ya están en campo instalada las columnas de concreto y las placas de anclaje donde descansara las estructura

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: METRADO Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara: que las columnas de concreto ya estan instaladas. Dentro de 1 m faltante se instalaran las vigas secundarias y las placas de anclaje que descansara las vigas principales (parabolicas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null