



NOTA:

- 1.-LA CONEXION DE LOS PARLANTES ES EN FORMA PARALELA, Y SERAN CABLEADOS HASTA EL AMPLIFICADOR, UBICADOS EN LOS CUARTOS DE COMUNICACIONES (3P-04-08).
- 2.-LOS AMPLIFICADORES ESTARAN CONECTADOS ADEMÁS A UNA MATRIZ DE AUDIO UBICADA EN LA SALA DE COMUNICACIONES, LA CUAL SE CONECTA CON UN MICROFONO DE PERIFONEO LA CUAL TRANSMITIRIA LOS MENSAJES A CADA ZONA.
- 3.-LOS MICROFONOS PARA EL SISTEMA DE PERIFONEO SE ENCONTRARAN UBICADOS DENTRO DE LA SALA DE COMUNICACIONES, EN LA CUAL SE ENCONTRARA TAMBIEN EL EQUIPO DE PERIFONEO.
- 4.- PARA LA LINEA DE TRANSMISION Y RECEPCION (CABLEADO TX/RX), DEL SISTEMA DE VHF/HF, SE USARA CABLE COAXIAL, HELIX DE VHF, DESDE LA ANTENA VHF/HF HASTA EL REPELIDOR VHF/HF UBICADO EN EL CUARTO DE COMUNICACIONES.
- 5.- PARA LA CANALIZACION DEL SISTEMA DE SONIDO AMBIENTE Y PERIFONEO, SE USARA TUBERIA PVC GAP EMPOTRADA EN MURO DE LADRILLO Y LOSA, Y TUBERIA ENT EN MURO DE DRYWALL, FALSA CUBO QUE SE ENCONTRARA EN EL CUARTO DE COMUNICACIONES.
- 6.- EL SISTEMA DE USOS MULTIPLES (AUDITORIO) TIENE UN SISTEMA DE MEGAFONIA INDEPENDIENTE.
- 7.- LA INFORMACION CONTENIDA EN TODOS LOS PLANOS DE ESTA ESPECIALIDAD, SE ENCONTRARA EN LOS PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD, EN LOS QUE SE ENCONTRARAN LOS DISEÑOS DE LOS EQUIPOS Y LOS EQUIPOS TECNICOS, SIENDO OBLIGATORIO PARA EL CONTRATISTA LA CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O PUESTA EN MARCHA, DE MATERIALES, SISTEMAS Y EQUIPOS, SI ESTAN INDICADOS EN LOS PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD.
- 8.-EN CASO DE DISCREPANCIA EN LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS PLANOS DE ESTA ESPECIALIDAD, ESTA SERA ACLARADA POR EL CONSULTOR, SOLO EL CONSULTOR PODRA HACER CAMBIOS EN LOS PLANOS, SIN LA APROBACION DEL PROYECTO Y/O EQUIPO TECNICO.
- 9.-LAS NOTAS GENERALES SE COMPLEMENTAN CON LAS MDS (ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES), MC (MEMORIA DE CALCULO) Y CON LA MD (MEMORIA DESCRIPTIVA).
- 10.-LOS PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION DE COMUNICACIONES DEBERAN SER CROQUIS, EN LOS QUE SE ENCONTRARAN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ETC) ANTES DE SU EJECUCION Y IMPLEMENTACION.



CONSORCIO LOS OLIVOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL  
HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA,  
DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU -  
MADRE DE DIOS"  
CODIGO DE PROYECTO 2344621 (SNIP N° 383146)  
PLAN DE CONTINGENCIA

## INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES  
PLANTA SEGUNDO PISO

ING. JORGE AUGUSTO RIOJA SIPION  
CIP N° 46226

GERENTE DE PROYECTO:  
ARQ.MARTIN FERNANDO DIAZ GARCIA  
CAP: 4026

Departamento: MADRE DE DIOS  
Provincia: TAHUAMANU  
Distrito: IBERIA

SCD 03

SCD-02