

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20546959181
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.

Fecha de envío :	11/04/2025
Hora de envío :	17:34:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Como indica y regula las Bases estándar emitida por el OSCE las que sirven de modelo y guía obligatorio para todo proceso de selección, consultamos que nos confirme o adecue con motivo de absolución de las consultas y/o Observaciones, si solo bastara con la presentación del ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ESPECIFICACIONES TECNICAS; plasmado además en las presente bases, para acreditar con los Términos de Referencia que se encuentra en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección, o, de lo contrario mencionar en la sección de documentación obligatoria que estas estén respaldados con la presentación de algún otro documento y/o que con la sola presentación de una declaración Jurada en mención se cumplirá. Directiva N° 001-2019-OSCE.CD

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 3

Literal: 3

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 001-2019-OSCE.CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. Se deberá presentar adicionalmente al ANEXO N° 3 la curva de la bomba emitida por el fabricante, catálogo de cumplimiento de las especificaciones y toda documentación para sustentar el cumplimiento de los términos de referencia como catalogo ó ficha técnica de la bomba sumergible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capitulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas ítem 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * Se deberá incluir en las especificaciones técnicas la curva de la bomba sumergible emitida por el fabricante, catálogo ó ficha técnica de la misma.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:34:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ISO 14001:2015

Puesto que, habiendo hecho la revisión de las bases administrativas, se tiene que como especie de mejora se podría considerar un ISO, por lo que lo más adecuado sería que se presente el ISO sobre Sistema de Gestión Ambiental, el ISO 14001:2015.

Se solicita a la Entidad requiera este ISO dentro de los Factores de Evaluación porque este resulta necesario para acreditar o sustentar las medidas o adopción de la empresa frente a su desempeño ambiental.

Cabe precisar que el ISO 14001:2015 otorga a las empresas un enfoque estructurado para abordar estos problemas acuciantes, al adoptar esta norma las empresas generan un compromiso no solo con el cumplimiento de los requisitos legales, sino con una mejora continua del medio ambiente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. El ISO 14001:2015 no es una exigencia de las bases, lo podrán presentar de manera opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:34:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Las normas ISO son entendidas como un conjunto de estándares con reconocimiento internacional; la única finalidad por las que fueron creadas fue para cumplir con el objeto de la empresa estableciendo así niveles de homogeneidad en relación a la gestión, prestación de servicios y desarrollo de bienes, este último en cumplimiento de calidad, eficiencia y seguridad.

El ISO 9001:2015 aplica los Sistemas de Gestión de Calidad independientemente de su tamaño o actividad empresarial. Lo que se trata de mejorar con este ISO es el método de trabajo que existe dentro de una empresa, en relación a la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de la satisfacción del cliente.

La función de este ISO es importante porque asegura que las empresas cumplirán de manera efectiva con las necesidades de los clientes de forma óptima, a través de bienes o servicios de alta calidad, con la seguridad correspondiente de cumplir con lo solicitado respetando la relación contractual que existe entre la Entidad y el proveedor. Por lo antes señalado solicitamos a la Entidad requiera el ISO 9001:2015 dentro de los ¿Requisitos de Calificación¿ o en la sección de ¿Factores de Evaluación¿ en este proceso, ya que con este ISO se garantizara efectivamente la calidad de los productos (bienes), así como el garantizar la disminución de los errores gracias a la automatización, reduciendo así el plazo que se contempla por el trabajo encomendado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. El ISO 9001:2015 no es una exigencia de las bases, lo podrán presentar de manera opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:34:48

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El ISO 37001:2016 es el estándar internacional que señala los requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno. El soborno es una de las formas de corrupción más habitual en el mundo de los negocios. Son las empresas las que deben de contribuir con la lucha a través de un compromiso y adopción de buenas prácticas de sus lideres para establecer una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento de lo requerido.

Esta norma es internacional y fue creada para los sistemas de gestión antisoborno. Se creo con la finalidad de ayudar a las organizaciones a implantar y mantener medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno en toda la organización y sus actividades.

Por todo lo antes señalado solicitamos a la Entidad requiera el ISO 37001:2016 dentro de los ¿Requisitos de calificación¿ o caso contrario en el apartado de los ¿Factores de Evaluación¿, puesto que solo con la certificación de este ISO existiría un compromiso de adoptar una política antisoborno, de esta manera se reduce el riesgo de soborno. Además, se genera confianza entre las partes en cuanto a la contratación y el trabajo es de mayor calidad al no tener el soborno de por medio.

Amparándonos en el Artículo 01 de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que indica la finalidad que persigue la normativa de contrataciones con el estado es que la entidad obtenga como resultado en las contrataciones de bienes, servicios u obras, de tal manera que se efectúen de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Se señala este articulo porque se entiende que mediante el requerimiento del ISO 37001:2016 se podrá tener sistemas de gestión de antisoborno, ayudando así a prevenir, detectar y abordar el soborno.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. El ISO 37001:2016 no es una exigencia de las bases, lo podrán presentar de manera opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	18:23:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el ítem datos hidráulicos solo indica el caudal máximo. Especificar cual es el caudal de bombeo para poder dimensionar la bomba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. El caudal solicitado es de 281 lps con 20 m; se omitirá la palabra MAXIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En el capítulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas ítem 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * Se deberá corregir en las especificaciones técnicas el caudal solicitado de la bomba sumergible, de la siguiente manera:

Dice: Caudal máximo: 281.0 litros/segundos

Debe decir: Caudal: 281.0 litros/segundos"

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	18:23:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el ítem datos hidráulicos, solicitan succión: Turbina de 1 boca. Especificar a que se refiere con turbina de 1 boca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Turbina de 1 boca se refiere que la succión tiene un solo ingreso ó de 1 entrada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	18:23:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el ítem datos hidráulicos, indica fluido de trabajo: Aguas Residuales. Indicar si estas aguas residuales contienen sólidos o fibras, especificar el tamaño de estos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Las aguas residuales son domésticas, por lo que la bomba deberá permitir el paso de sólidos de 80 mm como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En el capítulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas; se incluirá: * Se deberá incluir en las especificaciones técnicas el fluido de trabajo solicitado de la bomba sumergible, de la siguiente manera:

Dice: Fluido de trabajo: Aguas residuales.

Debe decir: Aguas residuales que permita el paso de sólidos de 80 mm como mínimo."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	18:23:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar el tipo de arranque del motor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. El tipo de arranque es con variador de velocidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capitulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas item 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * Se deberá incluir en las especificaciones técnicas el tipo de arranque con variador.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	18:23:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Indicar si la bomba va puesta en el piso o con un sistema de soporte guía.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. La bomba existente tiene el codo de descarga instalado en la estación de bombeo. La nueva bomba deberá calzar exactamente en el codo de descarga igual al existente (Sistema Fast Out) y montado en el soporte guía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capitulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas item 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * Se deberá incluir en las especificaciones técnicas que la nueva bomba deberá calzar exactamente en el mismo codo de descarga igual al existente (Sistema Fast Out) y montado en el soporte guía.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	18:23:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Indicar si el requerimiento incluye todo el sistema de soporte guía. Especificar los accesorios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. El requerimiento incluye, la electrobomba y su codo de descarga (Fast Out) , la instalación y pruebas del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	18:23:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con la finalidad de un mejor dimensionamiento del sistema de anclaje, solicito planos o imágenes referenciales de la instalación de la bomba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Se adjuntará planos referenciales para la instalación de la bomba sumergible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capitulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas item 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * Se deberá incluir planos referenciales para la instalación de la bomba sumergible.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:44:33

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con el fin de ampliar la pluralidad de postores, Se solicita se considere en la licitación marcas de equipos de calidad superior y/o mejores prestaciones hidráulicas, mecánicas y eléctricas. El cual puede resultar en una mejora al sistema del bombeo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.5 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. La marca se encuentra estandarizada de conformidad a la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD; asimismo la bomba nueva deberá acoplarse de manera correcta al codo existente en la estación de bombeo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:44:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Con el fin de ampliar la pluralidad de postores, se solicita ampliar las posibles sistemas de protección, ya que cada marca de calidad y prestigio cuenta con estándares basados en normas internacionales. que aseguran el buen funcionamiento de los equipos de bombeo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.5 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. En las especificaciones técnicas se detalla los sistemas de protección solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:44:33

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si se requiere el desmontaje de otro equipo de bombeo, para la instalación del nuevo equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.5 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. El equipo de bombeo existente deberá ser desmontado por el postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capitulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas item 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * El equipo de bombeo existente deberá ser desmontado por el postor ganador.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:44:33

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita anexar planos de las instalaciones donde funcionara el equipo de bombeo, para poder tener referencia de un correcto procedimiento de instalación del equipo de bombeo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.5 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Se adjuntará planos referenciales para la instalación de la bomba sumergible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capitulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas item 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * Se deberá incluir planos referenciales para la instalación de la bomba sumergible.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:44:33

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita poder realizar una visita técnica para realizar el correcto levantamiento de información necesaria para prever una correcta instalación del equipo de bombeo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.5 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Durante la etapa del proceso de selección, la visita a la estación de bombeo esta abieta para el postor que lo desee, siempre comunicando con anticipación al correo: logística@sedacusco.com para las cordinaciones previas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:44:33

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita indicar el punto de operación del equipo de bombeo; Indicando el Caudal y ADT (altura dinámica total) con la finalidad de poder realizar una correcta selección del equipo asegurando que cumpla con los parámetros necesarios para su sistema de bombeo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.5 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. El caudal solicitado es de 281 lps con 20 m; se omitirá la palabra MAXIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En el capítulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas ítem 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * Se deberá corregir en las especificaciones técnicas el caudal solicitado de la bomba sumergible, de la siguiente manera:

Dice: Caudal máximo: 281.0 litros/segundos

Debe decir: Caudal: 281.0 litros/segundos"

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:44:33

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En caso de contar con le tablero eléctrico, Se solicita anexar las características del mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.5 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. El tipo de arranque es con variador de velocidad. Se adjunta plano con diagrama unifilar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capitulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas item 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * Se deberá incluir en las especificaciones técnicas el tipo de arranque con variador. * Se deberá incluir planos eléctricos y unifilares.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:44:33

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Para el montaje del equipo de bombeo, Confirmar ¿Se considerará como adicional el tablero eléctrico?
¿ya se cuenta con un tablero eléctrico predispuesto a la instalación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.5 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. El equipo de bombeo cuenta con tablero eléctrico por lo que no se ha considerado en las especificaciones técnicas del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:44:33

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Este tipo de equipo de bombeo es diseñado para el manejo de agua residuales en plantas de tratamiento, de especial fabricación para que cumpla con todos los estándares de calidad internacionales. Y su mayoría producidos en el extranjero, Por lo cual se considera un tiempo de amplio de producción e importación. Con el fin de ampliar la pluralidad de postores, Se solicita a ampliar el plazo de entrega del bien, componentes y accesorios (equipo de bombeo) a 130 días.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.5.7 Literal: a Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. El plazo de entrega se ampliará a 130 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En el capítulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas, ítem 5.7. Lugar y plazo de la ejecución de la provisión; se corregirá de la siguiente manera:

Dice: En la planta de tratamiento de aguas residuales de San Jerónimo en un plazo de ejecución no mayor a 120 días calendarios, posterior a la firma del contrato y/o recepción de la ordende compra respectiva.

DESCRIPCION: Entrega del bien, componentes y accesorios, PLAZO: 100 DÍAS.
DESCRIPCION: Instalación, montaje y puesta en servicio; PLAZO: 15 DÍAS.
DESCRIPCION: Pruebas de funcionamiento, capacitación e informe final; PLAZO: 05 DÍAS.

Debe decir: Caudal: En la planta de tratamiento de aguas residuales de San Jerónimo en un plazo de ejecución no mayor a 130 días calendarios, posterior a la firma del contrato y/o recepción de la ordende compra respectiva.

DESCRIPCION: Entrega del bien, componentes y accesorios, PLAZO: 110 DÍAS.
DESCRIPCION: Instalación, montaje y puesta en servicio; PLAZO: 15 DÍAS.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:06:12

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicita electrobomba sumergible WILO FA25.93D

Consulta: Se solicita a la entidad que, con la finalidad de garantizar el equipo original de fábrica, que el postor presente una carta de representación de la marca otorgado por el fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. El postor junto con la oferta técnica deberá presentar la carta de representación de la marca otorgado por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capitulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas ítem 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * Se deberá incluir en las especificaciones técnicas la carta de representación de la marca otorgado por el fabricante.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:06:12

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En este numeral indica Transporte (Entrega) puesto en almacén de la EPS Sedacusco.

Favor confirmar si la entrega se realizara en el Almacén central o la Ptar San Jeronimo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. La entregase realizará en las instalaciones de la PTAR de San Jeronimo - Cusco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En el capitulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas, ítem 5.5. Transporte; se corregirá de la siguiente manera:

Dice: Puesto en Almacén de la EPS. SEDACUSCO S.A.

Debe decir: Puesto en las instalaciones de la PTAR de San Jerónimo - Cusco."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:06:12

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Lugar Plazo de entrega 120 días calendarios

Consulta: Este equipo solicitado es para fabricación y su tiempo de entrega en fabrica es de 100 días calendarios aprox. A ello tenemos que sumarle el plazo de transito maritimo.

Solicitamos ampliar el pazo de entrega a 150 días calendarios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta. El plazo de entrega se amplía a 130 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En el capitulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas, ítem 5.7. Lugar y plazo de la ejecución de la provisión; se corregirá de la siguiente manera:

Dice: En la planta de tratamiento de aguas residuales de San Jerónimo en un plazo de ejecución no mayor a 120 días calendarios, posterior a la firma del contrato y/o recepción de la ordende compra respectiva.

DESCRIPCION: Entrega del bien, componentes y accesorios, PLAZO: 100 DÍAS.

DESCRIPCION: Instalación, montaje y puesta en servicio; PLAZO: 15 DÍAS.

DESCRIPCION: Pruebas de funcionamiento, capacitación e informe final; PLAZO: 05 DÍAS.

Debe decir: Caudal: En la planta de tratamiento de aguas residuales de San Jerónimo en un plazo de ejecución no mayor a 130 días calendarios, posterior a la firma del contrato y/o recepción de la ordende compra respectiva.

DESCRIPCION: Entrega del bien, componentes y accesorios, PLAZO: 110 DÍAS.

DESCRIPCION: Instalación, montaje y puesta en servicio; PLAZO: 15 DÍAS.

DESCRIPCIO

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:06:12

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Dado que el presente proceso es suministro e instalación.

Consulta. La instalación consiste únicamente en instalar la bomba nueva en la misma barra guía existente, así como el mismo codo existente y las pruebas correspondientes?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. La bomba existente tiene el codo de descarga instalado en la estación de bombeo. La instalación consiste en que la nueva bomba deberá calzar exactamente con el codo de descarga (Sistema Fast Out) igual al existente, hacer el conexionado hasta el tablero existente y realizar las pruebas correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:06:12

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Dice: 1 bomba vertical sumergible de 77 kw.

Confirmar que el suministro es con el codo de descarga de la bomba, aunque este no sea instalado en la cámara de bombeo, otorgando puntaje adicional al postor que lo ofrezca.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. El requerimiento incluye, la electrobomba y su codo de descarga (Fast Out).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capitulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas item 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * Se deberá incluir en las especificaciones técnicas el codo de descarga (Fast Out).

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:06:12

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Cable solicitado dice:
Kit cable Wilo de fuerza NSSHOU - J 4X50
Kit cable Wilo de Control NSSHOU - J 7X1.5
Kit Electrode WILO G1/2 10m

Actualmente las bombas de este modelo vienen con este tipo de cable actualizado, la cual debe decir:
Kit cable Wilo de fuerza NSSHOU - J 4X50
Kit cable Wilo de Control NSSHOU - J 4X1.5
Kit Electrode WILO G1/2 10m

Solicitamos a la entidad poder aceptar este cable original de fábrica la cual no afectara el correcto funcionamiento de la bomba y sus sensores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. EL cable original de fabrica es tal y como se solicia en la especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:18:06

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Instalación, montaje y puesta en servicio.

Confirmar que no incluye desmontaje de equipo existente ni árbol de descarga. Que esto estará a cargo de la entidad.

Para realizar los servicios solicitados la entidad deberá entregar la cámara limpia, libre y con las condiciones adecuadas para realizar el montaje de la electrobomba solicitada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. El equipo de bombeo existente deberá ser desmontado por el postor ganador. Para realizar los servicios la entidad entregará la cámara limpia, libre y con las condiciones adecuadas para realizar el desmontaje de la bomba sumergible existente y montaje de la nueva bomba sumergible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capítulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas ítem 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * El equipo de bombeo existente deberá ser desmontado por el postor ganador. * Para realizar los servicios la entidad entregará la cámara limpia, libre y con las condiciones adecuadas para realizar el desmontaje de la bomba sumergible y montaje de la nueva bomba sumergible.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20547118830	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SUMITEKI S.A.	Hora de envío :	23:49:56

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se esta solicitando una marca y modelo especifico de bomba, en este caso Wilo, por lo que esto es un claro direccionamiento hacia un fabricante y marca en particular. Según Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Por tal motivo se entiende que se hace esto como un referencial para solicitar una bomba de características y prestaciones similares al equipo mencionado, por favor confirmar que el proceso está abierto para participar con diferentes marcas de bombas que cumplan con las características que solicitan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. La marca se encuentra estandarizada de conformidad a la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD; asimismo la bomba nueva deberá acoplarse de manera correcta al codo existente en la estación de bombeo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código : 20547118830

Nombre o Razón social : SUMITEKI S.A.

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 23:49:56

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

¿Cual es el punto de operación o de trabajo solicitado para la bomba ?, por favor confirmar si es 281 LPS@20 m.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. El caudal solicitado es de 281 lps con 20 m; se omitirá la palabra MAXIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En el capítulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas ítem 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * Se deberá corregir en las especificaciones técnicas el caudal solicitado de la bomba sumergible, de la siguiente manera:

Dice: Caudal máximo: 281.0 litros/segundos

Debe decir: Caudal: 281.0 litros/segundos"

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20547118830	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SUMITEKI S.A.	Hora de envío :	23:49:56

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:
Cual es el sistema de arranque considerado para la bomba, ¿estrella-triángulo ó con variador de velocidad?, la entidad ya tiene el tablero de arranque?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. El tipo de arranque es con variador de velocidad. Se adjunta plano con diagrama unifilar. El equipo de bombeo cuenta con tablero eléctrico por lo que no se ha considerado en las especificaciones técnicas del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capítulo III . Requerimiento en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas ítem 5.2. Características Técnicas; se incluirá: * Se incluirá en las especificaciones técnicas el tipo de arranque con variador. * Se incluirá planos eléctricos y unifilares.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20547118830	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SUMITEKI S.A.	Hora de envío :	23:49:56

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Cuando dicen anclaje, accesorios necesarios para el anclaje sobre asiento y guía de izaje. Por favor confirmar si como asiento se refieren al auto acoplamiento rápido y su guía de izaje.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. Se refiere a los accesorios que puedan ser necesarios para instalar la bomba nueva en el codo existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20547118830	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SUMITEKI S.A.	Hora de envío :	23:49:56

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Dentro de los accesorios eléctricos solicitan, cable de fuerza, cable de control y kit de electrodos, de una marca especifica de bomba sumergible, entendemos que estos tendrán que ser de acuerdo a la marca de bomba que se presenten en las ofertas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. La marca se encuentra estandarizada de conformidad a la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD; asimismo la bomba nueva deberá acoplarse de manera correcta al codo existente en la estación de bombeo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE DE 77 KW PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DEMASIAS DE LA CBD-01 DE LA PTAR SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20547118830	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	SUMITEKI S.A.	Hora de envío :	23:49:56

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En las características técnicas dice que se incluyen: instalación, montaje, pruebas y puesta en marcha del equipo, por favor clarificar si la instalación será de bienes ó servicio.
Y de ser así que implica en montaje del equipo, en el conexionado indican cables de fuerza y control, y electrodo correspondiente, el anclaje de las guías en la cámara y el asiento (codo de auto acoplamiento), para la bomba conexionado al tablero de cables de fuerza y control y electrodo de nivel, por favor confirmar si hay algún otro ítem no mencionado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta,se trata de un proceso de selección con provisión llave en mano. La bomba existente tiene el codo de descarga instalado en la estación de bombeo. La instalación consiste que la nueva bomba deberá calzar exactamente con el codo de descarga (Sistema Fast Out) igual al existente, hacer el conexionado hasta el tablero existente y realizar las pruebas correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null