

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-156-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : TABLEROS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS TRES NIVELES INICIAL 101 EL CARMELO PRIMARIA 54045 EL CARMELO Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD MOLINOPATA DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC

Ruc/código : 20610003789

Nombre o Razón social : ELECTRIWAL S.A.C.

Fecha de envío : 05/10/2023

Hora de envío : 15:23:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PROTECCION, PIDEN INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE TIPO "A", ESTE TIPO DE PRODUCTO NO ES COMUN EN EL MERCADO Y CON EL PROPOCITO DE MANTENER LA PLURALIDAD DE MARCAS SE SOLICITA AL COMITE EVALUAR SI SE ACEPTARAN INTERRUPTORES

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** CAPIT III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observacion realizada por el participante este area usuaria se pronuncia indicando que no se acoge a dicha consulta ya que el interruptor diferencial que se solicita se utiliza para detectar fugas de corriente alterna con componente continua , no siendo capaces de detectarlas los clase AC y se debe señirce a las bases del concurso del proceso de AS N°156-2023-GRAP-1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA