

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAJAS PORTAMEDIDORES TRIFÁSICAS MULTIFUNCION PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:03:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indica que las normas utilizadas para las pruebas o ensayos en están en el punto 5.1. Sin embargo, no se puede apreciar y ubicar la página donde este dicho punto.

Se solicita indicar las pruebas, ensayos, procedimientos y/o normas a los que serán sometidos los bienes durante el proceso de fabricación y entrega.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.5 **Literal:** **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa coordinación, autorización y consentimiento del área usuaria, este colegiado ACLARA lo siguiente:

En la página 22 de las bases, se señala la norma para las pruebas, controles, inspecciones o verificación durante su fabricación que es ASTM A366/A366M Standar Specification For Commercial Steel (Cs) Sheet, Carbon (0,15 Maximun Porcent) Cold-Rolled Muestreo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAJAS PORTAMEDIDORES TRIFÁSICAS MULTIFUNCION PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:03:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el plano de la caja portamedidor trifasica multifunción con compartimiento C2B indica que la ventada para lectura del medidor se apertura de forma lateral.

Con el propósito de mantener la ventana en posición cerrada aun cuando el técnico no realizara el cierre correcto; Se recomienda que:

La ventana tenga una apertura de abajo hacia arriba de manera que el cierre sea por gravedad y siempre se mantenga cerrado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** plano **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa coordinación, autorización y consentimiento del área usuaria, este colegiado PRECISA lo siguiente:

No se acepta que la ventana tenga apertura de abajo hacia arriba, toda vez que por la ventana se realizan varias actividades como toma de lectura, programación y/o configuración del medidor multifunción y descarga de memoria masa a través de lectores opticos; por lo que no debe existir ningún impedimento u obstáculo durante su ejecución .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAJAS PORTAMEDIDORES TRIFÁSICAS MULTIFUNCION PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:03:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Las bases solicitan un reporte de protocolos de pruebas de la pintura. (adherencia, dureza, impacto y resistencia a la corrosión)

Sírvase a aclarar la norma o procedimientos para dichas pruebas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.4 **Literal:** **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa coordinación, autorización y consentimiento del área usuaria, este colegiado ACLARA lo siguiente:

La norma que se debe tomar en cuenta para las pruebas, controles, inspecciones o verificación durante su fabricación será ASTM A366/A366M Standar Specification For Commercial Steel (Cs) Sheet, Carbon (0,15 Maximun Porcent) Cold-Rolled Muestreo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAJAS PORTAMEDIDORES TRIFÁSICAS MULTIFUNCION PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:03:57

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de las bases, se recomienda adicionar ensayos que permitan evaluar las características y/o propiedades de los bienes a suministrar. Los cuales serían:

- ¿ Inspección visual (Componentes).
- ¿ Verificación dimensional (según plano).
- ¿ Espesor de la plancha utilizado para la fabricación.
- ¿ Verificación del espesor de pintura.
- ¿ Verificación de cerrado y apertura de las puertas.
- ¿ Nivel de aislamiento en bornes (si corresponde)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.50 **Literal:** **Página:**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa coordinación, autorización y consentimiento del área usuaria, este colegiado indica lo siguiente:
Se incluirá las pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes, conforme a lo siguiente:

- a) Inspección visual (Componentes).
- b) Verificación dimensional (según plano).
- c) Espesor de la plancha utilizado para la fabricación.
- d) Verificación del espesor de pintura.
- e) Verificación de cerrado y apertura de las puertas.
- f) Prueba de calidad de pintura requerida.
- g) Verificación de borneras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- 5.5. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes
(...) Las pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes a realizarse serán lo siguiente:
- a) Inspección visual (Componentes).
 - b) Verificación dimensional (según plano).
 - c) Espesor de la plancha utilizado para la fabricación.
 - d) Verificación del espesor de pintura.
 - e) Verificación de cerrado y apertura de las puertas.
 - f) Prueba de calidad de pintura requerida.
 - g) Verificación de borneras.. (...)