

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	06/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	18:03:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se Solicita adjuntar las imagenes refereciales de los productos con una mejor nitidez, ya que algunas no se ven y otras se ven muy borrosas. A fin de tomar como guía de los productos que requieren.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA DE IMÁGENES REFERENCIALES, SE ENVIARAN LAS BASES CON LAS IMÁGENES REFERENCIALES A MAYOR RESOLUCIÓN, PARA SU CORRECTA VISUALIZACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	06/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	18:03:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita aceptar Luminarias de Mayor potencia, a fin de favorecer la pluralidad de postores.En el mercado estas Luminarias de iluminación Perimetral son de Potencias comerciales mayores a 40W, se solicita ampliar el rango de potencia de 30 a 45W, asi tambien aceptar el color de luz en un rango de 4000K-6000K, esto debido a que la iluminación publica exterior recomendada es la luz neutra o luz de día que es de 4000K .

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA. SE ACLARA QUE LA FORMULACIÓN AL SER DEL TIPO CONSULTA, NO SE PUEDE SOLICITAR UNA MODIFICACIÓN EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	06/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	18:03:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el subitem 5.2.8. se indican una dimensiones aprox LxAxP, a fin de garantizar la pluralidad de postes se solicita eliminar o en tal caso brindar un margen con tolerancia en porcentajes de menor y mayor dimensión.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA. SE ACLARA QUE LA FORMULACIÓN AL SER DEL TIPO CONSULTA, NO SE PUEDE SOLICITAR UNA MODIFICACIÓN EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	06/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	18:03:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el subitem 5.2.10 y 5.2.13 solicitan luminarias de 40W, con características detalladas, las tecnologías modernas de LED son mas eficientes, esto indica que con una menor potencia se llegan a niveles de iluminacion altos. Se solicita ampliar el rango de potencia a 36-40W , sin modificar el nivel de flujo luminoso requerido, por lo antes expuesto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA. SE ACLARA QUE SI BIEN ES CIERTO LAS TECNOLOGÍAS MODERNAS DE ILUMINACIÓN LED SON MÁS EFICIENTES PARA EL PRESENTE PROCESO SE DEBERÁ TOMAR MAYOR IMPORTANCIA EN EL NIVEL DE FLUJO LUMINOSO SOLICITADO. POR LO QUE LA POTENCIA DEL EQUIPO DEBE RESPETARSE TAL Y COMO SE INDICA EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	06/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	18:03:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el subitem 5.2.11 y subitem 5.2.12 solicitan luminarias de 48W, con características detalladas, las tecnologías modernas de LED son mas eficientes, esto indica que con una menor potencia se llegan a niveles de iluminacion altos. Se solicita ampliar el rango de potencia a 36-48W , sin modificar el nivel de flujo luminoso requerido, por lo antes expuesto. Cabe indicar que no se pretende entregar un producto de menores prestaciones, sino, que es una mejora. Lo que se traduce como una menor energía eléctrica consumida por la misma nivel de iluminación requerido por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SSOBRE LA CONSULTA. SE ACLARA QUE SI BIEN ES CIERTO LAS TECNOLOGÍAS MODERNAS DE ILUMINACIÓN LED SON MÁS EFICIENTES PARA EL PRESENTE PROCESO SE DEBERÁ TOMAR MAYOR IMPORTANCIA EN EL NIVEL DE FLUJO LUMINOSO SOLICITADO. POR LO QUE LA PTENCIA DEL EQUIPO DEBE RESPETARSE TAL Y COMO SE INDICA EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	06/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	18:03:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el Subitem 5.2.13 solicitan PANELES DE LUCES LED 60x60XM , por favor aclarar si este es EMPOTRABLE o ADOSABLE ya que existe un subitem 5.2.10 que es similar y que si indica que es EMPOTRABLE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA. EL PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm DEL ÍTEM 5.2.13 ES UNA LUMINARIA PARA ADOSAR EN TECHO, TAL COMO INDICA LA DESCRIPCIÓN EN SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	06/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	18:03:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN el subitem 5.2.14 solicitan POSTE ORNAMENTAL con 2 FAROLAS ESFERICAS de 350MM tipo de base E27 con Bombilla LED de 70W 6500K cada uno, se solicita indicar si las farolas seran TRANSPARENTES o OPALINAS, se recomendaria OPALINA, ya que en el modelo transparente el FOCO quedaria visible y no es estetico. Asi también indica que el poste varia de 4"(100mm) a 3"(75mm) ,y en el plano se detalla tubo de 3" e=3mm ACLARAR de que diametro es requerido si es de 3" o 4".

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA. SE ACLARA QUE LA FORMULACIÓN AL SER DEL TIPO CONSULTA, NO SE PUEDE SOLICITAR UNA MODIFICACIÓN EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	06/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	18:03:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el subitem 5.2.16 Solicitan un reflector de 100W(+/-20%) para un flujo luminoso de 15,000 lm. a fin de garantizar la pluralidad de postores, se solicita ampliar a 100W(+/-25%), ya que las tecnologías para reflectores aun estan entre 100 lm/W y 150 lm/W dependiendo de cada marca.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA. SE ACLARA QUE LA FORMULACIÓN AL SER DEL TIPO CONSULTA, NO SE PUEDE SOLICITAR UNA MODIFICACIÓN EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	06/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	18:03:24

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el subitem 5.2.16 , 5.2.17 y 5.2.18 , dentro de las características se solicita Lente de Policarbonato, para fomentar la libre participacion de postores, se solicita aceptar tambien Lente de Vidrio o cristal Templado, al tratarse de esta como una mejora al Policarbonato, ya que esta para aplicaciones de ambiente se oxida (amarillenta) y el vidrio templado tiene mejores prestaciones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA SE ACLARA QUE ELLENTE PODRIA SER DEL TIPO VIDRIO O CRISTAL SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE EL GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (IK08)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	06/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	18:03:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el subitem 12 RECEPCION, indica que para la recepción de los bienes, el proveedor deberá presentar los siguientes documentos Informe de Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes. ¿A que se refiere con Informe de pruebas y ensayos?, normalmente esto se aplica en la fabricación de transformadores, o equipos de generación eléctrica o UPS, en el caso de luminarias existe un Test report de fabrica, Pero al tratarse de un listado de varios ítems por ejemplo para el subitem 2,3,4,5,8,10,14,16,17,18 las cantidades son mínimas. De por si ya solicitan tambien una carta de garantía del fabricante además del postor, que garantiza el funcionamiento de todas las luminarias. Se solicita suprimir este "informe de Pruebas o ensayos" o indicar para que ítem es muy necesarios presentar estos "informe de prueba de ensayos"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA ,SE ACLARA QUE DE DOCUMENTOS PARA LA RECEPCION DE BIENES, LOS INFORMES DE PRUEBAS Y ENSAYOS DEBERAN CORRESPONDER A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS COMO EFICIENCIA ENERGETICA, GRADOS DE PROTECCIÓN, ETC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	06/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	18:03:24

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el subitem 12 RECEPCION, indica que se debe presentar carta de garantía por un periodo mínimo de 36 meses, entiéndase que esta es emitida por el postor, además se solicita una carta de garantía del fabricante de los bienes ofertados, en este caso no indica el periodo de vigencia. Se solicita ACLARAR el periodo de vigencia del fabricante, y considerar que en este caso normalmente los fabricantes dan de 1 a 2 años de garantía, y al ser varios ítem, posiblemente no tengan la misma garantía uno y otro producto . Sin embargo el postor si emitirá su carta de garantía por el periodo indicado de 3 años, quien al final es el responsable directo de cubrir esta garantía en caso se presente una de las causales de aplicación de garantía.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA DE RECEPCIÓN, SE ACLARA QIE EL POSTOR DEBERA EMITIR LA CARTA DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS POR 36 MESES TAL Y COMO SE INDICA EN LAS BASES, ADICIONAL A ESTO DEBERA AGREGAR LA CARTA DE GARANTIA DEL PROVEEDOR CON UN PERIODO QUE ESTE CONSIDERE NECESARIO YA QUE ESTE PERIODO NO ESTA ESPECIFICADO EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	06/10/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	18:03:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

El plazo de entrega considerado es de 30 días, si bien es cierto es plazo suficiente para el traslado de bienes (en caso provenga de otra región), y en su mayoría productos de alta rotación, Existe uno de los ítem (5.2.15) que es una luminaria de emergencia con características especiales (IP 42, IK 07, 100mil horas de vida), estas pueden no estar disponible en la empresa que importa dichos productos. Por lo cual se solicita considerar 60 días a fin de garantizar la disponibilidad de productos en caso se tenga que importar algún producto del listado de ítems.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA. SE ACLARA QUE LA FORMULACIÓN AL SER DEL TIPO CONSULTA, NO SE PUEDE SOLICITAR UNA MODIFICACIÓN EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:57:06

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En experiencia del postor se indica: "Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta y/o Fabricación de luminarias y/o venta de artefactos de iluminación en general" para ampliar la cantidad de postores y sin modificar o afectar los bienes similares objetos de la convocatoria, se sugiere incluir "y/o venta de artefactos eléctricos como cables y tomacorrientes".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN. LA NATURALEZA DE LA PRESENTE ADQUISICIÓN ES EXCLUSIVAMENTE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN, POR LO QUE SE REQUIERE POSTORES CON EXPERIENCIA EN EL RUBRO Y ASÍ ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS BIENES A ENTREGAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:57:06

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Tomando en cuenta las características técnicas solicitadas de algunos items, estos equipos son de importación y fabricacion, por lo que se solicita ampliar plazo de entrega de 30 a 50 días

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE OBSERVACIÓN. DEBIDO A LA CANTIDAD DE ARTEFACTOS SOLICITADOS Y A LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO SE AMPLIARÁ EL PLAZO DE ENTREGA A 45 DÍAS CALENDARIO CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DE CONTRATO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

9. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega de los bienes requeridos será en un plazo de 45 DÍAS CALENDARIO, contados desde el día siguiente de suscrito el contrato entre la entidad y el proveedor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:57:06

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitan como potencia nominal 40W, con flujo luminoso 4320Lumen, por pluralidad de postores solicitamos aceptar equipos con potencia nominal de 36W manteniendo flujo luminosos 4320Lumen

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap III **Literal:** 5.2.10 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN PARCILAMENTE. SI BIEN ES CIERTO LAS TECNOLOGÍAS MODERNAS DE ILUMINACIÓN LED SON MÁS EFICIENTES PARA EL PRESENTE PROCESO SE DEBERÁ TOMAR MAYOR IMPORTANCIA EN EL NIVEL DE FLUJO LUMINOSO SOLICITADO TANTO PARALAS LUMINARIAS CUADRADAS Y

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE OBSERVACIÓN PARCILAMENTE:

5.2.10. PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 60 Hz DE 40 W EMPOTRABLE
...Potencia nominal: 36 ¿ 40 W¿

5.2.11. PANEL DE LUCES LED 30 cm X 1.20 m 220 V 50/60 Hz 48 W
¿ Potencia nominal: 40 ¿ 48 W...

5.2.12. PANEL DE LUCES LED 30 cm X 120 cm 100-240 V 50-60 Hz 48 W ADOSABLE
¿ Potencia nominal: 40 ¿ 48 W...

5.2.13. PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 110-220 V 50/60 Hz 36 W
¿ Potencia nominal: 36 ¿ 40 W¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:57:06

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan como medida referencial 1199x77x68, debemos solicitar que precisen que también se acepta medidas 1208x84x73

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 5.2.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN. PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE POSTORES SE CONSIDERARÁ UN MARGEN DE TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES MECÁNICAS DE LAS LUMINARIAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.2.1. EQUIPO FLUORESCENTE HERMÉTICO COMPLETO 2 X 18 W

¿ Dimensiones referenciales (L x A x H): (1199 x 77 x 68) ± 10% mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:57:06

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitan temperatura de color 6500°K, para no afectar la pluralidad de marcas y postores se solicita aceptar temperatura color 4000°K

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 5.2.12 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN. LAS LUMINARIAS DEL ÍTEM 5.2.12 SERÁN INSTALADOS EN AULAS Y AMBIENTES QUE REQUIEREN UNA BUENA ILUMINACIÓN, VALIDADO POR UN ESTUDIO DE ILUMINACIÓN. POR LO QUE SE DEBERÁ CUMPLIR CON LA TEMPERATURA DE COLOR SOLICITADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:57:06

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitan flujo luminoso 4320 y temperatura 6500°K, la cantidad solicitada no se encuentra en su totalidad en stock en el mercado local, teniendo que importar demorando 08 semanas aprox por este motivo se solicita aceptar tambien equipos con temperatura de color de 6500°K y flujo 2880 Lumenes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap III **Literal:** 5.2.12 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN. LAS LUMINARIAS DEL ÍTEM 5.2.12 SERÁN INSTALADOS EN AULAS Y AMBIENTES QUE REQUIEREN UNA BUENA ILUMINACIÓN, VALIDADO POR UN ESTUDIO DE ILUMINACIÓN. POR LO QUE SE DEBERÁ CUMPLIR CON FLUJO LUMINOSO Y LA TEMPERATURA DE COLOR SOLICITADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null