

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : LP-SM-5-2025-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CAAI SEC. FUNC. 0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código : 20390932864

Fecha de envío : 21/03/2025

Nombre o Razón social : IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C.

Hora de envío : 16:41:13

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

DESCRIPCION Y CANTIDADES

El cuadro donde se detallan los calibres de los cables y las cantidades no es nítido sobre todo los números de las cantidades es ilegible.

El cuadro actual puede inducir al error al cotizar las cantidades.

Por lo expuesto, se solicita colocar el cuadro "DESCRIPCION Y CANTIDADES" en formato word de tal manera que sea legible.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** CAPITULO 3

**Literal:** 3.1

**Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, se volvera a adjuntar el cuadro de descripcion y cantidades, de los conductores solicitados, para no incurrir errores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

'En el literal 3.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL BIEN, adjuntar el cuadro descripcion y cantidades, de los conductores solicitados con mayor nitidez posible, para no incurrir en errores.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : LP-SM-5-2025-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CAAI SEC. FUNC. 0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20390932864	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C.	Hora de envío :	17:23:10

**Observación: Nro. 2**  
**Consulta/Observación:**  
TABLAS DE DATOS TECNICOS PAGINA 22 a PAGINA 34

Las tablas de datos tecnicos de los cables autoportantes DEL ITEM 1 AL ITEM 13 son foto escaneada en las bases administrativas.

Las tablas actuales no son legibles e inducen al error.

Se solicita formato Word para leer con claridad el requerimiento y verificar correctamente los valores requeridos por la entidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAPITULO 3    **Literal:** 3.4    **Página:** 22  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE, se volvera a adjuntar la tabla de datos tecnicos de los cables autoportantes del ITEM 01 AL ITEM 13

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
'En el literal 3.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONDUCTOR AUTOPORTANTE, adjuntar la tabla de datos tecnicos de los cables autoportantes del ITEM 01 AL ITEM 13, con mayor nitidez posible.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : LP-SM-5-2025-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CAAI SEC. FUNC. 0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20390932864	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C.	Hora de envío :	12:53:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

REPOSICION DEL BIEN

A la letra se transcribe:  
"La reposicion de los materiales por parte del proveedor en caso de fallas durante la recepción o ingreso a almacen será un plazo de 5 días calendarios"

Dada la distancia y los accesos al almacén según bases integradas en un supuesto suceda un inconveniente sería difícil cumplir con ese plazo. Se sugiere modificar de 5 a 15 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 4 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tiempo que se indica en las bases que es de 5 dias calendarios, son sufiientes para la reposicion del bien

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : LP-SM-5-2025-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CAAI SEC. FUNC. 0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20390932864	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C.	Hora de envío :	14:10:50

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Plazo de entrega

Solicitamos el plazo de entrega sea de 30 días.

Razones:

- 1.- El proceso de designación de funcionarios por parte de las entidades demora.
- 2.- Hay que coordinar los la traslados a la ciudad de lima de los tres funcionarios designados.
- 3.- Hay que hacer la reserva en el laboratorio local según la disponibilidad

Por tanto 20 días queda muy a limite.

Se solicita el plazo de entrega sea de 30 días firma de contrato o notificación de orden de compra.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAPITULO 1      Literal: 1.9

**Página: 13**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, debido a que los 20 dias son suficientes para la entrega de dichos materiales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

'El plazo de entrega se debera de cumplirse de acuerdo a las bases que es de 20 dias calendarios

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : LP-SM-5-2025-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CAAI SEC. FUNC. 0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20601673003	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	POWER KABEL S.A.C.	Hora de envío :	21:59:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos cofirmar si: la identificación de fases se realiza a través de "nervaduras" o ribetes:  
1 nervadura para la fase 1,  
2 nervadura para la fase 2 y  
3 nervadura para la fase 3,  
porque el marcado con tinta blanca en el reunido de fases por lo general se despinta y posteriormente identificarlos en el campo se complica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Vigencia Tecnológica y Aseguramiento de la calidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

'La identificación de fases de los conductores pueden ser con nervaduras o identificadas grabado a laser

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : LP-SM-5-2025-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CAAI SEC. FUNC. 0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20601673003	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	POWER KABEL S.A.C.	Hora de envío :	21:59:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a señalización: "Los conductores serán rotulados en la superficie de la cubierta externa en intervalos Marca, Tipo de Conductor, Año y Metrado Secuencial"

Nuestra consulta es respecto al año se acepta del año 2024 o solo aceptaran nuevos rotulado el año de fabricación "2025"?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Aseguramiento de la calidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

'El año de fabricación de los cables deben ser 2024 o 2025, por lo que la calidad del material se determinara con las pruebas electricas y mecanicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : LP-SM-5-2025-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CAAI SEC. FUNC. 0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código : 20601673003

Nombre o Razón social : POWER KABEL S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2025

Hora de envío : 21:59:22

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Las pruebas de rutina en laboratorio del fabricante se realizará en presencia del Ingeniero supervisor, residente e inspector?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.4      **Literal:** a      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las pruebas electricas y mecanicas, se realizaran en un laboratorio especializado, con la participacion del ing. Supervisor de Electro Sur Este, Ing. Inspector y Residente por parte de la Municipalidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : LP-SM-5-2025-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CAAI SEC. FUNC. 0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20601673003	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	POWER KABEL S.A.C.	Hora de envío :	21:59:22

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

El plazo de entrega de 20 días es complicado de cumplir por las pruebas en los laboratorios del fabricante, por el tiempo de respuesta por la concesionaria ELSE para las pruebas de mas de 15 días de anticipación y la disponibilidad de los laboratorios, para cumplir con esa exigencia debe ser un plazo de 35 días mínimo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6    **Literal:** CAP III    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Transparencia, trato justo e igualitario,

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, debido a que los 20 días son suficientes para la entrega de dichos materiales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

'El plazo de entrega se debera de cumplirse de acuerdo a las bases que es de 20 días calendarios



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : LP-SM-5-2025-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CAAI SEC. FUNC. 0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20609107589	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	EMINCO PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	22:53:25

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En Tabla de Datos Técnicos, Características Técnicas, se solicita en:  
RESISTENCIA ELECTRICA SEGÚN NORMA A 20°C, FASE. y  
RESISTENCIA ELECTRICA SEGÚN NORMA A 20°C, ALUMBRADO PÚBLICO.  
Que los valores requeridos presente un margen de +/-3%, esto con la finalidad de garantizar, mayor postores

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los valores de resistencia indicados en las tablas tecnicas, correspondes a los valores maximos según la norma NTP-IEC 370.250, los cuales seran verificados en los procolos de pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : LP-SM-5-2025-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CAAI SEC. FUNC. 0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20609107589	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	EMINCO PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	22:53:25

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En tabla de Datos Técnicos Garantizados, el área usuaria solicita características técnicas determinadas, se solicita que los catalogos y/o fichas tecnicas presenten estos valores en su totalidad, actualizada y segun normativa vigente, esto con la finalidad de garantizar el suministro solicitado por la entidad

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la tabla de datos tecnicos adjuntos en las bases, son datos que deberan de cumplir para cada tipo de coconductor, y para garantizar los valores minimos solicitados según TDR, se realizaran las pruebas electricas y mecanicas de dichos conductores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : LP-SM-5-2025-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CAAI SEC. FUNC. 0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20609107589	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	EMINCO PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	22:53:25

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Con la finalidad de garantizar los precios de mercado actualizados, solicito que el plazo de entrega de materiales sea de 15 días calendarios la misma que sera una mejora para el suministro de plazo de entrega de los bienes

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1.9      **Literal:** A      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, debido a que el tiempo reducido de entrega, es un limitante para la participacion de mayor postulante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null