

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA N° 002-SUNARP Sede Lima
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-ZRLIMA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA ZONA REGISTRAL NIX-SEDE LIMA

Ruc/código :	20600041330	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	CT POWER S.A.C.	Hora de envío :	15:52:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicarnos los datos de los grupos electrógenos (marca, modelo y serie). Enviarnos foto de la placa de cada equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada se adjunta el anexo 1 en el cual se encuentra el listado de la marca , modelo y serie así como la foto referencial del equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA N° 002-SUNARP Sede Lima

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-ZRLIMA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA ZONA REGISTRAL NIX-SEDE LIMA

Ruc/código :	20600041330	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	CT POWER S.A.C.	Hora de envío :	15:52:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Indicarnos los datos de los motores (marca, modelo y serie). Enviarnos foto de la placa de cada motor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a la consulta formulada se adjunta el anexo 1 con la información requerida en el cual se encuentra el listado de la marca , modelo y serie así como la placa del motor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA N° 002-SUNARP Sede Lima

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-ZRLIMA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA ZONA REGISTRAL NIX-SEDE LIMA

Ruc/código :	20600041330	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	CT POWER S.A.C.	Hora de envío :	15:52:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Alcanzarnos el horómetro actual de los equipos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a la consulta formulada se adjunta el anexo 1 con el horómetro actual de los grupos electrógenos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA N° 002-SUNARP Sede Lima

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-ZRLIMA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA ZONA REGISTRAL NIX-SEDE LIMA

Ruc/código :	20600041330	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	CT POWER S.A.C.	Hora de envío :	15:52:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Señalarnos datos de las baterías (marca, modelo y capacidad). Enviarnos foto de la placa de cada batería.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada se adjunta el anexo 1 con los datos de las baterías (marca, modelo y capacidad)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA N° 002-SUNARP Sede Lima

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-ZRLIMA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA ZONA REGISTRAL NIX-SEDE LIMA

Ruc/código :	20600041330	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	CT POWER S.A.C.	Hora de envío :	16:15:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
Considerar los servicios de instalación de grupos electrógenos como parte de experiencia del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a la consulta formulada se acoge considerando como servicios similares: Instalación de Grupos Electrógenos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
En esta oportunidad de integración de bases se considerara como servicios similares a los siguientes. (¿) ó Instalación de Grupos Electrógenos

Entidad convocante :ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA N° 002-SUNARP Sede Lima

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-ZRLIMA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA ZONA REGISTRAL NIX-SEDE LIMA

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	17:49:35

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar o descartar que las actividades de limpieza de combustible mediante dializado y lavado de radiador, así como la limpieza y evaluación y calibración y pruebas de bomba de inyectores e inyectores, forma parte del mantenimiento preventivo programado. De corresponder, indicar el mes programado para tal acción y si estas actividades están comprendidas en el presupuesto referencial el presente concurso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: -- Página: 2223

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada respecto a las actividades no contempladas en los numerales 5.1.2 y 5.1.3 indicados en los términos de referencia, el contratista mediante informe técnico indicara las observaciones y actividades adicionales como mantenimiento correctivo y deberá ser presupuestado según lo establecido en el apartado 5.1.3.5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA N° 002-SUNARP Sede Lima

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-ZRLIMA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA ZONA REGISTRAL NIX-SEDE LIMA

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	17:49:35

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Aclarar o descartar que el servicio comprende el cambio de mangueras y amortiguadores de los grupos electrógenos. De corresponder, indicar el mes programado para tal acción y si estas actividades están comprendidas en el presupuesto referencial el presente concurso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: -- Página: 2223

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a la consulta formulada respecto a las actividades no contempladas en los numerales 5.1.2 y 5.1.3 indicados en los términos de referencia, el contratista mediante informe técnico indicara las observaciones y actividades adicionales como mantenimiento correctivo y deberá ser presupuestado según lo establecido en el apartado 5.1.3.5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA N° 002-SUNARP Sede Lima

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-ZRLIMA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA ZONA REGISTRAL NIX-SEDE LIMA

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	17:49:35

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Respecto del tiempo de respuesta: aclarar el concepto sobre el cual corresponde la atención de emergencia, puesto que una llamada por temas operativos (acompañamiento por corte programado, o desconocimiento de operación de GE o transferencia, falta de combustible y falta de carga a batería) no puede considerarse emergencia y de ser el caso se permitirá facturar el acompañamiento ajeno al concepto de emergencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.9.1. Literal: -- Página: 2829

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, No se considera en atenciones de emergencia acompañamiento por corte programado y/o desconocimiento de operación del GE y TTA debido a que estas son actividades programadas y con su debida anticipación y que de igual manera son obligaciones del contratista brindar soporte técnico en estos casos (mas no como emergencia), asimismo, la falta de combustible y el estado de la batería ya deben ser anticipadas mediante los informes de mantenimiento preventivo por el contratista. Las atenciones de emergencia consideran averías en el sistema, mal funcionamiento de los equipos y/o componentes, ruido extraños al normal funcionamiento, respuesta inadecuada del grupo electrógeno y/o TTA ante corte de energía no programados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA N° 002-SUNARP Sede Lima

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-ZRLIMA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA ZONA REGISTRAL NIX-SEDE LIMA

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	17:49:35

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para la suscripción del contrato solicitan acreditar 03 técnicos titulados o egresados de institutos tecnológicos superiores en las carreras de electricidad, mecánica o mecánica eléctrica o electrónica. Considerando que los institutos tecnológicos emiten sus certificados y/o títulos referidos a la especialidad de electricidad, con nombres equivalentes tales como "técnico en electrotécnia industrial", "electricista industrial", solicitamos que para acreditar al personal técnico también se acepten técnicos de las denominaciones antes indicadas. Realizamos esta observación a fin de promover una mayor participación de postores, en cumplimiento de los principios de "Libertad de Concurrencia" y "Competencia" reconocidos por la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2.2. **Literal:** -- **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", Art. 2º, literal a) y e).

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observación formulada se acoge a fin de contar con mayor libertad de concurrencia se procederá a incluir como carreras adicionales: Técnico en Electrotécnia Industrial ó Electricista Industrial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En esta oportunidad de integración de bases quedará redactado de la siguiente manera: Tres (03) Técnicos: Técnico en Electrotécnia Industrial ó Electricista Industrial ó (¿)