

**ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y  
CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2023-SAT, 1RA CONVOCATORIA**

**“ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE TIPO VRF SOLO FRIO, PARA EL PISO 1,  
2, 3, DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT”**

El 21 de setiembre de 2023, se reunieron, los miembros del Comité de Selección, designados mediante Resolución de Gerencia de Administración N°003-005-00003946, conducido por el Presidente del Comité, el Sr. Alex Javier Trujillo Andia, en presencia del primer miembro, la Sra. Georgina Esperanza Roa Yanac y el segundo miembro, el Sr. Francisco Mechato Nuñez, encargados de la preparación, conducción y realización del presente procedimiento de selección.

El Sr. Alex Javier Trujillo Andia, en calidad de Presidente verifica el quórum respectivo, dando inicio a la sesión, señalando que, conforme al cronograma establecido en el procedimiento de selección correspondiente, se desarrolló la siguiente agenda:

**AGENDA:**

- I. Antecedentes
- II. Admisión de Ofertas
- III. Evaluación de Propuestas
- IV. Calificación de Propuestas
- V. Otorgamiento de la Buena Pro

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**I. ANTECEDENTES:**

El comité de selección verificó que, durante la etapa de la convocatoria, estos fueron los participantes registrados en la plataforma del SEACE:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10257302976	DONGO QUISPERIMA WILBER	07/09/2023	Válido		07/09/2023	10257302976	🔍📄
2	Proveedor con RUC	10416420501	GUEVARA SAMANAMUD JULIO MICHAEL	07/09/2023	Válido		07/09/2023	10416420501	🔍📄
3	Proveedor con RUC	20254356051	OLC INGENIEROS E I R L	15/09/2023	Válido		15/09/2023	20254356051	🔍📄
4	Proveedor con RUC	20504753795	INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C.	14/09/2023	Válido		14/09/2023	20504753795	🔍📄
5	Proveedor con RUC	20512795570	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	11/09/2023	Válido		11/09/2023	20512795570	🔍📄
6	Proveedor con RUC	20514546267	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/09/2023	Válido		07/09/2023	20514546267	🔍📄
7	Proveedor con RUC	20565972988	CLIMA TECNICA PERU S.A.C.	09/09/2023	Válido		09/09/2023	20565972988	🔍📄
8	Proveedor con RUC	20601145546	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	07/09/2023	Válido		07/09/2023	20601145546	🔍📄
9	Proveedor con RUC	20601726191	GENERA CLIMA S.A.C.	07/09/2023	Válido		07/09/2023	20601726191	🔍📄
10	Proveedor con RUC	20602471277	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	07/09/2023	Válido		07/09/2023	20602471277	🔍📄
11	Proveedor con RUC	20605393129	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	09/09/2023	Válido		09/09/2023	20605393129	🔍📄
12	Proveedor con RUC	20608687620	JK CONTRATA S.A.C.	07/09/2023	Válido		07/09/2023	20608687620	🔍📄



De los participantes inscritos, presentaron sus ofertas por la plataforma del SEACE con fecha 18.09.2023, los siguientes postores:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante :	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA
Nomenclatura :	AS-SM-19-2023-SAT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE TIPO VRF SOLO FRIO, PARA EL PISO 1,2,3, DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE TIPO VRF SOLO FRIO, PARA EL PISO 1, 2, 3, DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT			
20514546267	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	18/09/2023	18:36:08	Electronico
20565972988	CLIMA TECNICA PERU S.A.C.	18/09/2023	19:38:07	Electronico
20601145546	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACIÓN S.A.C.	18/09/2023	20:08:29	Electronico
20504753795	INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C.	18/09/2023	22:33:25	Electronico

## II. ADMISION DE OFERTAS:

En el Acto se procedió con la descarga de los archivos digitales (Ofertas electrónicas de los postores), publicado en el SEACE, procediendo con la verificación del cumplimiento de los documentos para la admisión de ofertas, para lo cual se solicitó el apoyo técnico del área usuaria:

- Mediante Informe N°003-2023-SAT-CS/AS019-2023, se solicitó a la Gerencia de Administración derivar al Área Funcional de Servicios Administrativos el requisito de admisibilidad: Folletos o instructivos o catálogos o información técnica complementaria que indique la Marca, Modelo y Procedencia del sistema ofertado.
- El Área Funcional de Servicios Administrativos con Informe N°D000730-2023-SAT-ASA, remite la evaluación técnica de cada uno de los documentos adjuntos por cada postor y los equipos ofertados en cada propuesta técnica, determinando lo siguiente:

### POSTOR, INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C.

- Se ha corroborado que los equipos (unidades evaporadoras) propuestos por el postor INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C, se identificó que las capacidades ofertadas en la página N° 9 de su propuesta, no es acorde a la capacidad del modelo y las fichas técnicas adjuntas, sin embargo, la información contenida en las fichas técnicas de las unidades evaporadoras permite corroborar la capacidad real de los equipos.

Asimismo, se indica que la oferta del postor no acredita el año de fabricación de los equipos ofertados, en concordancia con el pliego de absolución de consultas y observaciones, cuestionamiento que fue motivo de consulta por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, que para cuyo fin se precisó y quedo establecido en el pliego absolutorio, lo siguiente:

"Que el año de fabricación es 2023, el mismo que será corroborado en la etapa de presentación de ofertas y en la recepción de los bienes". (El agregado es subrayado)

Además, no incluye la certificación que avala el punto 2.1, literal j),<sup>1</sup> en consecuencia el postor no adjunta dicha información por lo que técnicamente el postor **NO CUMPLE**.

<sup>1</sup> 2.1 literal j), El condensador deberá contar con recubrimiento anticorrosivo Ocean Black Fin. Deberá tener certificación que lo avale.



**POSTOR, CLIMATECNICA PERÚ SAC.**

- Se ha corroborado los equipos propuestos por el postor CLIMATECNICA PERÚ SAC si bien en el cuadro de la página 34 de su oferta no indica modelo y procedencias estas se pueden corroborar con las fichas técnicas de la propuesta de la marca ofertada, así mismo adjunta carta de la marca representante en el Perú LG ELECTRONICS PERÚ S.A, donde se precisa el año de fabricación (2023) de los equipos propuestos. Así mismo incluye la certificación que avala el punto 2.1 literal j)<sup>2</sup>. En consecuencia, se menciona que técnicamente el postor **CUMPLE**.

**POSTOR, TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERARADA.**

- Se ha corroborado la información técnica del postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERARADA, se identificó que las capacidades ofertadas en la página N° 9 y 10 de su propuesta, no es acorde a la capacidad del modelo y las fichas técnicas adjuntas, sin embargo, la información contenida en las fichas técnicas de las unidades evaporadoras permite corroborar la capacidad real de los equipos ofertados, así mismo adjunta carta de la marca representante en el Perú LG ELECTRONICS PERÚ S.A, sobre el año de fabricación 2023 de los equipos propuestos. Así mismo incluye la certificación que avala el punto 2.1 literal j)<sup>3</sup>. Se menciona que técnicamente el postor **CUMPLE**.

**POSTOR, AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACIÓN S.A.C.**

- Se ha corroborado la información técnica del postor AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACIÓN S.A.C, en la documentación presentada de su oferta, no se indica el año de fabricación de los equipos propuestos. Así mismo no incluye la certificación que avala el punto 2.1 literal j)<sup>4</sup>. Por consiguiente, el postor **NO CUMPLE**.

De tal forma, de conformidad con el numeral 73.2 del Artículo 73 del Reglamento de las Ley de Contrataciones, los documentos de presentación obligatoria solicitados en el numeral 2.2.1.1. de las Bases Integradas, responden y se ubican conforme a las condiciones de las Especificaciones Técnicas especificadas en las bases integradas, decidiendo por unanimidad **ADMITIR** las siguientes ofertas:

N°	POSTOR	RUC	CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS										RESULTADOS
			FOLIOS	DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA									
				DDJJ DATOS DEL POSTOR (ANEXO 01)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA DDJJ DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ART 52° DEL RLCE (ANEXO 02)	DDJJ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, (ANEXO 03)	FOLLETOS O INSTRUCTIVOS O CATÁLOGOS O INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA	DD JJ PLAZO DE ENTREGA, (ANEXO 04)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO 5)	PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO 6)			
				SI CUMPLE/ NO CUMPLE	SI CUMPLE/ NO CUMPLE	SI CUMPLE/ NO CUMPLE	SI CUMPLE/ NO CUMPLE	SI CUMPLE/ NO CUMPLE	SI CUMPLE/ NO CUMPLE	SI CUMPLE/ NO CUMPLE	SI CUMPLE/ NO CUMPLE	ADMITIDA / NO ADMITIDA	
1	CLIMA TECNICA PERU S.A.C.	20565972988	96	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	-	SI CUMPLE	ADMITIDA	
2	TRATAMIENTO DE AIRE SAC	20514546267	81	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	-	SI CUMPLE	ADMITIDA	
3	INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C.	2050473795	79	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	-	SI CUMPLE	NO ADMITIDA	
4	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	20601145546	48	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	-	SI CUMPLE	NO ADMITIDA	

<sup>2</sup> 2.1 literal j), El condensador deberá contar con recubrimiento anticorrosivo Ocean Black Fin. Deberá tener certificación que lo avale.

<sup>3</sup> literal j), El condensador deberá contar con recubrimiento anticorrosivo Ocean Black Fin. Deberá tener certificación que lo avale.

<sup>4</sup> 2.1 literal j), El condensador deberá contar con recubrimiento anticorrosivo Ocean Black Fin. Deberá tener certificación que lo avale.



### III. EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido se procede a determinar el orden de prelación, asignando el puntaje correspondiente según los factores de evaluación definidos en el capítulo IV de la sección específica de las bases integradas:

N°	POSTOR	CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS									
		RESULTADOS	OFERTA ECONOMICA TOTAL (ANEXO 6)	FACTORES DE EVALUACIÓN						PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACION
				PRECIO DE LA OFERTA (85 PTS. MAX.)	PRECIO DE ENTREGA (15 PTS. MAX.)	PUNTAJE TOTAL	POSTOR CON CONDICIÓN MYPE	MYPE INTEGRADAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BONIFICACIÓN (5%) POR LA CONDICIÓN DE MYPE (ANEXO 11)		
		ADMITIDA / NO ADMITIDA	S/	Pi = (Om*PMP)/Oi				REPPCD	5% DEL PUNTAJE TOTAL		
								SOLO PARA MYPES Y EN CASO DE EMPATE	SOLO PARA MYPES		
1	CLIMA TECNICA PERU S.A.C.	ADMITIDA	469,999.06	85.00	15.00	100.00	SI	-	5.00	105.00	1
2	TRATAMIENTO DE AIRE SAC	ADMITIDA	479,797.89	83.26	15.00	98.26	SI	-	4.91	103.18	2

### IV. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS:

Con el resultado que antecede, este colegiado acuerda por unanimidad verificar el cumplimiento de los requisitos de Calificación de los postores que ocuparon el primer y segundo lugar, según orden de prelación y en relación con el numeral 3.2 de la sección específica de las bases integradas se obtiene el siguiente resultado:

N°	POSTOR	CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS					
		RESULTADOS	OFERTA ECONOMICA TOTAL (ANEXO 6)	ORDEN DE PRELACION	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y/O CAUSA DE LA NO ADMISION Y/O DESCALIFICACION DE OFERTAS	CALIFICADA
					EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
					MONTO FACTURADO MÍNIMO		
					(S/ 900,000.00) PARA MYPE (S/ 225,000.00)		
ADMITIDA / NO ADMITIDA	S/						
1	CLIMA TECNICA PERU S.A.C.	ADMITIDA	469,999.06	1	SI CUMPLE		SI
2	TRATAMIENTO DE AIRE SAC	ADMITIDA	479,797.89	2	SI CUMPLE		SI

3. De acuerdo a la calificación realizada, el postor que ocupo el primer lugar, en orden de prelación queda CALIFICADA porque cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases y el postor que ocupo el segundo lugar en orden de prelación Cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases.

### V. ACUERDOS ADOPTADOS:

- Este colegiado evaluó las ofertas, teniendo presente el Principio de Presunción de Veracidad que establece la Ley del Procedimiento Administrativo; donde se presume que el contenido de los documentos y declaraciones presentadas se ajustaban a la verdad de los hechos.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión suscribiéndose la presente acta, en señal de conformidad, a las 13:00 horas del 21 de setiembre de 2023.


Lima, 21 de setiembre de 2023.



Georgina Esperanza Roa Yanac  
1° Miembro Titular



Alex Javier Trujillo Andia  
Presidente Titular



Francisco Mechato Nuñez  
2° Miembro Titular



## **PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2023-SAT - PRIMERA CONVOCATORIA**

**"ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE TIPO VRF SOLO FRIO, PARA EL PISO 1,2,3 DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT"**

[illegible]

POSTOR ADJUDICADO CON LA BUENA PRO	CLIMA TECNICA PERU S.A.C.
MONTO ADJUDICADO	469,999.06

Lima, 21 de setiembre de 2023

**GEORGINA ESPERANZA ROA YANAC**  
**PRIMER MIEMBRO**

**ALEX JAVIER TRUJILLO ANDIA**  
**PRESIDENTE**

**FRANCISCO MECHATO NUÑEZ**  
**SEGUNDO MIEMBRO**