

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código : 20255474627

Fecha de envío : 26/09/2023

Nombre o Razón social : PLURI MARKETS SRL SERV ESPECIALIZADOS

Hora de envío : 12:56:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El Plazo establecido para el Servicio es de 30 días, hemos verificado la cantidad de partidas y magnitud de los trabajos y tratándose de un Hospital, donde no se podrán realizar trabajos en horarios alargados y mucho menos nocturnos, debido a los ruidos producidos por los trabajos de corte y armado de la estructura del techo así como a los fuertes olores de la soldadura, pegamentos y pintura, los que incomodaran el descanso y recuperación de los pacientes hospitalizados, les solicitamos ampliar dicho plazo a 45 días hábiles, y estos deberían correr desde la entrega de un Acta de entrega de los Ambientes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 1

Literal: 8

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACOGE PARCIALMENTE su consulta. La Entidad entregará un acta de entrega de los ambientes del servicio de hospitalización. Por otro lado se ha visto por conveniente reducir la capacidad de pacientes hospitalizados además de sus traslado hacia otros ambientes, de esta manera el servicio de hospitalización se encontrará libre para realizar los trabajos. Teniendo en cuenta que se requiere que dicho servicio entre nuevamente en funcionamiento en el mas breve plazo, es que NO es posible ampliar el plazo de 30 días estipulado en las bases, además en el estudio de mercado se evidenció que existe pluralidad de postores que puedan cumplir con dicho plazo. Cabe precisar, que la mencionada Acta de Entrega de Ambientes, la Entidad lo realizará dentro de los 3 días calendario siguientes de notificada la orden de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20255474627	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PLURI MARKETS SRL SERV ESPECIALIZADOS	Hora de envío :	12:56:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ítem 16: Desmontaje y reinstalación de equipos extractores, favor indicar si estos se encuentran operativos y funcionando así como si la reinstalación de los mismos será en el mismo punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, manifiesta lo siguiente, actualmente los equipos extractores se encuentran inoperativos, así mismo, dado que el desmontaje es necesario para los trabajos de mantenimiento, estos deben ser reinstalados en la misma ubicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20255474627	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PLURI MARKETS SRL SERV ESPECIALIZADOS	Hora de envío :	12:56:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Ítem 17: Favor indicar la distancia aproximada de dicha instalación.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica, que la distancia aproximada es de 6m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20255474627	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PLURI MARKETS SRL SERV ESPECIALIZADOS	Hora de envío :	12:56:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ítem 18: Favor indicar si el ordenamiento se hará a un solo lado del techo o a ambos y si se hará con tubería de PVC o Canaletas plásticas adosadas ambas a la pared.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica, que el ordenamiento de los cables se hará a ambos lados del techo y la canalización se realizará por tubería de PVC de acuerdo al calibre de cada cable, con sus respectivas cajas de pase y accesorios necesarios. La instalación deberá estar adosada a los parapetos exteriores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20255474627	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PLURI MARKETS SRL SERV ESPECIALIZADOS	Hora de envío :	12:56:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ítem 20: Favor confirmar si el espesor del piso vinílico en rollo es de 3.4mm o de 2mm, ya que los pisos especiales para obras hospitalarias son de 2mm, mientras que las de 3.4mm son baldosas y no en rollo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, se corregirá la descripción del espesor del piso de vinil en rollo alto tránsito de 3.4mm por piso de vinil en rollo alto tránsito de 2 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5, ítem 20, del Capítulo III, "(...) 2mm (...)".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20255474627	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PLURI MARKETS SRL SERV ESPECIALIZADOS	Hora de envío :	12:56:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ítem 25: Favor adjuntar imagen referencial.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, se adjuntará la imagen referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5, ítem 25, del Capítulo III, Se adjunta imagen referencial.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20255474627	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PLURI MARKETS SRL SERV ESPECIALIZADOS	Hora de envío :	12:56:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

item 26: Favor adjuntar una imagen referencial

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, se adjuntará la imagen referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5, ítem 26, del Capítulo III, Se adjunta imagen referencial.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20255474627	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PLURI MARKETS SRL SERV ESPECIALIZADOS	Hora de envío :	12:56:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ítem 28: Se puede proponer otro tipo de Baldosa, adjuntando la Ficha Técnica para ser evaluada, ya que actualmente se esta dejando de usar las Baldosas de Fibra Mineral en ambientes Hospitalarios, tanto por el peso de cada una de las baldosas que al caer pueden generar daños a los pacientes como la superficie que acumula polvo y no permiten una limpieza total de la misma

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, se considerará también, OTRO TIPO DE BALDOSA, siempre y cuando las características internas de la baldosa propuesta no modifiquen la apariencia ni el acabado exterior que tiene que ser de acabado liso vinílico para una facil limpieza ademas de las otras características descritas en el ítem.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5, ítem 28, del Capítulo III, Se considerará también, OTRO TIPO DE BALDOSA, siempre y cuando las características internas de la baldosa propuesta no modifiquen la apariencia ni el acabado exterior que tiene que ser de acabado liso vinílico para una facil limpieza ademas de las otras características descritas en el ítem.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20255474627	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PLURI MARKETS SRL SERV ESPECIALIZADOS	Hora de envío :	12:56:45

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En lo referente a la Capacitación del personal responsable del servicio, indicar si esta puede estar referida a Cursos de Residencia y Supervisión de Obras en Infraestructura, manteniendo el mismo tiempo de horas lectivas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, NO ACOGE su consulta, debido a que los cursos que menciona no se encuentran vinculadas con los trabajos a realizar en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20535943100	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	JOSUE ALEXANDER CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:04:17

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL REQUISITO DE CAPACITACION PIDE EL AREA USUARIA COMO MINIMO 100 HORAS LECTIVAS EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO, REMODELACION Y/O REPARACION DE INFRAESTRUCTURA O EDIFICACIONES SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACION SE REQUIERE SUPRIMIR ESTE REQUISITO VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ESTARÍA LIMITANDO LA LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA DE PROVEEDORES EN EL MERCADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, NO ACOGE su observación.Toda vez que el objeto de contratación es para mantenimiento, acondicionamiento, remodelación y /o reparación de infraestructuras o edificaciones similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20535943100	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	JOSUE ALEXANDER CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:04:17

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

CAPACIDADES TECNICAS Y PROFESIONAL ESTE REQUISITO IMPORTANTE PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO PERO SEGUN CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SOLO SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, PERMITA EL AREA USUARIA PRESENTAR DECLARACION JURADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LA FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, NO ACOGE su observación. El presente procedimiento de selección es un servicio en general y no una obra o consultoria de obra tal cual se mencionan en el artículo 49 numeral 49.3 y numeral 139.1. Por lo tanto se debe de presentar los requisitos solicitados en las bases referente a capacidades técnicas y profesional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20479733253	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC	Hora de envío :	18:33:27

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

"En caso de realizar el traslado con grúa u otra metodología con equipos sera responsabilidad del proveedor gestionar los permisos o autorizaciones que correspondan (Municipalidad, por ejemplo)". Se consulta si la demora de la gestión de estos permisos de autorizaciones conllevará a una ampliación de plazo por ser una causal ajena al contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, en caso de suceder demoras por gestiones de permisos ante la municipalidad esta deberá ser sustentada fehacientemente para requerir una ampliación de plazo por causal ajena al contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20479733253	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC	Hora de envío :	18:33:27

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para dicho servicio solo se considera orden de servicio o se suscribirá un contrato o ambos. Y si el plazo contractual se iniciará a la firma del contrato o al tercer día de notificada la orden de servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.8 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, la formalidad se realizará según lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y su Reglamento. El plazo contractual (plazo del servicio) será de 30 días calendario, contabilizados a partir del tercer día de notificada la orden de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20479733253	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC	Hora de envío :	18:33:27

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Tratándose de un servicio con un plazo de ejecución de 30 días calendario es exagerado solicitar que tanto el responsable del servicio como el operario cuenten con una capacitación mínima de 100 horas electivas, por lo que solicitamos no considerar este requisito mencionado previamente tanto para el operario como para el responsable del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, NO ACOGE su observación, debido a que el responsable del servicio debe estar capacitado según las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION VINCULADO A PACIENTES CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO

Ruc/código :	20479733253	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC	Hora de envío :	18:33:27

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Dentro de los servicios similares se solicita que involucren "trabajos en estructuras metálicas y acabados en general", resultando estos componentes restrictivos para una mayor participación de postores, por lo que solicitamos sean excluidas dichos componentes en la denominación de servicios similares.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 del TUO de la Ley 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, NO ACOGE su observación. La finalidad del objeto de la contratación son los trabajos en estructuras metálicas y acabados en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null