

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20603701845	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO XIMENA S.A.C.	Hora de envío :	10:46:48

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases en el numeral 3.1, pagina 23, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Se consideran servicios similares a los siguientes: remodelación de sistemas eléctricos en baja y media tensión de redes eléctricas, instalación y/o mantenimiento de sistemas solares, instalación y/o instalación de pararrayos y/o mantenimiento de pozos a tierra relacionados al objeto de la contratación.

En aras de dar al proceso una mayor pluralidad de postores, y ampliar la competencia libre y eficaz del proceso se solicita a la entidad considerar igualmente validos la experiencia en INSTALACIÓN DE POZOS A TIERRA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria mediante MEMORANDO Nº D000485-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que: se encuentra incluida en los TDR y en las bases, asi mismo se precisa que el mantenimiento de pozos es similar a su instalacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20603701845	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO XIMENA S.A.C.	Hora de envío :	10:46:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN LAS PARTIDAS A EJECUTARSE DICE: Medir la resistencia del pozo. Si el valor obtenido no es conforme a la tolerancia requerida (+/- 0.5Ω), se procederá a reparar el pozo hasta obtener los valores requeridos, por debajo de los 10Ω. (PARTIDA 01.01.02 , 02.01.02 , 03.01.02. Paginas 58,59 y 61)

Teniendo en cuenta que la configuración y diseño de los pozos a tierra lo determina la entidad. ¿qué garantiza que el diseño presentado de las puestas a tierra garantice alcanzar dichas mediciones? ¿se cuenta con los estudios técnicos que garantice esas mediciones?, de ser el caso por favor de adjuntar el estudio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000485-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que: la entidad esta propone un tipo de pozo a tierra pero que el proveedor puede hacer las mejoras a la elaboracion de los pozos de manera que garantice llegar a los ohmios exigidos en los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20603701845	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO XIMENA S.A.C.	Hora de envío :	10:46:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN EL ANEXO 01. PARTIDAS A EJECUTARSE. PARTIDA, 01.01.01 , 02.01.01 , 03.01.01. PAGINAS 57,59 y 60) DICE: Suministro e instalación de pararrayos, considerando los siguientes componentes:

.
¿ P14 Pararrayos del tipo PDC (1 und)

Teniendo en cuenta que se tiene varios tipos de Pararrayos del tipo PDC. Asimismo, considerando que estos equipos no se encuentran en stock en el mercado peruano. Solicitamos se considere los PARARRAYOS DEL TIPO PDC INGESCO que permite producir una ionización y que tiene un radio de protección igual o mayor al Pararrayos del tipo Ionizante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000485-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que: la entidad no puede sugerir marcas y considerando que en el mercado existe una gran variedad de pararrayos del tipo PDC el proveedor es libre de presentar el mejor bien de acuerdo a las características dadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20495193030	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	ILLARI INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L.	Hora de envío :	11:05:21

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE REQUIERE, en trabajos de mantenimiento y/o construcción y/o remodelación de sistemas eléctricos en baja y media tensión de redes eléctricas, instalación y/o mantenimiento de sistemas solares, instalación y/o instalación de pararrayos y/o mantenimiento de pozos a tierra. Se solicita a fin de aperturar mayor participacion de postores que se acredite tambien la experiencia del personal clave con su participación como especialista en instalaciones electricas en la ejecucion de obras de infraestructura en general haber supervisado estudios como especialista en instaciones electricas para obras de infraestructura en general por ser servicios similares al objeto de la convocatoria. la cual promueve la competencia de mas postores.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: B.4Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de RLCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:
Absolviendo la observación, el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000013-2024-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, considera que: NO
SE ACOGE la observacion debido a que se requiere dicho perfil entre residente y supervisor ya que la actividad a realizar es netamente de ejecucion y no de proyectista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20495193030	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	ILLARI INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L.	Hora de envío :	11:05:21

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR REQUIERE ACREDITAR solo en remodelación de sistemas eléctricos en baja y media tensión de redes eléctricas, instalación y/o mantenimiento de sistemas solares, instalación y/o instalación de pararrayos y/o mantenimiento de pozos a tierra. Se solicita a fin de aperturar la mayor participacion de postores, que se acredite tambien la experiencia del postor con servicios realizados como instalación de grupos electrógenos, paneles solares o instalaciones electricas en general en establecimientos de salud y/o en infraestructura educativa en general, por ser servicios similares al objeto de la convocatoria. la cual promueve la competencia de mas postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Absolviendo la observación, el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000013-2024-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, considera que: NO
SE ACOGE la observacion debido a que lo indicado por el proveedor es de forma general y lo que se busca es un servicio especializado para la instalacion de pararrayos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCAMELICA

Ruc/código :	20493962362	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING J & F S.A.C.	Hora de envío :	12:14:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Para una mayor participación de postores, solicitamos se incluya como formación académica a Ingeniero Electrónico como parte de las calificaciones del personal clave.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: B.3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo informado por el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000485-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que:
debido a que el tipo de profesional indicado por el proveedor no pertenece a la rama de la ingeniera electrica o mecanica electrica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20524068894	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES TEM S.A.C.	Hora de envío :	16:32:32

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

LA PRESENTE OBSERVACION ES QUE DIFIERE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EN LOS TDR CON LAS BASES. SE SOLICITA QUE SE MODIFIQUE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Absolviendo la observación, el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000013-2024-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, considera que: SE

ACOGE la observación, se modificará en las bases y TD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases se modicará en los TDR y Base

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCAMELICA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:15:37

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar cantidad de vientos (y de zapatas) a instalar por torre

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: | Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000485-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que: lo solicitado se encuentra en los planos IE-01, IE-02 y IE-03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:15:37

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Mostrar detalle de zapatas de manera visible

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: I Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000485-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que: lo solicitado se encuentra en los planos IE-01 y IE-03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:22:03

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:
PARA MEJOR ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL PARARRAYOS, SE LES SOLICITA LA LAMINA DE DETALLE DE LA TORRE METÁLICA SOLICITADA DONDE SE VERIFIQUE LOS INSUMOS DETALLADOS EN LA PARTIDA 01.01.01, 02.01.01, 03.01.01

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: anexo01 Literal: 01.01 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
MAYOR TRANSPARENCIA DEL REQUERIMIENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:
Absolviendo la observación, el area usuaria mediante MEMORANDO Nº D000013-2024-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, considera que: NO
SE ACOGE la observacion por que lo solicitado se encuentra en los planos IE-01, los cuales se encuentran en el plano IE-01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:22:03

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EXISTE UNA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA FIGURA DETALLE QUE MUESTRA EL PLANO IE-01 RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL PARARRAYOS PARECE UN MASTIL O TUBO, Y NO GUARDA RELACION CON LA LISTA DE MATERIALES INDICADOS EN PARTIDAS 01.01.01, 02.01.01, 03.01.01, POR LO CUAL SE SOLICITA EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DEL PARARRAYOS

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** anexo01 **Literal:** IE-01 **Página:** 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

CLARIDAD EN LAS ESPECIFICACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Absolviendo la observación, el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000013-2024-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, considera que:NO

SE ACOGE la observacion por que lo solicitado se encuentra en los planos IE-01, en relacion al P14 es el parrarrayos PDC, la cual se encuentra en el plano IE-01 y IE-02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:22:03

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
PODRÍA ADJUNTAR LAS COORDENADAS EN UTM PARA VERIFICAR LA UBICACIÓN EXACTA DE LOS TAMBOS, PARA MEJOR CLARIDAD EN LA COTIZACION?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: anexo 07 Literal: ANEXO 07 Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000485-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que: se modificará los planos de los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases se modificará los TDR

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:22:03

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:
ESPECIFICAR SI EL CONDUCTOR DE CONEXION DE TIERRA SERA DE 16mm2 SEGUN INDICA EN EL DETALLE DE CONECTOR AB DEL PLANO IE-02 O SERA DE OTRA SECCION?

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** anexo04 **Literal:** IE-02 **Página:** 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Absolviendo la observación, el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000013-2024-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, considera que:SE
ACOGÉ y se realizara el cambio en los planos de los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Para la integración de bases se modificará los TDR

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:22:03

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CONFIRMAR QUE LA CAJA REGISTRO PARA LA PUESTA A TIERRA SEA DE PVC TIPO BALDE COMO INDICA EL PLANO IE-01, ASIMISMO SE CONSULTA SI LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PUESTA A TIERRA PUEDEN SER MEJORADOS POR OTRAS SOLUCIONES COMO ELECTRODO CONDUCTIVO PREFABRICADOS QUE GARANTICEN UN VALOR MENOR DE 5 OHMS

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: anexo04 Literal: IE-01 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000485-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que: las mejoras propuestas en la ejecucion del servicio dependen del proveedor en coordinacion con el area tecnica siempre y cuando se garantice alcanzar la resistencia solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:22:03

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS el extremo de las Bases que establece que la experiencia del personal clave por el PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA y el PRINCIPIO DE COMPETENCIA

SOLICITAMOS: Se considere también experiencia en haber participado como Residente de obra en sistemas de utilización de media tensión, especialista de instalaciones eléctricas para promover mayor participación de proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE COMPETENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Absolviendo la observación, el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000485-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, considera que:

residente abarca todo lo considerado en obra, asi mismo NO SE ACOGE la experiencia como especialista debido a que el servicio es de ejecucion y no de elaboracion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN HUANCavelica

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:22:03

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:
Respecto a la experiencia del postor en la especialidad:
OBSERVAMOS el extremo de las Bases por el PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA y el PRINCIPIO DE COMPETENCIA
SOLICITAMOS: Se considere también como servicios similares: Sistemas de utilización en media tensión, instalaciones eléctricas, suministro e instalación de tableros eléctricos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA y el PRINCIPIO DE COMPETENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:
Absolviendo la observación, el area usuaria mediante MEMORANDO Nº D000485-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, considera que: en los terminos de referencia se hace mencion a sistemas electricos en media tension incluye los sistemas de utilizacion, asi mismo las instalaciones electricas en baja tension, pero no se acoge el suministro e instalacion de tableros electricos debido a que se busca un servicio especializado en pararrayos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null