

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-162-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIADE ACERO SIN COSTURA SCH-40 PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PRESA PERUANITA DISTRITO DE SAN JERONIMO -ANDAHUAYLAS APURIMAC" META 01.

Ruc/código : 20606378174

Nombre o Razón social : GRUPO JAGAM E.I.R.L.

Fecha de envío : 02/10/2023

Hora de envío : 10:34:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

LA PRESENTE CONVOCATORIA TIENE POR FINALIDAD LA ADQUISICION DE TUBERIAS SCH, MATERIAL QUE ESTA COMPUESTO POR ACERO AL CARBONO DE CALIDAD ESTRUCTURAL, SE OBSERVA QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR INDICA "VENTA DE VALVULAS Y BRIDAS EN GENERAL O TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC EN GENERAL", LA EXPERIENCIA NO GUARDA RELACION CERCANA A LA PRESENTE CONVOCATORIA, DICHO ESTO SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION TENGA A BIEN PODER INCLUIR COMO EXPERIENCIA LA: "VENTA Y/O SUMINISTRO DE TUBOS DE ACEROS GALVANIZADOS EN GENERAL", DE ESTA MANERA DANDO MAS OPORTUNIDAD A MAS POSTORES DE PODER PARTICIPAR SIN NECESIDAD DE ALTERAR LOS REQUISITOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LO SOLICITADO. SE ADMITIRA CONSIDERAR LA EXPERIENCIA EN LA, "VENTA Y/O SUMINISTRO DE TUBOS DE ACEROS GALVANIZADOS EN GENERAL" .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LO SOLICITADO. SE ADMITIRA CONSIDERAR LA EXPERIENCIA EN LA, "VENTA Y/O SUMINISTRO DE TUBOS DE ACEROS GALVANIZADOS EN GENERAL" .

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-162-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIADE ACERO SIN COSTURA SCH-40 PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PRESA PERUANITA DISTRITO DE SAN JERONIMO -ANDAHUAYLAS APURIMAC"META 01.

Ruc/código : 20543483983

Nombre o Razón social : SAS IMPORT S.A.C

Fecha de envío : 02/10/2023

Hora de envío : 16:17:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA LA AMPLIACION DEL TIEMPO DE ENTREGA DEBIDO A LA EMBERGADURA DE LAS TUBERIAS Y EL TRANSITO HASTA EL LUGAR DE ENTREGA Y LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES QUE POR LA DIMENSION DE LAS TUBERIA EL STOCK ES ESCASO SE SOLICITA 50 DIAS DE ENTREGA

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBRE PARTICIPACION DE POSTORES MAYOR COMPETITIVIDAD EN PRECIOS

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO. SE ADMITIRA CONSIDERAR LA AMPLIACION DE PLAZO DE ENTREGA POR EL TIPO DE FABRICACION DE TUBERIA Y STOCK.
NO SE ADMITIRA LA AMPLIACION POR TRANSPORTE YA QUE AL LUGAR SI ACCEDE TRANSPORTE DE CARGA DE ALTO TONELAJE POR TANTO EL TIEMPO PRUDENTE ES DE 45 DIAS CALENDARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO. SE ADMITIRA CONSIDERAR LA AMPLIACION DE PLAZO DE ENTREGA POR EL TIPO DE FABRICACION DE TUBERIA Y STOCK.
NO SE ADMITIRA LA AMPLIACION POR TRANSPORTE YA QUE AL LUGAR SI ACCEDE TRANSPORTE DE CARGA DE ALTO TONELAJE POR TANTO EL TIEMPO PRUDENTE ES DE 45 DIAS CALENDARIOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-162-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIADE ACERO SIN COSTURA SCH-40 PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PRESA PERUANITA DISTRITO DE SAN JERONIMO -ANDAHUAYLAS APURIMAC"META 01.

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	19:33:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Estimado Comité se solicita la ampliación de experiencia del postor con bienes similares "TUBERÍAS EN ACERO AL CARBONO Y/O TUBERÍAS EN ACERO EN GENERAL", debido a que es igual o similar al objeto de la convocatoria, brindando mayor pluralidad de postores.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** B **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LO SOLICITADO. SE ADMITIRÁ CONSIDERAR LA EXPERIENCIA EN LA VENTA DE "TUBERÍAS EN ACERO AL CARBONO Y/O TUBERÍAS EN ACERO EN GENERAL" POR SER AFINES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LO SOLICITADO. SE ADMITIRÁ CONSIDERAR LA EXPERIENCIA EN LA VENTA DE "TUBERÍAS EN ACERO AL CARBONO Y/O TUBERÍAS EN ACERO EN GENERAL" POR SER AFINES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-162-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIADE ACERO SIN COSTURA SCH-40 PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PRESA PERUANITA DISTRITO DE SAN JERONIMO -ANDAHUAYLAS APURIMAC"META 01.

Ruc/código : 20554385282

Fecha de envío : 02/10/2023

Nombre o Razón social : INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.

Hora de envío : 19:33:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estimado Comité, por ser un material cuya medida son especiales es muy difícil que se encuentre la cantidad solicitada en el mercado local, para poder cumplir con la entrega se requiere un proceso de importación, por lo cual se solicita ampliar el plazo de entrega a 90 días calendarios

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** A **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO. SE ADMITIRÁ CONSIDERAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA POR EL TIPO DE FABRICACIÓN DE TUBERÍA Y STOCK.
NO SE ADMITIRÁ LA AMPLIACIÓN POR TRANSPORTE YA QUE AL LUGAR SI ACCEDERÍA TRANSPORTE DE CARGA DE ALTO TONELAJE POR TANTO EL TIEMPO PRUDENTE ES DE 45 DÍAS CALENDARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO. SE ADMITIRÁ CONSIDERAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA POR EL TIPO DE FABRICACIÓN DE TUBERÍA Y STOCK.
NO SE ADMITIRÁ LA AMPLIACIÓN POR TRANSPORTE YA QUE AL LUGAR SI ACCEDERÍA TRANSPORTE DE CARGA DE ALTO TONELAJE POR TANTO EL TIEMPO PRUDENTE ES DE 45 DÍAS CALENDARIOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-162-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIADE ACERO SIN COSTURA SCH-40 PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PRESA PERUANITA DISTRITO DE SAN JERONIMO -ANDAHUAYLAS APURIMAC"META 01.

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	19:33:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Estimado Comité, en las características técnicas dentro del detalle de la descripción del producto indica accesorios, indicar por favor las características y medidas de ser correcta la mención.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** A **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EL NUMERAL 5 SE ACLARA CARACTERISTICAS TECNICAS EN LA PARTE DE MATERIALES INDICA Las tuberías de acero serán de acero tipo ASTM A 36 de límite elástico 250MPa y de espesor nominal 15.09mm.

La tubería irá dotada de enchufe macho/hembra hasta espesor nominal de 15.09mm. El resto de espesores irá con soldadura de tope.

Todo el acero de tubería suministrado deberá de cumplir con los requisitos de la última edición de la norma ASME B31.1 o equivalente.

Todos los accesorios de tubería deberán ser del mismo tipo de material de la tubería. (EN CASO DE SER NECESARIO PARA SU CONEXIÓN O EMPALME)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN EL NUMERAL 5 SE ACLARA CARACTERISTICAS TECNICAS EN LA PARTE DE MATERIALES INDICA Las tuberías de acero serán de acero tipo ASTM A 36 de límite elástico 250MPa y de espesor nominal 15.09mm.

La tubería irá dotada de enchufe macho/hembra hasta espesor nominal de 15.09mm. El resto de espesores irá con soldadura de tope.

Todo el acero de tubería suministrado deberá de cumplir con los requisitos de la última edición de la norma ASME B31.1 o equivalente.

Todos los accesorios de tubería deberán ser del mismo tipo de material de la tubería. (EN CASO DE SER NECESARIO PARA SU CONEXIÓN O EMPALME)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-162-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIADE ACERO SIN COSTURA SCH-40 PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PRESA PERUANITA DISTRITO DE SAN JERONIMO -ANDAHUAYLAS APURIMAC"META 01.

Ruc/código : 20554385282

Nombre o Razón social : INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.

Fecha de envío : 02/10/2023

Hora de envío : 19:33:54

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Estimado comité, en las características técnicas, dentro de revestimientos y recubrimientos, confirmar si las tuberías necesitan algún tratamiento o pintura especial tanto exterior como interior adicional a como llega de fabrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** a **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EL NUMERAL 5 CARACTERISTICAS TECNICAS EN LA PARTE DE: Revestimientos y Recubrimientos:

Interno: pintura previo sandblasting SA2 ½, según norma ISO 8501/1, primera mano con primer epoxidico de Alquitrán de Hule o similar hasta 65 micrones, recubrimiento final hasta 200 micrones seco.

Externo: pintura previo sandblasting SA2 ½, según norma ISO 8501/1, primera mano con primer epoxidico de Alquitrán de Hule o similar hasta 65 micrones, recubrimiento final hasta 400 micrones seco

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN EL NUMERAL 5 CARACTERISTICAS TECNICAS EN LA PARTE DE: Revestimientos y Recubrimientos:

Interno: pintura previo sandblasting SA2 ½, según norma ISO 8501/1, primera mano con primer epoxidico de Alquitrán de Hule o similar hasta 65 micrones, recubrimiento final hasta 200 micrones seco.

Externo: pintura previo sandblasting SA2 ½, según norma ISO 8501/1, primera mano con primer epoxidico de Alquitrán de Hule o similar hasta 65 micrones, recubrimiento final hasta 400 micrones seco