PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-61-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: CONTRATACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL PROYECTO " CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL

DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONA

Ruc/código : 20528043021 Fecha de envío : 28/05/2024

Nombre o Razón social : SERTEC SOLUCIONES ELECTRONICAS SOCIEDAD Hora de envío : 14:38:31

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -

Consulta: Nro. 1 Consulta/Observación:

En esta pagina, en la seccion de entregables, se ha adjuntado un enlace drive, en el cuel elpostor deberia accesar a los planos, sin embargo no se puede descargar los mismos, consulta, el proveedor interezado podria acceder a dicho material de manera presencial, obtenerlos sirve de mucha ayuda, para una ejecucion adecuada en caso se de el caso.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 25 Literal: 25 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano encargado de las contrataciones previa consulta al área usuaria, Se aclara que, el link indicado en el numeral 25 ANEXOS sobre los planos adjuntos, a la fecha se encuentra activo. Asimismo, compartimos el link a traves de esta consulta: https://drive.google.com/drive/folders/13KpwycsK3pWDbYnuE7ZBzxkH8iV3HAA0?usp=sharing Sin embargo, para mayor detalle los postores pueden visitar la obra en la direccion: Calle Llaully S/N., Urb. San Luis, distrito de San Sebastián, provincia de Cusco, departamento de Cusco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

https://drive.google.com/drive/folders/13KpwycsK3pWDbYnuE7ZBzxkH8iV3HAA0?usp=sharing

Fecha de Impresión:

21/06/2024 02:54

Nomenclatura : AS-SM-61-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: CONTRATACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL PROYECTO " CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL

DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONA

Ruc/código : 20451540336 Fecha de envío : 28/05/2024

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío : 21:14:50

Consulta: Nro. 2 Consulta/Observación:

Indicar el tipo de cableado ya sea en tipo A o B tanto para el lazo SLC y NAC.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano encargado de las contrataciones previa consulta al área usuaria, Se aclara que el tipo de cableado a utilizar debe ser de tipo B con una configuración de serie para ambos lazos SLC y NAC, de acuerdo a los planos adjuntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las bases integradas

.... el tendido del cableado debe ser de tipo B para ambos lazos inpendientes: SLC Y NAC

Fecha de Impresión: 21/06/2024 02:54

Nomenclatura : AS-SM-61-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: CONTRATACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL PROYECTO " CREACION SERVICIOS DEL CENTRÓ REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL

DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONA

 Ruc/código :
 20451540336
 Fecha de envío :
 28/05/2024

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío : 21:14:50

Consulta: Nro. 3 Consulta/Observación:

Confirmar si se contará con energía estabilizada para el sistema DACI.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano encargado de las contrataciones previa consulta al área usuaria, Se aclara que, el proyecto NO contempla energía estabilizada para el sistema de detección y alarma contra incendios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-61-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: CONTRATACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL PROYECTO " CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL

DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONA

Ruc/código: 20451540336 Fecha de envío: 28/05/2024

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío : 21:14:50

CERRADA

Consulta: Nro. 4
Consulta/Observación:

Confirmar si se contará con espacio en el tablero del colegio para agregar llaves ITM Y DI para el sistema de incendio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano encargado de las contrataciones previa consulta al área usuaria, Se confirma que el tablero de distribución eléctrica si cuenta con espacio de reserva para agregar llaves ITM y DI, por lo que el postor deberá incluir en su oferta el costo de dichas llaves

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS:

...La conexión eléctrica al panel central debe ser independiente por lo que se debe considerar llaves termomagnéticas y diferenciales para la proteccion electrica

Fecha de Impresión:

21/06/2024 02:54

Nomenclatura: AS-SM-61-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: CONTRATACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL PROYECTO " CREACION SERVICIOS DEL CENTRÓ REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL

DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONA

Ruc/código: 20451540336 Fecha de envío: 28/05/2024

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío : 21:14:50

CERRADA

Consulta: Nro. 5 Consulta/Observación:

Indicar si por parte del colegio brindara un ambiente o almacén para el guardado de materiales, equipos y staff durante el lapso del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano encargado de las contrataciones previa consulta al área usuaria, Se confirma que la obra cuenta con un espacio como almacén para el guardado de materiales, herramientas y equipos, y ambiente para vestuario de personal del contratista durante el horario de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-61-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: CONTRATACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL PROYECTO " CREACION SERVICIOS DEL CENTRÓ REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL

DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONA

 Ruc/código :
 20451540336
 Fecha de envío :
 28/05/2024

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío : 21:14:50

Consulta: Nro. 6
Consulta/Observación:

Confirmar si suministrarán servicios higiénicos para el personal.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano encargado de las contrataciones previa consulta al área usuaria, Se confirma que la obra cuenta con servicios higiénicos para los trabajadores durante el horario de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-61-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: CONTRATACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL PROYECTO " CREACION SERVICIOS DEL CENTRÓ REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL

DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONA

 Ruc/código :
 20451540336
 Fecha de envío :
 28/05/2024

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío : 21:14:50

Consulta: Nro. 7
Consulta/Observación:

Indicar el suministro e instalación de señalética forma parte del alcance para la nueva sede.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el suministro e instalación de señaléticas del sistema de detección y alarma contra incendio NO forma parte del alcance del objeto de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Fecha de Impresión: 21/06/2024 02:54

Nomenclatura: AS-SM-61-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: CONTRATACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL PROYECTO " CREACION SERVICIOS DEL CENTRÓ REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL

DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONA

Ruc/código: 20451540336 Fecha de envío: 28/05/2024

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío : 21:14:50

CERRADA

Consulta: Nro. 8
Consulta/Observación:

Indicar y confirmar si el tablero eléctrico se encuentra conectado al pozo a tierra o a una barra equipotencial o este mismo formara parte del alcance del contratista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los tableros eléctricos que forman parte del sistema DACI ya cuentan con pozos a tierra instalados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AS-SM-61-2024-GR CUSCO-1 Nomenclatura:

Nro. de convocatoria: 1 Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: CONTRATACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL PROYECTO " CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE

RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL

DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONA

Fecha de envío : Ruc/código: 20451540336 28/05/2024

Nombre o Razón social: TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío: 21:14:50

Consulta: **Nro.** 9 Consulta/Observación:

Indicar si el panel a instalar deberá enviar alguna notificación mediante vía correo a las personas

Numeral: 7 Acápite de las bases : Sección: General Literal: () Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano encargado de las contrataciones previa consulta al área usuaria, aclara que, la característica del panel sobre la notificación mediante vía correo a personas es opcional de acuerdo a la marca de equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-61-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria: 1 Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: CONTRATACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL PROYECTO " CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE

RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL

DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONA

Fecha de envío : Ruc/código: 20451540336 28/05/2024

Nombre o Razón social: TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío: 21:14:50

CERRADA

Consulta: **Nro.** 10 Consulta/Observación:

Confirmar si se realizará canalizado enterrado, si fuera el caso indicar el tipo de canalizado enterrado a instalar (Tubería

PVC-P, Tubería SCH-40 etc.).

Sección: General Acápite de las bases : Numeral: 7 Literal: 7.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano encargado de las contrataciones previa consulta al área usuaria, Se aclara que, toda la ducteria para el sistema DACI se encuentra instalado en muros y losas, por lo que el postor solo debe considerar los trabajos de tendido de cable **FPL**

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-61-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: CONTRATACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL PROYECTO " CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL

DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONA

Ruc/código: 20451540336 Fecha de envío: 28/05/2024

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío : 21:14:50

CERRADA

Consulta: Nro. 11 Consulta/Observación:

En caso haya canalización enterrada, confirmar si nuestra empresa realizará la excavación y compactación de los tramos que serán enterrados (Confirmar si requerirán prueba de compactación)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 7,1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano encargado de las contrataciones previa consulta al área usuaria, Se aclara que, toda la ducteria para el sistema DACI se encuentra instalado en muros y losas, por lo que el postor solo debe considerar los trabajos de tendido de cable FPL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: