

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20610593993	Fecha de envío :	27/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUTEC INGENIERIA & CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	12:20:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

NO SE VISUALISAN BIEN LOS DIAGRAMAS UNIFILARES SOLICITAMOS EN CAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara QUE LOS DIAGRAMAS UNIFILIARES SE ADJUNTARAN EN FORMATO PDF para dar más participación a los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTARÁ EN PDF LOS DIAGRAMAS UNIFILARES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:07:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos, para mayor participación de postores que el plazo de entrega de los bienes sea de 60 días para considerar los tiempos de fabricación y envío de los tableros.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: CAPITULO 1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta se considera como observación. por lo que se acoge parcialmente para dar mayor participación a los postores, se considerara 45 días calendarios según cronograma, por los tiempos de ejecución que tenemos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considera en bases integradas el plazo de entrega de 45 días

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:07:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos se permita la participación de los postores con marcas de interruptores que no posean porta etiquetas ya que esta característica es excluyente pues en el mercado solo una sola marca ofrece ese tipo de accesorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta se considera como observación y se acoge parcialmente, los Interruptores Termomagnéticos, diferenciales y otros que no posean porta etiquetas, deben de tener una señalización en dichos componentes con material de aluminio o baquelita.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara en las bases integradas, deben de tener una señalización en dichos componentes con material de aluminio o baquelita.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:07:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos a entrega de los planos unifilares en CAD de los tableros para una mejor visualización de los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara QUE LOS DIAGRAMAS UNIFILIARES SE ADJUNTARAN EN FORMATO PDF para dar más participación a los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTARÁ EN PDF LOS DIAGRAMAS UNIFILARES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:07:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos que los VA del transformador de corriente sean de 1.5-2.5 VA en clase 0.5 que son valores suministrados por la mayoría de fabricantes de estos equipos y que tranquilamente pueden soportar las potencias de los equipos (medidor de energía, cables) adscritos al mismo. El valor indicado en las bases de 20VA no es suministrado para transformadores de corriente con la relación indicada de 250/5 A. Solo para transformadores con relaciones de gran valor desde 1000/5 en adelante se tienen VA de 10 y 15VA que no pueden aplicar en este caso dado que el interruptor principal es de 250 A y la medición correcta sería imposible con un transformador sobredimensionado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la consulta se considera como observación. Por lo tanto se acoge PARCIALMENTE y se cambiara la especificación técnica del requerimiento para garantizar la operatividad del mismo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considera en bases integradas que los VA del transformador sean de 2.5 VA a más.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:07:12

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos que los transformadores de corriente solicitados sean del tipo núcleo pasante dado que se indica en bases que la envolvente será de tipo mural adosado , lo cual no permite usar la versatilidad del transformador de núcleo partido de facilitar su extracción por los espacios reducidos que se tendrán en el tablero.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta se considera como observación, por lo tanto, se acoge y se cambiara la especificación técnica del requerimiento para garantizar su funcionamiento. Por el espacio en el tablero

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera en las bases integradas que el transformador de corriente sean de tipo núcleo pasante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:07:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Solicitamos que los grados de protección de los tableros en el presente concurso sea IP54 para los tableros adosados y auto soportados, e IP40 para los tableros para empotrar

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** CAPITULO 3 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
La consulta se considera como observación, por lo tanto, se acoge parcialmente, al considerar para la fabricación, para tableros adosados es de IP55 y tableros empotrados que estén protegidos de la contra precipitaciones pluviales serán de IP40.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se considera en las bases integradas, SE CONSIDERARA DE IP 55 Y IP40.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:07:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos, por buena práctica de ingeniería, que las conexiones de los interruptores riel Din a los diferenciales se haga con cables de 4mm2 dado que los riel Din utilizados son de 16 y 20 A, no requiriendo para dichas conexiones cables de 6mm2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, por seguridad se pide que los termomagnéticos menores a 30 Amp, su conexión será con conductores de 6 mm2 al termomagnético diferencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:07:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
Solicitamos aclarar tanto en planos como en las EETT el tipo de interruptor caja moldeada que se requerirá, o sea si este será del tipo fijo o regulable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** CAPITULO 3 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA LA CONSULTA, QUE LOS termomagnéticos son de caja moldeada de TIPO FIJO según diagramas unifilares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:07:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

con respecto a la experiencia del postor en la especialidad solicitamos que se considere como bienes similares a la venta de tableros de distribución en general, venta de interruptores termomagneticos ya que estos conceptos son parte de esta convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: CAPITULO 3 Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta se considera como observación, por lo que se acoge parcialmente para dar mayor participación a los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en bases integradas, Venta de materiales de alta tension y media tension y/o venta de transformadores y/o venta de tableros de distribución en general.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:10:48

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Confirmar que se aceptaran facturas cual descripción indique : TABLEROS DE DISTRIBUCION o TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** - **Página:** 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se aclara la consulta, si se considerara facturas con dichas descripciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:10:48

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita que se adjunte de manera mas legible, los planos eléctricos de los tableros solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara QUE LOS PLANOS SE ADJUNTARA EN FORMATO PDF para dar más participación a los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTARÁ EN PDF LOS DIAGRAMAS UNIFILARES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:10:48

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
Confirmar que el Icu minimo solicitado para los interruptores Riel Din, es de 10kA bajo norma IEC60947-2 , en 220V . Ya que en la pagina 59 indican 16

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
la consulta se considera como observación, se acoge parcialmente, considerar los termomagnéticos, diferenciales y otros componentes de tipo riel DIN Icu =10 KA según los diagramas unifilares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclarara en las bases integradas del proceso, los termomagnéticos y diferenciales y otros componentes de tipo riel DIN Icu =10 KA según los diagramas unifilares

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:10:48

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar que todos los interruptores tanto térmicos como diferenciales a integrar en los tableros, deben ser de la misma marca.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que todos los termomagnéticos y diferenciales a equipar tienen que ser de la misma marca

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:13:10

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita por favor , ampliar el plazo de entrega a 45 días calendario y que este sea contabilizado a partir de la aprobación de planos de diseño, ya que así se evitaría observaciones a la entrega de bienes y también se acogería a postores que residen en departamentos lejanos a Puno

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta y se dio respuesta en el ítem 2 para mayor participación de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera en bases integradas el plazo de entrega de 45 días

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	10773401336	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	CCALLO SILVA LILLIAN JULIETA	Hora de envío :	23:12:24

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

para una mayor pluralidad de postores se debe considerar en la experiencia del postor, VENTA DE TALBEROS DE DISTRIBUCION PARA EL NIVEL DE TENSION 460/230V Y/O VENTA DE TABLEROS METALICOS DE DISTRIBUCION EN GENERAL como bienes similares, postores que tenemos dicha experiencia tenemos la capacidad de fabricar, montar y vender tableros que solicitan en la presente adjudicación simplificada y con cumpliendo las características técnicas y la calidad que requieren

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera la observación, por lo tanto se acoge parcialmente para dar mayor participación a los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en bases integradas, Venta de materiales de alta tension y media tension y/o venta de transformadores y/o venta de tableros de distribución en general.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	10773401336	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	CCALLO SILVA LILLIAN JULIETA	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:
en FACTORES DE EVALUACION, se podría considerar la mejora en el tiempo de entrega, dando un puntaje que consideren razonable, de 25 a 28 Días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden compra

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 00 Literal: 00 Página: 00

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

e aclara la consulta y se dio respuesta en el ítem 2, para dar mayor participación a los postores, se considerará 45 días calendarios según cronograma, por los tiempos de ejecución que tenemos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera en bases integradas el plazo de entrega de 45 días

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:09

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

1.Experiencia del postor

En la Experiencia del postor solicitan venta de tableros del tipo adosado y empotrado de 380/220 3F + N + T 60Hz, favor de confirmar que también se aceptara venta de tablero de distribución 380/220, y/o tablero de medición, y/o de tableros en general en voltajes de 380 y/o 220 v y/o tableros de distribución, y/o tableros eléctricos y/o tableros metálicos, y/o tablero autosoportado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta se considera como observación, por lo tanto se acoge parcialmente para dar mayor participación a los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en bases integradas, Venta de materiales de alta tension y media tension y/o venta de transformadores y/o venta de tableros de distribución en general.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:09

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

2.Favor compartir los Diagramas unifilares en formato PDF y CAD

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara QUE LOS PLANOS SE ADJUNTARAN EN FORMATO PDF para dar más participación a los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTARÁ EN PDF LOS DIAGRAMAS UNIFILARES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:09

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

3.para una mayor pluralidad de marcas se sugiere colocar las capacidades del poder de corte para interruptes principales desde 380V o superior

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que, se tiene que considerar según especificaciones técnicas y diagrama unifilar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:09

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

4. para una mayor pluralidad de marcas, ampliar el plazo de entrega a 60 dias en caso se requiera importación de algunos productos como los ITM tetrapolares que no encuentren en el STOCK

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta se considera como observacion. por lo que se acoge parcialmente para dar mayor participacion a los postores, se considerara 45 dias calendario segun conograma, por los tiempos de ejecucion que tenemos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considera en bases integradas el plazo de entrega de 45 dias

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-311-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL TIPO ADOSADO Y EMPOTRADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:09

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

5.ára el transformadorde aislamiento favor aceptar RAL 7031, RAL 7035

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, se tiene que considerar las especificaciones técnicas solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno