

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101351921 | Fecha de envío : | 26/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C. | Hora de envío : | 13:13:16 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pruebas en Laboratorio (Empresa de prestigio y especializada en el tema distinto al proveedor y/o fabricante)
Confirmar que el tamaño de la muestra será de 5 transformadores combinados, debido a que el lote es de 90 transformadores combinados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 16 Literal: VII **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria, se confirma que el tamaño de la muestra será de 5 transformadores combinados, conforme se indica en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101351921 | Fecha de envío : | 26/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C. | Hora de envío : | 13:13:16 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2 De acuerdo a la norma IEC 61869-3, el nivel de aislamiento interior debería ser 24/50/125 kV y no 24/50/150 kV. Actualizar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6 Literal: 1.6 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Conforme a lo señalado por el área usuaria y, con ocasión a la integración de bases, se acoge la observación; por lo que, el nivel de aislamiento interior en el lado de AT para el Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2 será de 24/50/125KV. Asimismo, se hace presente que los postores deberán presentar las Tablas de Datos Técnicos para la admisión de sus ofertas, conforme a lo señalado en el requerimiento."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modifica numeral 1.6 de los Anexos Sub Ítem: Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2, según el siguiente detalle:
Dice: 18 - Nivel de aislamiento interior en el lado de AT - kV - 24/50/150
Debe decir: 18 - Nivel de aislamiento interior en el lado de AT - kV - 24/50/125

Se modifica numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, agregando lo siguiente:
- Tablas de Datos Técnicos, debidamente llenadas por el postor precisando el N°, descripción, unidad, valor solicitado y valor garantizado, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las características y especificaciones técnicas mínimas requeridas, conforme a lo señalado en los Anexos Sub Ítem: Características Transformadores Combinados de tensión y corriente. "

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101351921 | Fecha de envío : | 26/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C. | Hora de envío : | 13:13:16 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2 De acuerdo a la norma IEC 61869-3, el nivel de aislamiento interior debería ser 0.72/3 kV y no 0.72/2 kV. Actualizar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6 Literal: 1.6 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria y, con ocasión a la integración de bases se acoge la observación; por lo que, el nivel de aislamiento interior en el lado de BT para Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2, será de 0.72/3 Kv.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modifica numeral 1.6 de los Anexos Sub Item: Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2, según el siguiente detalle:
Dice: 19 - Nivel de aislamiento interior en el lado de BT - kV - 0.72/2
Debe decir: 18 - Nivel de aislamiento interior en el lado de BT - kV - 0.72/3"

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101351921 | Fecha de envío : | 26/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C. | Hora de envío : | 13:13:16 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2
El transformador combinado es bifásico, por lo que debería llevar 3 aisladores y no 6 aisladores como se indica en el punto 21 de la tabla de datos técnicos. Actualizar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6 Literal: 1.6 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria y, con ocasión a la integración de bases se acoge la observación; por lo que, el numero de aisladores en MT (Estrella) para Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2, será de 3 unidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modifica numeral 1.6 de los Anexos Sub Item: Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2, según el siguiente detalle:
Dice: 21 - Número de Aisladores en MT (Estrella) - Und. - 6
Debe decir: 21 - Número de Aisladores en MT - Und. - 3"

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101351921 | Fecha de envío : | 26/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C. | Hora de envío : | 13:13:16 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2
Retirar la palabra "ESTRELLA" del punto 21, debido a que se trata de una transformador combinado bifásico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6 Literal: 1.6 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria y, con ocasión a la integración de bases se acoge la observación; por lo que, el numero de aisladores en MT para Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2, se retira la palabra "Estrella", por tratarse de un transformador bifásico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modifica numeral 1.6 de los Anexos Sub Item: Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2, según el siguiente detalle:
Dice: 21 - Número de Aisladores en MT (Estrella) - Und. - 6
Debe decir: 21 - Número de Aisladores en MT - Und. - 3"

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101351921 | Fecha de envío : | 26/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C. | Hora de envío : | 13:13:16 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Enviar las tablas de datos técnicos y anexos en formato editable para poder llenarlas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 2.2 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria, se acepta lo solicitado; por lo que, se adjunta a las bases integradas las tablas de datos técnicos y anexos en archivo editable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101351921 | Fecha de envío : | 26/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C. | Hora de envío : | 15:28:16 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indican plazo de entrega de 70 días calendario, desde el día siguiente de la firma de contrato.

Solicitamos considerar un plazo de entrega de 100 días calendario, plazo que consideramos acorde al mercado y que cumple para los estándares, procesos y procedimientos de producción para la cantidad de equipos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 17 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria y, con ocasión a la integración de bases, se acepta en parte lo solicitado, según la necesidad del área usuaria y con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores, el plazo de entrega de los bienes será de 90 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modifica numeral 1.9. del capítulo I y numeral 17 del capítulo III de la Sección Específica de las Bases, según el siguiente detalle:

Dice: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de setenta (70) días calendario;
Debe decir: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de noventa (90) días calendario..."

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101351921 | Fecha de envío : | 26/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C. | Hora de envío : | 15:43:15 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar cuantos supervisores estarán presentes en las pruebas eléctricas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria, se precisa que la supervisión de las pruebas eléctricas las hará 01 supervisor, conforme indica las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20298145899 | Fecha de envío : | 02/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | I & T ELECTRIC S.A.C | Hora de envío : | 08:40:13 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Parte activa, confirmar que solo se aceptara núcleo de transformador del tipo apilado con corte step-lap, con el mayor numero de escalones para asegurar rígidamente y soportar los esfuerzos electrodinámicos, por lo cual no se acepta núcleo del tipo envuelto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Conforme a lo señalado por el área usuaria, se precisa que, se aceptarán núcleos del tipo envuelto y/o también núcleos apilados, siempre y cuando cumplan con las precisiones exigidas en el requerimiento.

Asimismo, se hace presente que en el punto III. Características de Construcción del Requerimiento, se indica lo siguiente:

- 1.- Los núcleos deberán diseñarse en lo posible con el mayor número de escalones.
- 2.- Los núcleos deben estar rígidamente asegurados para soportar los esfuerzos electrodinámicos intensos que generan los cortocircuitos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20298145899 | Fecha de envío : | 02/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | I & T ELECTRIC S.A.C | Hora de envío : | 08:40:13 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita adjuntar fichas técnicas en formato editable

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, no se acoge la consulta, el postor ganador deberá presentar los planos de los aisladores utilizados en la construcción de los transformadores combinados de tensión y corriente al momento del ingreso de los equipos a los almacenes de SEAL. No se dará conformidad de no cumplirse con este requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20298145899 | Fecha de envío : | 02/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | I & T ELECTRIC S.A.C | Hora de envío : | 08:40:13 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

se solicita adjuntar anexos en formato editables

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: j Literal: j Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo solicitado, se adjunta bases integradas en archivo word, las cuales contienen los anexos en formato editable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100084172 | Fecha de envío : | 08/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | PROMOTORES ELECTRICOS S A | Hora de envío : | 23:51:12 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar que también se considerará valido, el corte del núcleo de tipo envuelto para todos los transformadores combinados, pues ello ocasiona que el transformador tenga menores perdidas por calentamiento, en comparación con el de núcleo apilado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 16.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Conforme a lo señalado por el área usuaria, se precisa que, se aceptarán núcleos del tipo envuelto y/o también núcleos apilados, siempre y cuando cumplan con las precisiones exigidas en el requerimiento.

Asimismo, se hace presente que en el punto III. Características de Construcción del Requerimiento, se indica lo siguiente:

1.- Los núcleos deberán diseñarse en lo posible con el mayor número de escalones.

2.- Los núcleos deben estar rígidamente asegurados para soportar los esfuerzos electrodinámicos intensos que generan los cortocircuitos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100084172 | Fecha de envío : | 08/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | PROMOTORES ELECTRICOS S A | Hora de envío : | 23:51:12 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Los terminales de conexión en el lado de media tensión estarán previstos para conectar conductores de cobre hasta 40 mm2 o aluminio hasta 120mm2 y los terminales de conexión en el lado de baja tensión estarán diseñados para conectar conductores de cobre de sección máxima 6 mm2 y serán protegidos con tapa bornes adecuados, confirmar que el suministro de los conectores no forman parte del alcance de la presente contratacion, pues estos conectores los suministra generalmente el responsable del montaje en campo donde se realizará la instalación del transformador, es decir la empresa encargada de la instalación debe suministrar estos terminales de conexión.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 16.1 iv Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria, se precisa que, los terminales de los cables en media tensión y baja tensión, que se usan al momento de instalación no son parte del presente requerimiento, pero el transformador combinado de tensión y corriente debe estar preparado y diseñado para poder conectar conductores de cobre hasta 70 mm2 o aluminio hasta 120 mm2 en el lado de Media Tensión y conductores de cobre de sección máxima 6 mm2 en el lado de Baja tensión, así mismo las borneras deben estar protegidas con tapa de borneras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100084172 | Fecha de envío : | 08/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | PROMOTORES ELECTRICOS S A | Hora de envío : | 23:51:12 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar que aceptaran ampliar el plazo de entrega a 100 días calendario, esto considerando que dada la cantidad además de los componentes que son de importación, van a tener una demora significativa, debido a que a la fecha aún se tiene congestión en los puertos de donde salen nuestros componentes para los transformadores combinados, pues por los fenomenos climaticos y temporada actual, los puertos presentan congestión alta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 17 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria y, con ocasión a la integración de bases, se acepta en parte lo solicitado, según la necesidad del área usuaria y con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores, el plazo de entrega de los bienes será de 90 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modifica numeral 1.9. del capítulo I y numeral 17 del capítulo III de la Sección Específica de las Bases, según el siguiente detalle:
Dice: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de setenta (70) días calendario;
Debe decir: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de noventa (90) días calendario..."

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100084172 | Fecha de envío : | 08/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | PROMOTORES ELECTRICOS S A | Hora de envío : | 23:51:12 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la tabla de datos técnicos TDT ítem 47 indica: seccionador tipo RITZ, solicitamos aclarar que también se aceptaran marcas similares o alternativas y no necesariamente marca RITZ, debería indicar: " Seccionador tipo RITZ o similar"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: TDT Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria, se precisa que según Tablas de Datos Técnicos (TDT), se indica Seccionador o borneras seccionales o cortocircuitables tipo RITZ para el circuito de corriente, no se precisa marca alguna; por lo que, el postor podrá considerar borneras de cualquier marca siempre y cuando cumpla la función de "cortocircuitable" y se garantice las maniobras de operación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100084172 | Fecha de envío : | 08/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | PROMOTORES ELECTRICOS S A | Hora de envío : | 23:51:12 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las TDT's menciona refrigeración ONAN, pero también menciona en las características del Aceite Dieléctrico, Aceite Vegetal. Confirmar que la refrigeración de los transformadores mixtos es KNAN (Aceite Vegetal).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: TDT Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria y, con ocasión a la integración de bases, se precisa que dado que en el presente requerimiento se exige que el material aislante sea aceite vegetal y cuyo punto de combustión es mayor o igual a 300°C, el tipo de enfriamiento deberá ser KNAN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modifica numeral 1.6 de los Anexos Sub Item: Transformador Combinado de Tensión y Corriente de 7.5 -5-2.5/5 A y de 10000/100 V, 2 TC clase 0.2 S y 2TT clase 0.2., según el siguiente detalle:

Dice: 17 - Tipo de enfriamiento - ONAN

Debe decir: 17 - Tipo de enfriamiento - KNAN"

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100084172 | Fecha de envío : | 08/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | PROMOTORES ELECTRICOS S A | Hora de envío : | 23:51:12 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En la TDT del Anexo 1.6 menciona Transformador de tensión y corriente Bifásico menciona numero de aisladores en MT (Estrella): 6. Confirmar que el número de aisladores en MT es 2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: TDT Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria y, con ocasión a la integración de bases se acepta en parte lo solicitado; por lo que, se aclara que el numero de aisladores en MT para Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2, será de 3 unidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modifica numeral 1.6 de los Anexos Sub Item: Transformador Combinado de Tensión y Corriente Bifásico de 5-1/5 A y de 22900/100 V, 1 TC clase 0.2S y 1 TT clase 0.2, según el siguiente detalle:
Dice: 21 - Número de Aisladores en MT (Estrella) - Und. - 6
Debe decir: 21 - Número de Aisladores en MT - Und. - 3"

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100084172 | Fecha de envío : | 08/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | PROMOTORES ELECTRICOS S A | Hora de envío : | 23:51:12 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

A fin de completar nuestros valores ofertados sin errores de tipeo, solicitamos adjuntar las TDT en formato editable.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: TDT Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo solicitado, se adjunta bases integradas en archivo word, las cuales contienen las tablas de datos técnicos en formato editable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100084172 | Fecha de envío : | 08/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | PROMOTORES ELECTRICOS S A | Hora de envío : | 23:51:12 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

A fin de promover la mayor participación de postores solicitamos reducir el monto de experiencia requerida de S/ 2,000,000.00 a S/ 1,500,000.00 soles en venta de transformadores mixtos de tension y corriente

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria, no se lo solicitado. Por tratarse de equipos de medición que serán utilizados para el registro del consumo de grandes clientes, es necesario contar con postores especializados que cuenten con la suficiente experiencia para garantizar la correcta ejecución de prestaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-SEAL.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADORES COMBINADOS DE TENSION Y CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100084172 | Fecha de envío : | 08/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | PROMOTORES ELECTRICOS S A | Hora de envío : | 23:58:42 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Para las pruebas de aceptacion o muestreo, solicitamos aceptar que dichas pruebas podrán ser realizadas en los laboratorios del fabricante, bajo la supervision de un supervisor especializado en transformadores mixtos de tension y corriente, con experiencia comprobada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 16.1 vii Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el área usuaria, no se acepta lo solicitado, las pruebas por muestreo deben realizarse en el laboratorio de una empresa de prestigio y especializada distinto al proveedor y/o fabricante, esto con la finalidad de generar imparcialidad en el proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null